

### דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 10/06/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31720	צילר 4 - 120 טון	18017314 - 1	5,819.20	0.00	22,139.60	27,958.80	98.20	
			סה"כ צריכה	5,819.20	0.00	22,139.60	27,958.80		
2	31719	צילר 1 - 100 טון	18017298 - 2	1,280.40	0.00	4,851.20	6,131.60	48.09	
			סה"כ צריכה	1,280.40	0.00	4,851.20	6,131.60		
3	31718	צילר 2 - 80 טון	18017298 - 1	10,077.60	0.00	36,802.40	46,880.00	111.62	
			סה"כ צריכה	10,077.60	0.00	36,802.40	46,880.00		
4	32751	צילר 3 - 80 טון	23070917 - 2	3,964.00	0.00	15,133.20	19,097.20	88.78	
			סה"כ צריכה	3,964.00	0.00	15,133.20	19,097.20		
5	31717	צילר 5 תגה 60 טון	18017318 - 1	2,577.20	0.00	9,676.00	12,253.20	38.42	
			סה"כ צריכה	2,577.20	0.00	9,676.00	12,253.20		
			סה"כ צריכה	23,718.40	0.00	88,602.40	112,320.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				112,320.80		
			הפרש באחוזים						