

דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/06/24)

תאריך הפקה: 10/06/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	416.98	318,559.60	266,405.60	0.00	52,154.00	18017314 - 1	צילר 4 - 120 טון	31720	1
		318,559.60	266,405.60	0.00	52,154.00	סה"כ צריכה			
	260.09	179,928.40	127,745.60	12,242.00	39,940.80	18017298 - 2	צילר 1 - 100 טון	31719	2
		179,928.40	127,745.60	12,242.00	39,940.80	סה"כ צריכה			
	427.54	448,296.80	338,197.60	19,740.40	90,358.80	18017298 - 1	צילר 2 - 80 טון	31718	3
		448,296.80	338,197.60	19,740.40	90,358.80	סה"כ צריכה			
							צילר 3 - 80 טון	32751	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	231.24	180,022.00	148,786.00	0.00	31,236.00	18017318 - 1	צילר 5 תגה 60 טון	31717	5
		180,022.00	148,786.00	0.00	31,236.00	סה"כ צריכה			
		1,126,806.80	881,134.80	31,982.40	213,689.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		1,126,806.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			