



דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 10/06/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32747	מדחס 1 מבנה א"	23070916 - 2	5,319.00	0.00	19,665.60	24,984.60	83.35	
			סה"כ צריכה	5,319.00	0.00	19,665.60	24,984.60		
2	31715	מדחס 1 תגה	18017317 - 3	3,081.60	0.00	11,999.36	15,080.96	38.58	
			סה"כ צריכה	3,081.60	0.00	11,999.36	15,080.96		
3	32749	מדחס 2 מבנה א"	23070916 - 4	2,199.80	0.00	8,863.90	11,063.70	43.97	
			סה"כ צריכה	2,199.80	0.00	8,863.90	11,063.70		
4	31714	מדחס 2 תגה	18017317 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	32750	מדחס 3 מבנה א"	23070917 - 1	232.40	0.00	1,032.80	1,265.20	2.39	
			סה"כ צריכה	232.40	0.00	1,032.80	1,265.20		
6	31713	מדחס 3 תגה	18017317 - 1	4.50	0.00	15.30	19.80	8.26	
			סה"כ צריכה	4.50	0.00	15.30	19.80		
7	32694	מדחס 4 מבנה א"	23070916 - 1	6,830.40	0.00	27,334.40	34,164.80	524.00	
			סה"כ צריכה	6,830.40	0.00	27,334.40	34,164.80		
8	31716	מדחס 4 תגה	18017317 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	32748	מדחס 5 מבנה א"	23070916 - 3	393.00	0.00	1,151.60	1,544.60	73.46	
			סה"כ צריכה	393.00	0.00	1,151.60	1,544.60		
10	31720	צילר 4 - 120 טון	18017314 - 1	10,193.20	0.00	43,477.60	53,670.80	157.19	
			סה"כ צריכה	10,193.20	0.00	43,477.60	53,670.80		
11	31719	צילר 1 - 100 טון	18017298 - 2	3,476.80	0.00	15,282.00	18,758.80	56.24	
			סה"כ צריכה	3,476.80	0.00	15,282.00	18,758.80		
12	31718	צילר 2 - 80 טון	18017298 - 1	13,328.80	0.00	56,579.20	69,908.00	142.89	
			סה"כ צריכה	13,328.80	0.00	56,579.20	69,908.00		
13	32751	צילר 3 - 80 טון	23070917 - 2	5,859.60	0.00	22,779.20	28,638.80	119.57	
			סה"כ צריכה	5,859.60	0.00	22,779.20	28,638.80		
14	31717	צילר 5 תגה 60 טון	18017318 - 1	5,742.00	0.00	23,717.20	29,459.20	85.94	
			סה"כ צריכה	5,742.00	0.00	23,717.20	29,459.20		
			סה"כ צריכה	56,661.10	0.00	231,898.16	288,559.26		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			288,559.26			



