



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 12/06/25

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (31/05/25 - 01/05/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות 100% =	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			23044879 - 2	3,727.20	0.00	23,620.80	27,348.00	128.98	
			23044879 - 3	1,007.60	0.00	6,561.60	7,569.20	10.52	
			סה"כ צריכה	4,734.80	0.00	30,182.40	34,917.20		
2	39692	*לבדיקה מיזוג אוויר שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	8.1854523159564 E-12	8.1854523159564 E-12		
			23044879 - 2	2,113.12	0.00	13,460.08	15,573.20		
			23044879 - 3	594.55	0.00	4,394.14	4,988.68		
			סה"כ צריכה	2,707.67	0.00	17,854.22	20,561.88		
3	39708	*לבדיקה מיזוג אוויר שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	1,889.04	0.00	9,883.36	11,772.40		
			23044879 - 3	431.60	0.00	2,147.92	2,579.52		
			סה"כ צריכה	2,320.64	0.00	12,031.28	14,351.92		
4	39705	*מפוחים - דרך מעבדות מפוחים לחלוקה	23044879 - 3	-1,007.60	0.00	-6,561.60	-7,569.20	10.52	
			23044880 - 1	3,988.80	0.00	25,906.40	29,895.20	41.81	
			23044880 - 3	-6.20	0.00	-107.60	-113.80	0.47	
			סה"כ צריכה	2,975.00	0.00	19,237.20	22,212.20		
5	39677	לא לחיוב - שירותי בית	23044889 - 1	9,885.60	0.00	62,891.20	72,776.80	115.53	
			סה"כ צריכה	9,885.60	0.00	62,891.20	72,776.80		
6	39658	פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני	23044886 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39661	פנוי לשעבר טרה ויטה קומה ראשונה - חיוני	23044887 - 1	585.30	0.00	3,804.80	4,390.10	11.39	
			סה"כ צריכה	585.30	0.00	3,804.80	4,390.10		
8	56389	פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר	23044881 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39646	שנאי 1	23044881 - 1	7,916.00	0.00	47,456.00	55,372.00	237.36	
			סה"כ צריכה	7,916.00	0.00	47,456.00	55,372.00		
10	39674	שנאי 2	23044888 - 2	10,504.00	0.00	68,268.00	78,772.00	134.88	
			סה"כ צריכה	10,504.00	0.00	68,268.00	78,772.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39667	DAREN מעבדות 5.ק	23044884 - 3	120.80	0.00	919.60	1,040.40	7.81	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	902.56	0.00	5,951.41	6,853.96		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	397.08	0.00	2,058.64	2,455.72		
			סה"כ צריכה	1,420.43	0.00	8,929.64	10,350.08		
2	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	1,532.80	0.00	4,993.60	6,526.40	37.05	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	101.18	0.00	524.55	625.72		
			סה"כ צריכה	1,633.98	0.00	5,518.15	7,152.12		
3	39698	אל אי אם 2.ק	23044883 - 1	182.80	0.00	1,440.80	1,623.60	9.44	
			23044883 - 2	344.40	0.00	2,352.00	2,696.40	267.53	
			23044887 - 2	1,237.90	0.00	7,660.20	8,898.10	16.97	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	1,805.11	0.00	11,902.81	13,707.92		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	794.16	0.00	4,117.28	4,911.43		
			מפוחים	1,193.88	0.00	8,184.87	9,378.75		
			סה"כ צריכה	5,558.25	0.00	35,657.96	41,216.21		
4	39682	אל אי אם 3.ק צד מזרח	23044883 - 4	181.20	0.00	884.00	1,065.20	13.77	
			23044887 - 3	438.00	0.00	2,952.40	3,390.40	8.13	
			מפוחים	418.82	0.00	2,741.68	3,160.49		
			סה"כ צריכה	1,038.02	0.00	6,578.08	7,616.09		
5	39697	אל אי אם 3.ק צד מערב	23044882 - 3	990.90	0.00	6,035.40	7,026.30	70.79	
			23044883 - 3	726.00	0.00	3,648.80	4,374.80	266.12	
			מפוחים	1,161.28	0.00	6,920.80	8,082.08		
			סה"כ צריכה	2,878.18	0.00	16,605.00	19,483.18		
6	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39643	דרן מעבדות מפוחים 5.ק	23044880 - 4	274.30	0.00	1,689.60	1,963.90	3.31	
			סה"כ צריכה	274.30	0.00	1,689.60	1,963.90		
8	39695	דרן מעבדות 5.ק	23044884 - 4	278.80	0.00	1,842.80	2,121.60	8.86	
			23044887 - 4	114.70	0.00	778.00	892.70	3.51	
			סה"כ צריכה	393.50	0.00	2,620.80	3,014.30		
9	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	0.80	0.00	30.80	31.60	2.40	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	62.63	0.00	324.72	387.35		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	63.43	0.00	355.52	418.95		
10	39671	וונדה פייט טכנולוגיות ק.1	23044885 - 3	292.80	0.00	2,016.80	2,309.60	17.47	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	232.87	0.00	1,207.29	1,440.16		
			סה"כ צריכה	525.67	0.00	3,224.09	3,749.76		
11	39678	חיוני ולוח מעליות	23044889 - 2	1,924.48	0.00	12,349.44	14,273.92	29.45	
			סה"כ צריכה	1,924.48	0.00	12,349.44	14,273.92		
12	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	276.00	0.00	4,472.60	4,748.60	37.60	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	
			סה"כ צריכה	276.00	0.00	4,472.60	4,748.60		
13	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	98.40	0.00	624.80	723.20	3.15	
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	223.23	0.00	1,157.33	1,380.57		
			סה"כ צריכה	321.63	0.00	1,782.13	2,103.77		
14	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	6.20	0.00	107.60	113.80	0.47	
			סה"כ צריכה	6.20	0.00	107.60	113.80		
15	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 1	54.80	0.00	646.80	701.60	4.10	
			23044884 - 2	14.40	0.00	548.40	562.80	9.38	
			23044888 - 1	96.70	0.00	638.80	735.50	1.73	
			23044888 - 3	8.20	0.00	61.40	69.60	0.26	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	397.08	0.00	2,058.64	2,455.72		
			סה"כ צריכה	571.18	0.00	3,954.04	4,525.22		
16	40050	ציבורי	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			23044879 - 2	-3,727.20	0.00	-23,620.80	-27,348.00	128.98	
			23044880 - 1	-3,988.80	0.00	-25,906.40	-29,895.20	41.81	
			23044880 - 4	-274.30	0.00	-1,689.60	-1,963.90	3.31	
			23044881 - 1	7,916.00	0.00	47,456.00	55,372.00	237.36	
			23044881 - 2	-276.00	0.00	-4,472.60	-4,748.60	37.60	
			23044882 - 1	-297.20	0.00	-1,944.80	-2,242.00	9.73	
			23044882 - 2	-0.80	0.00	-30.80	-31.60	2.40	
			23044882 - 3	-990.90	0.00	-6,035.40	-7,026.30	70.79	
			23044883 - 1	-182.80	0.00	-1,440.80	-1,623.60	9.44	
			23044883 - 2	-344.40	0.00	-2,352.00	-2,696.40	267.53	
			23044883 - 3	-726.00	0.00	-3,648.80	-4,374.80	266.12	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	13.77	-1,065.20	-884.00	0.00	-181.20	23044883 - 4			
	4.10	-701.60	-646.80	0.00	-54.80	23044884 - 1			
	9.38	-562.80	-548.40	0.00	-14.40	23044884 - 2			
	7.81	-1,040.40	-919.60	0.00	-120.80	23044884 - 3			
	8.86	-2,121.60	-1,842.80	0.00	-278.80	23044884 - 4			
	3.15	-723.20	-624.80	0.00	-98.40	23044885 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044885 - 2			
	17.47	-2,309.60	-2,016.80	0.00	-292.80	23044885 - 3			
	37.05	-6,526.40	-4,993.60	0.00	-1,532.80	23044885 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044886 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044886 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044886 - 4			
	16.97	-8,898.10	-7,660.20	0.00	-1,237.90	23044887 - 2			
	8.13	-3,390.40	-2,952.40	0.00	-438.00	23044887 - 3			
	3.51	-892.70	-778.00	0.00	-114.70	23044887 - 4			
	1.73	-735.50	-638.80	0.00	-96.70	23044888 - 1			
	134.88	78,772.00	68,268.00	0.00	10,504.00	23044888 - 2			
	0.26	-69.60	-61.40	0.00	-8.20	23044888 - 3			
	29.45	-14,273.92	-12,349.44	0.00	-1,924.48	23044889 - 2			
	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23044889 - 3			
	2.42	-771.10	-635.50	0.00	-135.60	23044889 - 4			
		8,111.48	7,029.46	0.00	1,082.02	סה"כ צריכה			
	9.73	2,242.00	1,944.80	0.00	297.20	23044882 - 1	קוי די אם ק.קרקע	59056	17
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044885 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044886 - 1			
		695.25	582.83	0.00	112.42	מיזוג אוויר שעות רגילות			
		1,590.87	1,389.85	0.00	201.02	מפוחים			
		4,528.12	3,917.48	0.00	610.64	סה"כ צריכה			
	2.42	771.10	635.50	0.00	135.60	23044889 - 4	תאורת חוץ	39680	18
		771.10	635.50	0.00	135.60	סה"כ צריכה			
		134,140.60	115,427.09	0.00	18,713.51	סה"כ צריכה			
		137,132.01	117,857.13		19,274.88	חשבון חברת חשמל			
		-2,991.41	-2,430.04		-561.37	הפרש בקוט"ש			
		-2.18%	-2.06%		-2.91%	הפרש באחוזים			



- פסגה (18,713.51 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפיל (115,427.09 Kwh)

