

דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (31/05/25 - 01/01/25)

תאריך הפקה: 15/06/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	280.81	163,670.00	137,058.80	0.00	26,611.20	18017314 - 1	צילר 4 - 120 טון	31720	1
		163,670.00	137,058.80	0.00	26,611.20	סה"כ צריכה			
	188.68	94,648.80	79,979.20	0.00	14,669.60	18017298 - 2	צילר 1 - 100 טון	31719	2
		94,648.80	79,979.20	0.00	14,669.60	סה"כ צריכה			
	271.59	241,003.60	200,275.60	0.00	40,728.00	18017298 - 1	צילר 2 - 80 טון	31718	3
		241,003.60	200,275.60	0.00	40,728.00	סה"כ צריכה			
	196.08	113,105.20	95,222.40	0.00	17,882.80	23070917 - 2	צילר 3 - 80 טון	32751	4
		113,105.20	95,222.40	0.00	17,882.80	סה"כ צריכה			
	130.75	96,173.60	80,991.20	0.00	15,182.40	18017318 - 1	צילר 5 תגה 60 טון	31717	5
		96,173.60	80,991.20	0.00	15,182.40	סה"כ צריכה			
		708,601.20	593,527.20	0.00	115,074.00	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	708,601.20					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			