



דוח קוט"ש

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור: קניון הפסגה ירושלים

תקופת דוח: (13/06/25 - 01/06/25)

תאריך הפקה: 15/06/25

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 21461 | CHANGE | 6 - 23000705 | 9.75 | 0.00 | 62.00 | 71.75 | 0.36 | |
| | | | מיזוג אויר | 15.26 | 0.00 | 52.90 | 68.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 25.01 | 0.00 | 114.90 | 139.91 | | |
| 2 | 51597 | Yuli Care - לסרי אוריאל | 2 - 23000707 | 0.55 | 0.00 | 6.55 | 7.10 | 0.68 | |
| | | | מיזוג אויר | 27.47 | 0.00 | 95.21 | 122.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 28.02 | 0.00 | 101.76 | 129.78 | | |
| 3 | 38304 | אגד רב קו | 7 - 23000714 | 7.95 | 0.00 | 42.95 | 50.90 | 0.80 | |
| | | | 8 - 23000714 | 4.20 | 0.00 | 24.20 | 28.40 | 0.63 | |
| | | | 9 - 23000714 | 27.00 | 0.00 | 167.30 | 194.30 | 1.00 | |
| | | | מיזוג אויר | 27.47 | 0.00 | 95.21 | 122.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 66.62 | 0.00 | 329.66 | 396.28 | | |
| 4 | 21479 | אינגליש קיק | 4 - 23000712 | 509.65 | 0.00 | 3,286.85 | 3,796.50 | 34.41 | |
| | | | מיזוג אויר | 101.80 | 0.00 | 352.90 | 454.70 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 611.45 | 0.00 | 3,639.75 | 4,251.20 | | |
| 5 | 21480 | אינטימה | 1 - 23000637 | 34.10 | 0.00 | 109.90 | 144.00 | 1.31 | |
| | | | מיזוג אויר | 42.51 | 0.00 | 147.35 | 189.86 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 76.61 | 0.00 | 257.25 | 333.86 | | |
| 6 | 51767 | אקשן טוייס | 1 - 22344701 | 61.40 | 0.00 | 171.80 | 233.20 | 4.52 | |
| | | | מיזוג אויר | 178.42 | 0.00 | 618.48 | 796.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 239.82 | 0.00 | 790.28 | 1,030.10 | | |
| 7 | 35131 | אר אם בי (קטימי ווג) | 2 - 23000708 | 135.60 | 0.00 | 448.20 | 583.80 | 5.42 | |
| | | | מיזוג אויר | 132.61 | 0.00 | 459.70 | 592.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 268.21 | 0.00 | 907.90 | 1,176.11 | | |
| 8 | 21486 | בוניטה דה מאס | 1 - 23000711 | 50.20 | 0.00 | 161.80 | 212.00 | 4.26 | |
| | | | מיזוג אויר | 55.41 | 0.00 | 192.06 | 247.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 105.61 | 0.00 | 353.86 | 459.47 | | |
| 9 | 44705 | בנק הפועלים | 1 - 23000706 | 285.20 | 0.00 | 1,830.80 | 2,116.00 | 13.96 | |
| | | | מיזוג אויר | 348.09 | 0.00 | 1,206.61 | 1,554.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 633.29 | 0.00 | 3,037.41 | 3,670.69 | | |
| 10 | 56995 | בס"ד ב"ה חי יזמות והשקעות | 1 - 22345460 | 466.70 | 0.00 | 1,130.20 | 1,596.90 | 21.48 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 45.42 | 0.00 | 157.43 | 202.85 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 512.12 | 0.00 | 1,287.63 | 1,799.75 | | |
| 11 | 57464 | בס"ד ב"ה חי יזמות והשקעות- שטח נוסף | 23000714 - 1 | 10.30 | 0.00 | 56.05 | 66.35 | 0.53 | |
| | | | 23000714 - 2 | 23.60 | 0.00 | 133.35 | 156.95 | 0.56 | |
| | | | 23000714 - 3 | 17.45 | 0.00 | 93.65 | 111.10 | 0.60 | |
| | | | מיזוג אויר | 14.23 | 0.00 | 49.34 | 63.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 65.58 | 0.00 | 332.39 | 397.97 | | |
| 12 | 21851 | גולף + גולף קידס | 23000637 - 4 | 29.65 | 0.00 | 86.50 | 116.15 | 1.08 | |
| | | | 23000637 - 5 | 46.25 | 0.00 | 135.45 | 181.70 | 1.74 | |
| | | | 23000705 - 8 | 6.80 | 0.00 | 36.50 | 43.30 | 0.55 | |
| | | | 23000705 - 10 | 38.70 | 0.00 | 110.85 | 149.55 | 1.31 | |
| | | | 23000705 - 11 | 22.05 | 0.00 | 55.75 | 77.80 | 0.69 | |
| | | | 23000705 - 12 | 28.40 | 0.00 | 81.00 | 109.40 | 0.88 | |
| | | | מיזוג אויר | 181.66 | 0.00 | 629.72 | 811.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 353.51 | 0.00 | 1,135.77 | 1,489.28 | | |
| 13 | 44710 | גולף אנד קו | 23000703 - 1 | 167.20 | 0.00 | 538.50 | 705.70 | 6.57 | |
| | | | מיזוג אויר | 172.58 | 0.00 | 598.23 | 770.82 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 339.78 | 0.00 | 1,136.73 | 1,476.52 | | |
| 14 | 39531 | גלי חדש | 23000682 - 4 | 50.50 | 0.00 | 148.20 | 198.70 | 1.82 | |
| | | | 23000682 - 5 | 56.30 | 0.00 | 221.05 | 277.35 | 3.23 | |
| | | | 23000682 - 6 | 64.65 | 0.00 | 206.90 | 271.55 | 2.81 | |
| | | | 23000710 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | מיזוג אויר | 234.07 | 0.00 | 811.39 | 1,045.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 405.52 | 0.00 | 1,387.54 | 1,793.07 | | |
| 15 | 44707 | גלידת קצפת | 23000706 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23000706 - 4 | 984.40 | 0.00 | 3,979.40 | 4,963.80 | 30.18 | |
| | | | מיזוג אויר | 93.96 | 0.00 | 325.69 | 419.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,078.36 | 0.00 | 4,305.09 | 5,383.45 | | |
| 16 | 50715 | גרעיני עפולה חדש | 23000705 - 5 | 58.60 | 0.00 | 263.50 | 322.10 | 1.88 | |
| | | | מיזוג אויר | 36.33 | 0.00 | 125.94 | 162.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 94.93 | 0.00 | 389.44 | 484.38 | | |
| 17 | 47220 | גרפוס 1990 | 23000637 - 7 | 2.95 | 0.00 | 16.90 | 19.85 | 1.65 | |
| | | | 23000637 - 8 | 29.00 | 0.00 | 94.20 | 123.20 | 1.31 | |
| | | | 23000637 - 9 | 11.20 | 0.00 | 41.95 | 53.15 | 0.95 | |
| | | | מיזוג אויר | 56.13 | 0.00 | 194.58 | 250.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 99.28 | 0.00 | 347.63 | 446.92 | | |
| 18 | 45119 | דוכן מגנוליה | 23000705 - 4 | 19.85 | 0.00 | 109.80 | 129.65 | 0.42 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אוויר | 16.35 | 0.00 | 56.67 | 73.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 36.20 | 0.00 | 166.47 | 202.67 | | |
| 19 | 37450 | דוכן סלולר - ישי פנחסוב | 23000636 - 1 | 8.85 | 0.00 | 29.85 | 38.70 | 0.37 | |
| | | | מיזוג אוויר | 7.63 | 0.00 | 26.45 | 34.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 16.48 | 0.00 | 56.30 | 72.78 | | |
| 20 | 44712 | דוכן עולם הממתקים - פיצוחי ירושלים | 23000703 - 2 | 101.05 | 0.00 | 483.30 | 584.35 | 3.31 | |
| | | | מיזוג אוויר | 17.44 | 0.00 | 60.45 | 77.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 118.49 | 0.00 | 543.75 | 662.24 | | |
| 21 | 21516 | דוכן עינת גורדון | 23000636 - 5 | 11.70 | 0.00 | 38.40 | 50.10 | 0.43 | |
| | | | מיזוג אוויר | 15.82 | 0.00 | 54.85 | 70.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 27.52 | 0.00 | 93.25 | 120.77 | | |
| 22 | 42932 | דלתא חדש | 23000637 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | |
| | | | 23000705 - 2 | 41.00 | 0.00 | 132.90 | 173.90 | 2.00 | |
| | | | 23000705 - 3 | 31.30 | 0.00 | 100.90 | 132.20 | 1.03 | |
| | | | 23000705 - 7 | 38.85 | 0.00 | 110.05 | 148.90 | 1.61 | |
| | | | מיזוג אוויר | 137.88 | 0.00 | 477.96 | 615.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 249.03 | 0.00 | 821.81 | 1,070.84 | | |
| 23 | 58141 | ורדינון חדש | 23000642 - 3 | 48.95 | 0.00 | 187.95 | 236.90 | 2.44 | |
| | | | מיזוג אוויר | 92.65 | 0.00 | 321.16 | 413.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 141.60 | 0.00 | 509.11 | 650.71 | | |
| 24 | 21859 | זיפ | 23000636 - 7 | 58.70 | 0.00 | 169.50 | 228.20 | 2.30 | |
| | | | 23000636 - 8 | 43.20 | 0.00 | 109.55 | 152.75 | 2.06 | |
| | | | 23000711 - 6 | 8.55 | 0.00 | 30.95 | 39.50 | 0.26 | |
| | | | מיזוג אוויר | 133.70 | 0.00 | 463.47 | 597.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 244.15 | 0.00 | 773.47 | 1,017.63 | | |
| 25 | 43326 | חברת דואר ישראל | 23000713 - 4 | 80.90 | 0.00 | 564.30 | 645.20 | 4.31 | |
| | | | מיזוג אוויר | 156.69 | 0.00 | 543.13 | 699.82 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 237.59 | 0.00 | 1,107.43 | 1,345.02 | | |
| 26 | 58722 | חומס אליהו - בס"ד ב"ה חי יזמות והשקעות | 23000707 - 4 | 144.20 | 0.00 | 638.40 | 782.60 | 13.36 | |
| | | | מיזוג אוויר | 36.33 | 0.00 | 125.94 | 162.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 180.53 | 0.00 | 764.34 | 944.88 | | |
| 27 | 57348 | טארגט-אוזורוב רוסלן | 22344697 - 1 | 12.20 | 0.00 | 72.10 | 84.30 | 6.24 | |
| | | | מיזוג אוויר | 81.75 | 0.00 | 283.37 | 365.12 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 93.95 | 0.00 | 355.47 | 449.42 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 28 | 48482 | יאמאן - בר גיל דוד | 20281851 - 1 | 374.00 | 0.00 | 750.70 | 1,124.70 | 19.36 | |
| | | | מיזוג אויר | 40.87 | 0.00 | 141.69 | 182.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 414.87 | 0.00 | 892.39 | 1,307.26 | | |
| 29 | 61838 | לורד קיטש | 23000681 - 4 | 68.15 | 0.00 | 235.45 | 303.60 | 2.86 | |
| | | | מיזוג אויר | 54.50 | 0.00 | 188.92 | 243.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 122.65 | 0.00 | 424.37 | 547.02 | | |
| 30 | 60904 | ליאור בני צדוק שיראזי | 23000639 - 2 | 130.90 | 0.00 | 445.50 | 576.40 | 5.40 | |
| | | | מיזוג אויר | 136.25 | 0.00 | 472.29 | 608.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 267.15 | 0.00 | 917.79 | 1,184.94 | | |
| 31 | 48072 | לידר חדש | 23000706 - 3 | 95.30 | 0.00 | 288.55 | 383.85 | 9.30 | |
| | | | מיזוג אויר | 121.64 | 0.00 | 421.66 | 543.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 216.94 | 0.00 | 710.21 | 927.15 | | |
| 32 | 42051 | ללין חדש | 23000705 - 1 | 73.50 | 0.00 | 229.20 | 302.70 | 2.50 | |
| | | | מיזוג אויר | 29.73 | 0.00 | 103.05 | 132.78 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 103.23 | 0.00 | 332.25 | 435.48 | | |
| 33 | 21773 | מאניה ג'ינס | 23000681 - 1 | 42.05 | 0.00 | 135.70 | 177.75 | 1.30 | |
| | | | מיזוג אויר | 55.41 | 0.00 | 192.06 | 247.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 97.46 | 0.00 | 327.76 | 425.22 | | |
| 34 | 60905 | מוש אופנה | 23000703 - 4 | 19.85 | 0.00 | 58.70 | 78.55 | 1.04 | |
| | | | מיזוג אויר | 79.61 | 0.00 | 275.97 | 355.59 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 99.46 | 0.00 | 334.67 | 434.14 | | |
| 35 | 21786 | מילק | 23000712 - 3 | 430.10 | 0.00 | 2,048.85 | 2,478.95 | 12.07 | |
| | | | מיזוג אויר | 71.03 | 0.00 | 246.22 | 317.25 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 501.13 | 0.00 | 2,295.07 | 2,796.20 | | |
| 36 | 43588 | מפגש השיח' | 23000642 - 2 | 729.50 | 0.00 | 3,626.30 | 4,355.80 | 38.80 | |
| | | | מיזוג אויר | 133.88 | 0.00 | 464.07 | 597.95 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 863.38 | 0.00 | 4,090.37 | 4,953.75 | | |
| 37 | 21777 | מפעל הפיס | 23000711 - 3 | 21.55 | 0.00 | 117.65 | 139.20 | 2.39 | |
| | | | מיזוג אויר | 7.27 | 0.00 | 25.19 | 32.46 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 28.82 | 0.00 | 142.84 | 171.66 | | |
| 38 | 53290 | מקס סטוק | 23000713 - 2 | 792.80 | 0.00 | 2,186.40 | 2,979.20 | 25.17 | |
| | | | 23000713 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | מיזוג אויר | 963.73 | 0.00 | 3,340.67 | 4,304.39 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,756.53 | 0.00 | 5,527.07 | 7,283.59 | | |
| 39 | 31413 | מתפרה | 23000711 - 5 | 3.00 | 0.00 | 10.25 | 13.25 | 0.47 | |
| | | | מיזוג אויר | 35.97 | 0.00 | 124.68 | 160.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 38.97 | 0.00 | 134.93 | 173.90 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 40 | 44925 | נעמן גרופ | 23000636 - 9 | 116.50 | 0.00 | 648.20 | 764.70 | 2.54 | |
| | | | 23000639 - 1 | 59.45 | 0.00 | 199.45 | 258.90 | 2.35 | |
| | | | מיזוג אויר | 119.90 | 0.00 | 415.62 | 535.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 295.85 | 0.00 | 1,263.27 | 1,559.11 | | |
| 41 | 21782 | סופר פארם | 23000642 - 1 | 464.60 | 0.00 | 1,697.20 | 2,161.80 | 390.60 | |
| | | | מיזוג אויר | 589.50 | 0.00 | 2,043.44 | 2,632.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,054.10 | 0.00 | 3,740.64 | 4,794.74 | | |
| 42 | 21784 | סיגולד | 23000637 - 12 | 23.75 | 0.00 | 74.90 | 98.65 | 0.86 | |
| | | | מיזוג אויר | 16.21 | 0.00 | 56.20 | 72.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 39.96 | 0.00 | 131.10 | 171.07 | | |
| 43 | 57463 | סמארט דיגיטאל | 23000681 - 3 | 41.25 | 0.00 | 138.65 | 179.90 | 1.79 | |
| | | | מיזוג אויר | 37.50 | 0.00 | 129.97 | 167.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 78.75 | 0.00 | 268.62 | 347.37 | | |
| 44 | 36462 | סקארה | 23000707 - 1 | 100.00 | 0.00 | 330.85 | 430.85 | 3.55 | |
| | | | מיזוג אויר | 88.79 | 0.00 | 307.78 | 396.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 188.79 | 0.00 | 638.63 | 827.41 | | |
| 45 | 58142 | עונות מודל חדש | 23000703 - 3 | 110.60 | 0.00 | 372.80 | 483.40 | 5.21 | |
| | | | מיזוג אויר | 45.23 | 0.00 | 156.80 | 202.03 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 155.83 | 0.00 | 529.60 | 685.43 | | |
| 46 | 22722 | פוקס קומת קרקע | 23000682 - 10 | 88.50 | 0.00 | 282.10 | 370.60 | 3.24 | |
| | | | 23000682 - 11 | 90.50 | 0.00 | 296.10 | 386.60 | 2.97 | |
| | | | 23000682 - 12 | 77.20 | 0.00 | 238.60 | 315.80 | 2.83 | |
| | | | מיזוג אויר | 241.61 | 0.00 | 837.53 | 1,079.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 497.81 | 0.00 | 1,654.33 | 2,152.14 | | |
| 47 | 58461 | פלאפון תקשורת | 23000712 - 2 | 50.40 | 0.00 | 233.75 | 284.15 | 1.94 | |
| | | | מיזוג אויר | 27.25 | 0.00 | 94.46 | 121.71 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 77.65 | 0.00 | 328.21 | 405.86 | | |
| 48 | 56082 | פסגה 1 משרד השקעות | 23000637 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 23000637 - 6 | 2.10 | 0.00 | 19.75 | 21.85 | 0.52 | |
| | | | 23000637 - 10 | 0.35 | 0.00 | 2.40 | 2.75 | 0.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 46.32 | 0.00 | 160.58 | 206.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 48.77 | 0.00 | 182.73 | 231.50 | | |
| 49 | 47221 | פרנס - מכון יופי | 23000710 - 2 | 19.60 | 0.00 | 176.85 | 196.45 | 9.07 | |
| | | | מיזוג אויר | 54.50 | 0.00 | 188.92 | 243.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 74.10 | 0.00 | 365.77 | 439.87 | | |
| 50 | 21867 | ציבורי בלתי חיוני | 20281851 - 1 | -374.00 | 0.00 | -750.70 | -1,124.70 | 19.36 | |
| | | | 22344697 - 1 | -12.20 | 0.00 | -72.10 | -84.30 | 6.24 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 22344701 - 1 | -61.40 | 0.00 | -171.80 | -233.20 | 4.52 | |
| | | | 22345460 - 1 | -466.70 | 0.00 | -1,130.20 | -1,596.90 | 21.48 | |
| | | | 23000636 - 1 | -8.85 | 0.00 | -29.85 | -38.70 | 0.37 | |
| | | | 23000636 - 5 | -11.70 | 0.00 | -38.40 | -50.10 | 0.43 | |
| | | | 23000636 - 7 | -58.70 | 0.00 | -169.50 | -228.20 | 2.30 | |
| | | | 23000636 - 8 | -43.20 | 0.00 | -109.55 | -152.75 | 2.06 | |
| | | | 23000636 - 9 | -116.50 | 0.00 | -648.20 | -764.70 | 2.54 | |
| | | | 23000636 - 11 | -78.05 | 0.00 | -293.95 | -372.00 | 3.67 | |
| | | | 23000637 - 1 | -34.10 | 0.00 | -109.90 | -144.00 | 1.31 | |
| | | | 23000637 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23000637 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | |
| | | | 23000637 - 4 | -29.65 | 0.00 | -86.50 | -116.15 | 1.08 | |
| | | | 23000637 - 5 | -46.25 | 0.00 | -135.45 | -181.70 | 1.74 | |
| | | | 23000637 - 6 | -2.10 | 0.00 | -19.75 | -21.85 | 0.52 | |
| | | | 23000637 - 7 | -2.95 | 0.00 | -16.90 | -19.85 | 1.65 | |
| | | | 23000637 - 8 | -29.00 | 0.00 | -94.20 | -123.20 | 1.31 | |
| | | | 23000637 - 9 | -11.20 | 0.00 | -41.95 | -53.15 | 0.95 | |
| | | | 23000637 - 10 | -0.35 | 0.00 | -2.40 | -2.75 | 0.20 | |
| | | | 23000637 - 12 | -23.75 | 0.00 | -74.90 | -98.65 | 0.86 | |
| | | | 23000639 - 1 | -59.45 | 0.00 | -199.45 | -258.90 | 2.35 | |
| | | | 23000639 - 2 | -130.90 | 0.00 | -445.50 | -576.40 | 5.40 | |
| | | | 23000639 - 3 | 14,215.00 | 0.00 | 60,090.00 | 74,305.00 | 524.25 | |
| | | | 23000639 - 4 | -4,844.80 | 0.00 | -27,066.40 | -31,911.20 | 170.55 | |
| | | | 23000642 - 1 | -464.60 | 0.00 | -1,697.20 | -2,161.80 | 390.60 | |
| | | | 23000642 - 2 | -729.50 | 0.00 | -3,626.30 | -4,355.80 | 38.80 | |
| | | | 23000642 - 3 | -48.95 | 0.00 | -187.95 | -236.90 | 2.44 | |
| | | | 23000642 - 4 | -188.50 | 0.00 | -1,060.60 | -1,249.10 | 14.86 | |
| | | | 23000681 - 1 | -42.05 | 0.00 | -135.70 | -177.75 | 1.30 | |
| | | | 23000681 - 2 | -24.65 | 0.00 | -102.05 | -126.70 | 1.95 | |
| | | | 23000681 - 3 | -41.25 | 0.00 | -138.65 | -179.90 | 1.79 | |
| | | | 23000681 - 4 | -68.15 | 0.00 | -235.45 | -303.60 | 2.86 | |
| | | | 23000682 - 1 | -2.95 | 0.00 | -11.25 | -14.20 | 1.06 | |
| | | | 23000682 - 4 | -50.50 | 0.00 | -148.20 | -198.70 | 1.82 | |
| | | | 23000682 - 5 | -56.30 | 0.00 | -221.05 | -277.35 | 3.23 | |
| | | | 23000682 - 6 | -64.65 | 0.00 | -206.90 | -271.55 | 2.81 | |
| | | | 23000682 - 7 | -1,155.20 | 0.00 | -4,592.00 | -5,747.20 | 145.15 | |
| | | | 23000682 - 8 | -1,033.60 | 0.00 | -4,345.60 | -5,379.20 | 142.46 | |
| | | | 23000682 - 9 | -896.00 | 0.00 | -3,904.00 | -4,800.00 | 132.19 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | 23000682 - 10 | -88.50 | 0.00 | -282.10 | -370.60 | 3.24 | |
| | | | 23000682 - 11 | -90.50 | 0.00 | -296.10 | -386.60 | 2.97 | |
| | | | 23000682 - 12 | -77.20 | 0.00 | -238.60 | -315.80 | 2.83 | |
| | | | 23000703 - 1 | -167.20 | 0.00 | -538.50 | -705.70 | 6.57 | |
| | | | 23000703 - 2 | -101.05 | 0.00 | -483.30 | -584.35 | 3.31 | |
| | | | 23000703 - 3 | -110.60 | 0.00 | -372.80 | -483.40 | 5.21 | |
| | | | 23000703 - 4 | -19.85 | 0.00 | -58.70 | -78.55 | 1.04 | |
| | | | 23000705 - 1 | -73.50 | 0.00 | -229.20 | -302.70 | 2.50 | |
| | | | 23000705 - 2 | -41.00 | 0.00 | -132.90 | -173.90 | 2.00 | |
| | | | 23000705 - 3 | -31.30 | 0.00 | -100.90 | -132.20 | 1.03 | |
| | | | 23000705 - 4 | -19.85 | 0.00 | -109.80 | -129.65 | 0.42 | |
| | | | 23000705 - 5 | -58.60 | 0.00 | -263.50 | -322.10 | 1.88 | |
| | | | 23000705 - 6 | -9.75 | 0.00 | -62.00 | -71.75 | 0.36 | |
| | | | 23000705 - 7 | -38.85 | 0.00 | -110.05 | -148.90 | 1.61 | |
| | | | 23000705 - 8 | -6.80 | 0.00 | -36.50 | -43.30 | 0.55 | |
| | | | 23000705 - 10 | -38.70 | 0.00 | -110.85 | -149.55 | 1.31 | |
| | | | 23000705 - 11 | -22.05 | 0.00 | -55.75 | -77.80 | 0.69 | |
| | | | 23000705 - 12 | -28.40 | 0.00 | -81.00 | -109.40 | 0.88 | |
| | | | 23000706 - 1 | -285.20 | 0.00 | -1,830.80 | -2,116.00 | 13.96 | |
| | | | 23000706 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23000706 - 3 | -95.30 | 0.00 | -288.55 | -383.85 | 9.30 | |
| | | | 23000706 - 4 | -984.40 | 0.00 | -3,979.40 | -4,963.80 | 30.18 | |
| | | | 23000707 - 1 | -100.00 | 0.00 | -330.85 | -430.85 | 3.55 | |
| | | | 23000707 - 2 | -0.55 | 0.00 | -6.55 | -7.10 | 0.68 | |
| | | | 23000707 - 3 | -18.00 | 0.00 | -484.10 | -502.10 | 11.37 | |
| | | | 23000707 - 4 | -144.20 | 0.00 | -638.40 | -782.60 | 13.36 | |
| | | | 23000708 - 1 | -227.50 | 0.00 | -678.80 | -906.30 | 7.30 | |
| | | | 23000708 - 2 | -135.60 | 0.00 | -448.20 | -583.80 | 5.42 | |
| | | | 23000708 - 3 | -395.80 | 0.00 | -2,125.20 | -2,521.00 | 18.85 | |
| | | | 23000708 - 4 | -106.45 | 0.00 | -364.55 | -471.00 | 3.90 | |
| | | | 23000710 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23000710 - 2 | -19.60 | 0.00 | -176.85 | -196.45 | 9.07 | |
| | | | 23000710 - 3 | 12,890.00 | 0.00 | 53,575.00 | 66,465.00 | 445.35 | |
| | | | 23000711 - 1 | -50.20 | 0.00 | -161.80 | -212.00 | 4.26 | |
| | | | 23000711 - 3 | -21.55 | 0.00 | -117.65 | -139.20 | 2.39 | |
| | | | 23000711 - 5 | -3.00 | 0.00 | -10.25 | -13.25 | 0.47 | |
| | | | 23000711 - 6 | -8.55 | 0.00 | -30.95 | -39.50 | 0.26 | |
| | | | 23000711 - 7 | -69.95 | 0.00 | -208.95 | -278.90 | 2.78 | |




| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|--------------------|------------|---------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|----|
| | 1.86 | -185.80 | -140.25 | 0.00 | -45.55 | 23000711 - 8 | | | |
| | 0.84 | -92.35 | -69.25 | 0.00 | -23.10 | 23000711 - 9 | | | |
| | 292.42 | -19,161.60 | -14,390.40 | 0.00 | -4,771.20 | 23000712 - 1 | | | |
| | 1.94 | -284.15 | -233.75 | 0.00 | -50.40 | 23000712 - 2 | | | |
| | 12.07 | -2,478.95 | -2,048.85 | 0.00 | -430.10 | 23000712 - 3 | | | |
| | 34.41 | -3,796.50 | -3,286.85 | 0.00 | -509.65 | 23000712 - 4 | | | |
| | 9.12 | -820.80 | -676.40 | 0.00 | -144.40 | 23000713 - 1 | | | |
| | 25.17 | -2,979.20 | -2,186.40 | 0.00 | -792.80 | 23000713 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23000713 - 3 | | | |
| | 4.31 | -645.20 | -564.30 | 0.00 | -80.90 | 23000713 - 4 | | | |
| | 0.53 | -66.35 | -56.05 | 0.00 | -10.30 | 23000714 - 1 | | | |
| | 0.56 | -156.95 | -133.35 | 0.00 | -23.60 | 23000714 - 2 | | | |
| | 0.60 | -111.10 | -93.65 | 0.00 | -17.45 | 23000714 - 3 | | | |
| | 1.98 | -50.10 | -40.85 | 0.00 | -9.25 | 23000714 - 5 | | | |
| | 1.20 | -99.40 | -77.00 | 0.00 | -22.40 | 23000714 - 6 | | | |
| | 0.80 | -50.90 | -42.95 | 0.00 | -7.95 | 23000714 - 7 | | | |
| | 0.63 | -28.40 | -24.20 | 0.00 | -4.20 | 23000714 - 8 | | | |
| | 1.00 | -194.30 | -167.30 | 0.00 | -27.00 | 23000714 - 9 | | | |
| | 2.42 | -223.80 | -196.80 | 0.00 | -27.00 | 23000714 - 10 | | | |
| | 130.89 | -51.00 | -41.40 | 0.00 | -9.60 | 23000714 - 11 | | | |
| | 0.75 | -113.80 | -98.80 | 0.00 | -15.00 | 23000714 - 12 | | | |
| | | 26,412.30 | 21,331.35 | 0.00 | 5,080.95 | סה"כ צריכה | | | |
| | 2.78 | 278.90 | 208.95 | 0.00 | 69.95 | 23000711 - 7 | צילדרן פלייס | 53286 | 51 |
| | 1.86 | 185.80 | 140.25 | 0.00 | 45.55 | 23000711 - 8 | | | |
| | 0.84 | 92.35 | 69.25 | 0.00 | 23.10 | 23000711 - 9 | | | |
| | | 597.99 | 464.10 | 0.00 | 133.89 | מיזוג אוויר | | | |
| | | 1,155.04 | 882.55 | 0.00 | 272.49 | סה"כ צריכה | | | |
| | 3.67 | 372.00 | 293.95 | 0.00 | 78.05 | 23000636 - 11 | צעד בטבע- נחמיה אסף | 58143 | 52 |
| | | 260.94 | 202.52 | 0.00 | 58.42 | מיזוג אוויר | | | |
| | | 632.94 | 496.47 | 0.00 | 136.47 | סה"כ צריכה | | | |
| | 18.85 | 2,521.00 | 2,125.20 | 0.00 | 395.80 | 23000708 - 3 | קופת חולים + רנטגן | 21868 | 53 |
| | 2.42 | 223.80 | 196.80 | 0.00 | 27.00 | 23000714 - 10 | | | |
| | 130.89 | 51.00 | 41.40 | 0.00 | 9.60 | 23000714 - 11 | | | |
| | 0.75 | 113.80 | 98.80 | 0.00 | 15.00 | 23000714 - 12 | | | |
| | | 2,445.96 | 1,898.32 | 0.00 | 547.64 | מיזוג אוויר | | | |
| | | 5,355.56 | 4,360.52 | 0.00 | 995.04 | סה"כ צריכה | | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 54 | 21820 | קופת חולים מאוחדת (מרפאת שיניים) | 23000713 - 1 | 144.40 | 0.00 | 676.40 | 820.80 | 9.12 | |
| | | מיזוג אויר | | 130.80 | 0.00 | 453.40 | 584.20 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 275.20 | 0.00 | 1,129.80 | 1,405.00 | | |
| 55 | 53756 | קיווי חדש | 23000708 - 4 | 106.45 | 0.00 | 364.55 | 471.00 | 3.90 | |
| | | מיזוג אויר | | 110.63 | 0.00 | 383.50 | 494.13 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 217.08 | 0.00 | 748.05 | 965.13 | | |
| 56 | 53757 | קפה לאטה-לירון ואזנה | 23000642 - 4 | 188.50 | 0.00 | 1,060.60 | 1,249.10 | 14.86 | |
| | | מיזוג אוויר | | 124.08 | 0.00 | 430.10 | 554.18 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 312.58 | 0.00 | 1,490.70 | 1,803.28 | | |
| 57 | 21835 | שופרסל | 23000639 - 4 | 4,844.80 | 0.00 | 27,066.40 | 31,911.20 | 170.55 | |
| | | מיזוג אויר | | 972.27 | 0.00 | 3,370.26 | 4,342.53 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 5,817.07 | 0.00 | 30,436.66 | 36,253.73 | | |
| 58 | 21836 | שטיפת מכוניות | 23000707 - 3 | 18.00 | 0.00 | 484.10 | 502.10 | 11.37 | |
| | | סה"כ צריכה | | 18.00 | 0.00 | 484.10 | 502.10 | | |
| 59 | 22629 | שמפיין חדש | 23000682 - 1 | 2.95 | 0.00 | 11.25 | 14.20 | 1.06 | |
| | | | 23000714 - 5 | 9.25 | 0.00 | 40.85 | 50.10 | 1.98 | |
| | | | 23000714 - 6 | 22.40 | 0.00 | 77.00 | 99.40 | 1.20 | |
| | | מיזוג אויר | | 44.47 | 0.00 | 154.16 | 198.63 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 79.07 | 0.00 | 283.26 | 362.33 | | |
| 60 | 61132 | תמוז סחר- WESHOES | 23000708 - 1 | 227.50 | 0.00 | 678.80 | 906.30 | 7.30 | |
| | | מיזוג אויר | | 235.26 | 0.00 | 815.49 | 1,050.74 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 462.76 | 0.00 | 1,494.29 | 1,957.04 | | |
| 61 | 21841 | תמונה באהבה | 23000681 - 2 | 24.65 | 0.00 | 102.05 | 126.70 | 1.95 | |
| | | מיזוג אויר | | 42.16 | 0.00 | 146.16 | 188.32 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 66.81 | 0.00 | 248.21 | 315.02 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 27,105.00 | 0.00 | 113,665.00 | 140,770.00 | | |
| | | חשבון חברת חשמל | | | | | 0.00 | | |
| | | הפרש בקוט"ש | | | | | 140,770.00 | | |
| | | הפרש באחוזים | | | | | | | |





■ פסגה (Kwh 27,105.00)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 113,665.00)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 21844 | מיזוג אוויר - לחלוקה | 23000682 - 7 | 1,155.20 | 0.00 | 4,592.00 | 5,747.20 | 145.15 | |
| | | | 23000682 - 8 | 1,033.60 | 0.00 | 4,345.60 | 5,379.20 | 142.46 | |
| | | | 23000682 - 9 | 896.00 | 0.00 | 3,904.00 | 4,800.00 | 132.19 | |
| | | | 23000712 - 1 | 4,771.20 | 0.00 | 14,390.40 | 19,161.60 | 292.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,856.00 | 0.00 | 27,232.00 | 35,088.00 | | |
| 2 | 21458 | שדה חיוני | 23000710 - 4 | 2,546.40 | 0.00 | 13,121.60 | 15,668.00 | 87.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,546.40 | 0.00 | 13,121.60 | 15,668.00 | | |
| 3 | 21459 | שנאי T1 | 23000639 - 3 | 14,215.00 | 0.00 | 60,090.00 | 74,305.00 | 524.25 | |
| | | | סה"כ צריכה | 14,215.00 | 0.00 | 60,090.00 | 74,305.00 | | |
| 4 | 21460 | שנאי T2 | 23000710 - 3 | 12,890.00 | 0.00 | 53,575.00 | 66,465.00 | 445.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,890.00 | 0.00 | 53,575.00 | 66,465.00 | | |

