



דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (31/05/25 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 23/06/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	695.32	336,918.40	283,334.40	0.00	53,584.00	18017314 - 1	צילר 4 - 120 טון	31720	1
		336,918.40	283,334.40	0.00	53,584.00	סה"כ צריכה			
	406.32	160,307.60	134,659.60	0.00	25,648.00	18017298 - 2	צילר 1 - 100 טון	31719	2
		160,307.60	134,659.60	0.00	25,648.00	סה"כ צריכה			
	687.87	490,210.80	409,384.00	0.00	80,826.80	18017298 - 1	צילר 2 - 80 טון	31718	3
		490,210.80	409,384.00	0.00	80,826.80	סה"כ צריכה			
	486.76	220,736.40	185,066.00	0.00	35,670.40	23070917 - 2	צילר 3 - 80 טון	32751	4
		220,736.40	185,066.00	0.00	35,670.40	סה"כ צריכה			
	360.02	190,337.60	159,392.40	0.00	30,945.20	18017318 - 1	צילר 5 תגה 60 טון	31717	5
		190,337.60	159,392.40	0.00	30,945.20	סה"כ צריכה			
		1,398,510.80	1,171,836.40	0.00	226,674.40	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	1,398,510.80					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			

