



מבדל אלייד

רשימת מונים

תאריך דוח: 25/06/25

מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מחח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	הפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
1	18040239-2	1	1	50	3		מפוחי שחרור עשן - שילב	+	מפוחי שחרור עשן - שילב	01/08/2021	none	לא להפקה	0	0%
2	19092928-4	1.6	1	160	3		קומה 0 - פיינקולים MAX	+	קומה 00 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
3	21055337-4	1	1	0	0		5337-4	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
4	18040275-1	1	1	63	3		לוח הזנה מעלית - אלונקה Q25	+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
5	19093301-2	1.6	1	160	3		קומה 10 - קלטורה פיינקולים	+	**קומה 10 - קלטורה פיינקולים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
6	18170574-4	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.3	+	*מיזוג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
7	18170768-4	6	1	600	3		צ'ילר CWM-23.7	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
8	18017344-1	2	1	160	3		17344-1	-	*ציבורי משנאי 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
9	18170581-2	6	1	630	3		לוח קריטי בניין על הגג	+	לוח קריטי בניין על הגג	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
10	19092928-3	6	1	630	3		קומה 2	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
11	21055390-3	0.6	1	0	0		390-3	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
12	18170574-3	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.4	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
13	18040203-1	2	1	160	3		לוח חינוי 1- שדה חינוי	+	*חינוי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
14	21055338-4	2	1	250	3		קומה 20** רטילורס פיינקולים	+	**קומה 20 רטילורס פיינקולים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
15	18170768-4	6	1	600	3		צ'ילר CWM-23.7	+	*מיזוג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
16	19092929-1	4	1	400	3		קומה 4	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
17	18040275-2	25	1	2500	3		לאומי קארד דאטה סנטר	-	*ציבורי משנאי 5	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
18	18040201-1	2	1	160	3		לוחות קומתיים 0,1,3,5,7,9 קומת גלריה	+	MAX- שונות- כללי	01/03/2020	none	כן להפקה	0	0%
19	19092925-1	1.6	1	559.49	3		קומה 07 - מאור וכח MAX	+	*קומה 07 - מאור וכח MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
20	18040201-3	2	1	160	3		40201-3	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
21	18017323-1	32	1	0	0		לוח חלוקה מ"א קומתיים	+	לוח חלוקה מ"א קומתיים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
22	19092930-2	1.6	1	437.1	3		קומה 8	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
23	21055199-2	0.5	1	40	3		אופנת לידר מאור וכח	+	**אופנת לידר מאור וכח	01/03/2022	none	כן להפקה	0	0%
24	19093301-4	1.6	1	160	3		93301	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
25	24050468-2	1	1	63	3		מאור וכח יניב אברמוב	+	מאור וכח יניב אברמוב	11/04/2025	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
26	18017350-3	1	1	100	3		לוחות קומתיים 10,12,14,16,18,20	+	*ציבורי נמדד HZ	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
27	19092929-2	4	1	250	3		קומה 08 - פיינקולים MAX	+	*קומה 08 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
28	21055338-1	2.5	1	250	3		5338-1	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
29	18170768-1	32	1	3200	3		מפסק ראשי מ"א	+	מפסק ראשי מ"א	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
30	18170725-3	1	1	100	3		לוח הזנה מעלית אלונקה Q10 -	+	לוח הזנה מעלית אלונקה Q10 -	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
31	19093304-2	1.6	1	160	3		קומה 15 - סייט מאור וכח	+	**קומה 15 - סייט מאור וכח	23/09/2022	none	כן להפקה	0	0%
32	23070530-1	40	1	4000	3		שנאי	+	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
33	19093303-3	1	1	80	3		93303	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
34	18040218-1	20	1	2000	3		מפסק ראשי לוח חלוקת גנרטור	+	מפסק ראשי לוח חלוקת גנרטור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
35	19092925-3	1.6	1	559.49	3		קומה 05 - מאור וכח MAX	+	*קומה 05 - מאור וכח MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
36	18040275-2	25	1	2500	3		דאטה סנטר Q21 - MAX	+	דאטה סנטר MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
37	19092925-4	10	1	1000	3		קומה 4	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
38	18040274-1	40	1	4000	3		שנאי 2	+	שנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
39	21055337-1	1.6	1	160	3		X טרמינל קומה 21 - מאור וכח	+	**טרמינל X קומה 21 - מאור וכח	28/02/2022	none	כן להפקה	0	0%
40	19093302-2	1.6	1	160	3		3302	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
41	18017335-2	4	1	630	3		שילב	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
42	18040203-3	1	1	63	3		לוח תאורת חוץ	+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
43	21055337-4	1	1	0	0		קומה 19 - מאור וכח פיץ	+	**קומה 19 - מאור וכח פיץ	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
44	19092929-1	4	1	400	3		קומה 04 - פיינקולים MAX	+	*קומה 04 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
45	19093301-1	2.5	1	250	3		3301	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
46	19093301-1	2.5	1	250	3		קומה 14 - סייט פיינקולים	+	**קומה 14 - סייט פיינקולים	23/09/2022	none	כן להפקה	0	0%
47	21055390-4	2	1	160	3		קומה 20	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
48	18040275-4	20	1	2000	3		לוח קרטי Q23 מרתפים	-	*ציבורי משנאי 5	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
49	19092931-2	1.6	1	559.494	3		קומה 3	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
50	21055338-2	2	1	200	3		5338-2	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
51	18170768-2	6	1	600	3		לוח קרטי	+	לוח קרטי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
52	19093304-1	1.6	1	160	3		קומה 15 - מאור וכח IBC	+	**קומה 15 - מאור וכח IBC	23/09/2022	none	כן להפקה	0	0%
53	24050469-2	1	1	63	3		מ"א יניב אברמוב	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	הפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
54	19093303-4	1	1	80	3		93303	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
55	18170767-3	1	1	100	3		MAX מנדפים	+	MAX- שנות- כללי	01/03/2020	none	כן להפקה	0	0%
56	24050469-2	1	1	63	3		מ"א יניב אברמוב	+	מ"א יניב אברמוב	11/04/2025	none	כן להפקה	0	0%
57	19092928-1	4	1	400	3		קומה 05 - פיינקולים MAX	+	קומה 05 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
58	18017335-1	40	1	0	0		שנאי 4	+	שנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
59	18040201-3	2	1	160	3		לוחות קומתיים 11,13,15,17 קומת 19, גלריה	+	*ציבורי נמדד HZ	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
60	18040250-4	32	1	3200	3		לוח חלוקה מ"א קומתיים	+	לוח חלוקה מ"א קומתיים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
61	21055394-2	0.6	1	63	3		קומה 18 - לאומי דיגטל פיינקולים	+	**קומה 18 - לאומי דיגטל פיינקולים	01/04/2022	none	כן להפקה	0	0%
62	19093302-3	1.6	1	160	3		3302	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
63	21055390-1	1.6	1	160	3		5390-1	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
64	17313432-1	1	1	0	0		ראשי קומת גלריה	+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
65	21262340-1	1	1	0	0		קומה 19 בלוסטון פיינקולים	+	**קומה 19 בלוסטון פיינקולים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
66	19092928-2	4	1	400	3		קומה 01 - פיינקולים MAX	+	**קומה 01 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
67	19093301-2	1.6	1	160	3		3301	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
68	18040202-3	25	1	2500	3		דאטה סנטר Q12- MAX	+	דאטה סנטר MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
69	19092925-2	1.6	1	559.49	3		קומה 09 - מאור וכח MAX	+	*קומה 09 - מאור וכח MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
70	18170580-1	32	1	3200	3		מפסק ראשי גנרטור	+	מפסק ראשי גנרטור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
71	24050468-1	1	1	0	0		קומה 19 - מאור וכח בלוסטון	+	**קומה 19 - מאור וכח בלוסטון	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
72	18170726-1	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.1	+	*מיזוג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
73	19092927-1	6	1	2098.1	3		קומה 02 - פנקוילים MAX	+	*קומה 02 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
74	19092925-1	1.6	1	559.49	3		קומה 7	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
75	19092925-4	10	1	1000	3		קומה 02 - מאור וכח MAX	+	*קומה 02 - מאור וכח MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
76	21055338-2	2	1	200	3		חצבים FUNDS - 18 פיינקולים	+	**חצבים FUNDS - 18 פיינקולים	09/02/2022	none	כן להפקה	0	0%
77	21055394-1	2.5	1	250	3		5394-1	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
78	18017350-3	1	1	100	3		לוחות קומתיים 10,12,14,16,18,20	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
79	24050468-1	1	1	0	0		קומה 19 - מאור וכח בלוסטון	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	הפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
80	18040224-2	2	1	160	3		לוח מ"א ק.2 ACP-2.2 חדר יטאות	+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
81	17312848-1	1	1	80	3		קומה 13 - קלטורה מאור וכח	+	**קומה 13 קלטורה מאור וכח	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
82	18170607-4	6	1	630	3		צ'ילר CWM23.06	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
83	18040202-1	32	1	3200	3		שנאי 6	+	*ציבורי משנאי 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
84	18040203-3	1	1	63	3		40203-3	-	*ציבורי משנאי 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
85	18017335-2	4	1	630	3		שילב	+	**שילב	22/04/2021	none	כן להפקה	0	0%
86	18170726-2	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.2	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
87	19092926-3	4	1	400	3		קומה 3	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
88	21055337-3	2.5	1	250	3		קומה 17	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
89	18040218-3	2	1	160	3		לוח מ"א ACP-3.1 קומה 3	+	*חניון	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
90	21055091-1	1.6	1	160	3		קומה 16 - קרן יסודות פיינקולים	+	**קומה 16 - קרן יסודות פיינקולים	18/12/2022	none	כן להפקה	0	0%
91	18170607-4	6	1	630	3		צ'ילר CWM23.06	+	*מיזוג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
92	19092927-3	4	1	1398.73	3		קומה 1	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
93	18017336-2	1	1	0	0		לוח קריטי מרתפים מעגל Q47 מעלית 27 מקס מס.	+	MAX - שונת- כללי	01/03/2020	none	כן להפקה	0	0%
94	19092927-1	6	1	2098.1	3		קומה 2	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
95	18170574-4	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.3	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
96	18040203-4	1	1	0	3							לא להפקה		
97	18017346-1	1	1	63	3							לא להפקה		
98	18040276-4	1	1	0	0							לא להפקה		
99	18040276-3	1	1	0	0							לא להפקה		
100	18040204-4	1	1	0	0							לא להפקה		
101	18040204-3	1	1	0	0							לא להפקה		
102	18017344-3	1	1	0	0							לא להפקה		
103	18040274-4	1	1	0	0							לא להפקה		
104	18040275-3	1	1	0	3							לא להפקה		
105	18170574-1	1	1	0	0							לא להפקה		
106	18017346-3	4	1	250	3							לא להפקה		
107	18017335-4	1	1	0	0							לא להפקה		
108	18040249-4	1	1	0	0							לא להפקה		
109	18040249-3	1	1	0	0							לא להפקה		
110	18170576-4	1	1	0	0							לא להפקה		
111	18017323-2	1	1	0	0							לא להפקה		
112	18170584-4	1	1	0	0							לא להפקה		
113	18170584-3	1	1	0	0							לא להפקה		
114	18170579-4	1	1	0	0							לא להפקה		
115	18170579-3	1	1	0	0							לא להפקה		





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	הפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
116	18017346-2	1	1	63	3							לא להפקה		
117	23070530-2	6	1	600	3							לא להפקה		
118	18040239-4	1	1	0	0							לא להפקה		
119	19092927-2	1	1	0	0							לא להפקה		
120	24050468-3	1	1	0	0							לא להפקה		
121	21055091-4	1	1	0	0							לא להפקה		
122	21055091-3	1	1	0	0							לא להפקה		
123	21055091-2	1	1	0	0							לא להפקה		
124	19092931-3	1	1	0	0							לא להפקה		
125	19092931-1	1	1	0	0							לא להפקה		
126	24050469-4	1	1	0	0							לא להפקה		
127	24050469-3	1	1	0	0							לא להפקה		
128	19092927-4	1	1	0	0							לא להפקה		
129	19093304-4	1	1	0	0							לא להפקה		
130	23070530-3	1	1	0	0							לא להפקה		
131	18040240-3	4	1	250	3							לא להפקה		
132	18040240-2	1	1	0	0							לא להפקה		
133	18040240-1	1	1	0	0							לא להפקה		
134	21055199-4	4	1	250	3							לא להפקה		
135	21055199-3	1	1	0	0							לא להפקה		
136	21055092-4	1	1	0	0							לא להפקה		
137	21055092-3	1	1	0	0							לא להפקה		
138	21055092-2	1	1	0	0							לא להפקה		
139	23070530-4	1	1	0	0							לא להפקה		
140	18040220-4	1	1	0	0							לא להפקה		
141	18040239-3	1	1	0	0							לא להפקה		
142	18170607-3	6	1	630	3	צ'ילר CWM23.01		+	*מיוזג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
143	18170726-3	6	1	630	3	לוח מ"א ACP-23.3.1		+	*מיוזג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
144	18040202-1	32	1	3200	3	שנאי 6		+	שנאי 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
145	21055390-1	1.6	1	160	3	X טרמינל קומה וכו מאור		+	**טרמינל X - 22 קומה וכו מאור	28/02/2022	none	כן להפקה	0	0%
146	19093302-1	1	1	80	3	קומה 13 השלוח		-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
147	18017350-1	2	1	200	3	לוחות קומתיים 2,4,6,8		-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
148	24050468-2	1	1	63	3	מאור וכו יניב אברמוב		-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
149	18017348-1	32	1	3200	3	לוח חלוקה מ"א קומתיים		+	לוח חלוקה מ"א קומתיים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
150	18017323-4	1	1	0	0	לוח מ"א קומת גלריה ACP-G1		+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
151	19093301-3	2	1	160	3	קומה 12 - קלטורה פיינקולים		+	**קומה 12 - קלטורה פיינקולים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
152	18170607-3	6	1	630	3	צ'ילר CWM23.01		-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
153	19092930-4	1	1	220.3	3	קומה 02 - מאור וכו MAX		+	*קומה 02 - מאור וכו MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
154	18040203-2	1	1	100	3	40203-2		-	*ציבורי משנאי 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס' אחוז מסך הדיירים	שטח	להפקה	תאריך יציאת דייר	תאריך כניסת דייר	שם דייר	פעולה	שם חוק	שם מפסק	מספר פאזות	גודל חיבור באמפר	מכפיל מתח	מכפיל זרם	מספר מונה	מס
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	TR6	+	TR6		3	400	1	4	18170725-1	155
0%	0	כן להפקה	none	01/11/2020	**רולדין	+	רולדין		3	100	1	1	18017346-4	156
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 1	-	צ'ילר SWM23.1		3	630	1	6	18170726-1	157
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 1	-	קומה 9		3	250	1	4	19092926-2	158
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 3	-	3304		3	160	1	1.6	19093304-2	159
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	Q1	+	Q1		3	630	1	12	18170767-1	160
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*חניון	+	לוח מ"א ACP-4.1 4-קומה		3	160	1	2	18040218-2	161
0%	0	כן להפקה	none	18/12/2022	**קומה 16 - קרן יסודות מאור וכח	+	קומה 16 - קרן יסודות מאור וכח		3	100	1	1	21055092-1	162
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 3	+	שנאי 3		3	4000	1	40	18040249-1	163
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	**קומה 19 בלוסטון מאור וכח	+	קומה 19 בלוסטון מאור וכח		0	0	1	1	21262339-1	164
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 1	-	קומה 1		3	400	1	4	19092928-2	165
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*חניון	+	לוח חניון 1- שדה בלתי חיוני		3	160	1	2	18017344-1	166
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 3	-	5338-4		3	250	1	2	21055338-4	167
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*חניון	+	לוח מ"א ACP-1.1 2-קומה		0	0	1	4	18017336-4	168
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	**קומה 11 - קלטורה מאור וכח	+	קומה 11 - קלטורה מאור וכח		3	80	1	1	19093304-3	169
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*מיוזג אוויר	+	צ'ילר SWM23.4		3	630	1	6	18170574-3	170
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 2	-	לוח מ"א ACP23.2		3	800	1	8	18170768-3	171
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 6	-	call center		3	630	1	6	18040202-4	172
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	לוח TR6 שדה חיוני	+	שדה TR6 לוח חיוני		3	630	1	6	18170581-3	173
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*קומה 00 - מאור וכח MAX	+	קומה 00 - מאור וכח MAX		3	1363.77	1	1	19092931-4	174
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 3	-	55337-2		0	0	1	1	21055337-2	175
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	**קומה 20 ריטילורס מאור וכח	+	קומה 20 ריטילורס מאור וכח		3	160	1	2	21055390-4	176
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 4	-	3303		3	250	1	2.5	19093303-2	177
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*מיוזג אוויר	+	לוח מ"א ACP23.2		3	800	1	8	18170768-3	178
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 2	+	שנאי 2		3	4000	1	40	18040274-1	179
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 5	+	שנאי 5		3	3200	1	32	18040204-1	180
0%	0	כן להפקה	none	01/03/2020	MAX - שונות- כללי	+	לוחות קומתיים 2,4,6,8		3	200	1	2	18017350-1	181
0%	0	כן להפקה	none	01/04/2025	קומה 18 - עו"ד י. דרון מאור וכח	+	קומה 18 - עו"ד י. דרון מאור וכח		0	0	1	0.6	21055390-3	182





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	הפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
183	19092929-3	4	1	400	3	קומה 06 - פיינקולים MAX	קומה 06 - פיינקולים MAX	+	קומה 06 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
184	18040201-2	1	1	100	3	40201-2	40201-2	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
185	21055337-2	1	1	0	0	קומה 18 לאומי מאור וכח	קומה 18 לאומי מאור וכח	+	**קומה 18 לאומי מאור וכח	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
186	19093302-4	1.6	1	160	3	3302-4	3302-4	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
187	19092929-4	1	1	80	3	אופנת לידר פיינקולים	אופנת לידר פיינקולים	+	**אופנת לידר פיינקולים	02/12/2021	none	כן להפקה	0	0%
188	19092930-3	2	1	559.49	3	קומה 6	קומה 6	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
189	18017336-2	1	1	0	0	קומת גלריה Q47	קומת גלריה Q47	+	שמור Q47 קומת גלריה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
190	17313432-1	1	1	0	0	בדיקה 2	בדיקה 2	+	בדיקה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
191	18170726-3	6	1	630	3	לוח מ"א ACP-23.3.1	לוח מ"א ACP-23.3.1	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
192	18170580-4	15	1	1500	3	לוח מ"א על הגג שדה חיוני	לוח מ"א על הגג שדה חיוני	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
193	18040204-2	15	1	1250	3	קומת גלריה Q19	קומת גלריה Q19	+	קומת גלריה Q19	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
194	18017350-1	2	1	200	3	לוחות קומתיים 2,4,6,8	לוחות קומתיים 2,4,6,8	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
195	18040220-2	1	1	25	3	קומת גלריה Q41	קומת גלריה Q41	+	קומת גלריה Q41	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
196	18040223-2	1	1	63	3	חנות Q53	חנות Q53	+	חנות Q53	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
197	18017344-2	4	1	250	3	קומת גלריה Q18	קומת גלריה Q18	+	שמור Q18 קומת גלריה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
198	18040274-3	6	1	600	3	Q16	Q16	+	Q16	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
199	18170576-3	6	1	630	3	Q13	Q13	+	Q13	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
200	18040250-1	1	1	63	3	Q59	Q59	+	Q59	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
201	18040275-1	1	1	63	3	לוח מעלית אלונקה Q25 - מעלית אלונקה	לוח מעלית אלונקה Q25 - מעלית אלונקה	+	לוח הזנה מעלית אלונקה Q25 - מעלית אלונקה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
202	18170580-1	32	1	3200	3	מפסק ראשי גנרטור	מפסק ראשי גנרטור	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
203	18040203-1	2	1	160	3	לוח חניון 1- שדה חיוני	לוח חניון 1- שדה חיוני	+	לוח חניון 1- שדה חיוני	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
204	18170607-4	6	1	630	3	צ'ילר CWM23.06	צ'ילר CWM23.06	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
205	18170574-3	6	1	630	3	צ'ילר SWM23.4	צ'ילר SWM23.4	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
206	18017350-2	1	1	63	3	Q34	Q34	+	Q34	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
207	18040201-1	2	1	160	3	לוחות קומתיים 0,1,3,5,7,9	לוחות קומתיים 0,1,3,5,7,9	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
208	18040201-2	1	1	100	3	לוח שרות תחנה	לוח שרות תחנה	+	לוח שרות תחנה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
209	18017348-3	6	1	630	3	לוח מ"א	לוח מ"א	+	לוח מ"א	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
210	18170580-3	20	1	2000	3	דאטה לוח B סנטר לוח	דאטה לוח B סנטר לוח	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
211	18040250-4	32	1	3200	3	לוח חלוקה מ"א קומתיים	לוח חלוקה מ"א קומתיים	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
212	18170767-4	6	1	630	3	לוח מעלית L5-LB	לוח מעלית L5-LB	+	לוח מעלית L5-LB	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
213	18170574-2	6	1	630	3	צ'ילר SWM23.5	צ'ילר SWM23.5	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
214	18040204-1	32	1	3200	3	שנאי 5	שנאי 5	+	שנאי 5	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	הפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
215	21055394-1	2.5	1	250	3		X טרמינל קומה 21 פיינקולים	+	X**טרמינל קומה 21 פיינקולים	28/03/2022	none	כן להפקה	0	0%
216	19092926-4	0.25	1	0	0		92926-4	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
217	18017346-4	1	1	100	3		רולדין	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
218	18040223-1	1	1	63	3		חנות Q51	+	חנות Q51	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
219	18017344-4	1	1	100	3		לוח תאורת חוץ	+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
220	21055394-4	1	1	100	3		קומה 19 פיינקולים	+	**קומה 19 פיינקולים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
221	19092930-1	1.6	1	437.1	3		קומה 04 - מאור וכח MAX	+	*קומה 04 - מאור וכח MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
222	17313284-1	1	1	0	0		ציבורי	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
223	19092930-1	1.6	1	437.1	3		קומה 4	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
224	18017345-3	1	1	63	3		חנות Q64	+	חנות Q64	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
225	18040274-2	6	1	600	3		Q14	+	שמור Q14	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
226	17312848-1	1	1	80	3		בדיקה	+	בדיקה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
227	18170576-2	6	1	630	3		Q12	+	שמור Q12	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
228	18040276-2	6	1	630	3		שמור	+	שמור	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
229	18040250-3	1	1	63	3		Q62	+	Q62	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
230	18017336-3	1	1	0	0		לוח מפותי שחרור עשן מטבח MAX	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
231	18017344-1	2	1	160	3		לוח חניון 1	+	לוח חניון 1 - שדה בלתי חיוני	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
232	18170607-3	6	1	630	3		צ'ילר CWM23.01	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
233	18170574-2	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.5	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
234	18017335-2	4	1	630	3		קומת גלריה Q14	+	שמור Q14 קומת גלריה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
235	18170725-2	2	1	250	3		קומת גלריה Q9	+	שמור Q9 קומת גלריה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
236	19092926-3	4	1	400	3		קומה 03 פיינקולים MAX	+	*קומה 03 פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
237	18170726-4	1	1	80	3		שמור Q50	+	שמור Q50	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
238	18170768-3	8	1	800	3		לוח מ"א ACP23.2	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
239	18040250-2	1	1	63	3		Q61	+	קומת גלריה Q61	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
240	18040239-2	1	1	50	3		לוח מפותי שחרור עשן קומת מוקדים MAX	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
241	18170607-2	6	1	630	3		צ'ילר CWM23.9	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
242	18040223-4	4	1	250	3		חנות 57	+	חנות Q57	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
243	18017345-2	1	1	63	3		חנות Q62	+	חנות Q62	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
244	18017348-3	6	1	630	3		לוח מא	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
245	18017348-4	4	1	250	3		Q18	+	Q18	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
246	18017323-4	1	1	0	0		לוח מ"א קומת גלריה ACP-G1	+	לוח מ"א קומת גלריה ACP-G1	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	הפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
247	18170725-4	2	1	250	3		שמור Q27 קומת גלריה	+	שמור Q27 קומת גלריה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
248	18170584-1	2	1	160	3		שמור Q12	+	שמור Q12	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
249	18170584-2	6	1	630	3		פסי צבירה חיוניים לדיירים	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
250	18040224-1	1	1	63	3		לוח מ"א ACP-G2 קומת גלריה	+	לוח מ"א ACP-G2 קומת גלריה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
251	18170726-2	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.2	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
252	18170579-2	6	1	630	3		לוח מ"א ACP-23.1	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
253	18040202-2	1	1	63	3		קומת גלריה Q14	+	שמור Q14	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
254	18017345-4	32	1	3200	3		לוחות חלוקה מ"א קומתיים T4 שנאי	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
255	18040220-1	4	1	400	3		קומת גלריה Q39	+	קומת גלריה Q39	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
256	18040202-3	25	1	2500	3		דאטה סנטר Q12- MAX	+	דאטה סנטר Q12- MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
257	18040202-4	6	1	630	3		Q22-call center	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
258	18170576-1	32	1	3200	3		מפסק ראשי מ"א	+	מפסק ראשי מ"א	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
259	18040202-3	25	1	2500	3		דאטה סנטר Q12	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
260	18017323-3	1	1	0	0		שמור Q11	+	שמור Q11	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
261	18170767-2	4	1	400	3		לוח מ"א חלק ACP23 קריטי 2	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
262	18040275-2	25	1	2500	3		דאטה סנטר MAX	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
263	18040220-3	1	1	25	3		קומת גלריה Q43	+	קומת גלריה Q43	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
264	18170607-1	6	1	630	3		צ'ילר CWM23.8	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
265	18040223-3	1	1	63	3		חנות Q55	+	חנות Q55	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
266	18017345-1	1	1	63	3		חנות Q60	+	חנות Q60	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
267	18017323-1	32	1	0	0		לוח חלוקה מ"א קומתיים	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
268	18017348-2	2	1	160	3		Q22	+	Q22	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
269	18170768-4	6	1	600	3		צ'ילר CWM-23.7	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
270	18170580-2	20	1	2000	3		דאטה לוח B סנטר	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
271	17313162-1	400	1				Q37	+	Q37	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
272	18040203-2	1	1	100	3		לוח חדר בקרה	+	לוח חדר בקרה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
273	18170726-1	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.1	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
274	18170574-4	6	1	630	3		צ'ילר SWM23.3	+	מיזוג	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
275	18017350-4	1	1	25	3		Q38	+	Q38	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
276	18017335-3	6	1	0	0		CALL CENTER	+	MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
277	18040201-4	2	1	160	3		שמור Q37 קומת גלריה	+	שמור Q37 קומת גלריה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
278	18040249-2	6	1	630	3		קומת גלריה Q13	+	קומת גלריה Q13	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
279	18040202-4	6	1	630	3		קולל סנטר - קומה 01 MAX	+	קול סנטר - קומה 01 MAX	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
280	18017336-1	4	1	0	0		Q45 שמור קומת גלריה	+	Q45 שמור קומת גלריה	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
281	19092925-3	1.6	1	559.49	3		קומה 5	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
282	23070530-1	40	1	4000	3		שנאי 1	+	שנאי 1	12/12/2024	none	כן להפקה	0	0%
283	21055394-4	1	1	100	3		55394-4	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
284	18170767-2	4	1	400	3		לוח מ"א חלק ACP23 קריטי 2	+	*מיזוג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
285	19092931-2	1.6	1	559.494	3		קומה 03 - מאור ונח MAX	+	*קומה 03 - מאור ונח MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
286	19092925-2	1.6	1	559.49	3		קומה 9	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
287	19092928-3	6	1	630	3		קומה 02 - פיינקולים MAX	+	*קומה 02 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
288	21055390-2	1.6	1	160	3		חצבים FUNDS - קומה 18 מאור ונח	+	**חצבים - FUNDS - קומה 18 מאור ונח	28/02/2022	none	כן להפקה	0	0%
289	21055394-2	0.6	1	63	3		5394-2	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
290	19093303-1	1	1	63	3		קומה 13 מעיין השילוח	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
291	18040201-2	1	1	100	3		לוח שרות תחנה	+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
292	19093301-4	1.6	1	160	3		קומה 13 קלטורה פיינקולים	+	**קומה 13 קלטורה פיינקולים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
293	19092929-4	1	1	80	3		929	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
294	21055091-1	1.6	1	160	3		קומה 16	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
295	20281965-1	1	1	0	0		שילב מחסן	+	**שילב מחסן	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
296	18170726-3	6	1	630	3		לוח מ"א ACP-23.3.1	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
297	18017335-1	40	1	0	0		שנאי 4	+	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
298	19092928-1	4	1	400	3		קומה 5	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
299	19093304-3	1	1	80	3		3304-3	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
300	18040218-4	4	1	320	3		לוח מ"א ACP-2.1 קומה 2	+	*חניון	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
301	19093302-4	1.6	1	160	3		קומה 11 - קלטורה פיינקולים	+	**קומה 11 - קלטורה פיינקולים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
302	18170574-2	6	1	630	3		צ'לר SWM23.5	+	*מיזוג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
303	18170768-2	6	1	600	3		לוח קריטי	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
304	18017348-4	4	1	250	3		ראשי טעינת רכבים	+	*סקאלה ראשי טעינת רכבים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
305	18170767-4	6	1	630	3		70767	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
306	18170581-4	6	1	630	3		TR3	+	TR3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
307	21055338-3	0.6	1	0	0		5338-3	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
308	18040203-2	1	1	100	3		לוח חדר בקרה	+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
309	19093303-3	1	1	80	3		קומה 10 - וכת קלטורה מאור	+	**קומה 10 - וכת קלטורה מאור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
310	18170579-2	6	1	630	3		לוח מ"א ACP-23.1	+	*מיוזג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
311	18170607-1	6	1	630	3		צ'לר CWM23.8	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
312	18040203-1	2	1	160	3		40203-1	-	*ציבורי משנאי 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
313	18170581-1	20	1	2000	3		לוח קרטי מרתפים	+	לוח קרטי מרתפים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
314	19093303-1	1	1	63	3		קומה 13 קבוצת מעיין מאור וכת	+	**קומה 13 קבוצת מעיין מאור וכת	19/06/2020	none	כן להפקה	0	0%
315	19092928-4	1.6	1	160	3		קומה 0	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
316	18040276-1	40	1	4000	3		שנאי 1	+	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
317	18170579-1	6	1	630	3		Q26	+	Q26	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
318	19093303-2	2.5	1	250	3		קומה 14 - סייט מאור וכת	+	**קומה 14 - סייט מאור וכת	23/09/2022	none	כן להפקה	0	0%
319	18040224-3	1	1	63	3		Q41	+	*חניון	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
320	21055337-3	2.5	1	250	3		קומה 17 מכללת סלע מאור וכת	+	**קומה 17 מכללת סלע מאור וכת	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
321	18170607-1	6	1	630	3		צ'לר CWM23.8	+	*מיוזג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
322	19092929-2	4	1	250	3		קומה 5	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
323	18040275-1	1	1	63	3		40275-1	-	*ציבורי משנאי 5	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
324	21055199-1	1	1	0	0		ראשי לוח קומת קרקע	-	MAX - שונת- כללי	01/03/2020	none	כן להפקה	0	0%
325	19092926-1	4	1	250	3		קומה 07 - פיינקולים MAX	+	*קומה 07 - פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
326	18040201-1	2	1	160	3		40201-1	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
327	18040275-4	20	1	2000	3		לוח קרטי מרתפים - קומת גלריה	+	לוח קרטי מרתפים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
328	18040202-3	25	1	2500	3		לאומי קארד דאטה סנטר	-	*ציבורי משנאי 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
329	18170767-4	6	1	630	3		לוח מעלית L5-LB	+	*ציבורי נמדד HZ	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
330	21055092-1	1	1	100	3		קומה 16	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
331	18040224-4	1	1	63	3		לוח מעלית חניון קומת גלריה	+	*חניון	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
332	18170726-2	6	1	630	3		צ'לר SWM23.2	+	*מיוזג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
333	18170607-2	6	1	630	3		צ'לר CWM23.9	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
334	18017344-4	1	1	100	3		17344-4	-	*ציבורי משנאי 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
335	18170584-2	6	1	630	3		פסי צבירה חיוניים לדיירים	+	פסי צבירה חיוניים לדיירים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
336	19093302-1	1	1	80	3		קומה 13 קבוצת מעיין פיינקולים	+	**קומה 13 קבוצת מעיין פיינקולים	19/06/2020	none	כן להפקה	0	0%
337	18017323-4	1	1	0	0		17323-4	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
338	19092926-1	4	1	250	3		קומה 07	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
339	19093304-1	1.6	1	160	3		3304	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
340	21055394-3	2.5	1	250	3		קומה 17 ** מכללת סלע פיינקולים	+	** קומה 17 מכללת סלע פיינקולים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
341	18040224-1	1	1	63	3		לוח מ"א ACP-G2 קומת גלריה	+	*ציבורי נמדד	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
342	18170607-2	6	1	630	3		צ'ילר CWM23.9	+	*מיוזג אוויר	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
343	19092929-3	4	1	400	3		קומה 6	-	*ציבורי משנאי 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
344	18040240-4	2	1	160	3		שומר - משרדי Q17 פיקוח	-	*ציבורי משנאי 5	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
345	17313432-1	1	1	0	0		ראשי קומת גלריה	-	MAX- שונת- כללי	01/03/2020	none	כן להפקה	0	0%
346	18170576-1	32	1	3200	3		מפסק ראשי Q1 מ"א	+	מפסק ראשי Q1 מ"א	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
347	19092930-2	1.6	1	437.1	3		קומה 08 - מאור וכח MAX	+	*קומה 08 - מאור וכח MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
348	21055199-2	0.5	1	40	3		55199	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
349	19093302-3	1.6	1	160	3		קומה 15 סיט פיינקולים	+	**קומה 15 סיט פיינקולים	23/09/2022	none	כן להפקה	0	0%
350	18017336-2	1	1	0	0		7336	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
351	19093303-4	1	1	80	3		קומה 12 - קלטורה מאור וכח	+	**קומה 12 - קלטורה מאור וכח	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
352	17312848-1	1	1	80	3		קומה 13 קלטורה	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
353	19092926-2	4	1	250	3		קומה 09 פיינקולים MAX	+	*קומה 09 פיינקולים MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
354	19092926-4	0.25	1	0	0		קומת קרקע - לאומי דיגטל	+	**קומת קרקע - לאומי דיגטל	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
355	21055337-1	1.6	1	160	3		5337-1	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
356	19093302-2	1.6	1	160	3		קומה 15 - פיינקולים IBC	+	**קומה 15 - פיינקולים IBC	23/09/2022	none	כן להפקה	0	0%
357	24050469-1	1	1	0	0		קומה 19** בלוסטון פיינקולים	-	*ציבורי משנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
358	20281965-1	1	1	0	0		81965	-	*ציבורי משנאי 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
359	18040239-1	4	1	250	3		לוח מעליות LZ	+	MAX- שונת- כללי	01/03/2020	none	כן להפקה	0	0%
360	21055338-3	0.6	1	0	0		קומה 18 - עו"ד י. דורון	+	קומה 18 - עו"ד י. דורון	01/04/2025	none	כן להפקה	0	0%
361	19092930-3	2	1	559.49	3		קומה 06 - מאור וכח MAX	+	*קומה 06 - מאור וכח MAX	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
362	19092931-4	1	1	1363.77	3		קומה 0	-	*ציבורי משנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
363	18040249-1	40	1	4000	3		שנאי 3	+	שנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס' אחוז מסך הדיירים	שטח	להפקה	תאריך יציאת דייר	תאריך כניסת דייר	שם דייר	פעולה	שם חוק	שם מפסק	מספר פאזות	גודל חיבור באמפר	מכפיל מתח	מכפיל זרם	מספר מונה	מס
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 1	-	קומה 17		3	250	1	2.5	21055394-3	364
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 4	-	קומה 2		3	220.3	1	1	19092930-4	365
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 4	-	5390-2		3	160	1	1.6	21055390-2	366
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	לוחות חלוקה מ"א קומתיים שנאי T4	+	לוחות חלוקה מ"א קומתיים שנאי T4		3	3200	1	32	18017345-4	367
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי נמדד	+	ציבורי קומת קרקע		0	0	1	1	21055199-1	368
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	**קומה 19 בלוסטון פיינקולים	+	קומה 19** בלוסטון פיינקולים		0	0	1	1	24050469-1	369
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*קומה 01 - פיינקולים MAX	+	קומה 01 - פיינקולים MAX		3	1398.73	1	4	19092927-3	370
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 2	-	3301		3	160	1	2	19093301-3	371
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	MAX קול סנטר	+	קול סנטר - קומה 01 MAX		3	630	1	6	18040202-4	372
0%	0	כן להפקה	none	28/02/2022	**טרמינל X - 22 קומה פיינקולים	+	X טרמינל 22 קומה פיינקולים		3	250	1	2.5	21055338-1	373
0%	0	כן להפקה	none	01/01/2010	*ציבורי משנאי 1	-	לוח מ"א ACP-23.1		3	630	1	6	18170579-2	374
		לא להפקה							0	0	1	1	24050468-4	375

