

דוח קוט"ש

עבור: TLV


דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת
תקופת דוח: (28/06/25 - 01/06/25)

תאריך הפקה: 30/06/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	58.90	0.00	651.60	710.50	6.73	
			סה"כ צריכה	58.90	0.00	651.60	710.50		
2	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	363.95	0.00	2,095.25	2,459.20	10.87	
			סה"כ צריכה	363.95	0.00	2,095.25	2,459.20		
3	28462	דור אלון	16092160 - 4	4,015.00	0.00	22,563.00	26,578.00	73.09	
			16092185 - 2	265.00	0.00	1,873.00	2,138.00	11.35	
			סה"כ צריכה	4,280.00	0.00	24,436.00	28,716.00		
4	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	11.40	0.00	918.00	929.40	25.30	
			סה"כ צריכה	11.40	0.00	918.00	929.40		
5	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	90.70	0.00	884.20	974.90	6.70	
			16092184 - 4	-58.90	0.00	-651.60	-710.50	6.73	
			סה"כ צריכה	31.80	0.00	232.60	264.40		
6	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	42.30	0.00	598.90	641.20	4.51	
			סה"כ צריכה	42.30	0.00	598.90	641.20		
7	61977	טמפו ישראל	16092160 - 2	0.00	0.00	5.00	5.00	1.11	
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.60	0.60	0.32	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.60	5.60		
8	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	
			16092184 - 2	1,283.20	0.00	6,904.00	8,187.20	116.35	
			16092185 - 3	3,238.00	0.00	34,950.00	38,188.00	1,905.55	
			סה"כ צריכה	4,521.20	0.00	41,854.00	46,375.20		
9	44057	מסטינג	20004338 - 3	555.52	0.00	3,611.68	4,167.20	51.31	
			סה"כ צריכה	555.52	0.00	3,611.68	4,167.20		
10	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	2,382.90	0.00	13,561.05	15,943.95	38.51	
			סה"כ צריכה	2,382.90	0.00	13,561.05	15,943.95		
11	28541	ציבורי	16092160 - 1	17,231.61	0.00	65,710.09	82,941.70	426.56	
			16092160 - 2	0.00	0.00	-5.00	-5.00	1.11	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			16092160 - 4	-4,015.00	0.00	-22,563.00	-26,578.00	73.09	
			16092161 - 1	-90.70	0.00	-884.20	-974.90	6.70	
			16092161 - 2	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.32	
			16092161 - 3	-363.95	0.00	-2,095.25	-2,459.20	10.87	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	
			16092184 - 2	-1,283.20	0.00	-6,904.00	-8,187.20	116.35	
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092185 - 2	-265.00	0.00	-1,873.00	-2,138.00	11.35	
			16092185 - 3	-3,238.00	0.00	-34,950.00	-38,188.00	1,905.55	
			16092185 - 4	-2,382.90	0.00	-13,561.05	-15,943.95	38.51	
			17313286 - 1	569.50	0.00	39,446.80	40,016.30	209.28	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004338 - 1	-11.40	0.00	-918.00	-929.40	25.30	
			20004338 - 2	-42.30	0.00	-598.90	-641.20	4.51	
			20004338 - 3	-555.52	0.00	-3,611.68	-4,167.20	51.31	
			סה"כ צריכה	5,553.14	0.00	17,192.21	22,745.35		
			סה"כ צריכה	17,801.11	0.00	105,156.89	122,958.01		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				122,958.01		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (17,801.11 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (105,156.89 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטולטאי	17313286 - 1	569.50	0.00	39,446.80	40,016.30	209.28	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	569.50	0.00	39,446.80	40,016.30		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	17,231.61	0.00	65,710.09	82,941.70	426.56	
			סה"כ צריכה	17,231.61	0.00	65,710.09	82,941.70		

