



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (30/06/25 - 01/06/25)

תאריך הפקה: 02/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33760	****מרפאת שניים ש.ל.ה	7 - 81016947	935.80	0.00	4,467.90	5,403.70	18.80	
			סה"כ צריכה	935.80	0.00	4,467.90	5,403.70		
2	33773	IBS* ווינדמן 2	5 - 81037893	201.75	0.00	912.75	1,114.50	5.55	
			סה"כ צריכה	201.75	0.00	912.75	1,114.50		
3	33770	IBS* אוקסיגן	8 - 81022638	37.90	0.00	148.30	186.20	1.20	
			מיזוג אוויר	115.87	0.00	570.59	686.46		
			סה"כ צריכה	153.77	0.00	718.89	872.66		
4	33761	IBS* בזק	2 - 81018676	366.05	0.00	1,616.35	1,982.40	3.55	
			סה"כ צריכה	366.05	0.00	1,616.35	1,982.40		
5	33772	IBS* ברטק	3 - 81037893	45.55	0.00	310.50	356.05	1.65	
			מיזוג אוויר	60.12	0.00	296.06	356.18		
			סה"כ צריכה	105.67	0.00	606.56	712.23		
6	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	4 - 81022638	59.90	0.00	312.65	372.55	0.40	
			מיזוג אוויר	75.28	0.00	370.72	446.01		
			סה"כ צריכה	135.18	0.00	683.37	818.56		
7	33771	IBS* ווינדמן הפקות	1 - 81037893	120.45	0.00	686.90	807.35	4.25	
			מיזוג אוויר	171.18	0.00	842.96	1,014.14		
			סה"כ צריכה	291.63	0.00	1,529.86	1,821.49		
8	52869	IBS* זארה	2 - 22048052	9,103.20	0.00	38,811.60	47,914.80	159.88	
			3 - 22048052	6,355.80	0.00	25,285.80	31,641.60	192.41	
			סה"כ צריכה	15,459.00	0.00	64,097.40	79,556.40		
9	33764	IBS* כללית אסתטיקה	2 - 81022638	807.40	0.00	2,757.30	3,564.70	11.00	
			סה"כ צריכה	807.40	0.00	2,757.30	3,564.70		
10	15640	IBS* מגדל חניה	8 - 81016887	1,642.61	0.00	5,671.65	7,314.26	19.36	
			סה"כ צריכה	1,642.61	0.00	5,671.65	7,314.26		
11	33767	IBS* מוב טיים משרד	5 - 81022638	105.90	0.00	465.25	571.15	1.45	
			סה"כ צריכה	105.90	0.00	465.25	571.15		
12	33765	IBS* מרפאת שניים	3 - 81022638	114.10	0.00	590.40	704.50	3.60	
			מיזוג אוויר	112.59	0.00	554.44	667.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	226.69	0.00	1,144.84	1,371.53		
13	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	7 - 81022638	24.30	0.00	152.40	176.70	0.85	
			מיזוג אוויר	78.32	0.00	385.67	463.99		
			סה"כ צריכה	102.62	0.00	538.07	640.69		
14	33763	*עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	102.00	0.00	547.80	649.80	3.50	
			מיזוג אוויר	297.85	0.00	1,466.75	1,764.60		
			סה"כ צריכה	399.85	0.00	2,014.55	2,414.40		
15	32603	*פרטנר חדר תקשורת	1 - 17313207	928.60	0.00	4,592.30	5,520.90	9.74	
			סה"כ צריכה	928.60	0.00	4,592.30	5,520.90		
16	33762	*ציבורי IBS	1 - 81018676	-911.20	0.00	-4,487.20	-5,398.40	22.00	
			2 - 81018676	-366.05	0.00	-1,616.35	-1,982.40	3.55	
			4 - 81018676	4,404.00	0.00	18,634.80	23,038.80	62.40	
			1 - 81022638	-102.00	0.00	-547.80	-649.80	3.50	
			2 - 81022638	-807.40	0.00	-2,757.30	-3,564.70	11.00	
			3 - 81022638	-114.10	0.00	-590.40	-704.50	3.60	
			4 - 81022638	-59.90	0.00	-312.65	-372.55	0.40	
			5 - 81022638	-105.90	0.00	-465.25	-571.15	1.45	
			7 - 81022638	-24.30	0.00	-152.40	-176.70	0.85	
			8 - 81022638	-37.90	0.00	-148.30	-186.20	1.20	
			1 - 81037893	-120.45	0.00	-686.90	-807.35	4.25	
			3 - 81037893	-45.55	0.00	-310.50	-356.05	1.65	
			5 - 81037893	-201.75	0.00	-912.75	-1,114.50	5.55	
			סה"כ צריכה	1,507.50	0.00	5,647.00	7,154.50		
17	15750	*ראשי לוח איורור חניונים	7 - 81016878	282.67	0.00	2,019.31	2,301.98	40.35	
			סה"כ צריכה	282.67	0.00	2,019.31	2,301.98		
18	15693	15693 - סופר פארם ב.חיוני ה.101	6 - 81016878	10,607.48	0.00	44,144.63	54,752.11	108.64	
			סה"כ צריכה	10,607.48	0.00	44,144.63	54,752.11		
19	43828	253 ראלף לורן חדש	1 - 81016600	1,503.37	0.00	4,605.25	6,108.62	41.57	
			מיזוג אוויר	707.31	0.00	2,346.91	3,054.22		
			סה"כ צריכה	2,210.68	0.00	6,952.16	9,162.85		
20	15565	166.n ASH	5 - 81014245	311.21	0.00	1,037.32	1,348.53	8.19	
			מיזוג אוויר	131.81	0.00	437.35	569.16		
			סה"כ צריכה	443.02	0.00	1,474.68	1,917.69		
21	45526	Bang & olufsen 273.n	6 - 81016363	463.78	0.00	1,385.56	1,849.34	10.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	577.03	0.00	1,761.31	2,338.34		
22	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	1,129.87	0.00	3,578.90	4,708.77	22.37	
			מיזוג אויר	306.32	0.00	1,016.38	1,322.70		
			סה"כ צריכה	1,436.18	0.00	4,595.28	6,031.46		
23	15567	288.n IDIGITAL	23070784 - 1	390.55	0.00	1,560.77	1,951.33	64.78	
			מיזוג אויר	553.23	0.00	1,835.64	2,388.87		
			סה"כ צריכה	943.78	0.00	3,396.41	4,340.19		
24	57748	Q8 סקאלה	22048053 - 3	1,567.60	0.00	7,459.20	9,026.80	180.01	
			סה"כ צריכה	1,567.60	0.00	7,459.20	9,026.80		
25	57749	Q9 סקאלה	22048053 - 4	1,111.60	0.00	5,602.40	6,714.00	142.38	
			סה"כ צריכה	1,111.60	0.00	5,602.40	6,714.00		
26	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	268.52	0.00	880.34	1,148.85	8.95	
			מיזוג אויר	103.96	0.00	344.95	448.91		
			סה"כ צריכה	372.48	0.00	1,225.29	1,597.77		
27	15574	אדיס n.250	81014232 - 3	276.90	0.00	737.60	1,014.50	9.40	
			מיזוג אויר	295.18	0.00	979.42	1,274.60		
			סה"כ צריכה	572.08	0.00	1,717.02	2,289.10		
28	15606	אוטלו n.174	81014241 - 3	1,963.42	0.00	5,275.96	7,239.39	31.20	
			סה"כ צריכה	1,963.42	0.00	5,275.96	7,239.39		
29	15544	אופטיק דורון n.151	81016191 - 5	572.18	0.00	2,003.57	2,575.75	15.24	
			מיזוג אויר	137.38	0.00	455.83	593.21		
			סה"כ צריכה	709.56	0.00	2,459.40	3,168.95		
30	16031	אופטיק n.167	81016358 - 8	589.61	0.00	1,962.73	2,552.34	17.39	
			מיזוג אויר	131.81	0.00	437.35	569.16		
			סה"כ צריכה	721.42	0.00	2,400.09	3,121.50		
31	15576	אוריג'ינלס n.176	81015037 - 2	667.40	0.00	1,719.70	2,387.10	16.80	
			מיזוג אויר	256.19	0.00	850.06	1,106.25		
			סה"כ צריכה	923.59	0.00	2,569.76	3,493.35		
32	54023	אחלה קאר - שטיפת רכבים	22345342 - 1	289.80	0.00	1,086.70	1,376.50	1,307,443.20	
			סה"כ צריכה	289.80	0.00	1,086.70	1,376.50		
33	15542	איי אופטיק קונספט n.214	81014231 - 2	691.11	0.00	1,917.60	2,608.71	7.05	
			מיזוג אויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	804.35	0.00	2,293.35	3,097.71		
34	15631	איל מקיאג' n.168	81016321 - 3	434.85	0.00	1,237.73	1,672.57	9.52	
			מיזוג אויר	100.25	0.00	332.63	432.88		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	535.10	0.00	1,570.36	2,105.46		
35	15579	אימפרס ח.233	81016935 - 2	385.93	0.00	1,536.51	1,922.44	11.46	
			מיזוג אויר	96.54	0.00	320.31	416.85		
			סה"כ צריכה	482.46	0.00	1,856.83	2,339.29		
36	15580	אינדיגו ח.212	81016353 - 6	218.40	0.00	812.08	1,030.48	6.49	
			מיזוג אויר	102.11	0.00	338.79	440.90		
			סה"כ צריכה	320.51	0.00	1,150.87	1,471.38		
37	15581	אינטימה ח.165	81016358 - 4	289.51	0.00	1,018.43	1,307.94	6.01	
			מיזוג אויר	129.95	0.00	431.19	561.14		
			סה"כ צריכה	419.46	0.00	1,449.62	1,869.08		
38	55448	איציק הגדול	23000491 - 3	265.20	0.00	1,288.17	1,553.36	2.55	
			סה"כ צריכה	265.20	0.00	1,288.17	1,553.36		
39	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	475.50	0.00	1,459.83	1,935.33	8.87	
			מיזוג אויר	76.11	0.00	252.55	328.67		
			סה"כ צריכה	551.62	0.00	1,712.38	2,264.00		
40	15637	איתי ברנדס ח.217	81016347 - 6	464.96	0.00	1,585.21	2,050.17	10.82	
			מיזוג אויר	115.10	0.00	381.91	497.01		
			סה"כ צריכה	580.06	0.00	1,967.12	2,547.19		
41	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	1,375.80	0.00	4,011.00	5,386.80	25.30	
			מיזוג אויר	629.34	0.00	2,088.20	2,717.54		
			סה"כ צריכה	2,005.14	0.00	6,099.20	8,104.34		
42	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	277.20	0.00	648.40	925.60	5.30	
			סה"כ צריכה	277.20	0.00	648.40	925.60		
43	15588	אמריקן איגל ח.248	81016984 - 7	2,290.60	0.00	9,157.60	11,448.20	22.60	
			סה"כ צריכה	2,290.60	0.00	9,157.60	11,448.20		
44	15589	אמריקן יונטג ח.269	81016363 - 2	417.81	0.00	1,121.44	1,539.24	10.22	
			מיזוג אוויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	531.05	0.00	1,497.19	2,028.24		
45	15590	אן פונטיין ח.131	81014245 - 3	74.91	0.00	330.23	405.15	4.81	
			מיזוג אויר	66.83	0.00	221.76	288.59		
			סה"כ צריכה	141.74	0.00	551.99	693.73		
46	15594	אפריל ח.156-157	81016358 - 2	917.20	0.00	2,895.59	3,812.79	20.96	
			מיזוג אויר	213.49	0.00	708.39	921.88		
			סה"כ צריכה	1,130.69	0.00	3,603.98	4,734.67		
47	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	24022076 - 3	372.20	0.00	2,155.20	2,527.40	12.55	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר מגדלים	999.34	0.00	4,183.64	5,182.98		
			סה"כ צריכה	1,371.54	0.00	6,338.84	7,710.38		
48	15596	אקס טי ספנות ק. 8	1 - 24022076	178.10	0.00	983.50	1,161.60	5.41	
			מיזוג אוויר מגדלים	393.46	0.00	1,647.18	2,040.64		
			סה"כ צריכה	571.56	0.00	2,630.68	3,202.24		
49	15665	אקס טי שטח נוסף קומה 8	4 - 24022075	38.80	0.00	194.40	233.20	2.53	
			מיזוג אוויר מגדלים	605.88	0.00	2,536.46	3,142.34		
			סה"כ צריכה	644.68	0.00	2,730.86	3,375.54		
50	15598	ארומה ח. 280	2 - 81016878	1,711.80	0.00	6,298.54	8,010.34	29.60	
			מיזוג אוויר	92.82	0.00	307.99	400.82		
			סה"כ צריכה	1,804.62	0.00	6,606.54	8,411.16		
51	15685	ארמני אקסציינג ח. 180	1 - 81016984	1,443.50	0.00	4,642.70	6,086.20	22.90	
			מיזוג אוויר	217.21	0.00	720.71	937.91		
			סה"כ צריכה	1,660.71	0.00	5,363.41	7,024.11		
52	15599	ארקפה ח. 147	1 - 81016887	3,821.13	0.00	15,883.35	19,704.48	64.61	
			מיזוג אוויר	228.34	0.00	757.66	986.01		
			סה"כ צריכה	4,049.47	0.00	16,641.01	20,690.49		
53	15600	באג מחשבים ח. 276	3 - 81016351	583.13	0.00	1,654.50	2,237.62	10.86	
			מיזוג אוויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	696.37	0.00	2,030.25	2,726.62		
54	15601	בובי בראון ח. 111	1 - 81014174	937.32	0.00	2,534.58	3,471.90	15.45	
			מיזוג אוויר	129.95	0.00	431.19	561.14		
			סה"כ צריכה	1,067.27	0.00	2,965.77	4,033.04		
55	35354	בוטיק מימוזה ח. 257	7 - 81014219	486.30	0.00	1,324.35	1,810.65	10.60	
			מיזוג אוויר	103.96	0.00	344.95	448.91		
			סה"כ צריכה	590.26	0.00	1,669.30	2,259.56		
56	15638	בוס ח. 224-226	5 - 81014212	1,155.33	0.00	3,547.38	4,702.71	29.57	
			מיזוג אוויר	538.37	0.00	1,786.36	2,324.74		
			סה"כ צריכה	1,693.70	0.00	5,333.75	7,027.45		
57	15625	ביונד סקין ח. 220	8 - 81016347	736.17	0.00	1,718.50	2,454.66	13.13	
			מיזוג אוויר	165.23	0.00	548.23	713.45		
			סה"כ צריכה	901.39	0.00	2,266.73	3,168.12		
58	15602	בילבונג ח. 121	6 - 81014245	683.53	0.00	1,752.11	2,435.64	14.69	
			מיזוג אוויר	180.08	0.00	597.51	777.58		
			סה"כ צריכה	863.60	0.00	2,349.62	3,213.23		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
59	15632	בירקנשטוק ח. 216	81016347 - 5	621.25	0.00	1,784.34	2,405.58	12.95	
			מיזוג אויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	734.49	0.00	2,160.09	2,894.58		
60	60319	בית כנסת	24022439 - 3	56.26	0.00	243.06	299.31	1.37	
			סה"כ צריכה	56.26	0.00	243.06	299.31		
61	44245	ברניקס	81025708 - 1	25.17	0.00	115.16	140.33	0.22	
			סה"כ צריכה	25.17	0.00	115.16	140.33		
62	15706	ברנדיס ח. 164	81014241 - 5	294.78	0.00	964.27	1,259.05	7.94	
			מיזוג אויר	131.81	0.00	437.35	569.16		
			סה"כ צריכה	426.59	0.00	1,401.62	1,828.21		
63	15613	ג'נרלי צ'רלינג בע"מ	81016600 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	15607	גאנט ח. 249	81014232 - 1	780.70	0.00	1,988.20	2,768.90	15.30	
			מיזוג אויר	232.06	0.00	769.98	1,002.04		
			סה"כ צריכה	1,012.76	0.00	2,758.18	3,770.94		
65	15608	גו מלון ח. 117	81014174 - 6	279.71	0.00	983.53	1,263.25	6.96	
			מיזוג אויר	76.11	0.00	252.55	328.67		
			סה"כ צריכה	355.83	0.00	1,236.09	1,591.92		
66	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	865.43	0.00	2,213.57	3,079.00	14.08	
			סה"כ צריכה	865.43	0.00	2,213.57	3,079.00		
67	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	148.70	0.00	621.70	770.40	3.10	
			מיזוג אויר מגדלים	333.11	0.00	1,394.55	1,727.66		
			סה"כ צריכה	481.81	0.00	2,016.25	2,498.06		
68	15614	גק קובה ח. 270	81016363 - 3	569.33	0.00	1,617.18	2,186.51	17.25	
			מיזוג אויר	226.49	0.00	751.50	977.99		
			סה"כ צריכה	795.82	0.00	2,368.69	3,164.50		
69	15554	דה רוקוקו ח. 272	81016363 - 5	348.85	0.00	1,105.01	1,453.87	11.38	
			מיזוג אויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	462.10	0.00	1,480.77	1,942.86		
70	15615	דוכן אורנג	81025453 - 2	19.30	0.00	52.96	72.26		
			סה"כ צריכה	19.30	0.00	52.96	72.26		
71	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	279.65	0.00	1,264.33	1,543.98	6.03	
			סה"כ צריכה	279.65	0.00	1,264.33	1,543.98		
72	15622	דוכן גביות באשר	81016600 - 6	743.24	0.00	3,175.94	3,919.18	8.88	
			סה"כ צריכה	743.24	0.00	3,175.94	3,919.18		
73	15616	דוכן דינימיקה	81025453 - 1	51.93	0.00	223.78	275.72		
			סה"כ צריכה	51.93	0.00	223.78	275.72		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
74	44070	דוקן פייס	23000491 - 2	54.03	0.00	268.94	322.98	1.55	
			סה"כ צריכה	54.03	0.00	268.94	322.98		
75	44243	דוקן פרחים	24022439 - 2	6.72	0.00	44.24	50.96	0.75	
			סה"כ צריכה	6.72	0.00	44.24	50.96		
76	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	724.08	0.00	2,201.17	2,925.25	18.91	
			סה"כ צריכה	724.08	0.00	2,201.17	2,925.25		
77	35291	דורית שדה	81014210 - 5	107.61	0.00	366.49	474.09	2.71	
			מיזוג אוויר	46.41	0.00	154.00	200.41		
			סה"כ צריכה	154.02	0.00	520.48	674.50		
78	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	1,185.13	0.00	3,154.02	4,339.15	21.62	
			מיזוג אוויר	406.57	0.00	1,349.01	1,755.58		
			סה"כ צריכה	1,591.70	0.00	4,503.03	6,094.72		
79	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	77.23	0.00	301.92	379.15	7.03	
			מיזוג אוויר	46.41	0.00	154.00	200.41		
			סה"כ צריכה	123.64	0.00	455.92	579.56		
80	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	351.22	0.00	1,124.79	1,476.01	8.10	
			מיזוג אוויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	464.46	0.00	1,500.54	1,965.00		
81	15545	דר זרחת ק.3	81015040 - 6	15.70	0.00	146.50	162.20	1.60	
			מיזוג אוויר מגדלים	176.21	0.00	737.69	913.91		
			סה"כ צריכה	191.91	0.00	884.19	1,076.11		
82	35358	ה. שטרן חדש ח. A.240	81016441 - 4	968.77	0.00	3,362.13	4,330.90	20.70	
			סה"כ צריכה	968.77	0.00	3,362.13	4,330.90		
83	15761	האקט	81016441 - 6	662.16	0.00	2,207.28	2,869.44	16.16	
			מיזוג	181.93	0.00	603.67	785.60		
			סה"כ צריכה	844.09	0.00	2,810.95	3,655.04		
84	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	477.55	0.00	1,238.12	1,715.67	7.90	
			מיזוג אוויר	122.53	0.00	406.55	529.08		
			סה"כ צריכה	600.08	0.00	1,644.67	2,244.75		
85	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	732.73	0.00	1,953.67	2,686.40	19.42	
			מיזוג אוויר	215.35	0.00	714.55	929.90		
			סה"כ צריכה	948.08	0.00	2,668.21	3,616.30		
86	23642	הפניקס חיתום קומה 10	24022076 - 2	71.30	0.00	331.10	402.40	2.37	
			מיזוג אוויר מגדלים	282.42	0.00	1,182.33	1,464.76		
			סה"כ צריכה	353.72	0.00	1,513.43	1,867.16		
87	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	331.39	0.00	1,418.35	1,749.74	7.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	98.39	0.00	326.47	424.87		
			סה"כ צריכה	429.78	0.00	1,744.83	2,174.61		
88	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	247.26	0.00	1,072.31	1,319.57	10.19	
			מיזוג אוויר	178.22	0.00	591.35	769.57		
			סה"כ צריכה	425.48	0.00	1,663.66	2,089.14		
89	42944	ח. 181 לקוטט	81016984 - 2	697.00	0.00	2,379.20	3,076.20	15.90	
			מיזוג אוויר	261.76	0.00	868.54	1,130.30		
			סה"כ צריכה	958.76	0.00	3,247.74	4,206.50		
90	44718	ח. 222	81016347 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	437.18	0.00	1,338.23	1,775.41	11.45	
			מיזוג אוויר	193.07	0.00	640.63	833.70		
			סה"כ צריכה	630.26	0.00	1,978.86	2,609.11		
92	42942	ח. 254 פורלה	81016441 - 8	497.59	0.00	1,432.16	1,929.75	9.06	
			מיזוג אוויר	111.39	0.00	369.59	480.98		
			סה"כ צריכה	608.98	0.00	1,801.75	2,410.73		
93	58404	ח. 265 - אולטינס	81016331 - 5	509.31	0.00	1,413.55	1,922.86	11.86	
			מיזוג אוויר	202.35	0.00	671.43	873.78		
			סה"כ צריכה	711.66	0.00	2,084.98	2,796.64		
94	15741	ח. 113-114 אלו יונה	81014245 - 8	690.19	0.00	2,394.49	3,084.68	27.63	
			מיזוג אוויר	399.14	0.00	1,324.37	1,723.51		
			סה"כ צריכה	1,089.33	0.00	3,718.86	4,808.19		
95	15550	ח. 208-209 - לולו למון	81016785 - 4	3,834.44	0.00	14,076.14	17,910.58	63.04	
			סה"כ צריכה	3,834.44	0.00	14,076.14	17,910.58		
96	15571	ח. 228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	15702	ח. 244-245 פאם קליניק	81014211 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	15551	ח. 267 - אמפריוו ארמני	81016331 - 6	835.61	0.00	2,216.24	3,051.85	20.66	
			מיזוג אוויר	226.49	0.00	751.50	977.99		
			סה"כ צריכה	1,062.10	0.00	2,967.75	4,029.85		
99	61101	חניונים ראשי שנאי 1	13141002 - 1	-186.00	0.00	-928.80	-1,114.80		
			13148234 - 1	-127.80	0.00	-584.80	-712.60		
			17313207 - 1	-928.60	0.00	-4,592.30	-5,520.90	9.74	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17313208 - 1	-89.80	0.00	-437.20	-527.00	1.54	
			18040248 - 1	-7.20	0.00	-36.85	-44.05	0.06	
			18040248 - 2	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.01	
			18040248 - 3	-100.05	0.00	-502.75	-602.80	2.28	
			18040248 - 4	-95.05	0.00	-483.90	-578.95	1.21	
			20281752 - 1	-1.30	0.00	-7.00	-8.30	3.60	
			23000491 - 1	-146.42	0.00	-718.14	-864.56	2.56	
			23000491 - 2	-54.03	0.00	-268.94	-322.98	1.55	
			23000491 - 3	-265.20	0.00	-1,288.17	-1,553.36	2.55	
			24022439 - 1	-216.95	0.00	-968.15	-1,185.10	4.11	
			24022439 - 2	-6.72	0.00	-44.24	-50.96	0.75	
			24022439 - 3	-56.26	0.00	-243.06	-299.31	1.37	
			24022439 - 4	-59.90	0.00	-202.38	-262.28	3.65	
			24022440 - 1	-106.14	0.00	-452.46	-558.61	2.16	
			24022440 - 2	-74.44	0.00	-544.84	-619.28	4.78	
			24022440 - 3	-44.03	0.00	-182.93	-226.96	1.49	
			81016878 - 3	-143.79	0.00	-280.79	-424.58	3.59	
			81016887 - 1	-3,821.13	0.00	-15,883.35	-19,704.48	64.61	
			81016887 - 2	-2,240.99	0.00	-5,629.06	-7,870.05	37.79	
			81016887 - 3	17,636.67	0.00	59,452.05	77,088.72	180.80	
			81016887 - 4	5,657.53	0.00	21,893.00	27,550.54	84.48	
			81025335 - 1	-467.06	0.00	-1,996.28	-2,463.34	4.04	
			81025453 - 1	-51.93	0.00	-223.78	-275.72		
			81025453 - 2	-19.30	0.00	-52.96	-72.26		
			81025708 - 1	-25.17	0.00	-115.16	-140.33	0.22	
			81026474 - 1	-28.57	0.00	-125.76	-154.33	0.79	
			סה"כ צריכה	13,930.36	0.00	44,550.96	58,481.32		
100	15641	טוליפ גלארי ח.215	81014231 - 3	330.26	0.00	1,028.83	1,359.09	7.92	
			מיזוג אויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	443.50	0.00	1,404.59	1,848.09		
101	15725	טומי הילפיגר ח.136	81016887 - 2	2,240.99	0.00	5,629.06	7,870.05	37.79	
			מיזוג אויר	395.43	0.00	1,312.05	1,707.48		
			סה"כ צריכה	2,636.42	0.00	6,941.12	9,577.53		
102	15765	טורקזי משלוחים	24022440 - 3	44.03	0.00	182.93	226.96	1.49	
			סה"כ צריכה	44.03	0.00	182.93	226.96		
103	45162	טעינת רכבים 2 סקאלה	17312750 - 1	30.40	0.00	695.10	725.50	43.67	
			סה"כ צריכה	30.40	0.00	695.10	725.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
104	15650	לאונידיס	81026474 - 1	28.57	0.00	125.76	154.33	0.79	
			סה"כ צריכה	28.57	0.00	125.76	154.33		
105	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	258.78	0.00	758.50	1,017.28	7.87	
			מיזוג אויר	79.83	0.00	264.87	344.70		
			סה"כ צריכה	338.61	0.00	1,023.38	1,361.99		
106	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	2,818.60	0.00	7,879.40	10,698.00	47.80	
			סה"כ צריכה	2,818.60	0.00	7,879.40	10,698.00		
107	15647	לואי ויטון ק. 5	81015040 - 7	172.00	0.00	689.70	861.70	3.00	
			מיזוג אוויר מגדלים	229.32	0.00	960.01	1,189.33		
			סה"כ צריכה	401.32	0.00	1,649.71	2,051.03		
108	57012	לוח מ"א קומה א	22048054 - 3	22.00	0.00	88.60	110.60	1.65	
			סה"כ צריכה	22.00	0.00	88.60	110.60		
109	57011	לוח מ"א קומת קרקע	22048054 - 2	95.20	0.00	462.60	557.80	4.39	
			סה"כ צריכה	95.20	0.00	462.60	557.80		
110	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	1,129.53	0.00	2,671.03	3,800.56	22.24	
			מיזוג אויר	196.78	0.00	652.95	849.73		
			סה"כ צריכה	1,326.32	0.00	3,323.97	4,650.29		
111	15591	לנדזור ח.139	81016785 - 2	1,493.02	0.00	4,943.51	6,436.54	25.47	
			מיזוג אויר	85.40	0.00	283.35	368.75		
			סה"כ צריכה	1,578.42	0.00	5,226.87	6,805.29		
112	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	3,072.98	0.00	8,114.72	11,187.70	45.25	
			מיזוג אויר	852.12	0.00	2,827.38	3,679.50		
			סה"כ צריכה	3,925.09	0.00	10,942.10	14,867.20		
113	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	362.16	0.00	1,195.36	1,557.52	7.71	
			מיזוג אויר	154.09	0.00	511.27	665.36		
			סה"כ צריכה	516.24	0.00	1,706.63	2,222.87		
114	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	455.00	0.00	2,026.10	2,481.10	3.50	
			סה"כ צריכה	455.00	0.00	2,026.10	2,481.10		
115	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	24022075 - 3	289.30	0.00	1,884.00	2,173.30	8.25	
			מיזוג אוויר מגדלים	786.92	0.00	3,294.36	4,081.29		
			סה"כ צריכה	1,076.22	0.00	5,178.36	6,254.59		
116	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	81015040 - 2	43.90	0.00	138.90	182.80	1.10	
			מיזוג אוויר מגדלים	147.25	0.00	616.43	763.68		
			סה"כ צריכה	191.15	0.00	755.33	946.48		
117	15658	מגדל משרדים אפסילון ק. 5	81014871 - 4	92.90	0.00	480.60	573.50	7.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר מגדלים	313.80	0.00	1,313.70	1,627.51		
			סה"כ צריכה	406.70	0.00	1,794.30	2,201.01		
118	15659	מגדל משרדים גיזה 12.ק	81016947 - 1	171.20	0.00	1,007.80	1,179.00	4.60	
			מיזוג אוויר מגדלים	552.78	0.00	2,314.14	2,866.91		
			סה"כ צריכה	723.98	0.00	3,321.94	4,045.91		
119	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 04.ק	81015040 - 3	112.40	0.00	629.00	741.40	3.20	
			מיזוג אוויר מגדלים	811.06	0.00	3,395.42	4,206.48		
			סה"כ צריכה	923.46	0.00	4,024.42	4,947.88		
120	15662	מגדל משרדים נור מד 4.ק	81015040 - 4	258.50	0.00	1,756.90	2,015.40	11.40	
			סה"כ צריכה	258.50	0.00	1,756.90	2,015.40		
121	15663	מגדל משרדים נור מד 5.ק	81014871 - 5	55.40	0.00	447.30	502.70	2.40	
			מיזוג אוויר מגדלים	287.25	0.00	1,202.54	1,489.79		
			סה"כ צריכה	342.65	0.00	1,649.84	1,992.49		
122	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10.ק	81016947 - 3	278.30	0.00	758.30	1,036.60	5.50	
			מיזוג אוויר מגדלים	403.12	0.00	1,687.60	2,090.72		
			סה"כ צריכה	681.42	0.00	2,445.90	3,127.32		
123	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	24022075 - 1	410.80	0.00	2,416.80	2,827.60	14.54	
			מיזוג אוויר מגדלים	999.34	0.00	4,183.64	5,182.98		
			סה"כ צריכה	1,410.14	0.00	6,600.44	8,010.58		
124	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	7.20	0.00	36.85	44.05	0.06	
			סה"כ צריכה	7.20	0.00	36.85	44.05		
125	28178	מחסן ארמי	17313208 - 1	89.80	0.00	437.20	527.00	1.54	
			סה"כ צריכה	89.80	0.00	437.20	527.00		
126	35517	מחסן מטבח טורקיז	81016351 - 1	889.90	0.00	4,469.82	5,359.73	13.37	
			סה"כ צריכה	889.90	0.00	4,469.82	5,359.73		
127	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	100.05	0.00	502.75	602.80	2.28	
			סה"כ צריכה	100.05	0.00	502.75	602.80		
128	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	42.50	0.00	207.60	250.10	86,507.52	
			סה"כ צריכה	42.50	0.00	207.60	250.10		
129	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	127.80	0.00	584.80	712.60		
			סה"כ צריכה	127.80	0.00	584.80	712.60		
130	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	9.40	0.00	100.20	109.60	4.93	
			סה"כ צריכה	9.40	0.00	100.20	109.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
131	28404	מחסן לאונידס	1 - 24022439	216.95	0.00	968.15	1,185.10	4.11	
			סה"כ צריכה	216.95	0.00	968.15	1,185.10		
132	15546	מחסן מייקל קורס	7 - 81016600	212.35	0.00	1,056.36	1,268.71	7.12	
			סה"כ צריכה	212.35	0.00	1,056.36	1,268.71		
133	15673	מחסן מימסו צוקה	3 - 23070771	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
134	44299	מחסן מיסטר קוויק	1 - 20281752	1.30	0.00	7.00	8.30	3.60	
			סה"כ צריכה	1.30	0.00	7.00	8.30		
135	39547	מחסן נייק	1 - 23000491	146.42	0.00	718.14	864.56	2.56	
			סה"כ צריכה	146.42	0.00	718.14	864.56		
136	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	2 - 18040248	0.00	0.00	0.05	0.05	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.05	0.05		
137	59492	מחסן פולה	2 - 24022698	137.45	0.00	524.50	661.95	2.67	
			סה"כ צריכה	137.45	0.00	524.50	661.95		
138	28180	מחסן שילב בשבלול	4 - 18040248	95.05	0.00	483.90	578.95	1.21	
			סה"כ צריכה	95.05	0.00	483.90	578.95		
139	60335	מחסנים סבי - אור לי	1 - 17312972	92.50	0.00	466.00	558.50	4.63	
			סה"כ צריכה	92.50	0.00	466.00	558.50		
140	15675	מייקל קורס ח.143	2 - 81014210	1,028.44	0.00	2,876.88	3,905.32	31.71	
		מיזוג אויר		356.44	0.00	1,182.70	1,539.14		
			סה"כ צריכה	1,384.88	0.00	4,059.57	5,444.46		
141	15678	מיסטר קוויק ח.172	6 - 81016321	269.36	0.00	1,659.04	1,928.40	9.48	
		מיזוג אויר		135.52	0.00	449.67	585.19		
			סה"כ צריכה	404.89	0.00	2,108.71	2,513.59		
142	15680	ממטר יועצים ק. 5	3 - 81014871	7.40	0.00	36.20	43.60	1.00	
		מיזוג אויר מגדלים		185.87	0.00	778.12	963.98		
			סה"כ צריכה	193.27	0.00	814.32	1,007.58		
143	15742	מנגו ח.115-116	5 - 81016441	1,482.49	0.00	4,376.22	5,858.71	25.79	
		מיזוג אויר		451.12	0.00	1,496.85	1,947.97		
			סה"כ צריכה	1,933.61	0.00	5,873.07	7,806.68		
144	52868	מנגו מחסן	2 - 24022440	74.44	0.00	544.84	619.28	4.78	
			סה"כ צריכה	74.44	0.00	544.84	619.28		
145	15682	מקדונלדס ח.201	5 - 81016785	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
146	15684	מרק קיין ח.221	1 - 81016347	763.18	0.00	2,201.65	2,964.83	14.66	
		מיזוג אויר		111.39	0.00	369.59	480.98		
			סה"כ צריכה	874.57	0.00	2,571.24	3,445.81		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
147	23643	משרדי הנהלה ק. 12	81016947 - 8	214.20	0.00	927.40	1,141.60	4.90	
			סה"כ צריכה	214.20	0.00	927.40	1,141.60		
148	43897	נארס	81016191 - 6	1,080.47	0.00	2,806.26	3,886.72	18.21	
			מיזוג אויר	174.51	0.00	579.03	753.54		
			סה"כ צריכה	1,254.97	0.00	3,385.29	4,640.26		
149	15687	נור מד ק. 6	81014871 - 6	391.00	0.00	1,646.60	2,037.60	5.60	
			מיזוג אוויר מגדלים	1,081.42	0.00	4,527.22	5,608.64		
			סה"כ צריכה	1,472.42	0.00	6,173.82	7,646.24		
150	15686	נור מד ק. 3	81016878 - 4	11,542.90	0.00	49,267.58	60,810.48	152.96	
			מיזוג אוויר מגדלים	552.78	0.00	2,314.14	2,866.91		
			סה"כ צריכה	12,095.67	0.00	51,581.72	63,677.39		
151	15708	נייק ח. 152-155	81016191 - 8	1,579.71	0.00	3,948.53	5,528.24	31.10	
			מיזוג אוויר	532.80	0.00	1,767.88	2,300.69		
			סה"כ צריכה	2,112.52	0.00	5,716.41	7,828.93		
152	15689	נספרסו ח. 234	81016935 - 3	1,179.10	0.00	4,106.97	5,286.07	18.42	
			מיזוג אויר	378.72	0.00	1,256.61	1,635.33		
			סה"כ צריכה	1,557.82	0.00	5,363.58	6,921.40		
153	58091	סאטה	81016878 - 3	143.79	0.00	280.79	424.58	3.59	
			מיזוג אוויר	40.84	0.00	135.52	176.36		
			סה"כ צריכה	184.63	0.00	416.31	600.94		
154	15690	סאקס ח. 118	81014174 - 8	627.09	0.00	1,972.25	2,599.33	12.23	
			מיזוג אויר	193.07	0.00	640.63	833.70		
			סה"כ צריכה	820.16	0.00	2,612.87	3,433.03		
155	15585	סבון ח. 277	81016351 - 5	149.72	0.00	388.68	538.40	5.83	
			מיזוג אוויר	48.27	0.00	160.16	208.42		
			סה"כ צריכה	197.99	0.00	548.84	746.83		
156	15691	סוהו ח. 261-262	81016331 - 3	364.66	0.00	1,154.64	1,519.30	8.23	
			מיזוג אויר	168.94	0.00	560.55	729.49		
			סה"כ צריכה	533.60	0.00	1,715.19	2,248.78		
157	15692	סורבסקי ח. 170	81016321 - 5	266.77	0.00	885.78	1,152.55	6.01	
			מיזוג אויר	77.97	0.00	258.71	336.69		
			סה"כ צריכה	344.74	0.00	1,144.50	1,489.24		
158	51296	סחוט	81016600 - 5	399.10	0.00	1,683.50	2,082.61	7.40	
			סה"כ צריכה	399.10	0.00	1,683.50	2,082.61		
159	15762	סטורי ח. 163	81016441 - 7	800.97	0.00	2,314.69	3,115.65	20.45	
			מיזוג אויר	261.76	0.00	868.54	1,130.30		
			סה"כ צריכה	1,062.73	0.00	3,183.23	4,245.96		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
160	15569	סטיב מאדן ח.ת.122	81014241 - 6	457.32	0.00	1,229.06	1,686.38	10.02	
		מיזוג אויר		180.08	0.00	597.51	777.58		
		סה"כ צריכה		637.40	0.00	1,826.57	2,463.97		
161	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	640.04	0.00	2,077.01	2,717.04	13.95	
		מיזוג אויר		198.64	0.00	659.11	857.75		
		סה"כ צריכה		838.68	0.00	2,736.11	3,574.79		
162	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,153.58	0.00	5,116.61	6,270.18	9.87	
		סה"כ צריכה		1,153.58	0.00	5,116.61	6,270.18		
163	15609	סלקום תקשורת ק.13	81016947 - 5	274.74	0.00	1,075.14	1,349.88	2.34	
		סה"כ צריכה		274.74	0.00	1,075.14	1,349.88		
164	15612	סמסוניט ח.258	81014219 - 8	315.28	0.00	936.94	1,252.22	7.47	
		מיזוג אויר		83.54	0.00	277.19	360.74		
		סה"כ צריכה		398.82	0.00	1,214.13	1,612.96		
165	15621	עולם המתקים	13141002 - 1	186.00	0.00	928.80	1,114.80		
		סה"כ צריכה		186.00	0.00	928.80	1,114.80		
166	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	305.17	0.00	1,146.22	1,451.39	13.90	
		מיזוג אויר		200.50	0.00	665.27	865.76		
		סה"כ צריכה		505.66	0.00	1,811.49	2,317.15		
167	15583	פאטיט באטו ח.218-219	81016347 - 7	590.35	0.00	1,626.98	2,217.33	15.11	
		מיזוג אויר		168.94	0.00	560.55	729.49		
		סה"כ צריכה		759.29	0.00	2,187.53	2,946.81		
168	15703	פדני ח.133-134	81014211 - 6	954.74	0.00	3,216.52	4,171.27	28.35	
		מיזוג אויר		252.48	0.00	837.74	1,090.22		
		סה"כ צריכה		1,207.22	0.00	4,054.27	5,261.49		
169	15704	פוזילוב ח.112	81014174 - 2	318.56	0.00	924.71	1,243.27	7.14	
		מיזוג אויר		76.11	0.00	252.55	328.67		
		סה"כ צריכה		394.68	0.00	1,177.27	1,571.94		
170	15688	פוט לוקר ח.177	81015037 - 3	1,701.10	0.00	4,169.30	5,870.40	27.20	
		מיזוג אויר		417.70	0.00	1,385.97	1,803.68		
		סה"כ צריכה		2,118.80	0.00	5,555.27	7,674.08		
171	15586	פול אנד שארק ח.263-264	81016331 - 4	614.19	0.00	1,724.51	2,338.71	13.07	
		מיזוג אויר		170.79	0.00	566.71	737.50		
		סה"כ צריכה		784.99	0.00	2,291.22	3,076.21		
172	15683	פולגת ח.254-255	81016351 - 2	684.30	0.00	2,199.58	2,883.88	16.50	
		מיזוג אויר		207.92	0.00	689.91	897.83		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	892.23	0.00	2,889.48	3,781.71		
173	15707	פוקס הום ח. 248	7 - 81015037	574.00	0.00	1,815.60	2,389.60	13.00	
			סה"כ צריכה	574.00	0.00	1,815.60	2,389.60		
174	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	1 - 81025335	467.06	0.00	1,996.28	2,463.34	4.04	
			סה"כ צריכה	467.06	0.00	1,996.28	2,463.34		
175	15709	פלאנט טיים ח. 146	2 - 81016191	395.82	0.00	1,276.44	1,672.27	9.72	
			מיזוג אויר	90.97	0.00	301.83	392.80		
			סה"כ צריכה	486.79	0.00	1,578.28	2,065.07		
176	15710	פלאפון אנטנות	7 - 81014871	875.25	0.00	3,533.80	4,409.05	8.20	
			סה"כ צריכה	875.25	0.00	3,533.80	4,409.05		
177	15719	פנוי	1 - 81016358	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	15543	פנוי ח. 144	8 - 81016321	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
179	15617	פנוי דוכן יין לשעבר	7 - 81014232	0.10	0.00	0.10	0.20		
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.10	0.20		
180	15624	פנוי דורית שדה ח. 235 לשעבר	4 - 81016935	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	60325	פנוי מחסן 1 עובד לשעבר	1 - 20281935	339.66	0.00	1,951.28	2,290.94	6.26	
			סה"כ צריכה	339.66	0.00	1,951.28	2,290.94		
182	44242	פנוי מחסן לנדזור לשעבר	1 - 17312749	231.50	0.00	1,199.60	1,431.10	4.66	
			סה"כ צריכה	231.50	0.00	1,199.60	1,431.10		
183	61938	פנוי מילר ח. 211 לשעבר	5 - 81016353	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
184	15568	פנוי נפפירי ח. 257 לשעבר	7 - 81014219	486.30	0.00	1,324.35	1,810.65	10.60	
			סה"כ צריכה	486.30	0.00	1,324.35	1,810.65		
185	15724	פעלתון ח. 183	1 - 81016353	346.90	0.00	1,243.40	1,590.30	11.62	
			מיזוג אויר	263.62	0.00	874.70	1,138.32		
			סה"כ צריכה	610.52	0.00	2,118.10	2,728.62		
186	38734	פקטורי	5 - 81014211	1,077.46	0.00	3,080.75	4,158.21	21.74	
			מיזוג אויר	371.29	0.00	1,231.98	1,603.27		
			סה"כ צריכה	1,448.75	0.00	4,312.72	5,761.48		
187	15642	פקטורי נשים ח. 246-247	6 - 81014212	1,088.24	0.00	3,536.27	4,624.51	23.70	
			מיזוג אויר	744.44	0.00	2,470.11	3,214.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,832.68	0.00	6,006.38	7,839.06		
188	15577	פקטורי קפה	81014219 - 5	198.86	0.00	745.74	944.60	4.53	
			סה"כ צריכה	198.86	0.00	745.74	944.60		
189	15726	פרטי בלרינה 108.ח	81014174 - 7	86.94	0.00	283.45	370.38	2.55	
			מיזוג אויר	27.85	0.00	92.40	120.25		
			סה"כ צריכה	114.78	0.00	375.85	490.63		
190	15555	פרטור תקשורת	81016321 - 7	865.02	0.00	3,463.48	4,328.50	8.67	
			סה"כ צריכה	865.02	0.00	3,463.48	4,328.50		
191	50749	צ'יטה	18247231 - 1	125.60	0.00	540.40	666.00	4.56	
			סה"כ צריכה	125.60	0.00	540.40	666.00		
192	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
193	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	2,858.21	0.00	9,294.51	12,152.72	34.96	
			סה"כ צריכה	2,858.21	0.00	9,294.51	12,152.72		
194	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	4,420.76	0.00	14,233.77	18,654.53	54.16	
			סה"כ צריכה	4,420.76	0.00	14,233.77	18,654.53		
195	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	6,476.59	0.00	27,132.42	33,609.01	56.90	
			סה"כ צריכה	6,476.59	0.00	27,132.42	33,609.01		
196	23470	ציבורי א1 - א7 , ב12	81014211 - 4	4,598.00	0.00	13,122.47	17,720.47	61.92	
			81014241 - 8	-3,072.98	0.00	-8,114.72	-11,187.70	45.25	
			סה"כ צריכה	1,525.02	0.00	5,007.75	6,532.77		
197	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	6,813.00	0.00	28,372.00	35,185.00	79.00	
			81040358 - 7	-455.00	0.00	-2,026.10	-2,481.10	3.50	
			81040358 - 8	-3,448.80	0.00	-13,774.80	-17,223.60	50.40	
			סה"כ צריכה	2,909.20	0.00	12,571.10	15,480.30		
198	15681	ציבורי מעלית 11	81016984 - 6	14.40	0.00	63.70	78.10	1.00	
			סה"כ צריכה	14.40	0.00	63.70	78.10		
199	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	1,862.40	0.00	7,547.84	9,410.24	17.60	
			סה"כ צריכה	1,862.40	0.00	7,547.84	9,410.24		
200	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	2,656.94	0.00	10,204.77	12,861.71	46.14	
			סה"כ צריכה	2,656.94	0.00	10,204.77	12,861.71		
201	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1 צילרים קומה 3	81040358 - 1	4,682.40	0.00	21,295.20	25,977.60	175.20	
			סה"כ צריכה	4,682.40	0.00	21,295.20	25,977.60		
202	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	486.00	0.00	1,285.20	1,771.20	72.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	486.00	0.00	1,285.20	1,771.20		
203	15559	ציבורי, מ"א	81040358 - 4	6,844.40	0.00	28,551.20	35,395.60	152.40	
			סה"כ צריכה	6,844.40	0.00	28,551.20	35,395.60		
204	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	3,448.80	0.00	13,774.80	17,223.60	50.40	
			סה"כ צריכה	3,448.80	0.00	13,774.80	17,223.60		
205	15561	ציבורי, משאבות איזורי QEE2	81040358 - 3	4,480.00	0.00	18,614.00	23,094.00	84.00	
			סה"כ צריכה	4,480.00	0.00	18,614.00	23,094.00		
206	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81014871 - 7	-875.25	0.00	-3,533.80	-4,409.05	8.20	
			81016887 - 7	10,894.80	0.00	45,404.46	56,299.26	406.56	
			81016947 - 5	-274.74	0.00	-1,075.14	-1,349.88	2.34	
			סה"כ צריכה	9,744.81	0.00	40,795.52	50,540.33		
207	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	96.48	0.00	229.67	326.15	4.38	
			מיזוג אוויר	50.12	0.00	166.32	216.44		
			סה"כ צריכה	146.61	0.00	395.99	542.59		
208	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	29.70	0.00	196.30	226.00	2.00	
			מיזוג אוויר מגדלים	383.81	0.00	1,606.76	1,990.57		
			סה"כ צריכה	413.51	0.00	1,803.06	2,216.57		
209	59824	קומה 07 - אקס טי ניהול בע"מ	81014871 - 2	34.60	0.00	175.40	210.00	2.20	
			מיזוג אוויר מגדלים	219.66	0.00	919.59	1,139.25		
			סה"כ צריכה	254.26	0.00	1,094.99	1,349.25		
210	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	489.88	0.00	1,754.95	2,244.83	10.28	
			מיזוג אוויר	72.40	0.00	240.24	312.64		
			סה"כ צריכה	562.28	0.00	1,995.19	2,557.47		
211	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	883.75	0.00	4,043.80	4,927.55	9.85	
			סה"כ צריכה	883.75	0.00	4,043.80	4,927.55		
212	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	1,916.98	0.00	10,246.85	12,163.83	51.71	
			מיזוג אוויר	50.12	0.00	166.32	216.44		
			סה"כ צריכה	1,967.11	0.00	10,413.16	12,380.27		
213	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	553.65	0.00	3,581.91	4,135.55	25.44	
			מיזוג אוויר	57.55	0.00	190.96	248.51		
			סה"כ צריכה	611.20	0.00	3,772.86	4,384.06		
214	15745	קפה טורקיז	81014232 - 5	11,622.40	0.00	40,528.00	52,150.40	132.00	
			מיזוג אוויר	367.58	0.00	1,219.66	1,587.23		
			סה"כ צריכה	11,989.98	0.00	41,747.66	53,737.63		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
215	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	735.83	0.00	2,567.48	3,303.31	14.92	
			מיזוג אויר	189.36	0.00	628.31	817.67		
			סה"כ צריכה	925.19	0.00	3,195.79	4,120.97		
216	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	490.93	0.00	1,491.62	1,982.55	18.19	
			מיזוג אויר	170.79	0.00	566.71	737.50		
			סה"כ צריכה	661.72	0.00	2,058.33	2,720.05		
217	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	20,829.50	0.00	69,113.80	89,943.30		
			סה"כ צריכה	20,829.50	0.00	69,113.80	89,943.30		
218	60322	ראדק	24022439 - 4	59.90	0.00	202.38	262.28	3.65	
			סה"כ צריכה	59.90	0.00	202.38	262.28		
219	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	111.78	0.00	390.32	502.10	3.26	
			מיזוג אויר	38.99	0.00	129.36	168.34		
			סה"כ צריכה	150.77	0.00	519.68	670.44		
220	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	215.89	0.00	831.68	1,047.57	6.75	
			מיזוג אויר	68.69	0.00	227.92	296.60		
			סה"כ צריכה	284.58	0.00	1,059.60	1,344.17		
221	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	374.20	0.00	1,240.10	1,614.30	6.40	
			מיזוג אויר	102.11	0.00	338.79	440.90		
			סה"כ צריכה	476.31	0.00	1,578.89	2,055.20		
222	38194	רוגן חן ח.275	81016331 - 8	295.47	0.00	910.33	1,205.80	8.39	
			מיזוג אויר	113.24	0.00	375.75	489.00		
			סה"כ צריכה	408.72	0.00	1,286.08	1,694.79		
223	15758	רוילי ח.109	81016441 - 2	415.06	0.00	1,232.74	1,647.80	11.25	
			מיזוג אויר	191.22	0.00	634.47	825.68		
			סה"כ צריכה	606.27	0.00	1,867.21	2,473.48		
224	15760	רלף לוחן ח.124-126	81014241 - 1	2,158.16	0.00	7,778.26	9,936.43	45.73	
			מיזוג אויר	467.83	0.00	1,552.29	2,020.12		
			סה"כ צריכה	2,625.99	0.00	9,330.55	11,956.54		
225	15630	שאנל ח.129	81014245 - 1	249.97	0.00	957.63	1,207.60	6.49	
			מיזוג אויר	98.39	0.00	326.47	424.87		
			סה"כ צריכה	348.36	0.00	1,284.11	1,632.47		
226	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	355.85	0.00	1,138.25	1,494.10	8.90	
			מיזוג אויר	133.67	0.00	443.51	577.18		
			סה"כ צריכה	489.52	0.00	1,581.76	2,071.28		
227	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	1,110.60	0.00	3,040.60	4,151.20	22.16	
			מיזוג אויר	384.29	0.00	1,275.09	1,659.38		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,494.89	0.00	4,315.69	5,810.58		
228	15767	תאורת גינה בריכת מים	81016600 - 4	1,912.24	0.00	8,165.84	10,078.08	15.88	
			סה"כ צריכה	1,912.24	0.00	8,165.84	10,078.08		
229	15701	תכשיטי פלאנט ה.243A	81014211 - 3	316.53	0.00	974.62	1,291.15	6.61	
			מיזוג אוויר	51.98	0.00	172.48	224.46		
			סה"כ צריכה	368.51	0.00	1,147.10	1,515.60		
			סה"כ צריכה	281,018.47	0.00	1,032,666.49	1,313,684.96		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,313,684.96		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (281,018.47 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (1,032,666.49 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מנדלי קירור 100 %	22344649 - 1	20,829.50	0.00	69,113.80	89,943.30	476.20	
			סה"כ צריכה	20,829.50	0.00	69,113.80	89,943.30		
2	49661	***מנדלי קירור 6+7	16193811 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	33777	*מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	911.20	0.00	4,487.20	5,398.40	22.00	
			סה"כ צריכה	911.20	0.00	4,487.20	5,398.40		
4	33774	*פנוי סמארט סנטר IBS לשעבר	81037893 - 2	0.00	0.00	0.15	0.15		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.15	0.15		
5	33776	*ראשי בניין IBS	81018676 - 4	4,404.00	0.00	18,634.80	23,038.80	62.40	
			סה"כ צריכה	4,404.00	0.00	18,634.80	23,038.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16014	81014219-2 חנות-לא להפקה	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16016	81014219-4 חנות-לא להפקה	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16020	81015037-1 חנות-לא להפקה	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16007	81014210-6 חנות-לא להפקה	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16009	81014210-7 חנות-לא להפקה	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16010	81014212-2 חנות-לא להפקה	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16011	81014212-7 חנות-לא להפקה	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16013	81014219-1 חנות-לא להפקה	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16018	81014231-8 חנות-לא להפקה	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16021	81015037-4 חנות-לא להפקה	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16022	81015037-5 חנות-לא להפקה	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16023	81016191-3 חנות-לא להפקה	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16024	81016347-4 חנות-לא להפקה	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	52926	לוח חלוקה דיירים קומה עליונה	22048052 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	52874	לוח חלוקה מא בגג - שנאי 6	22048053 - 1	2,449.60	0.00	13,499.20	15,948.80	28.59	
			סה"כ צריכה	2,449.60	0.00	13,499.20	15,948.80		
30	52927	לוח חרום משנאי 6	22048053 - 2	67.20	0.00	191.40	258.60	24.66	
			סה"כ צריכה	67.20	0.00	191.40	258.60		
31	60198	מעלית A,B מגדל משרדים	24022258 - 1	196.00	0.00	1,265.00	1,461.00	132.68	
			סה"כ צריכה	196.00	0.00	1,265.00	1,461.00		
32	60199	מעלית C מגדל משרדים	24022258 - 2	155.40	0.00	909.20	1,064.60	392.43	
			סה"כ צריכה	155.40	0.00	909.20	1,064.60		
33	60200	מפוח יניקה ק. 14	24022258 - 3	283.60	0.00	1,767.00	2,050.60	66.25	
			סה"כ צריכה	283.60	0.00	1,767.00	2,050.60		
34	15667	פנוי	81015040 - 5	80.90	0.00	330.30	411.20	1.90	
			סה"כ צריכה	80.90	0.00	330.30	411.20		
35	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
36	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	16029	פנוי	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	61922	פנוי	81016984 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	61923	פנוי	24022075 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	61924	פנוי	81014211 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15573	פנוי א.פלאנט 145.ח	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15566	פנוי אמפריון ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	15619	פנוי דוכן סחוט ח. 207 לשעבר	81014231 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	33775	פנוי דליה דן - חווה פרידוולד IBS לשעבר	81037893 - 4	0.00	0.00	0.05	0.05		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.05	0.05		
51	15552	פנוי ה.שטרן חדש ח. 282 לשעבר	81014212 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	15634	פנוי המטבח של סימה ח.203 לשעבר	81016785 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	15639	פנוי זארה לשעבר	81014241 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	15549	פנוי ח.205 - מחסן סופר פארם	81016785 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	15570	פנוי ח.240 PLANET לשעבר	81014241 - 7	0.01	0.00	2.05	2.07	0.14	
			סה"כ צריכה	0.01	0.00	2.05	2.07		
56	15644	פנוי טעינת רכבים לשעבר	81016785 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	25.60	0.00	90.47	116.06	1.48	
			סה"כ צריכה	25.60	0.00	90.47	116.06		
59	15694	פנוי סופר פארם חיוני ח.101 לשעבר	81016878 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	15740	פנוי קלארקס ח.232 לשעבר	81016935 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	15729	צוקה ח.206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	42,630.43	0.00	164,033.18	206,663.60	579.60	
			סה"כ צריכה	42,630.43	0.00	164,033.18	206,663.60		
63	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	48,961.63	0.00	186,276.42	235,238.05	578.00	
			סה"כ צריכה	48,961.63	0.00	186,276.42	235,238.05		
64	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	48,652.90	0.00	184,404.85	233,057.75	576.40	
			סה"כ צריכה	48,652.90	0.00	184,404.85	233,057.75		
65	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	43,931.03	0.00	138,385.30	182,316.32	670.00	
			סה"כ צריכה	43,931.03	0.00	138,385.30	182,316.32		
66	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	56,240.90	0.00	177,343.74	233,584.64	868.35	
			סה"כ צריכה	56,240.90	0.00	177,343.74	233,584.64		
67	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	520.00	123,152.00	100,598.40	0.00	22,553.60	22048052 - 1	שנאי 6	52873	68
		123,152.00	100,598.40	0.00	22,553.60	סה"כ צריכה			

