

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (01/06/25 - 30/06/25)

תאריך הפקה: 02/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30727	אזורי מלל	21262516 - 1	323.50	0.00	1,446.10	1,769.60	28.92	
			22048090 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	323.50	0.00	1,446.10	1,769.60		
2	44901	אזורי מלל ק. 01	22048091 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			22048098 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	39044	אלון ב - קומה 1 סייברואן	22048083 - 3	336.40	0.00	1,714.60	2,051.00	10.87	
			22048108 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	336.40	0.00	1,714.60	2,051.00		
4	60241	אלון ב קומה 04 טלרומינג	21262413 - 1	-99.90	0.00	-671.70	-771.60	18.64	
			22048087 - 2	253.20	0.00	1,619.20	1,872.40	10.37	
			סה"כ צריכה	153.30	0.00	947.50	1,100.80		
5	30723	אמפרסט	21262515 - 1	803.70	0.00	4,008.80	4,812.50	8.88	
			22048098 - 1	3,622.80	0.00	17,251.20	20,874.00	66.80	
			22048098 - 2	1,090.00	0.00	5,824.80	6,914.80	40.92	
			22048110 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22345172 - 1	4,760.70	0.00	23,856.20	28,616.90	44.00	
			מגדלי קירור	5,538.96	0.00	26,891.76	32,430.72		
			סה"כ צריכה	15,816.16	0.00	77,832.76	93,648.92		
6	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	22048097 - 3	161.40	0.00	750.60	912.00	2.42	
			סה"כ צריכה	161.40	0.00	750.60	912.00		
7	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפון	22048091 - 1	7,466.40	0.00	37,642.80	45,109.20	86.51	
			22048093 - 3	1,492.00	0.00	7,324.40	8,816.40	21.26	
			22048108 - 3	1,296.80	0.00	6,700.80	7,997.60	25.88	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10,255.20	0.00	51,668.00	61,923.20		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	20281984 - 1	991.20	0.00	4,381.70	5,372.90	38.05	
			22048341 - 2	320.40	0.00	1,669.20	1,989.60	12.50	
			סה"כ צריכה	1,311.60	0.00	6,050.90	7,362.50		
10	57973	בניין A קומה 02 - אמפרסט	22048097 - 4	447.20	0.00	2,658.40	3,105.60	13.56	
			22048114 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	447.20	0.00	2,658.40	3,105.60		
11	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	22048087 - 4	3,251.60	0.00	16,288.80	19,540.40	50.90	
			סה"כ צריכה	3,251.60	0.00	16,288.80	19,540.40		
13	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוע	22048109 - 1	631.60	0.00	3,677.20	4,308.80	32.08	
			סה"כ צריכה	631.60	0.00	3,677.20	4,308.80		
14	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	865.60	0.00	5,143.20	6,008.80	28.49	
			סה"כ צריכה	865.60	0.00	5,143.20	6,008.80		
15	30678	חדר בזק	21262513 - 1	244.70	0.00	1,211.40	1,456.10	4.38	
			סה"כ צריכה	244.70	0.00	1,211.40	1,456.10		
16	44237	טרנסטק	22048087 - 1	178.00	0.00	1,078.80	1,256.80	6.78	
			סה"כ צריכה	178.00	0.00	1,078.80	1,256.80		
17	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	2,785.60	0.00	13,233.20	16,018.80	96.77	
			22048108 - 4	0.00	0.00	140.80	140.80	147.46	
			22048110 - 2	5,684.80	0.00	26,837.60	32,522.40	114.70	
			22048337 - 3	5,416.00	0.00	25,628.80	31,044.80	58.06	
			סה"כ צריכה	13,886.40	0.00	65,840.40	79,726.80		
18	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	320.80	0.00	3,464.00	3,784.80	38.34	
			סה"כ צריכה	320.80	0.00	3,464.00	3,784.80		
19	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	15,415.20	0.00	76,989.60	92,404.80	135.71	
			סה"כ צריכה	15,415.20	0.00	76,989.60	92,404.80		
20	42064	מקסילינר	20004190 - 1	104.00	0.00	452.50	556.50	2.61	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	104.00	0.00	452.50	556.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	467.10	0.00	2,894.90	3,362.00	18.30	
			סה"כ צריכה	467.10	0.00	2,894.90	3,362.00		
22	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	1,494.60	0.00	6,290.60	7,785.20	25.85	
			סה"כ צריכה	1,494.60	0.00	6,290.60	7,785.20		
23	37550	פיקומרס	22048097 - 2	46.80	0.00	287.60	334.40	4.35	
			סה"כ צריכה	46.80	0.00	287.60	334.40		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	456.40	0.00	2,508.00	2,964.40	22.49	
			22048087 - 3	537.20	0.00	4,531.20	5,068.40	36.20	
			23044389 - 4	0.00	0.00	700.45	700.45	4.30	
			סה"כ צריכה	993.60	0.00	7,739.65	8,733.25		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	5,111.60	0.00	23,096.40	28,208.00	64.70	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	138.40	0.00	683.20	821.60	7.65	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	2,373.84	0.00	11,525.04	13,898.88	88.18	
			22048341 - 3	4.00	0.00	34.10	38.10	0.82	
			22048341 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,627.84	0.00	35,338.74	42,966.58		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	500.80	0.00	2,308.00	2,808.80	12.43	
			סה"כ צריכה	500.80	0.00	2,308.00	2,808.80		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	99.90	0.00	671.70	771.60	18.64	
			סה"כ צריכה	99.90	0.00	671.70	771.60		
			סה"כ צריכה	74,933.30	0.00	372,745.95	447,679.25		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				447,679.25		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 74,933.30)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 372,745.95)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52831	לא להפקה	22048092 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048092 - 3	0.00	0.00	813.90	813.90	5.86	
			22048092 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			22048109 - 3	467.10	0.00	2,894.90	3,362.00	18.30	
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048110 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048341 - 1	876.00	0.00	5,199.20	6,075.20	28.66	
			23044389 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044389 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044389 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,343.10	0.00	8,908.00	10,251.10		
2	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	7,912.80	0.00	38,416.80	46,329.60	88.18	
			סה"כ צריכה	7,912.80	0.00	38,416.80	46,329.60		
3	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	11,952.00	0.00	61,672.00	73,624.00	304.76	
			סה"כ צריכה	11,952.00	0.00	61,672.00	73,624.00		
4	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	35,800.00	0.00	175,176.00	210,976.00	374.48	
			סה"כ צריכה	35,800.00	0.00	175,176.00	210,976.00		
5	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	26,544.00	0.00	132,028.00	158,572.00	378.36	
			סה"כ צריכה	26,544.00	0.00	132,028.00	158,572.00		

