



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין שקד

תקופת דוח: (30/06/25 - 01/06/25)


תאריך הפקה: 02/07/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.91	1,034.60	881.60	0.00	153.00	16193939 - 1	אזורי מלל (שטח של מארוול לשעבר)	57322	1
	2.63	7.60	3.20	0.00	4.40	16193939 - 2			
	54.06	33,497.60	27,902.40	0.00	5,595.20	16193939 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 3			
	8.92	3,715.20	2,992.80	0.00	722.40	16225072 - 4			
	65.61	3,225.00	2,845.40	0.00	379.60	16254121 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 4			
		41,480.00	34,625.40	0.00	6,854.60	סה"כ צריכה			
	100.84	28,921.00	24,072.00	0.00	4,849.00	16092126 - 1	מיזוג אוויר	19947	2
	157.66	23,347.00	19,255.00	0.00	4,092.00	16092126 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 4			
	105.69	53,716.00	44,606.40	0.00	9,109.60	16092129 - 1			
	6.22	3,832.00	3,193.90	0.00	638.10	18170746 - 2			
		109,816.00	91,127.30	0.00	18,688.70	סה"כ צריכה			
	5.43	2,775.20	2,322.20	0.00	453.00	15091185 - 1	משרדים	19948	3
	9.90	3,617.00	3,062.60	0.00	554.40	15091185 - 2			
	16.72	5,206.80	4,327.20	0.00	879.60	15091185 - 3			
	25.38	6,186.00	5,106.40	0.00	1,079.60	15091185 - 4			
	7.46	1,960.30	1,617.00	0.00	343.30	16092126 - 3			
	6.26	2,552.40	1,996.60	0.00	555.80	16092126 - 4			
	22.24	4,340.80	3,476.40	0.00	864.40	16092127 - 1			
	4.91	2,678.60	2,264.40	0.00	414.20	16092129 - 2			
	19.51	4,459.60	3,679.20	0.00	780.40	16092129 - 3			
	21.95	7,200.00	5,910.40	0.00	1,289.60	16092129 - 4			
		40,976.70	33,762.40	0.00	7,214.30	סה"כ צריכה			
	7.09	142.30	140.70	0.00	1.60	18120008 - 1	עמדת טעינה חניה 21	43511	4





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	34772	ציבורי	סה"כ צריכה	1.60	0.00	140.70	142.30		
			16193939 - 3	158.60	0.00	725.60	884.20	10.73	
			16224988 - 1	186.80	0.00	882.80	1,069.60	8.16	
			16224988 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			16224988 - 3	1,229.80	0.00	5,970.80	7,200.60	19.60	
			16224988 - 4	427.60	0.00	1,966.20	2,393.80	17.45	
			16254121 - 2	174.80	0.00	857.80	1,032.60	2.56	
			16254190 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254190 - 3	586.20	0.00	2,550.60	3,136.80	11.64	
			16254190 - 4	235.60	0.00	1,184.40	1,420.00	2.04	
			סה"כ צריכה	2,999.40	0.00	14,138.20	17,137.60		
			סה"כ צריכה	35,758.60	0.00	173,794.00	209,552.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				209,552.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (35,758.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (173,794.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52720	לא להפקה	16254190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313209 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
			18170745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	56821	שנאי 1	18170746 - 3	25,673.60	0.00	122,793.60	148,467.20	397.76	
			סה"כ צריכה	25,673.60	0.00	122,793.60	148,467.20		
3	56822	שנאי 2	18170745 - 3	10,569.60	0.00	52,918.40	63,488.00	187.17	
			סה"כ צריכה	10,569.60	0.00	52,918.40	63,488.00		
4	53674	שנאי מתח גבוה	01103347 - 1	36,851.80	0.00	177,029.60	213,881.40	0.24	
			סה"כ צריכה	36,851.80	0.00	177,029.60	213,881.40		

