



דוח קוט"ש

עבור: עוגן נדלן

דוח מסכם עבור: שער המדע 2

תקופת דוח: (30/06/25 - 01/06/25)

תאריך הפקה: 02/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	4,534.30	0.00	17,151.30	21,685.60		
			15140017 - 1	3,261.30	0.00	17,040.00	20,301.30		
			16224440 - 1	3,988.20	0.00	17,410.10	21,398.30		
			17013924 - 1	4,652.40	0.00	17,489.00	22,141.40		
			17313060 - 1	1,808.10	0.00	10,176.30	11,984.40	141.66	
			סה"כ צריכה	18,244.30	0.00	79,266.70	97,511.00		
2	56785	מיזם למעשה	18029625 - 8	72.48	0.00	370.12	442.60	3.35	
			18029700 - 13	11.08	0.00	80.84	91.92	1.33	
			סה"כ צריכה	83.56	0.00	450.96	534.52		
3	32825	עוגן נדלן קומה 12	18029625 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			18029700 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	57706	עוגן נדלן קומה 3 המדע 2	18029625 - 11	609.76	0.00	3,314.24	3,924.00	10.19	
			18029700 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	609.76	0.00	3,314.24	3,924.00		
5	56990	פיצה מוצ'ה	18029625 - 5	490.24	0.00	1,222.40	1,712.64	7.43	
			18029700 - 4	1,325.16	0.00	3,782.16	5,107.32	22.79	
			סה"כ צריכה	1,815.40	0.00	5,004.56	6,819.96		
6	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	1,498.90	0.00	5,592.40	7,091.30	24.41	
			18029700 - 2	534.40	0.00	1,056.30	1,590.70	15.56	
			סה"כ צריכה	2,033.30	0.00	6,648.70	8,682.00		
7	50953	קומה 01 - MED PACE	18029625 - 14	235.40	0.00	1,142.90	1,378.30	7.85	
			18029700 - 11	30.20	0.00	140.80	171.00	2.61	
			סה"כ צריכה	265.60	0.00	1,283.70	1,549.30		
8	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	14.80	0.00	11.20	26.00	1.06	
			18029700 - 10	55.50	0.00	46.00	101.50	2.26	
			סה"כ צריכה	70.30	0.00	57.20	127.50		
9	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	2,107.40	0.00	6,835.50	8,942.90	32.76	
			18029700 - 12	253.70	0.00	710.80	964.50	3.69	
			סה"כ צריכה	2,361.10	0.00	7,546.30	9,907.40		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	47239	קומה 03 - קולפלואנט	18029625 - 12	264.00	0.00	1,514.60	1,778.60	9.80	
			18029700 - 7	43.90	0.00	227.40	271.30	1.18	
			סה"כ צריכה	307.90	0.00	1,742.00	2,049.90		
11	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	109.30	0.00	288.00	397.30	2.48	
			18029700 - 14	477.20	0.00	2,090.70	2,567.90	10.81	
			סה"כ צריכה	586.50	0.00	2,378.70	2,965.20		
12	52482	קומה 05 - רינוואל	21262525 - 1	51.70	0.00	427.60	479.30	19.36	
			22344406 - 1	529.90	0.00	3,036.80	3,566.70	21.84	
			סה"כ צריכה	581.60	0.00	3,464.40	4,046.00		
13	47240	קומה 05 - שילת אופטרוניקס בע"מ	21055273 - 2	210.80	0.00	1,311.00	1,521.80	7.34	
			21055274 - 2	997.20	0.00	5,453.20	6,450.40	28.86	
			21262525 - 1	-51.70	0.00	-427.60	-479.30	19.36	
			22344406 - 1	-529.90	0.00	-3,036.80	-3,566.70	21.84	
			סה"כ צריכה	626.40	0.00	3,299.80	3,926.20		
14	30336	קומה 06 - ריגיוס	16254156 - 1	837.80	0.00	4,264.80	5,102.60	14.15	
			18040260 - 1	133.00	0.00	404.20	537.20	4.63	
			סה"כ צריכה	970.80	0.00	4,669.00	5,639.80		
15	30490	קומה 07 - אקסג'ט	18029625 - 1	633.00	0.00	3,498.80	4,131.80	12.38	
			18040260 - 2	1,510.40	0.00	7,533.40	9,043.80	14.03	
			סה"כ צריכה	2,143.40	0.00	11,032.20	13,175.60		
16	30338	קומה 08 - אקסג'ט	16254156 - 2	374.40	0.00	1,822.60	2,197.00	6.77	
			18040260 - 3	60.60	0.00	391.40	452.00	13.78	
			סה"כ צריכה	435.00	0.00	2,214.00	2,649.00		
17	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	2,447.80	0.00	12,558.80	15,006.60	31.06	
			18040260 - 4	35.20	0.00	135.00	170.20	2.50	
			סה"כ צריכה	2,483.00	0.00	12,693.80	15,176.80		
18	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	1,761.20	0.00	8,769.00	10,530.20	27.99	
			18029700 - 1	167.60	0.00	1,036.20	1,203.80	4.02	
			סה"כ צריכה	1,928.80	0.00	9,805.20	11,734.00		
19	32824	קומה 11 - קולפלואנט	18029625 - 9	1,337.60	0.00	7,318.60	8,656.20	29.19	
			18029700 - 8	225.40	0.00	1,296.60	1,522.00	6.67	
			סה"כ צריכה	1,563.00	0.00	8,615.20	10,178.20		
20	47241	קומה 13 - BDO זיו האפט	21055273 - 3	65.20	0.00	365.20	430.40	3.09	
			21055274 - 3	471.40	0.00	1,719.40	2,190.80	10.21	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	536.60	0.00	2,084.60	2,621.20		
21	48095	קומה 14 - בקסין	20004326 - 4	368.90	0.00	1,931.75	2,300.65	11.10	
			20004327 - 4	163.60	0.00	894.45	1,058.05	2.62	
			סה"כ צריכה	532.50	0.00	2,826.20	3,358.70		
22	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	64.50	0.00	301.86	366.36	2.48	
			20004327 - 1	12.06	0.00	60.36	72.42	0.85	
			סה"כ צריכה	76.56	0.00	362.22	438.78		
23	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	76.44	0.00	410.40	486.84	78.09	
			20004327 - 2	0.72	0.00	5.60	6.32	0.09	
			סה"כ צריכה	77.16	0.00	416.00	493.16		
24	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	392.60	0.00	2,305.64	2,698.24	75.68	
			20004327 - 3	155.12	0.00	760.52	915.64	2.13	
			סה"כ צריכה	547.72	0.00	3,066.16	3,613.88		
25	44776	קומה 15 - קירומג'יק	20065441 - 2	285.90	0.00	1,266.00	1,551.90	7.81	
			20065442 - 2	63.20	0.00	597.50	660.70	4.52	
			סה"כ צריכה	349.10	0.00	1,863.50	2,212.60		
26	44775	קומה 15 - עוגן נדלן	20065441 - 1	63.90	0.00	319.90	383.80	0.54	
			20065442 - 1	37.80	0.00	189.20	227.00	1.45	
			סה"כ צריכה	101.70	0.00	509.10	610.80		
27	58550	קומה 16 איניפינט איקס	21055273 - 1	269.43	0.00	1,336.99	1,606.42	8.99	
			21055274 - 1	709.69	0.00	3,584.01	4,293.70	31.63	
			סה"כ צריכה	979.12	0.00	4,920.99	5,900.12		
28	58551	קומה 16 ניארט מערכות	21055273 - 1	329.57	0.00	1,635.41	1,964.98	8.99	
			21055274 - 1	868.11	0.00	4,383.99	5,252.10	31.63	
			סה"כ צריכה	1,197.68	0.00	6,019.41	7,217.08		
29	46105	קומה 17 - IBF	20065441 - 4	100.40	0.00	559.60	660.00	4.07	
			20065442 - 4	11.10	0.00	78.20	89.30	1.84	
			סה"כ צריכה	111.50	0.00	637.80	749.30		
30	46104	קומה 17 - אניון	20065441 - 3	559.00	0.00	2,626.60	3,185.60	14.88	
			20065442 - 3	56.50	0.00	228.80	285.30	2.86	
			סה"כ צריכה	615.50	0.00	2,855.40	3,470.90		
			סה"כ צריכה	42,234.86	0.00	189,048.04	231,282.90		
			חשבון חברת חשמל				0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				231,282.90		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (42,234.86 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (189,048.04 Kwh)

