



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (30/06/25 - 01/06/25)

תאריך הפקה: 03/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40237	הוצל"פ כפר סבא	19093445 - 4	1,680.00	0.00	9,336.60	11,016.60	45.51	
			סה"כ צריכה	1,680.00	0.00	9,336.60	11,016.60		
			סה"כ צריכה	1,680.00	0.00	9,336.60	11,016.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				11,016.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (1,680.00 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (9,336.60 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60800	לא להפקה	19093445 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093445 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093445 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	50117	צילר 1	21262477 - 1	456.40	0.00	3,508.50	3,964.90	131.60	
			סה"כ צריכה	456.40	0.00	3,508.50	3,964.90		
3	50118	צילר 2	21262478 - 1	321.90	0.00	2,130.60	2,452.50	184.88	
			סה"כ צריכה	321.90	0.00	2,130.60	2,452.50		
4	50513	צילר 3	20281854 - 1	161.60	0.00	1,519.80	1,681.40	180.16	
			סה"כ צריכה	161.60	0.00	1,519.80	1,681.40		

