



דוח קוט"ש

עבור: עוגן נדלן

דוח מסכם עבור: שער המדע 2

תקופת דוח: (03/06/25 - 01/05/25)

תאריך הפקה: 06/07/25

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 30337 | מיזוג אוויר | 15140015 - 1 | 2,206.50 | 0.00 | 12,501.50 | 14,708.00 | | |
| | | | 15140017 - 1 | 3,586.80 | 0.00 | 17,741.90 | 21,328.70 | | |
| | | | 16224440 - 1 | 2,386.80 | 0.00 | 13,186.50 | 15,573.30 | | |
| | | | 17013924 - 1 | 3,146.00 | 0.00 | 15,142.60 | 18,288.60 | | |
| | | | 17313060 - 1 | 1,490.50 | 0.00 | 9,879.40 | 11,369.90 | 283.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,816.60 | 0.00 | 68,451.90 | 81,268.50 | | |
| 2 | 56785 | מיזם למעשה | 18029625 - 8 | 166.76 | 0.00 | 585.08 | 751.84 | 6.89 | |
| | | | 18029700 - 13 | 33.76 | 0.00 | 129.08 | 162.84 | 2.54 | |
| | | | סה"כ צריכה | 200.52 | 0.00 | 714.16 | 914.68 | | |
| 3 | 32825 | עוגן נדלן קומה 12 | 18029625 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |
| | | | 18029700 - 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 57706 | עוגן נדלן קומה 3 המדע 2 | 18029625 - 11 | 664.64 | 0.00 | 4,654.40 | 5,319.04 | 20.20 | |
| | | | 18029700 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.006 | |
| | | | סה"כ צריכה | 664.64 | 0.00 | 4,654.40 | 5,319.04 | | |
| 5 | 56990 | פיצה מוצ'ה | 18029625 - 5 | 399.16 | 0.00 | 1,388.16 | 1,787.32 | 13.98 | |
| | | | 18029700 - 4 | 1,381.68 | 0.00 | 4,794.44 | 6,176.12 | 46.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,780.84 | 0.00 | 6,182.60 | 7,963.44 | | |
| 6 | 33408 | קומה 0 - גימס | 18029625 - 3 | 1,624.20 | 0.00 | 7,506.20 | 9,130.40 | 53.13 | |
| | | | 18029700 - 2 | 768.20 | 0.00 | 2,048.60 | 2,816.80 | 15.11 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,392.40 | 0.00 | 9,554.80 | 11,947.20 | | |
| 7 | 50953 | קומה 01 - MED PACE | 18029625 - 14 | 320.30 | 0.00 | 1,703.50 | 2,023.80 | 16.25 | |
| | | | 18029700 - 11 | 40.20 | 0.00 | 196.30 | 236.50 | 3.79 | |
| | | | סה"כ צריכה | 360.50 | 0.00 | 1,899.80 | 2,260.30 | | |
| 8 | 34014 | קומה 01 - סטודיו יעל ענתי | 18029625 - 13 | 25.10 | 0.00 | 15.20 | 40.30 | 2.05 | |
| | | | 18029700 - 10 | 70.90 | 0.00 | 44.50 | 115.40 | 4.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 96.00 | 0.00 | 59.70 | 155.70 | | |
| 9 | 34008 | קומה 02 - מכבי דנט | 18029625 - 7 | 2,364.20 | 0.00 | 8,066.80 | 10,431.00 | 64.43 | |
| | | | 18029700 - 12 | 281.80 | 0.00 | 848.70 | 1,130.50 | 11.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,646.00 | 0.00 | 8,915.50 | 11,561.50 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 10 | 47239 | קומה 03 - קולפלאנט | 18029625 - 12 | 243.00 | 0.00 | 1,786.20 | 2,029.20 | 14.09 | |
| | | | 18029700 - 7 | 39.10 | 0.00 | 278.30 | 317.40 | 3.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 282.10 | 0.00 | 2,064.50 | 2,346.60 | | |
| 11 | 40571 | קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ | 16254156 - 4 | 113.50 | 0.00 | 342.00 | 455.50 | 4.43 | |
| | | | 18029700 - 14 | 491.40 | 0.00 | 2,665.80 | 3,157.20 | 19.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 604.90 | 0.00 | 3,007.80 | 3,612.70 | | |
| 12 | 52482 | קומה 05 - רינוואל | 21262525 - 1 | 79.10 | 0.00 | 721.90 | 801.00 | 38.72 | |
| | | | 22344406 - 1 | 576.10 | 0.00 | 4,251.40 | 4,827.50 | 43.68 | |
| | | | סה"כ צריכה | 655.20 | 0.00 | 4,973.30 | 5,628.50 | | |
| 13 | 47240 | קומה 05 - שילת אופטרוניקס בע"מ | 21055273 - 2 | 220.40 | 0.00 | 1,747.80 | 1,968.20 | 11.30 | |
| | | | 21055274 - 2 | 1,155.60 | 0.00 | 6,670.80 | 7,826.40 | 43.62 | |
| | | | 21262525 - 1 | -79.10 | 0.00 | -721.90 | -801.00 | 38.72 | |
| | | | 22344406 - 1 | -576.10 | 0.00 | -4,251.40 | -4,827.50 | 43.68 | |
| | | | סה"כ צריכה | 720.80 | 0.00 | 3,445.30 | 4,166.10 | | |
| 14 | 30336 | קומה 06 - ריגיוס | 16254156 - 1 | 696.60 | 0.00 | 4,651.00 | 5,347.60 | 26.19 | |
| | | | 18040260 - 1 | 123.00 | 0.00 | 455.40 | 578.40 | 8.37 | |
| | | | סה"כ צריכה | 819.60 | 0.00 | 5,106.40 | 5,926.00 | | |
| 15 | 30490 | קומה 07 - אקסג'ט | 18029625 - 1 | 578.20 | 0.00 | 4,335.60 | 4,913.80 | 24.88 | |
| | | | 18040260 - 2 | 1,321.80 | 0.00 | 8,815.80 | 10,137.60 | 29.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,900.00 | 0.00 | 13,151.40 | 15,051.40 | | |
| 16 | 30338 | קומה 08 - אקסג'ט | 16254156 - 2 | 423.00 | 0.00 | 2,502.80 | 2,925.80 | 13.91 | |
| | | | 18040260 - 3 | 112.80 | 0.00 | 735.40 | 848.20 | 21.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 535.80 | 0.00 | 3,238.20 | 3,774.00 | | |
| 17 | 30901 | קומה 09 - אמ קי אס | 18029625 - 2 | 2,329.80 | 0.00 | 15,724.80 | 18,054.60 | 66.61 | |
| | | | 18040260 - 4 | 50.80 | 0.00 | 177.40 | 228.20 | 4.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,380.60 | 0.00 | 15,902.20 | 18,282.80 | | |
| 18 | 30900 | קומה 10 - אמ קי אס | 16254156 - 3 | 1,897.80 | 0.00 | 11,232.40 | 13,130.20 | 59.35 | |
| | | | 18029700 - 1 | 170.40 | 0.00 | 1,135.20 | 1,305.60 | 7.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,068.20 | 0.00 | 12,367.60 | 14,435.80 | | |
| 19 | 32824 | קומה 11 - קולפלאנט | 18029625 - 9 | 1,323.60 | 0.00 | 9,180.60 | 10,504.20 | 56.45 | |
| | | | 18029700 - 8 | 220.20 | 0.00 | 1,596.60 | 1,816.80 | 12.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,543.80 | 0.00 | 10,777.20 | 12,321.00 | | |
| 20 | 47241 | קומה 13 - BDO זיו האפט | 21055273 - 3 | 341.20 | 0.00 | 2,235.80 | 2,577.00 | 12.57 | |
| | | | 21055274 - 3 | 592.80 | 0.00 | 2,572.20 | 3,165.00 | 20.65 | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר שש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|-----------|---------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 934.00 | 0.00 | 4,808.00 | 5,742.00 | | |
| 21 | 48095 | קומה 14 - בקסין | 20004326 - 4 | 381.95 | 0.00 | 2,636.40 | 3,018.35 | 20.65 | |
| | | | 20004327 - 4 | 160.90 | 0.00 | 1,114.80 | 1,275.70 | 3.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 542.85 | 0.00 | 3,751.20 | 4,294.05 | | |
| 22 | 42183 | קומה 14 - פרפל ביוטק | 20004326 - 1 | 225.84 | 0.00 | 971.82 | 1,197.66 | 5.06 | |
| | | | 20004327 - 1 | 55.44 | 0.00 | 190.56 | 246.00 | 5.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 281.28 | 0.00 | 1,162.38 | 1,443.66 | | |
| 23 | 42934 | קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש) | 20004326 - 2 | 74.68 | 0.00 | 502.48 | 577.16 | 155.72 | |
| | | | 20004327 - 2 | 0.52 | 0.00 | 6.40 | 6.92 | 0.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 75.20 | 0.00 | 508.88 | 584.08 | | |
| 24 | 43529 | קומה 14 - קיורספונס | 20004326 - 3 | 435.44 | 0.00 | 2,892.68 | 3,328.12 | 150.90 | |
| | | | 20004327 - 3 | 140.88 | 0.00 | 907.96 | 1,048.84 | 3.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 576.32 | 0.00 | 3,800.64 | 4,376.96 | | |
| 25 | 44776 | קומה 15 - קירומג'יק | 20065441 - 2 | 290.70 | 0.00 | 1,498.20 | 1,788.90 | 16.61 | |
| | | | 20065442 - 2 | 88.10 | 0.00 | 864.50 | 952.60 | 8.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 378.80 | 0.00 | 2,362.70 | 2,741.50 | | |
| 26 | 44775 | קומה 15 - עוגן נדלן | 20065441 - 1 | 38.60 | 0.00 | 267.80 | 306.40 | 1.08 | |
| | | | 20065442 - 1 | 34.10 | 0.00 | 230.00 | 264.10 | 2.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 72.70 | 0.00 | 497.80 | 570.50 | | |
| 27 | 58550 | קומה 16 איניפינט איקוס | 21055273 - 1 | 265.92 | 0.00 | 1,765.55 | 2,031.48 | 16.25 | |
| | | | 21055274 - 1 | 680.37 | 0.00 | 4,307.55 | 4,987.92 | 55.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 946.29 | 0.00 | 6,073.11 | 7,019.40 | | |
| 28 | 58551 | קומה 16 ניארט מערכות | 21055273 - 1 | 325.28 | 0.00 | 2,159.65 | 2,484.92 | 16.25 | |
| | | | 21055274 - 1 | 832.23 | 0.00 | 5,269.05 | 6,101.28 | 55.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,157.51 | 0.00 | 7,428.69 | 8,586.20 | | |
| 29 | 46105 | קומה 17 - IBF | 20065441 - 4 | 134.90 | 0.00 | 889.50 | 1,024.40 | 8.79 | |
| | | | 20065442 - 4 | 27.80 | 0.00 | 180.50 | 208.30 | 6.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 162.70 | 0.00 | 1,070.00 | 1,232.70 | | |
| 30 | 46104 | קומה 17 - אניון | 20065441 - 3 | 669.80 | 0.00 | 3,314.80 | 3,984.60 | 26.87 | |
| | | | 20065442 - 3 | 78.60 | 0.00 | 328.70 | 407.30 | 9.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 748.40 | 0.00 | 3,643.50 | 4,391.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 38,344.55 | 0.00 | 209,573.66 | 247,918.21 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | | הפרש בקוט"ש | | | | | 247,918.21 | | |
| | | הפרש באחוזים | | | | | | | |



- פסגה (Kwh 38,344.55)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 209,573.66)

