



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן נדלן

דוח מסכם עבור: שער המדע 2

תקופת דוח: (01/07/25 - 04/06/25)

תאריך הפקה: 06/07/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		22,460.50	17,924.50	0.00	4,536.00	15140015 - 1	מיזוג אוויר	30337	1
		19,337.20	16,526.40	0.00	2,810.80	15140017 - 1			
		20,781.00	17,052.10	0.00	3,728.90	16224440 - 1			
		22,765.30	17,055.60	0.00	5,709.70	17013924 - 1			
	141.66	11,395.50	9,301.40	0.00	2,094.10	17313060 - 1			
		96,739.50	77,860.00	0.00	18,879.50	סה"כ צריכה			
	3.15	434.40	362.12	0.00	72.28	18029625 - 8	מיזם למעשה	56785	2
	1.35	91.84	80.00	0.00	11.84	18029700 - 13			
		526.24	442.12	0.00	84.12	סה"כ צריכה			
	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18029625 - 10	עוגן נדלן קומה 12	32825	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	18029700 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	10.19	3,645.60	3,034.24	0.00	611.36	18029625 - 11	עוגן נדלן קומה 3 המדע 2	57706	4
	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18029700 - 6			
		3,645.60	3,034.24	0.00	611.36	סה"כ צריכה			
	7.46	1,689.48	1,194.80	0.00	494.68	18029625 - 5	פיצה מוצ'ה	56990	5
	22.79	4,945.48	3,620.56	0.00	1,324.92	18029700 - 4			
		6,634.96	4,815.36	0.00	1,819.60	סה"כ צריכה			
	23.99	6,650.30	5,154.40	0.00	1,495.90	18029625 - 3	קומה 0 - גימס	33408	6
	15.56	1,583.60	1,045.30	0.00	538.30	18029700 - 2			
		8,233.90	6,199.70	0.00	2,034.20	סה"כ צריכה			
	7.85	1,292.80	1,053.60	0.00	239.20	18029625 - 14	קומה 01 - MED PACE	50953	7
	2.61	178.90	147.90	0.00	31.00	18029700 - 11			
		1,471.70	1,201.50	0.00	270.20	סה"כ צריכה			
	1.06	25.50	11.10	0.00	14.40	18029625 - 13	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	34014	8
	2.24	104.40	47.90	0.00	56.50	18029700 - 10			
		129.90	59.00	0.00	70.90	סה"כ צריכה			
	32.76	8,600.60	6,489.40	0.00	2,111.20	18029625 - 7	קומה 02 - מכבי דנט	34008	9
	3.69	943.30	688.60	0.00	254.70	18029700 - 12			
		9,543.90	7,178.00	0.00	2,365.90	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	47239	קומה 03 - קולפלאנט	18029625 - 12	261.50	0.00	1,391.80	1,653.30	9.80	
			18029700 - 7	46.50	0.00	213.90	260.40	1.18	
			סה"כ צריכה	308.00	0.00	1,605.70	1,913.70		
11	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	116.30	0.00	294.30	410.60	2.60	
			18029700 - 14	495.90	0.00	2,030.30	2,526.20	10.81	
			סה"כ צריכה	612.20	0.00	2,324.60	2,936.80		
12	52482	קומה 05 - רינוואל	21262525 - 1	50.80	0.00	385.00	435.80	19.36	
			22344406 - 1	528.30	0.00	2,821.60	3,349.90	21.84	
			סה"כ צריכה	579.10	0.00	3,206.60	3,785.70		
13	47240	קומה 05 - שילת אופטרוניקס בע"מ	21055273 - 2	209.80	0.00	1,216.20	1,426.00	7.34	
			21055274 - 2	1,005.80	0.00	5,159.80	6,165.60	28.86	
			21262525 - 1	-50.80	0.00	-385.00	-435.80	19.36	
			22344406 - 1	-528.30	0.00	-2,821.60	-3,349.90	21.84	
			סה"כ צריכה	636.50	0.00	3,169.40	3,805.90		
14	30336	קומה 06 - ריגיוס	16254156 - 1	841.80	0.00	4,040.20	4,882.00	14.15	
			18040260 - 1	134.20	0.00	397.20	531.40	4.63	
			סה"כ צריכה	976.00	0.00	4,437.40	5,413.40		
15	30490	קומה 07 - אקסג'ט	18029625 - 1	640.40	0.00	3,265.00	3,905.40	13.00	
			18040260 - 2	1,512.60	0.00	6,950.40	8,463.00	14.03	
			סה"כ צריכה	2,153.00	0.00	10,215.40	12,368.40		
16	30338	קומה 08 - אקסג'ט	16254156 - 2	379.60	0.00	1,717.80	2,097.40	6.77	
			18040260 - 3	63.80	0.00	380.00	443.80	6.77	
			סה"כ צריכה	443.40	0.00	2,097.80	2,541.20		
17	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	2,446.20	0.00	11,654.80	14,101.00	31.06	
			18040260 - 4	35.20	0.00	137.60	172.80	2.50	
			סה"כ צריכה	2,481.40	0.00	11,792.40	14,273.80		
18	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	1,758.20	0.00	8,202.80	9,961.00	27.99	
			18029700 - 1	167.40	0.00	986.00	1,153.40	4.02	
			סה"כ צריכה	1,925.60	0.00	9,188.80	11,114.40		
19	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	1,344.60	0.00	6,807.00	8,151.60	29.19	
			18029700 - 8	225.80	0.00	1,209.20	1,435.00	6.67	
			סה"כ צריכה	1,570.40	0.00	8,016.20	9,586.60		
20	47241	קומה 13 - BDO זיו האפט	21055273 - 3	61.20	0.00	369.60	430.80	3.09	
			21055274 - 3	470.40	0.00	1,578.60	2,049.00	10.54	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	531.60	0.00	1,948.20	2,479.80		
21	48095	קומה 14 - בקסין	20004326 - 4	375.25	0.00	1,827.55	2,202.80	11.10	
			20004327 - 4	163.90	0.00	832.80	996.70	2.62	
			סה"כ צריכה	539.15	0.00	2,660.35	3,199.50		
22	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	64.20	0.00	276.24	340.44	2.48	
			20004327 - 1	11.46	0.00	53.58	65.04	0.85	
			סה"כ צריכה	75.66	0.00	329.82	405.48		
23	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	77.40	0.00	377.24	454.64	78.09	
			20004327 - 2	0.88	0.00	5.48	6.36	0.09	
			סה"כ צריכה	78.28	0.00	382.72	461.00		
24	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	379.84	0.00	2,169.48	2,549.32	75.68	
			20004327 - 3	153.56	0.00	719.64	873.20	2.24	
			סה"כ צריכה	533.40	0.00	2,889.12	3,422.52		
25	44776	קומה 15 - קירומג'יק	20065441 - 2	283.10	0.00	1,197.20	1,480.30	7.81	
			20065442 - 2	64.40	0.00	572.40	636.80	4.52	
			סה"כ צריכה	347.50	0.00	1,769.60	2,117.10		
26	44775	קומה 15 - עוגן נדלן	20065441 - 1	64.00	0.00	294.10	358.10	0.54	
			20065442 - 1	37.60	0.00	173.40	211.00	1.45	
			סה"כ צריכה	101.60	0.00	467.50	569.10		
27	58550	קומה 16 איניפינט איקס	21055273 - 1	270.24	0.00	1,237.13	1,507.37	8.99	
			21055274 - 1	718.51	0.00	3,368.10	4,086.61	31.63	
			סה"כ צריכה	988.75	0.00	4,605.23	5,593.98		
28	58551	קומה 16 ניארט מערכות	21055273 - 1	330.56	0.00	1,513.27	1,843.83	8.99	
			21055274 - 1	878.89	0.00	4,119.90	4,998.79	31.63	
			סה"כ צריכה	1,209.45	0.00	5,633.17	6,842.62		
29	46105	קומה 17 - IBF	20065441 - 4	106.00	0.00	461.50	567.50	3.97	
			20065442 - 4	14.10	0.00	81.80	95.90	1.84	
			סה"כ צריכה	120.10	0.00	543.30	663.40		
30	46104	קומה 17 - אניון	20065441 - 3	563.20	0.00	2,476.20	3,039.40	14.88	
			20065442 - 3	54.70	0.00	227.30	282.00	2.86	
			סה"כ צריכה	617.90	0.00	2,703.50	3,321.40		
			סה"כ צריכה	42,964.77	0.00	180,776.73	223,741.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				223,741.50		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (42,964.77 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (180,776.73 Kwh)

