



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (01/06/25 - 30/06/25)

תאריך הפקה: 09/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	4,306.80	0.00	19,116.60	23,423.40	165.62	
			סה"כ צריכה	4,306.80	0.00	19,116.60	23,423.40		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	747.00	0.00	7,951.80	8,698.80	154.49	
			סה"כ צריכה	747.00	0.00	7,951.80	8,698.80		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	132.25	0.00	698.25	830.50	21.84	
		ציבורי		45.27	0.00	247.65	292.92		
			סה"כ צריכה	177.52	0.00	945.90	1,123.42		
7	58517	דיגיטליקה קומה 3	20065488 - 1	47.64	0.00	260.32	307.96	2.17	
		ציבורי		16.31	0.00	92.33	108.63		
			סה"כ צריכה	63.95	0.00	352.65	416.59		
8	51920	מגזינו בייקרי בע"מ	21262493 - 1	2,510.55	0.00	13,772.70	16,283.25		
		ציבורי		859.34	0.00	4,884.74	5,744.08		
			סה"כ צריכה	3,369.89	0.00	18,657.44	22,027.33		
9	61744	סער הים האדום	20065477 - 2	234.72	0.00	1,597.44	1,832.16	10.85	
		ציבורי		80.34	0.00	566.56	646.90		
			סה"כ צריכה	315.06	0.00	2,164.00	2,479.06		
10	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	1,000.08	0.00	6,041.91	7,041.99		
		ציבורי		342.32	0.00	2,142.87	2,485.19		
			סה"כ צריכה	1,342.40	0.00	8,184.78	9,527.18		
11	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	94.56	0.00	477.04	571.60	77.99	
		ציבורי		32.37	0.00	169.19	201.56		
			סה"כ צריכה	126.93	0.00	646.23	773.16		
12	44588	קומה 2 וואביט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	214.60	0.00	1,143.80	1,358.40	6.70	
		ציבורי		73.46	0.00	405.67	479.13		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	288.06	0.00	1,549.47	1,837.53		
13	44591	קומה 2 וואיט נאנו (משרד קטן)	4 - 20065481	16.76	0.00	83.52	100.28	77.99	
			ציבורי	5.74	0.00	29.62	35.36		
			סה"כ צריכה	22.50	0.00	113.14	135.64		
14	51678	קומה 2 מגייסית	4 - 20065478	37.12	0.00	266.88	304.00	3.49	
			ציבורי	12.71	0.00	94.65	107.36		
			סה"כ צריכה	49.83	0.00	361.53	411.36		
15	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 בע"מ (1999)	2 - 20065481	25.08	0.00	233.60	258.68	78.37	
			ציבורי	8.58	0.00	82.85	91.44		
			סה"כ צריכה	33.66	0.00	316.45	350.12		
16	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	1 - 21262391	67.62	0.00	502.44	570.06		
			ציבורי	23.15	0.00	178.20	201.35		
			סה"כ צריכה	90.77	0.00	680.64	771.41		
17	44592	קומה 2 ניו אדג 2	1 - 20065478	275.20	0.00	1,376.00	1,651.20	76.75	
			ציבורי	94.20	0.00	488.02	582.22		
			סה"כ צריכה	369.40	0.00	1,864.02	2,233.42		
18	61376	קומה 2- ווביט ננו	3 - 20065481	46.28	0.00	243.44	289.72	78.49	
			ציבורי	15.84	0.00	86.34	102.18		
			סה"כ צריכה	62.12	0.00	329.78	391.90		
19	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	2 - 20065488	32.36	0.00	212.40	244.76	3.30	
			ציבורי	11.08	0.00	75.33	86.41		
			סה"כ צריכה	43.44	0.00	287.73	331.17		
20	54650	קומה 3 אווירם	4 - 20065482	42.52	0.00	244.32	286.84	27.12	
			ציבורי	14.55	0.00	86.65	101.21		
			סה"כ צריכה	57.07	0.00	330.97	388.05		
21	54651	קומה 3 אווירם (2)	1 - 20065480	40.84	0.00	258.40	299.24	2.16	
			ציבורי	13.98	0.00	91.65	105.63		
			סה"כ צריכה	54.82	0.00	350.05	404.87		
22	46438	קומה 3 גורן	2 - 20065480	19.84	0.00	191.12	210.96	2.26	
			ציבורי	6.79	0.00	67.78	74.58		
			סה"כ צריכה	26.63	0.00	258.90	285.54		
23	46439	קומה 3 וואב איי די	3 - 20065480	58.60	0.00	391.92	450.52	2.71	
			ציבורי	20.06	0.00	139.00	159.06		
			סה"כ צריכה	78.66	0.00	530.92	609.58		
24	51594	קומה 3 נדלסטיצ	4 - 20065480	103.04	0.00	403.64	506.68	27.40	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	35.27	0.00	143.16	178.43		
			סה"כ צריכה	138.31	0.00	546.80	685.11		
25	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	33.76	0.00	294.52	328.28	26.65	
			ציבורי	11.56	0.00	104.46	116.01		
			סה"כ צריכה	45.32	0.00	398.98	444.29		
26	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	29.04	0.00	243.12	272.16	2.14	
			ציבורי	9.94	0.00	86.23	96.17		
			סה"כ צריכה	38.98	0.00	329.35	368.33		
27	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	23.12	0.00	137.60	160.72	1.67	
			ציבורי	7.91	0.00	48.80	56.72		
			סה"כ צריכה	31.03	0.00	186.40	217.44		
28	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	58.84	0.00	507.04	565.88	3.45	
			ציבורי	20.14	0.00	179.83	199.97		
			סה"כ צריכה	78.98	0.00	686.87	765.85		
29	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	34.00	0.00	312.00	346.00	2.54	
			ציבורי	11.64	0.00	110.66	122.29		
			סה"כ צריכה	45.64	0.00	422.66	468.29		
30	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	35.28	0.00	320.08	355.36	2.22	
			ציבורי	12.08	0.00	113.52	125.60		
			סה"כ צריכה	47.36	0.00	433.60	480.96		
31	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	126.32	0.00	727.52	853.84	6.36	
			ציבורי	43.24	0.00	258.03	301.27		
			סה"כ צריכה	169.56	0.00	985.55	1,155.11		
32	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	103.44	0.00	539.20	642.64	2.41	
			ציבורי	35.41	0.00	191.24	226.64		
			סה"כ צריכה	138.85	0.00	730.44	869.28		
33	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	309.12	0.00	1,290.88	1,600.00	7.84	
			ציבורי	105.81	0.00	457.83	563.64		
			סה"כ צריכה	414.93	0.00	1,748.71	2,163.64		
34	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	116.28	0.00	402.45	518.73		
			20281613 - 1	57.60	0.00	264.81	322.41		
			ציבורי	59.52	0.00	236.66	296.17		
			סה"כ צריכה	233.40	0.00	903.92	1,137.31		
			סה"כ צריכה	13,008.84	0.00	72,366.29	85,375.13		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				85,375.13		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 13,008.84)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 72,366.29)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50800	ציבורי מועמס	20065477 - 1	-309.12	0.00	-1,290.88	-1,600.00	7.84	
			20065477 - 2	-234.72	0.00	-1,597.44	-1,832.16	10.85	
			20065478 - 1	-275.20	0.00	-1,376.00	-1,651.20	76.75	
			20065478 - 2	-94.56	0.00	-477.04	-571.60	77.99	
			20065478 - 4	-37.12	0.00	-266.88	-304.00	3.49	
			20065479 - 3	-58.84	0.00	-507.04	-565.88	3.45	
			20065479 - 4	-126.32	0.00	-727.52	-853.84	6.36	
			20065480 - 1	-40.84	0.00	-258.40	-299.24	2.16	
			20065480 - 2	-19.84	0.00	-191.12	-210.96	2.26	
			20065480 - 3	-58.60	0.00	-391.92	-450.52	2.71	
			20065480 - 4	-103.04	0.00	-403.64	-506.68	27.40	
			20065481 - 1	-214.60	0.00	-1,143.80	-1,358.40	6.70	
			20065481 - 2	-25.08	0.00	-233.60	-258.68	78.37	
			20065481 - 3	-46.28	0.00	-243.44	-289.72	78.49	
			20065481 - 4	-16.76	0.00	-83.52	-100.28	77.99	
			20065482 - 1	-29.04	0.00	-243.12	-272.16	2.14	
			20065482 - 2	-23.12	0.00	-137.60	-160.72	1.67	
			20065482 - 3	-33.76	0.00	-294.52	-328.28	26.65	
			20065482 - 4	-42.52	0.00	-244.32	-286.84	27.12	
			20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065483 - 2	-4,306.80	0.00	-19,116.60	-23,423.40	165.62	
			20065483 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	154.49	-8,698.80	-7,951.80	0.00	-747.00	20065484 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065484 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065484 - 3			
	21.84	-830.50	-698.25	0.00	-132.25	20065484 - 4			
	2.17	-307.96	-260.32	0.00	-47.64	20065488 - 1			
	3.30	-244.76	-212.40	0.00	-32.36	20065488 - 2			
	2.41	-642.64	-539.20	0.00	-103.44	20065490 - 1			
	2.54	-346.00	-312.00	0.00	-34.00	20065490 - 2			
	2.22	-355.36	-320.08	0.00	-35.28	20065490 - 3			
		-518.73	-402.45	0.00	-116.28	20281509 - 1			
		-322.41	-264.81	0.00	-57.60	20281613 - 1			
		-7,041.99	-6,041.91	0.00	-1,000.08	20281745 - 1			
		82,024.68	69,015.84	0.00	13,008.84	20281748 - 1			
		-570.06	-502.44	0.00	-67.62	21262391 - 1			
		-16,283.25	-13,772.70	0.00	-2,510.55	21262493 - 1			
		3,350.45	3,350.45	0.00	0.00	31229537 - 1			
		13,888.11	11,859.53	0.00	2,028.58	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 1	ראשי שנאי 1	44571	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		82,024.68	69,015.84	0.00	13,008.84	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		82,024.68	69,015.84	0.00	13,008.84	סה"כ צריכה			

