



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 203

תקופת דוח: (30/06/25 - 01/06/25)

תאריך הפקה: 14/07/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		2,096.08	1,723.48	0.00	372.60	17313261 - 1	מבנה 203 אפספלייר	43913	1
	6.36	388.70	381.60	0.00	7.10	19051834 - 3			
	2.59	586.30	523.50	0.00	62.80	19051834 - 4			
		90.33	106.09	0.00	-15.76	ציבורי ומ"א			
		3,161.41	2,734.67	0.00	426.74	סה"כ צריכה			
	39.60	9,492.40	8,710.60	0.00	781.80	19051834 - 2	מבנה 203 הביגה בפארק בע"מ	37999	2
		323.73	351.57	0.00	-27.84	ציבורי ומ"א			
		9,816.13	9,062.17	0.00	753.96	סה"כ צריכה			
		346.05	288.70	0.00	57.35	17312884 - 1	מבנה 203 מחסן לה שרונה ביקרי	38003	3
		9.61	11.65	0.00	-2.04	ציבורי ומ"א			
		355.66	300.35	0.00	55.30	סה"כ צריכה			
		13,333.20	12,097.20	0.00	1,236.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		13,333.20				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (1,236.00 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (12,097.20 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-346.05	-288.70	0.00	-57.35	17312884 - 1	מבנה 203 ציבורי	39416	1





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17313261 - 1	-372.60	0.00	-1,723.48	-2,096.08		
			19051834 - 1	1,236.00	0.00	12,097.20	13,333.20	52.26	
			19051834 - 2	-781.80	0.00	-8,710.60	-9,492.40	39.60	
			19051834 - 3	-7.10	0.00	-381.60	-388.70	6.36	
			19051834 - 4	-62.80	0.00	-523.50	-586.30	2.59	
			סה"כ צריכה	-45.65	0.00	469.32	423.67		

