



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (30/06/25 - 01/06/25)

תאריך הפקה: 15/07/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.97	3,428.80	2,856.40	0.00	572.40	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,428.80	2,856.40	0.00	572.40	סה"כ צריכה			
	9.86	3,060.30	2,387.20	0.00	673.10	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,060.30	2,387.20	0.00	673.10	סה"כ צריכה			
	6.34	1,080.40	918.20	0.00	162.20	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,080.40	918.20	0.00	162.20	סה"כ צריכה			
	133.33	17,485.20	14,364.60	0.00	3,120.60	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		17,485.20	14,364.60	0.00	3,120.60	סה"כ צריכה			
	277.92	91,388.00	74,168.00	0.00	17,220.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	131.70	-21,702.80	-19,500.80	0.00	-2,202.00	23000439 - 2			
	119.01	-33,014.40	-24,508.80	0.00	-8,505.60	23000439 - 3			
	4.97	-3,428.80	-2,856.40	0.00	-572.40	23000439 - 4			
	133.33	-17,485.20	-14,364.60	0.00	-3,120.60	23000440 - 1			
	6.34	-1,080.40	-918.20	0.00	-162.20	23000440 - 2			
	9.86	-3,060.30	-2,387.20	0.00	-673.10	23000440 - 3			
		11,616.10	9,632.00	0.00	1,984.10	סה"כ צריכה			
	131.70	21,702.80	19,500.80	0.00	2,202.00	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		21,702.80	19,500.80	0.00	2,202.00	סה"כ צריכה			
	119.01	33,014.40	24,508.80	0.00	8,505.60	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		33,014.40	24,508.80	0.00	8,505.60	סה"כ צריכה			
		91,388.00	74,168.00	0.00	17,220.00	סה"כ צריכה			
		92,719.12	75,157.62		17,561.50	חשבון חברת חשמל			
		-1,331.12	-989.62		-341.50	הפרש בקוט"ש			
		-1.44%	-1.32%		-1.94%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 17,220.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 74,168.00)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפול Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	277.92	91,388.00	74,168.00	0.00	17,220.00	23000439 - 1	מפסק ראשי לבדיקה	33454	1
		91,388.00	74,168.00	0.00	17,220.00		סה"כ צריכה		

