



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (15/06/25 - 15/05/25)


תאריך הפקה: 20/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בנין TIE	81029750 - 1	2.00	0.00	79.90	81.90	1.90	
			סה"כ צריכה	2.00	0.00	79.90	81.90		
2	11954	A בנין BMS מא 4.7	81029750 - 5	94.20	0.00	480.00	574.20	9.00	
			סה"כ צריכה	94.20	0.00	480.00	574.20		
3	6389	A בנין NETAPP	81029750 - 2	542.60	0.00	2,894.00	3,436.60	15.20	
			סה"כ צריכה	542.60	0.00	2,894.00	3,436.60		
4	33708	A בנין PIPL מא	16092243 - 1	186.00	0.00	595.20	781.20	7.81	
			סה"כ צריכה	186.00	0.00	595.20	781.20		
5	33707	אדוונסטט מא בנין C קומה 2	14154696 - 3	88.20	0.00	495.60	583.80	3.26	
			סה"כ צריכה	88.20	0.00	495.60	583.80		
6	11953	אולם כנסים קיידנס בנין A	81029750 - 8	14.00	0.00	134.60	148.60	9.20	
			סה"כ צריכה	14.00	0.00	134.60	148.60		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	294.40	0.00	1,720.00	2,014.40	24.95	
			סה"כ צריכה	294.40	0.00	1,720.00	2,014.40		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	794.80	0.00	4,780.80	5,575.60	26.22	
			סה"כ צריכה	794.80	0.00	4,780.80	5,575.60		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	70.80	0.00	601.20	672.00	12.26	
			סה"כ צריכה	70.80	0.00	601.20	672.00		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	28.40	0.00	2,744.80	2,773.20	43.83	
			סה"כ צריכה	28.40	0.00	2,744.80	2,773.20		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	755.60	0.00	8,011.60	8,767.20	154.01	
			סה"כ צריכה	755.60	0.00	8,011.60	8,767.20		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בנין A	81029750 - 4	161.00	0.00	1,168.40	1,329.40	13.00	
			סה"כ צריכה	161.00	0.00	1,168.40	1,329.40		
13	33709	סמסונג קומה 6 בנין C	18017250 - 1	1,777.50	0.00	7,260.00	9,037.50	72.13	
			סה"כ צריכה	1,777.50	0.00	7,260.00	9,037.50		
14	11956	סרוויס נאו מ"א בנין A קומה 3	81029750 - 6	616.00	0.00	1,485.60	2,101.60	27.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	616.00	0.00	1,485.60	2,101.60		
15	39620	סרוויס SERVICE מא B קומה 3 NOW	2 - 19093080	250.24	0.00	586.72	836.96	14.52	
			סה"כ צריכה	250.24	0.00	586.72	836.96		
16	6390	פיליפס מא בנין A 5.ק	3 - 81029750	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	6.55	0.00	183.30	189.85	10.70	
			סה"כ צריכה	6.55	0.00	183.30	189.85		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	174.24	0.00	423.20	597.44	6.06	
			סה"כ צריכה	174.24	0.00	423.20	597.44		
19	11958	קידנס בנין A מא	7 - 81029750	598.80	0.00	3,166.20	3,765.00	15.20	
			סה"כ צריכה	598.80	0.00	3,166.20	3,765.00		
20	11961	קידנס בנין B מא 4 קומה	1 - 14154695	1,432.00	0.00	5,232.40	6,664.40	41.82	
			סה"כ צריכה	1,432.00	0.00	5,232.40	6,664.40		
21	11960	קידנס בנין C מא 4 קומה	1 - 14154696	118.80	0.00	354.00	472.80	7.73	
			סה"כ צריכה	118.80	0.00	354.00	472.80		
22	18342	קלאודינירי בנין B 2 קומה	6 - 14154695	1,053.80	0.00	3,887.80	4,941.60	28.65	
			סה"כ צריכה	1,053.80	0.00	3,887.80	4,941.60		
23	33710	רובוטים בנין C מיזוג אויר	4 - 14154696	59.00	0.00	203.60	262.60	4.65	
			סה"כ צריכה	59.00	0.00	203.60	262.60		
			סה"כ צריכה	9,118.93	0.00	46,488.92	55,607.85		
			חשבון חברת חשמל	36,440.00		186,280.00	222,720.00		
			הפרש בקוט"ש	-27,321.07		-139,791.08	-167,112.15		
			הפרש באחוזים	-74.98%		-75.04%	-75.03%		



■ פסגה (9,118.93 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (46,488.92 Kwh)

