



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (20/07/25 - 01/07/25)


תאריך הפקה: 23/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	964.93	0.00	4,832.26	5,797.19	23.98	
			סה"כ צריכה	964.93	0.00	4,832.26	5,797.19		
2	61286	אביב מליסרון - קומה 4	5 - 81007765	593.41	0.00	2,672.02	3,265.42	11.36	
			סה"כ צריכה	593.41	0.00	2,672.02	3,265.42		
3	61285	אזורי מלל תעשיות בע"מ קומה 3	4 - 81007765	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	4,306.70	0.00	19,757.94	24,064.64	63.26	
			81007765 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 2	56.65	0.00	266.07	322.72	0.68	
			81007907 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 4	1,279.00	0.00	6,014.44	7,293.44	15.90	
			81007907 - 8	7,114.22	0.00	34,332.42	41,446.64	129.41	
			סה"כ צריכה	12,756.56	0.00	60,370.87	73,127.44		
5	30585	ציבורי	1 - 81007805	958.23	0.00	3,835.20	4,793.43	12.11	
			81007805 - 2	65.77	0.00	282.01	347.78	1.46	
			81007805 - 8	2,403.26	0.00	10,200.98	12,604.24	35.66	
			81007907 - 5	-85.74	0.00	-225.60	-311.34	1.13	
			סה"כ צריכה	3,341.53	0.00	14,092.58	17,434.11		
6	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-91.02	0.00	-438.21	-529.22	1.33	
			81007765 - 6	680.74	0.00	2,648.61	3,329.34	10.66	
			סה"כ צריכה	589.72	0.00	2,210.40	2,800.12		
7	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	191.89	0.00	782.45	974.34	6.58	
			סה"כ צריכה	191.89	0.00	782.45	974.34		
8	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	32.17	0.00	158.53	190.70	0.45	
			סה"כ צריכה	32.17	0.00	158.53	190.70		
9	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	91.02	0.00	438.21	529.22	1.33	
			81007765 - 3	1,056.59	0.00	4,624.56	5,681.15	20.29	
			81007765 - 8	-191.89	0.00	-782.45	-974.34	6.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	955.72	0.00	4,280.32	5,236.03		
10	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	1,459.70	0.00	6,956.60	8,416.30	35.88	
			סה"כ צריכה	1,459.70	0.00	6,956.60	8,416.30		
11	39035	קומה 06 - פרווייקט פלאפון	3 - 81007805	393.37	0.00	1,953.89	2,347.26	9.75	
			סה"כ צריכה	393.37	0.00	1,953.89	2,347.26		
12	39036	קומה 07 - פרווייקט פלאפון	5 - 81007805	368.24	0.00	1,899.08	2,267.33	11.15	
			סה"כ צריכה	368.24	0.00	1,899.08	2,267.33		
13	30571	קומה 08 - אזורי מלל	4 - 81007805	214.01	0.00	1,025.77	1,239.78	6.85	
			סה"כ צריכה	214.01	0.00	1,025.77	1,239.78		
14	39037	קומה 09 - פלאפון	7 - 81007805	1,512.72	0.00	7,124.32	8,637.04	25.04	
			סה"כ צריכה	1,512.72	0.00	7,124.32	8,637.04		
15	30580	קומה 5 - וובלנגט - SEQENS	6 - 81007907	173.07	0.00	1,456.34	1,629.41	7.80	
			סה"כ צריכה	173.07	0.00	1,456.34	1,629.41		
			סה"כ צריכה	23,547.05	0.00	109,815.42	133,362.47		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				133,362.47		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 23,547.05)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 109,815.42)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57785	מתח גבוה	1 - 01103356	16,528.10	0.00	76,854.10	93,382.20	0.58	
			סה"כ צריכה	16,528.10	0.00	76,854.10	93,382.20		
2	30558	ראשי שנאי 1	1 - 70044501	16,874.69	0.00	80,060.42	96,935.10	256.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	16,874.69	0.00	80,060.42	96,935.10		
3	30556	ראשי שנאי 2	1 - 70024121	5,914.30	0.00	26,304.58	32,218.88	91.90	
			סה"כ צריכה	5,914.30	0.00	26,304.58	32,218.88		
4	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	2,272.00	0.00	9,694.85	11,966.85	40.38	
			סה"כ צריכה	2,272.00	0.00	9,694.85	11,966.85		

