



דוח קוט"ש

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (26/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 28/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9746	מיזוג אויר - לידעה*	14152620 - 1	98.50	0.00	469.10	567.60		
			14152634 - 1	3,888.70	0.00	18,576.00	22,464.70		
			14152642 - 1	10,415.60	0.00	49,367.30	59,782.90		
			14158920 - 1	3,553.00	0.00	16,937.60	20,490.60		
			14158979 - 1	1,914.60	0.00	9,142.40	11,057.00		
			15091234 - 1	11,162.50	0.00	52,555.00	63,717.50	4,836.18	
			סה"כ צריכה	31,032.90	0.00	147,047.40	178,080.30		
2	59985	דרייב נט - מעבדה ב-1 - אל פסק C חדרי תקשורת	15091209 - 4	1,328.40	0.00	6,394.80	7,723.20	15.44	
			סה"כ צריכה	1,328.40	0.00	6,394.80	7,723.20		
3	9629	דרייב נט אל פסק A1 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 3	4,904.00	0.00	23,453.00	28,357.00	96.64	
			סה"כ צריכה	4,904.00	0.00	23,453.00	28,357.00		
4	9630	דרייב נט אל פסק A2 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 4	4,889.00	0.00	23,409.00	28,298.00	97.97	
			סה"כ צריכה	4,889.00	0.00	23,409.00	28,298.00		
5	60965	צריכה ציבורית	13148435 - 1	-60.40	0.00	-288.65	-349.05		
			13156969 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13199804 - 1	-111.60	0.00	-371.30	-482.90		
			13199858 - 1	-35.83	0.00	-172.32	-208.15		
			13199894 - 1	-116.40	0.00	-562.10	-678.50		
			14152620 - 1	-98.50	0.00	-469.10	-567.60		
			14152634 - 1	-3,888.70	0.00	-18,576.00	-22,464.70		
			14152642 - 1	-10,415.60	0.00	-49,367.30	-59,782.90		
			14155755 - 1	-88.38	0.00	-423.36	-511.74	0.90	
			14155755 - 2	-27.75	0.00	-131.90	-159.65	0.27	
			14155755 - 3	-55.83	0.00	-185.26	-241.09	1.04	
			14158920 - 1	-3,553.00	0.00	-16,937.60	-20,490.60		
			14158979 - 1	-1,914.60	0.00	-9,142.40	-11,057.00		
			15091206 - 4	5,548.80	0.00	25,267.20	30,816.00	87.94	
			15091207 - 1	21,638.40	0.00	102,489.60	124,128.00	307.07	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091208 - 1	20,384.00	0.00	96,857.60	117,241.60	307.14	
			15091209 - 4	-1,328.40	0.00	-6,394.80	-7,723.20	15.44	
			15091211 - 3	-4,904.00	0.00	-23,453.00	-28,357.00	96.64	
			15091211 - 4	-4,889.00	0.00	-23,409.00	-28,298.00	97.97	
			15091218 - 1	-108.54	0.00	-518.86	-627.40	2.01	
			15091219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091219 - 3	-362.40	0.00	-2,051.20	-2,413.60	13.50	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091234 - 1	-11,162.50	0.00	-52,555.00	-63,717.50	4,836.18	
			15112865 - 1	-134.46	0.00	-592.99	-727.44		
			15112872 - 1	-836.00	0.00	-3,957.20	-4,793.20		
			15112873 - 1	-479.00	0.00	-1,950.60	-2,429.60		
			15112965 - 1	-746.70	0.00	-2,855.30	-3,602.00		
			15112982 - 1	-564.60	0.00	-2,699.30	-3,263.90		
			15140006 - 1	-246.70	0.00	-952.50	-1,199.20		
			15140030 - 1	14.70	0.00	34.80	49.50		
			15140046 - 1	-0.60	0.00	-1.24	-1.84		
			15140058 - 1	-656.00	0.00	-2,312.30	-2,968.30		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-126.50	0.00	-808.50	-935.00	5.49	
			16092135 - 2	-85.90	0.00	-399.70	-485.60	3.44	
			16092135 - 4	-131.30	0.00	-716.80	-848.10	6.93	
			17013914 - 1	-77.12	0.00	-335.60	-412.72		
			17013974 - 1	-1,237.50	0.00	-4,996.50	-6,234.00		
			18170730 - 1	18,880.00	0.00	86,688.00	105,568.00	297.41	
			21262386 - 1	-1,110.70	0.00	-5,318.10	-6,428.80	12.64	
			סה"כ צריכה	16,911.39	0.00	78,431.43	95,342.82		
6	16929	קומה 01 - NEXTAG - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	836.00	0.00	3,957.20	4,793.20		
			סה"כ צריכה	836.00	0.00	3,957.20	4,793.20		
7	23784	קומה 01 - NEXTAG - מספק משני צד (מערב)	15112873 - 1	479.00	0.00	1,950.60	2,429.60		
			16092135 - 1	126.50	0.00	808.50	935.00	5.49	
			16092135 - 4	131.30	0.00	716.80	848.10	6.93	
			סה"כ צריכה	736.80	0.00	3,475.90	4,212.70		
8	19805	קומה 01 - NEXTAG - מספק ראשי חיוני	13156969 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	27312	קומה 01 נקסט אייג'	16092135 - 2	85.90	0.00	399.70	485.60	3.44	
			17013914 - 1	77.12	0.00	335.60	412.72		
			סה"כ צריכה	163.02	0.00	735.30	898.32		
10	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	60.40	0.00	288.65	349.05		
			13199894 - 1	116.40	0.00	562.10	678.50		
			15112965 - 1	746.70	0.00	2,855.30	3,602.00		
			סה"כ צריכה	923.50	0.00	3,706.05	4,629.55		
11	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	13199804 - 1	111.60	0.00	371.30	482.90		
			17013974 - 1	1,237.50	0.00	4,996.50	6,234.00		
			סה"כ צריכה	1,349.10	0.00	5,367.80	6,716.90		
12	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	13.88	0.00	65.95	79.82	0.27	
			סה"כ צריכה	13.88	0.00	65.95	79.82		
13	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	14155755 - 1	44.19	0.00	211.68	255.87	0.90	
			סה"כ צריכה	44.19	0.00	211.68	255.87		
14	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	15112985 - 1	223.30	0.00	685.70	909.00		
			סה"כ צריכה	223.30	0.00	685.70	909.00		
15	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	13.88	0.00	65.95	79.82	0.27	
			סה"כ צריכה	13.88	0.00	65.95	79.82		
16	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חיוני 50%	14155755 - 1	44.19	0.00	211.68	255.87	0.90	
			סה"כ צריכה	44.19	0.00	211.68	255.87		
17	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	15112982 - 1	564.60	0.00	2,699.30	3,263.90		
			15112985 - 1	-223.30	0.00	-685.70	-909.00		
			סה"כ צריכה	341.30	0.00	2,013.60	2,354.90		
18	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	13199858 - 1	35.83	0.00	172.32	208.15		
			15112865 - 1	134.46	0.00	592.99	727.44		
			15140046 - 1	0.60	0.00	1.24	1.84		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	170.89	0.00	766.54	937.43		
19	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	108.54	0.00	518.86	627.40	2.01	
			15091219 - 3	362.40	0.00	2,051.20	2,413.60	13.50	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	470.94	0.00	2,570.06	3,041.00		
20	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	246.70	0.00	952.50	1,199.20		
			15140030 - 1	-14.70	0.00	-34.80	-49.50		
			סה"כ צריכה	232.00	0.00	917.70	1,149.70		
21	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	55.83	0.00	185.26	241.09	1.04	
			15140058 - 1	656.00	0.00	2,312.30	2,968.30		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	711.83	0.00	2,497.56	3,209.39		
22	51076	קורנית ויזן - קומה 1	21262386 - 1	1,110.70	0.00	5,318.10	6,428.80	12.64	
			סה"כ צריכה	1,110.70	0.00	5,318.10	6,428.80		
			סה"כ צריכה	66,451.20	0.00	311,302.40	377,753.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				377,753.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (66,451.20 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (311,302.40 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	0.25	0.00	11.85	12.10	1.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.25	0.00	11.85	12.10		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	708.60	0.00	3,381.00	4,089.60	6.74	
			סה"כ צריכה	708.60	0.00	3,381.00	4,089.60		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	4,976.00	0.00	24,010.00	28,986.00	54.80	
			סה"כ צריכה	4,976.00	0.00	24,010.00	28,986.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	14,048.00	0.00	67,238.40	81,286.40	248.13	
			סה"כ צריכה	14,048.00	0.00	67,238.40	81,286.40		
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			15091247 - 4	2.35	0.00	15.50	17.85	0.06	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	5.05	0.00	20.10	25.15	2.61	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	3.81	0.00	18.03	21.84	0.04	
			15129244 - 13	43.00	0.00	360.00	403.00	1.17	
			סה"כ צריכה	54.21	0.00	413.63	467.84		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	98.29	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.15	0.00	2.45	2.60	0.22	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	91.30	0.00	541.20	632.50	1.80	
			סה"כ צריכה	91.45	0.00	543.65	635.10		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	330.24	0.00	1,807.36	2,137.60	16.36	
			15091609 - 1	757.12	0.00	2,689.92	3,447.04	9.48	
			סה"כ צריכה	1,087.36	0.00	4,497.28	5,584.64		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	945.28	0.00	4,519.36	5,464.64	9.17	
			15091609 - 2	262.72	0.00	1,274.88	1,537.60	8.81	
			סה"כ צריכה	1,208.00	0.00	5,794.24	7,002.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	8142	חניון 3-	15091605 - 3	535.36	0.00	2,553.92	3,089.28	5.11	
			15091609 - 3	99.52	0.00	422.72	522.24	1.24	
			סה"כ צריכה	634.88	0.00	2,976.64	3,611.52		
12	8143	חניון 4-	15091605 - 4	467.52	0.00	2,202.88	2,670.40	5.72	
			15091609 - 4	230.72	0.00	1,033.28	1,264.00	5.32	
			סה"כ צריכה	698.24	0.00	3,236.16	3,934.40		
13	11183	לשעבר DRIVENETS צד מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	11212	לשעבר דרייב נט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	13.60	0.00	64.40	78.00	0.96	
			15112981 - 1	10.40	0.00	48.80	59.20		
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	113.20	137.20		
15	37460	לשעבר דרייבנט	17312808 - 1	2,914.60	0.00	13,831.00	16,745.60	114.04	
			19051936 - 1	1,088.48	0.00	5,252.32	6,340.80	32.36	
			19051936 - 2	822.50	0.00	4,615.50	5,438.00	16.83	
			19051936 - 3	1,894.30	0.00	9,029.00	10,923.30	15.85	
			19051936 - 4	1,641.70	0.00	7,962.00	9,603.70	16.90	
			21262385 - 1	358.90	0.00	1,743.60	2,102.50	18.86	
			סה"כ צריכה	8,720.48	0.00	42,433.42	51,153.90		
16	56941	לשעבר קומה 07 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	22344985 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	22164	לשעבר קומה 11 דרייב נט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	39.40	0.00	146.40	185.80		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	25.60	0.00	86.60	112.20		
			סה"כ צריכה	65.00	0.00	233.00	298.00		
20	38499	לשעבר קומה 16 רודה שוורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	17.38	0.00	99.08	116.46	1.37	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	140.10	0.00	692.20	832.30		
			15140031 - 1	-112.70	0.00	-581.20	-693.90		
			סה"כ צריכה	44.79	0.00	210.08	254.86		
21	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	7.20	0.00	-30,321.60	-30,314.40	0.26	
			15091229 - 1	6.40	0.00	22.40	28.80	0.99	
			15091247 - 3	46.25	0.00	221.85	268.10	0.45	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.03	0.03	10.48	
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	13.05	0.00	62.05	75.10	0.22	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	72.90	0.00	-30,015.27	-29,942.37		
22	9640	מטען אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 1	5,142.00	0.00	24,678.00	29,820.00	102.84	
			סה"כ צריכה	5,142.00	0.00	24,678.00	29,820.00		
23	9641	מטען אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 2	5,152.00	0.00	24,732.00	29,884.00	103.18	
			סה"כ צריכה	5,152.00	0.00	24,732.00	29,884.00		
24	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	112.70	0.00	581.20	693.90		
			סה"כ צריכה	112.70	0.00	581.20	693.90		
25	9811	מפסק ראשי מעבדות אל פסק	15112983 - 1	9,853.70	0.00	47,103.30	56,957.00		
			סה"כ צריכה	9,853.70	0.00	47,103.30	56,957.00		
26	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	16,380.00	0.00	74,420.00	90,800.00	269.80	
			סה"כ צריכה	16,380.00	0.00	74,420.00	90,800.00		
27	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	3,230.00	0.00	13,970.00	17,200.00	58.00	
			סה"כ צריכה	3,230.00	0.00	13,970.00	17,200.00		
28	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	5,996.80	0.00	28,256.00	34,252.80	61.12	
			סה"כ צריכה	5,996.80	0.00	28,256.00	34,252.80		
29	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	3,443.20	0.00	11,705.60	15,148.80	44.13	
			סה"כ צריכה	3,443.20	0.00	11,705.60	15,148.80		
30	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	60.40	0.00	288.65	349.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112965 - 1	-746.70	0.00	-2,855.30	-3,602.00		
			15112980 - 1	810.00	0.00	3,083.60	3,893.60		
			סה"כ צריכה	123.70	0.00	516.95	640.65		
31	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	19807	קומה 09 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	14152632 - 1	11.70	0.00	52.00	63.70		
			14158950 - 1	2.02	0.00	9.02	11.04		
			15112990 - 1	129.50	0.00	620.70	750.20		
			סה"כ צריכה	143.22	0.00	681.72	824.94		
33	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	45.48	0.00	197.92	243.40		
			סה"כ צריכה	45.48	0.00	197.92	243.40		
34	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	32.70	0.00	156.05	188.75	0.31	
			סה"כ צריכה	32.70	0.00	156.05	188.75		
35	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	38.86	0.00	184.10	222.96	1.03	
			סה"כ צריכה	38.86	0.00	184.10	222.96		
36	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	35.30	0.00	168.20	203.50		
			סה"כ צריכה	35.30	0.00	168.20	203.50		
37	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	17.80	0.00	79.60	97.40		
			סה"כ צריכה	17.80	0.00	79.60	97.40		
38	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	28.40	0.00	123.05	151.45	0.30	
			סה"כ צריכה	28.40	0.00	123.05	151.45		
40	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	103.38	0.00	343.08	446.46	1.04	
			סה"כ צריכה	103.38	0.00	343.08	446.46		
42	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	11.11	0.00	63.34	74.46	1.37	
			סה"כ צריכה	11.11	0.00	63.34	74.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	6.90	0.00	32.20	39.10		
			סה"כ צריכה	6.90	0.00	32.20	39.10		
46	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	42.07	0.00	202.28	244.35		
			15112865 - 1	157.84	0.00	696.11	853.96		
			סה"כ צריכה	199.91	0.00	898.40	1,098.31		
47	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	7.70	0.00	35.60	43.30		
			סה"כ צריכה	7.70	0.00	35.60	43.30		
48	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.70	0.00	1.46	2.16		
			סה"כ צריכה	0.70	0.00	1.46	2.16		
49	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	128.85	0.00	616.40	745.25	1.39	
			סה"כ צריכה	128.85	0.00	616.40	745.25		
50	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	61.30	0.00	293.06	354.36	2.01	
			סה"כ צריכה	61.30	0.00	293.06	354.36		
51	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	18,880.00	0.00	86,688.00	105,568.00	297.41	
			סה"כ צריכה	18,880.00	0.00	86,688.00	105,568.00		
52	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	5,548.80	0.00	25,267.20	30,816.00	87.94	
			סה"כ צריכה	5,548.80	0.00	25,267.20	30,816.00		
53	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	20,384.00	0.00	96,857.60	117,241.60	307.14	
			סה"כ צריכה	20,384.00	0.00	96,857.60	117,241.60		
54	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	21,638.40	0.00	102,489.60	124,128.00	307.07	
			סה"כ צריכה	21,638.40	0.00	102,489.60	124,128.00		
55	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

