



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 1

תקופת דוח: (26/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 28/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא בניין 1 חשמל	81017127 - 5	98.90	0.00	336.80	435.70	2.10	
			סה"כ צריכה	98.90	0.00	336.80	435.70		
2	40084	א.דוד יבוא בניין 1 מ"א	81018679 - 2	41.40	0.00	184.20	225.60	1.40	
			צילרים	682.68	0.00	2,579.01	3,261.70		
			סה"כ צריכה	724.08	0.00	2,763.21	3,487.30		
3	40087	אמדר בניין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	13.40	0.00	298.40	311.80	2.40	
			צילרים	220.96	0.00	4,177.95	4,398.91		
			סה"כ צריכה	234.36	0.00	4,476.35	4,710.71		
4	40101	אמדר בניין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	291.20	0.00	2,936.60	3,227.80	15.00	
			סה"כ צריכה	291.20	0.00	2,936.60	3,227.80		
5	40098	גרופ פרו סנטר בע"מ בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	19.80	0.00	75.60	95.40	0.40	
			צילרים	326.50	0.00	1,058.49	1,384.99		
			סה"כ צריכה	346.30	0.00	1,134.09	1,480.39		
6	40092	זיגי יבוא ושיווק בניין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	52.60	0.00	207.20	259.80	1.90	
			צילרים	867.37	0.00	2,901.04	3,768.41		
			סה"כ צריכה	919.97	0.00	3,108.24	4,028.21		
7	40099	חברת פיאק מדיקל בניין 1	81037892 - 1	7.20	0.00	106.50	113.70	1.00	
			סה"כ צריכה	7.20	0.00	106.50	113.70		
8	40086	חברת פיאק מדיקל בניין 1 מ"א	81018679 - 4	0.70	0.00	43.20	43.90	0.40	
			צילרים	11.54	0.00	604.85	616.39		
			סה"כ צריכה	12.24	0.00	648.05	660.29		
9	40082	חניונים בניין 1	81018564 - 7	293.10	0.00	1,422.10	1,715.20	4.10	
			סה"כ צריכה	293.10	0.00	1,422.10	1,715.20		
10	40106	יונסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	11.40	0.00	45.30	56.70	0.10	
			81037892 - 7	1.80	0.00	8.40	10.20		
			סה"כ צריכה	13.20	0.00	53.70	66.90		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	3.80	0.00	27.10	30.90	1.50	
		צילרים		62.66	0.00	379.43	442.09		
		סה"כ צריכה		66.46	0.00	406.53	472.99		
12	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	30.20	0.00	137.30	167.50	4.00	
		סה"כ צריכה		30.20	0.00	137.30	167.50		
13	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	131.40	0.00	658.60	790.00	2.40	
		סה"כ צריכה		131.40	0.00	658.60	790.00		
14	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	0.00	0.00	23.00	23.00	1.00	
		צילרים		0.00	0.00	322.03	322.03		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	345.03	345.03		
15	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	60.20	0.00	822.85	883.05	6.65	
		סה"כ צריכה		60.20	0.00	822.85	883.05		
16	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	15.05	0.00	131.70	146.75	1.30	
		סה"כ צריכה		15.05	0.00	131.70	146.75		
17	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	25.05	0.00	109.65	134.70	1.15	
		סה"כ צריכה		25.05	0.00	109.65	134.70		
18	40096	ספידאטה בע"מ קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	64.00	0.00	467.60	531.60	5.60	
		צילרים		1,055.35	0.00	6,546.94	7,602.30		
		סה"כ צריכה		1,119.35	0.00	7,014.54	8,133.90		
19	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	230.80	0.00	1,177.80	1,408.60	4.00	
		צילרים		3,805.87	0.00	16,490.57	20,296.44		
		סה"כ צריכה		4,036.67	0.00	17,668.37	21,705.04		
20	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	464.80	0.00	3,405.40	3,870.20	19.60	
		סה"כ צריכה		464.80	0.00	3,405.40	3,870.20		
21	40095	פאורבול בניין 1 קומה 4 צד צפון מ"א	81018866 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		צילרים		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	40075	פולינסקי אלי בניין 1 חשמל	81017127 - 7	435.50	0.00	2,983.50	3,419.00	24.60	
		סה"כ צריכה		435.50	0.00	2,983.50	3,419.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	373.60	0.00	2,193.20	2,566.80	9.50	
			סה"כ צריכה	373.60	0.00	2,193.20	2,566.80		
24	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	18.50	0.00	245.60	264.10	3.30	
			צילרים	305.06	0.00	3,438.69	3,743.75		
			סה"כ צריכה	323.56	0.00	3,684.29	4,007.85		
25	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-30.20	0.00	-137.30	-167.50	4.00	
			81017127 - 4	75.60	0.00	427.20	502.80	5.40	
			81037892 - 1	-7.20	0.00	-106.50	-113.70	1.00	
			סה"כ צריכה	38.20	0.00	183.40	221.60		
26	45460	ר.א.ש מחסני נמל סליפ בע"מ בניין 1	81017127 - 8	1.20	0.00	0.00	1.20	3.50	
			סה"כ צריכה	1.20	0.00	0.00	1.20		
			סה"כ צריכה	10,061.80	0.00	56,730.00	66,791.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				66,791.80		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (10,061.80 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (56,730.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	7,338.00	0.00	38,499.00	45,837.00	261.00	
			סה"כ צריכה	7,338.00	0.00	38,499.00	45,837.00		

