

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (27/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 29/07/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54852	אלביט יבשה	81018601 - 2	15,022.09	0.00	66,478.44	81,500.53	182.78	
			ציבורי	1,073.77	0.00	5,567.57	6,641.34		
			סה"כ צריכה	16,095.86	0.00	72,046.01	88,141.87		
2	61407	גלובוס	81018601 - 4	2,977.66	0.00	16,398.34	19,375.99	61.12	
			ציבורי	212.84	0.00	1,373.36	1,586.20		
			סה"כ צריכה	3,190.50	0.00	17,771.70	20,962.19		
3	54854	מבנה חשמל	15112929 - 1	-19.20	0.00	-75.20	-94.40		
			15112930 - 1	-214.90	0.00	-2,071.00	-2,285.90		
			81018601 - 3	310.98	0.00	1,757.28	2,068.26	18.70	
			81018601 - 5	663.48	0.00	2,717.51	3,380.99	28.87	
			סה"כ צריכה	740.36	0.00	2,328.59	3,068.94		
4	54855	מבנה מיזוג אוויר	15112929 - 1	19.20	0.00	75.20	94.40		
			81018601 - 6	0.00	0.00	0.70	0.70	0.07	
			81018601 - 8	0.18	0.00	1.50	1.68	0.02	
			סה"כ צריכה	19.38	0.00	77.40	96.77		
5	59469	רוז חקלאות בע"מ	15112930 - 1	214.90	0.00	2,071.00	2,285.90		
			20281997 - 1	1,251.60	0.00	5,850.30	7,101.90	16.86	
			81018601 - 7	801.22	0.00	5,273.17	6,074.39	29.82	
			ציבורי	162.09	0.00	1,105.04	1,267.13		
			סה"כ צריכה	2,429.81	0.00	14,299.51	16,729.32		
			סה"כ צריכה	22,475.90	0.00	106,523.20	128,999.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				128,999.10		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 22,475.90)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 106,523.20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	לידיעה - ציבורי לא להפקה	81018601 - 1	262.79	0.00	1,095.02	1,357.81	2.59	
			סה"כ צריכה	262.79	0.00	1,095.02	1,357.81		
2	61277	ציבורי מחושב מועמס	11103607 - 1	11,397.20	0.00	54,010.40	65,407.60	1.49	
			11103641 - 1	11,078.70	0.00	52,512.80	63,591.50	1.46	
			20281997 - 1	-1,251.60	0.00	-5,850.30	-7,101.90	16.86	
			81018601 - 2	-15,022.09	0.00	-66,478.44	-81,500.53	182.78	
			81018601 - 3	-310.98	0.00	-1,757.28	-2,068.26	18.70	
			81018601 - 4	-2,977.66	0.00	-16,398.34	-19,375.99	61.12	
			81018601 - 5	-663.48	0.00	-2,717.51	-3,380.99	28.87	
			81018601 - 6	0.00	0.00	-0.70	-0.70	0.07	
			81018601 - 7	-801.22	0.00	-5,273.17	-6,074.39	29.82	
			81018601 - 8	-0.18	0.00	-1.50	-1.68	0.02	
			סה"כ צריכה	1,448.70	0.00	8,045.97	9,494.67		
3	42154	שנאי 1	11103607 - 1	11,397.20	0.00	54,010.40	65,407.60	1.49	
			סה"כ צריכה	11,397.20	0.00	54,010.40	65,407.60		
4	42155	שנאי 2	11103641 - 1	11,078.70	0.00	52,512.80	63,591.50	1.46	
			סה"כ צריכה	11,078.70	0.00	52,512.80	63,591.50		

