



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: גרנד קניון

תקופת דוח: (31/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 02/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	25797	*לידיעה - העמסת חשמל מ"א - 100%	16254178 - 1	341.00	0.00	1,626.30	1,967.30	14.04	
			16254178 - 2	36,231.60	0.00	140,768.80	177,000.40	337.11	
			16254178 - 3	8,274.40	0.00	19,765.40	28,039.80	74.03	
			23070919 - 3	8,591.40	0.00	29,325.60	37,917.00	119.07	
			23070919 - 4	37,795.20	0.00	155,906.00	193,701.20	357.63	
			סה"כ צריכה	91,233.60	0.00	347,392.10	438,625.70		
2	25867	*לידיעה - העמסת חשמל מ"א - 56%	16254178 - 1	190.96	0.00	910.73	1,101.69	14.04	
			16254178 - 2	20,289.70	0.00	78,830.53	99,120.22	337.11	
			16254178 - 3	4,633.66	0.00	11,068.62	15,702.29	74.03	
			23070919 - 3	4,811.18	0.00	16,422.34	21,233.52	119.07	
			23070919 - 4	21,165.31	0.00	87,307.36	108,472.67	357.63	
			סה"כ צריכה	51,090.82	0.00	194,539.58	245,630.39		
3	56813	*לידיעה - העמסת מים מ"א - 100%	2020205 - 1	0.00	0.00	269,460.53	269,460.53		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	269,460.53	269,460.53		
4	27003	*לידיעה - העמסת מים מ"א - 56%	2020205 - 1	0.00	0.00	150,897.90	150,897.90		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	150,897.90	150,897.90		
5	53685	*לידיעה - ציבורי מפסק מכבי לחלוקה	22026929 - 1	1,873.20	0.00	11,270.40	13,143.60	37.58	
			22026929 - 2	-1,050.00	0.00	-7,606.00	-8,656.00	26.42	
			22026929 - 3	-685.20	0.00	-3,078.00	-3,763.20	13.32	
			סה"כ צריכה	138.00	0.00	586.40	724.40		
6	61357	דוכן סול - לא לחיוב	24022863 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	17505	דרגנועים - 1	13170769 - 4	626.55	0.00	1,280.15	1,906.70	5.71	
			סה"כ צריכה	626.55	0.00	1,280.15	1,906.70		
8	17243	דרגנועים - 10	14118688 - 2	337.30	0.00	694.60	1,031.90	3.64	
			סה"כ צריכה	337.30	0.00	694.60	1,031.90		
9	17227	דרגנועים - 14	13170746 - 7	660.80	0.00	1,550.80	2,211.60	5.63	
			סה"כ צריכה	660.80	0.00	1,550.80	2,211.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	17509	דרגנועים - 2	13170769 - 8	604.40	0.00	1,252.70	1,857.10	5.40	
			סה"כ צריכה	604.40	0.00	1,252.70	1,857.10		
11	17510	דרגנועים - 3	13170769 - 9	833.95	0.00	1,705.10	2,539.05	7.11	
			סה"כ צריכה	833.95	0.00	1,705.10	2,539.05		
12	17504	דרגנועים - 4	13170769 - 3	591.85	0.00	1,232.00	1,823.85	5.25	
			סה"כ צריכה	591.85	0.00	1,232.00	1,823.85		
13	17241	דרגנועים - 5	21038785 - 6	96.75	0.00	425.50	522.25	0.72	
			סה"כ צריכה	96.75	0.00	425.50	522.25		
14	17244	דרגנועים - 9	14118688 - 3	646.25	0.00	1,400.90	2,047.15	5.48	
			סה"כ צריכה	646.25	0.00	1,400.90	2,047.15		
15	17450	דרגנועים - G1 שנאי 7	13128029 - 1	252.20	0.00	508.30	760.50		
			סה"כ צריכה	252.20	0.00	508.30	760.50		
16	17439	דרגנועים - G2 שנאי 1 - 6	13127965 - 1	250.40	0.00	524.30	774.70		
			סה"כ צריכה	250.40	0.00	524.30	774.70		
17	17445	דרגנועים - G2 שנאי 2 - 6	13127983 - 1	213.60	0.00	444.70	658.30		
			סה"כ צריכה	213.60	0.00	444.70	658.30		
18	17444	דרגנועים - G3 שנאי 1 - 5	13127981 - 1	247.40	0.00	506.20	753.60		
			סה"כ צריכה	247.40	0.00	506.20	753.60		
19	17448	דרגנועים - G3 שנאי 2 - 5	13127992 - 1	138.10	0.00	294.20	432.30		
			סה"כ צריכה	138.10	0.00	294.20	432.30		
20	17507	דרגנועים - תאורה מול	13170769 - 6	478.70	0.00	1,153.80	1,632.50	4.10	
			סה"כ צריכה	478.70	0.00	1,153.80	1,632.50		
21	17508	דרגנועים - תאורה שירות	13170769 - 7	38.30	0.00	169.10	207.40	0.47	
			סה"כ צריכה	38.30	0.00	169.10	207.40		
22	32162	הגנה ראשית בתי תקע + תאורה	22026802 - 1	134.24	0.00	601.44	735.68	1.11	
			22026802 - 2	42.72	0.00	203.52	246.24	0.46	
			22026802 - 3	23.36	0.00	118.72	142.08	0.30	
			סה"כ צריכה	200.32	0.00	923.68	1,124.00		
23	32161	הגנה ראשית מזגנים	22026801 - 1	126.60	0.00	634.90	761.50	2.96	
			22026801 - 2	130.00	0.00	625.30	755.30	3.13	
			22026801 - 3	110.50	0.00	524.30	634.80	2.08	
			סה"כ צריכה	367.10	0.00	1,784.50	2,151.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	29123	וולטר דרומי 2 ליד חדר חשמל	22026757 - 3	0.00	0.00	0.10	0.10	0.46	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.10	0.10		
25	17436	חניונים - חניון G1 - שנאי 1 - 7	13127970 - 1	3,354.20	0.00	10,988.60	14,342.80		
		סה"כ צריכה		3,354.20	0.00	10,988.60	14,342.80		
26	17442	חניונים - חניון G1 - שנאי 2 - 7	13127920 - 1	209.70	0.00	436.50	646.20		
		סה"כ צריכה		209.70	0.00	436.50	646.20		
27	17435	חניונים - חניון G3 - שנאי 5	13127918 - 1	2,375.10	0.00	9,080.90	11,456.00		
		סה"כ צריכה		2,375.10	0.00	9,080.90	11,456.00		
28	17219	חניונים - לוח 6 A1 130	13127988 - 1	3,717.10	0.00	14,370.30	18,087.40		
		סה"כ צריכה		3,717.10	0.00	14,370.30	18,087.40		
29	17220	חניונים - לוח A2	13128030 - 1	2,804.00	0.00	12,219.90	15,023.90		
		סה"כ צריכה		2,804.00	0.00	12,219.90	15,023.90		
30	17210	חניונים - לוח אוויר	22026810 - 2	0.80	0.00	5.60	6.40	7.86	
		סה"כ צריכה		0.80	0.00	5.60	6.40		
31	17536	חניונים - לוח מפוחים	15091165 - 3	7.20	0.00	12.80	20.00	19.64	
		סה"כ צריכה		7.20	0.00	12.80	20.00		
32	17533	חניונים - למאזן פיר M חניון דרומי	14155742 - 4	4,677.60	0.00	19,536.00	24,213.60	74.14	
		סה"כ צריכה		4,677.60	0.00	19,536.00	24,213.60		
33	17522	חניונים - מפוחים	13170776 - 6	518.25	0.00	1,124.20	1,642.45	4.27	
		סה"כ צריכה		518.25	0.00	1,124.20	1,642.45		
34	17208	חניונים - פיר A חניון צפוני	22026809 - 4	2,498.80	0.00	10,905.80	13,404.60	27.55	
		סה"כ צריכה		2,498.80	0.00	10,905.80	13,404.60		
35	17443	חניונים - חניון G2 - שנאי 6	13127977 - 1	2,258.10	0.00	8,315.50	10,573.60		
		סה"כ צריכה		2,258.10	0.00	8,315.50	10,573.60		
36	23002	לא להפקה בלו מואר	22026793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
37	17221	לוח מוקד	13170746 - 1	345.40	0.00	1,600.30	1,945.70	5.28	
		סה"כ צריכה		345.40	0.00	1,600.30	1,945.70		
38	17051	לוח משאבות מי עיבוי	22026808 - 2	8,512.80	0.00	29,547.20	38,060.00	117.76	
		סה"כ צריכה		8,512.80	0.00	29,547.20	38,060.00		
39	17138	לוח משאבות מים קרים 30 - 33	22026806 - 2	10,450.00	0.00	44,484.80	54,934.80	111.58	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10,450.00	0.00	44,484.80	54,934.80		
40	17141	לוח משאבות מים קרים 34 - 34R	3 - 22026805	210.00	0.00	565.80	775.80	3.83	
			סה"כ צריכה	210.00	0.00	565.80	775.80		
41	17052	לוח ראשי - משאבות צילר 5 ומגדל קירור 8	3 - 22026808	3,274.80	0.00	10,843.60	14,118.40	70.23	
			סה"כ צריכה	3,274.80	0.00	10,843.60	14,118.40		
42	48443	לוח ראשי - משרדים	4 - 19093389	20.10	0.00	89.00	109.10	0.35	
			5 - 19093389	0.00	0.00	2.20	2.20	1.21	
			6 - 19093389	91.10	0.00	388.00	479.10	1.42	
			סה"כ צריכה	111.20	0.00	479.20	590.40		
43	60138	לוח שירותים Q1	1 - 22344853	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	60139	לוח תאורה + שירות חדר מ"א H הולמס פלייס	1 - 22345434	116.20	0.00	509.90	626.10	1.70	
			סה"כ צריכה	116.20	0.00	509.90	626.10		
45	60140	לוח תאורה 4- חדר מגדלי קירור קומה טכנית 4-	1 - 22345432	719.00	0.00	3,049.30	3,768.30	7.38	
			סה"כ צריכה	719.00	0.00	3,049.30	3,768.30		
46	17501	מ"א - לוח 1	13 - 13170768	1,403.70	0.00	4,576.20	5,979.90	18.34	
			סה"כ צריכה	1,403.70	0.00	4,576.20	5,979.90		
47	17242	מ"א - לוח 10 (1)	5 - 21038785	15.15	0.00	66.65	81.80	0.11	
			סה"כ צריכה	15.15	0.00	66.65	81.80		
48	17253	מ"א - לוח 11	12 - 14118688	304.20	0.00	720.70	1,024.90	2.50	
			סה"כ צריכה	304.20	0.00	720.70	1,024.90		
49	17523	מ"א - לוח 12	7 - 13170776	1,085.50	0.00	2,754.60	3,840.10	11.46	
			סה"כ צריכה	1,085.50	0.00	2,754.60	3,840.10		
50	17511	מ"א - לוח 2	10 - 13170769	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	17506	מ"א - לוח 3	5 - 13170769	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	17469	מ"א - לוח 4	5 - 13170768	539.35	0.00	2,547.10	3,086.45	8.45	
			סה"כ צריכה	539.35	0.00	2,547.10	3,086.45		
53	17461	מ"א - לוח 5	1 - 13170768	346.40	0.00	639.80	986.20	2.64	
			סה"כ צריכה	346.40	0.00	639.80	986.20		
54	17222	מ"א - לוח 6	2 - 13170746	604.00	0.00	2,043.40	2,647.40	8.93	
			סה"כ צריכה	604.00	0.00	2,043.40	2,647.40		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	17226	מ"א - לוח 7	13170746 - 6	297.50	0.00	1,179.70	1,477.20	4.40	
			סה"כ צריכה	297.50	0.00	1,179.70	1,477.20		
56	17234	מ"א - לוח 8 (1)	13170749 - 4	366.30	0.00	1,265.50	1,631.80	6.97	
			סה"כ צריכה	366.30	0.00	1,265.50	1,631.80		
57	17240	מ"א - לוח 9	14118688 - 1	167.20	0.00	871.80	1,039.00	5.87	
			סה"כ צריכה	167.20	0.00	871.80	1,039.00		
58	17128	מ"א - לוח ציבורי מס' 21	22026791 - 1	1,020.00	0.00	11,293.20	12,313.20	66.81	
			סה"כ צריכה	1,020.00	0.00	11,293.20	12,313.20		
59	48610	מחסן אחזקה	13170749 - 8	11.16	0.00	51.68	62.84	0.15	
			סה"כ צריכה	11.16	0.00	51.68	62.84		
60	21219	מיזוג אוויר ראשי שנאי 1	16254178 - 1	-341.00	0.00	-1,626.30	-1,967.30	14.04	
			22026807 - 1	97,338.00	0.00	349,920.00	447,258.00	1,021.68	
			22026807 - 2	-24,041.60	0.00	-66,750.40	-90,792.00	267.82	
			22026807 - 3	-5,988.00	0.00	-18,520.80	-24,508.80	102.31	
			22026807 - 4	-6,762.80	0.00	-26,600.80	-33,363.60	152.46	
			22026808 - 1	-7,511.60	0.00	-22,937.20	-30,448.80	151.48	
			22026808 - 2	-8,512.80	0.00	-29,547.20	-38,060.00	117.76	
			22026808 - 3	-3,274.80	0.00	-10,843.60	-14,118.40	70.23	
			23070919 - 3	-8,591.40	0.00	-29,325.60	-37,917.00	119.07	
			סה"כ צריכה	32,314.00	0.00	143,768.10	176,082.10		
61	21220	מיזוג אוויר ראשי שנאי 3	16254201 - 1	-155.60	0.00	-286.80	-442.40	2.72	
			16254201 - 2	-2,458.80	0.00	-6,425.60	-8,884.40	28.65	
			16254201 - 3	-1,240.60	0.00	-3,476.10	-4,716.70	16.11	
			22026805 - 1	-24,236.00	0.00	-94,680.00	-118,916.00	289.60	
			22026805 - 2	42,572.80	0.00	166,291.20	208,864.00	514.88	
			22026806 - 3	-861.60	0.00	-3,864.00	-4,725.60	24.80	
			22026806 - 4	-329.65	0.00	-1,362.60	-1,692.25	2.89	
			סה"כ צריכה	13,290.55	0.00	56,196.10	69,486.65		
62	24359	מכבי 6-8 (משאבות 55-56)	16254201 - 1	155.60	0.00	286.80	442.40	2.72	
			סה"כ צריכה	155.60	0.00	286.80	442.40		
63	24362	מכבי מים קרים קומה 4 (משאבה 53)	23070919 - 2	249.90	0.00	1,000.00	1,249.90	9.90	
			סה"כ צריכה	249.90	0.00	1,000.00	1,249.90		
64	24361	מכבי מים קרים קומה 4 (משאבה P54)	23070919 - 1	484.60	0.00	1,710.50	2,195.10	19.78	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	484.60	0.00	1,710.50	2,195.10		
65	17073	מסך מספר 18	22026786 - 3	16.65	0.00	68.30	84.95	0.12	
			סה"כ צריכה	16.65	0.00	68.30	84.95		
66	17518	מעליות - 1	13170776 - 3	135.30	0.00	523.60	658.90	2.84	
			סה"כ צריכה	135.30	0.00	523.60	658.90		
67	17500	מעליות - 11	13170768 - 12	41.30	0.00	163.80	205.10	1.41	
			סה"כ צריכה	41.30	0.00	163.80	205.10		
68	17245	מעליות - 14N	14118688 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	17514	מעליות - 13 + 15	13170771 - 3	422.70	0.00	1,295.60	1,718.30	5.61	
			סה"כ צריכה	422.70	0.00	1,295.60	1,718.30		
70	17519	מעליות - 2	13170776 - 4	134.80	0.00	534.30	669.10	2.51	
			סה"כ צריכה	134.80	0.00	534.30	669.10		
71	17520	מעליות - 3	13170776 - 5	68.90	0.00	248.50	317.40	1.96	
			סה"כ צריכה	68.90	0.00	248.50	317.40		
72	17228	מעליות - 5	13170746 - 8	40.00	0.00	160.10	200.10	1.29	
			סה"כ צריכה	40.00	0.00	160.10	200.10		
73	17232	מעליות - 7	13170749 - 2	45.20	0.00	157.20	202.40	1.39	
			סה"כ צריכה	45.20	0.00	157.20	202.40		
74	17499	מעליות - 8	13170768 - 11	24.10	0.00	91.10	115.20	1.35	
			סה"כ צריכה	24.10	0.00	91.10	115.20		
75	17524	מעליות - לוח 13	13170776 - 8	103.60	0.00	277.40	381.00	7.68	
			סה"כ צריכה	103.60	0.00	277.40	381.00		
76	17254	מעליות - לוח 14	14118688 - 13	353.90	0.00	1,334.80	1,688.70	3.62	
			סה"כ צריכה	353.90	0.00	1,334.80	1,688.70		
77	17525	מעליות 32,33,33A	13170776 - 9	630.60	0.00	2,089.20	2,719.80	7.25	
			סה"כ צריכה	630.60	0.00	2,089.20	2,719.80		
78	17209	מפוחי עשן	22026810 - 1	20.00	0.00	5.20	25.20	74.14	
			סה"כ צריכה	20.00	0.00	5.20	25.20		
79	28286	מפסק ראשי מכבי/כללית	22026929 - 1	1,873.20	0.00	11,270.40	13,143.60	37.58	
			סה"כ צריכה	1,873.20	0.00	11,270.40	13,143.60		
80	17216	מפסק ראשי שנאי 10	22345382 - 1	70,269.90	0.00	242,365.30	312,635.20	745.80	
			סה"כ צריכה	70,269.90	0.00	242,365.30	312,635.20		
81	17218	מפסק ראשי שנאי 12	22027087 - 1	43,875.00	0.00	185,319.00	229,194.00	620.64	
			סה"כ צריכה	43,875.00	0.00	185,319.00	229,194.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	17215	מפסק ראשי שנאי 2	22345204 - 1	89,423.00	0.00	305,448.60	394,871.60	951.00	
		סה"כ צריכה		89,423.00	0.00	305,448.60	394,871.60		
83	17440	מפסק ראשי שנאי 6	22345059 - 1	91,949.80	0.00	278,940.90	370,890.70	856.50	
		סה"כ צריכה		91,949.80	0.00	278,940.90	370,890.70		
84	17046	מפסק ראשי שנאי Q1 - למאזן	22026807 - 1	97,338.00	0.00	349,920.00	447,258.00	1,021.68	
		סה"כ צריכה		97,338.00	0.00	349,920.00	447,258.00		
85	17207	מפסק ראשי שנאי Q11 - למאזן	22026809 - 3	42,036.00	0.00	187,998.00	230,034.00	571.50	
		סה"כ צריכה		42,036.00	0.00	187,998.00	230,034.00		
86	60137	משאבות מי שתיה מאגר	22345435 - 1	7.40	0.00	33.40	40.80	6.25	
		סה"כ צריכה		7.40	0.00	33.40	40.80		
87	30121	פנוי	18040269 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
88	54239	פנוי לשעבר קורוליס פור יו קומה 2 דוכן 181	22027136 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
89	58675	פנוי 111	22026792 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
90	57540	פנוי חיבור ישן KFC	22026804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
91	17532	פנוי גנרטי עזב 30-04-2024	14155742 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
92	50955	פנוי ד"ר ענת קינר"ך קומה 4 לשעבר	22026794 - 2	29.30	0.00	131.10	160.40	0.82	
		סה"כ צריכה		29.30	0.00	131.10	160.40		
93	44804	פנוי דוכן SWEET ART מכות סוכר- לא לחיוב (מחויב בצורה אחרת)	22027154 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
94	46299	פנוי הודיס 305A עזב 13-07-2023	22026772 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
95	17291	פנוי לשעבר או גו' עזב 31-10-2022	22027166 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
96	17337	פנוי לשעבר אור של טבע עזב 31-10-2022	22026777 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	17340	פנוי לשעבר אסנת רייס עזב 31-10-2022	22026777 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	17276	פנוי לשעבר את לבני נשים 355 עזב 31-10-2022	22026767 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	0.005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.15	0.15		
99	17543	פנוי לשעבר ג'ונגל עזב 31-08-2020	22026770 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	29259	פנוי לשעבר גולרי פו יו U4 עזב 31-05-2020	22026777 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	23003	פנוי לשעבר גלובוס מנורה עזב 31-01-2019	22027165 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	40415	פנוי לשעבר ד"ר גב 362-364 עזב 31-05-2021	22026769 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	46058	פנוי לשעבר דלתא קומה 1 3 31-12-2023	22026773 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	46293	פנוי לשעבר דלתא קומה 2 3 31-12-2023	22026772 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	17277	פנוי לשעבר דן קאסידי 356-357 עזב 31-10-2022	22026767 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	17381	פנוי לשעבר הצורפים קומה 1 עזב 14-05-2021	22026763 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	17154	פנוי לשעבר חנות פיר A3A 12	22026796 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	46298	פנוי לשעבר יופי ר.א נעמן עזב 31-10-2022	22026772 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
109	17094	פנוי לשעבר לורד קיטש 276 עזב 31-10-2022	22027144 - 1	0.00	0.00	0.10	0.10	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
110	17055	פנוי לשעבר מ"א פוקס עזב 31-10-2022	22027139 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	54240	פנוי לשעבר סלאם 69	22027151 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	17290	פנוי לשעבר סמלי לנד עזב 31-10-2018	22027166 - 1	0.55	0.00	4.90	5.45	0.12	
			סה"כ צריכה	0.55	0.00	4.90	5.45		
113	17349	פנוי לשעבר סנדווץ בר גרג עזב 197-198 31-10-2022	22026766 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
114	17281	פנוי לשעבר פריד סנטר 362-363 עזב 31-10-2022	22026768 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	17044	פנוי לשעבר קורוליס פור יו עזב 28-02-2018	22026790 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
116	17151	פנוי לשעבר קיוסק 1	22026796 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
117	17152	פנוי לשעבר קיוסק 2	22026795 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
118	17286	פנוי לשעבר קרביץ 305	22026774 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	17054	פנוי לשעבר רומיאו וגוליה עזב 31-10-2022	22027139 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	59690	פנוי סמארט קייסיס קומה 1	13170749 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	36264	פנוי קיווי 237 לשעבר	22027142 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	21588	צילר - הזנה 5A	16193895 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
123	21589	צילר - הזנה 5B	16193895 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
124	17049	צילר 3A	22026807 - 4	6,762.80	0.00	26,600.80	33,363.60	152.46	
			סה"כ צריכה	6,762.80	0.00	26,600.80	33,363.60		
125	17050	צילר 3B	22026808 - 1	7,511.60	0.00	22,937.20	30,448.80	151.48	
			סה"כ צריכה	7,511.60	0.00	22,937.20	30,448.80		
126	17140	צילר 4A	22026806 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
127	17139	צילר 4B	22026805 - 4	1,796.00	0.00	10,143.20	11,939.20	152.02	
			סה"כ צריכה	1,796.00	0.00	10,143.20	11,939.20		
128	17236	ציבורי - Q00	13170749 - 6	636.80	0.00	2,456.60	3,093.40	8.17	
			סה"כ צריכה	636.80	0.00	2,456.60	3,093.40		
129	17319	ציבורי - אינטרנט	22027158 - 2	36.20	0.00	158.95	195.15	0.26	
			סה"כ צריכה	36.20	0.00	158.95	195.15		
130	48439	ציבורי - לוח מסדרון 5 - חדש	19093389 - 1	25.30	0.00	111.20	136.50	0.19	
			19093389 - 2	17.45	0.00	76.60	94.05	0.13	
			19093389 - 3	6.65	0.00	29.20	35.85	0.05	
			סה"כ צריכה	49.40	0.00	217.00	266.40		
131	32440	ציבורי - לוח משרדי תפעול	13170746 - 14	405.80	0.00	2,219.00	2,624.80	8.72	
			סה"כ צריכה	405.80	0.00	2,219.00	2,624.80		
132	32439	ציבורי - מנדף מתחם האוכל	22027160 - 4	2,918.20	0.00	12,845.70	15,763.90	22.63	
			22027162 - 4	1,509.40	0.00	6,626.65	8,136.05	11.11	
			סה"כ צריכה	4,427.60	0.00	19,472.35	23,899.95		
133	17255	ציבורי - משרדי הנהלה	14118688 - 14	402.30	0.00	2,090.30	2,492.60	8.09	
			סה"כ צריכה	402.30	0.00	2,090.30	2,492.60		
134	17124	ציבורי - עמדת מודיעין	22027150 - 1	22.50	0.00	97.35	119.85	1.57	
			סה"כ צריכה	22.50	0.00	97.35	119.85		
135	54618	ציבורי - עמודון מול נספסו (יש צריכה רק בפאזה S)	22026789 - 2	15.75	0.00	69.45	85.20	0.12	
			סה"כ צריכה	15.75	0.00	69.45	85.20		
136	17102	ציבורי - עמידן ליד מעלית שקופה קומה 3	22026794 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
137	17310	ציבורי - עמידון קומה 2 ליד נייק	22026757 - 2	28.50	0.00	125.40	153.90	0.21	
			סה"כ צריכה	28.50	0.00	125.40	153.90		
138	17042	ציבורי - שקע ציבורי קומה 2 ליד מעלית שקופה	22026789 - 4	10.10	0.00	42.20	52.30	0.14	
			סה"כ צריכה	10.10	0.00	42.20	52.30		
139	17343	ציבורי - תנורי גרג	22026778 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
140	60464	ציבורי משנאי 1+2	16254178 - 1	-341.00	0.00	-1,626.30	-1,967.30	14.04	
			16254178 - 2	-36,231.60	0.00	-140,768.80	-177,000.40	337.11	
			16254178 - 3	-8,274.40	0.00	-19,765.40	-28,039.80	74.03	
			18040237 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040237 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040237 - 4	-6,641.60	0.00	-17,956.80	-24,598.40	135.90	
			18040273 - 1	-6,082.40	0.00	-23,112.80	-29,195.20	126.34	
			18040273 - 2	-8,779.20	0.00	-27,231.20	-36,010.40	143.46	
			18040273 - 4	-2,628.00	0.00	-9,191.20	-11,819.20	1,552.93	
			22026807 - 1	97,338.00	0.00	349,920.00	447,258.00	1,021.68	
			22026807 - 2	-24,041.60	0.00	-66,750.40	-90,792.00	267.82	
			22026807 - 3	-5,988.00	0.00	-18,520.80	-24,508.80	102.31	
			22026808 - 2	-8,512.80	0.00	-29,547.20	-38,060.00	117.76	
			22026808 - 3	-3,274.80	0.00	-10,843.60	-14,118.40	70.23	
			22345204 - 1	89,423.00	0.00	305,448.60	394,871.60	951.00	
			23070919 - 1	-484.60	0.00	-1,710.50	-2,195.10	19.78	
			23070919 - 2	-249.90	0.00	-1,000.00	-1,249.90	9.90	
			23070919 - 3	-8,591.40	0.00	-29,325.60	-37,917.00	119.07	
			23070919 - 4	-37,795.20	0.00	-155,906.00	-193,701.20	357.63	
			סה"כ צריכה	28,844.50	0.00	102,112.00	130,956.50		
141	17431	ראשי - Q5	13127913 - 1	83,868.90	0.00	233,552.30	317,421.20		
			סה"כ צריכה	83,868.90	0.00	233,552.30	317,421.20		
142	17425	ראשי - Q7	13127886 - 1	81,400.30	0.00	208,350.20	289,750.50		
			סה"כ צריכה	81,400.30	0.00	208,350.20	289,750.50		
143	17137	ראשי - לוח שנאי 3	22026805 - 2	42,572.80	0.00	166,291.20	208,864.00	514.88	
			סה"כ צריכה	42,572.80	0.00	166,291.20	208,864.00		
144	17252	ראשי - מק שקעים	14118688 - 11	176.80	0.00	405.30	582.10	2.18	
			סה"כ צריכה	176.80	0.00	405.30	582.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
145	29121	ראשי - שקעים 145-101	4 - 22027164	136.00	0.00	590.60	726.60	1.64	
			סה"כ צריכה	136.00	0.00	590.60	726.60		
146	17251	ראשי - שקעים שירות קומת כניסה תאורה	10 - 14118688	270.80	0.00	1,178.00	1,448.80	2.13	
			סה"כ צריכה	270.80	0.00	1,178.00	1,448.80		
147	27837	ראשי - תא ציבורי חדש מתחם לגעת באוכל	2 - 22026795	297.30	0.00	1,307.20	1,604.50	2.20	
			סה"כ צריכה	297.30	0.00	1,307.20	1,604.50		
148	46433	ראשי מג	1 - 08029512	686,735.60	0.00	2,322,788.00	3,009,523.60	0.44	
			סה"כ צריכה	686,735.60	0.00	2,322,788.00	3,009,523.60		
149	52897	שיין לצילר מספר 4	4 - 22026806	329.65	0.00	1,362.60	1,692.25	2.89	
			סה"כ צריכה	329.65	0.00	1,362.60	1,692.25		
150	17358	שקע ברצפה גרנד קפה	3 - 22026762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	17225	שקעים + קווסנים	5 - 13170746	468.50	0.00	1,984.60	2,453.10	6.53	
			סה"כ צריכה	468.50	0.00	1,984.60	2,453.10		
152	17249	שקעים 1	8 - 14118688	185.20	0.00	555.70	740.90	2.10	
			סה"כ צריכה	185.20	0.00	555.70	740.90		
153	17239	שקעים 2	3 - 21038785	429.50	0.00	903.20	1,332.70	4.62	
			סה"כ צריכה	429.50	0.00	903.20	1,332.70		
154	17463	שקעים 3	2 - 13170768	847.80	0.00	3,459.40	4,307.20	15.77	
			סה"כ צריכה	847.80	0.00	3,459.40	4,307.20		
155	17235	תאורה + שקעים מול חדש	5 - 13170749	477.10	0.00	1,805.50	2,282.60	5.24	
			סה"כ צריכה	477.10	0.00	1,805.50	2,282.60		
156	17233	תאורה - לוח שילוט 1	3 - 13170749	221.80	0.00	1,117.20	1,339.00	19.08	
			סה"כ צריכה	221.80	0.00	1,117.20	1,339.00		
157	17498	תאורה - לוח שילוט 2	10 - 13170768	885.10	0.00	3,879.10	4,764.20	6.71	
			סה"כ צריכה	885.10	0.00	3,879.10	4,764.20		
158	17247	תאורה - תאורה שירות 2	6 - 14118688	263.80	0.00	1,163.20	1,427.00	2.20	
			סה"כ צריכה	263.80	0.00	1,163.20	1,427.00		
159	17503	תאורה - תאורה שירות 3	2 - 13170769	76.40	0.00	333.80	410.20	0.71	
			סה"כ צריכה	76.40	0.00	333.80	410.20		
160	21221	תאורה חניון דרומי	1 - 14155742	-1,454.60	0.00	-5,831.80	-7,286.40	15.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155742 - 2	-24.80	0.00	-1,021.40	-1,046.20	12.65	
			14155742 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155742 - 4	4,677.60	0.00	19,536.00	24,213.60	74.14	
			סה"כ צריכה	3,198.20	0.00	12,682.80	15,881.00		
161	17223	תאורה מול 1	13170746 - 3	704.90	0.00	1,850.90	2,555.80	6.31	
			סה"כ צריכה	704.90	0.00	1,850.90	2,555.80		
162	17516	תאורה מול 10	13170776 - 1	818.50	0.00	3,145.50	3,964.00	6.25	
			סה"כ צריכה	818.50	0.00	3,145.50	3,964.00		
163	17237	תאורה מול 2	14118688 - 5	742.30	0.00	2,161.90	2,904.20	6.14	
			סה"כ צריכה	742.30	0.00	2,161.90	2,904.20		
164	17229	תאורה מול 3	13170746 - 9	883.70	0.00	2,590.60	3,474.30	7.63	
			סה"כ צריכה	883.70	0.00	2,590.60	3,474.30		
165	17246	תאורה מול 4	21038785 - 1	605.30	0.00	2,273.20	2,878.50	4.88	
			סה"כ צריכה	605.30	0.00	2,273.20	2,878.50		
166	17248	תאורה מול 5	14118688 - 7	1,561.20	0.00	4,450.80	6,012.00	13.04	
			סה"כ צריכה	1,561.20	0.00	4,450.80	6,012.00		
167	17477	תאורה מול 6	13170768 - 8	799.00	0.00	2,475.20	3,274.20	6.50	
			סה"כ צריכה	799.00	0.00	2,475.20	3,274.20		
168	17465	תאורה מול 7	13170768 - 3	619.40	0.00	1,678.70	2,298.10	5.16	
			סה"כ צריכה	619.40	0.00	1,678.70	2,298.10		
169	17475	תאורה מול 8	13170768 - 7	1,317.70	0.00	3,777.50	5,095.20	10.97	
			סה"כ צריכה	1,317.70	0.00	3,777.50	5,095.20		
170	17502	תאורה מול 9	13170769 - 1	587.70	0.00	1,458.60	2,046.30	5.03	
			סה"כ צריכה	587.70	0.00	1,458.60	2,046.30		
171	17515	תאורה שירות + שקעים 1	13170771 - 4	3,347.00	0.00	14,739.70	18,086.70	25.27	
			סה"כ צריכה	3,347.00	0.00	14,739.70	18,086.70		
172	17513	תאורה שירות + שקעים 2	13170771 - 2	706.10	0.00	2,562.70	3,268.80	5.62	
			סה"כ צריכה	706.10	0.00	2,562.70	3,268.80		
173	17512	תאורה שירות + שקעים 3	13170771 - 1	465.70	0.00	2,058.00	2,523.70	8.76	
			סה"כ צריכה	465.70	0.00	2,058.00	2,523.70		
174	17455	תאורה שירות + שקעים 4	13170757 - 1	81.00	0.00	351.60	432.60	0.85	
			סה"כ צריכה	81.00	0.00	351.60	432.60		
175	17457	תאורה שירות + שקעים 5	13170757 - 3	34.00	0.00	152.20	186.20	0.26	
			סה"כ צריכה	34.00	0.00	152.20	186.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
176	17458	תאורה שירות + שקעים 6	13170757 - 4	200.40	0.00	830.20	1,030.60	4.09	
			סה"כ צריכה	200.40	0.00	830.20	1,030.60		
177	17238	תאורה שירות 1	21038785 - 2	464.40	0.00	1,191.50	1,655.90	3.92	
			סה"כ צריכה	464.40	0.00	1,191.50	1,655.90		
178	17517	תאורה שירות 4	13170776 - 2	147.50	0.00	650.70	798.20	1.12	
			סה"כ צריכה	147.50	0.00	650.70	798.20		
179	17481	תאורה שירות 5	13170768 - 9	247.30	0.00	1,071.80	1,319.10	2.13	
			סה"כ צריכה	247.30	0.00	1,071.80	1,319.10		
180	17467	תאורה תפעול + שירות 1	13170768 - 4	517.40	0.00	2,253.40	2,770.80	3.95	
			סה"כ צריכה	517.40	0.00	2,253.40	2,770.80		
181	20438	תאורה תפעול + שירות 2	13170746 - 10	285.20	0.00	890.80	1,176.00	2.43	
			סה"כ צריכה	285.20	0.00	890.80	1,176.00		
182	17471	תאורה תפעול + שירות 3	13170768 - 6	666.80	0.00	2,592.00	3,258.80	5.19	
			סה"כ צריכה	666.80	0.00	2,592.00	3,258.80		
183	17224	תאורה תפעול + שירות 4	13170746 - 4	94.00	0.00	567.20	661.20	1.40	
			סה"כ צריכה	94.00	0.00	567.20	661.20		
184	17230	תאורה תפעול + שירות 5	13170749 - 1	1,448.40	0.00	4,862.80	6,311.20	11.70	
			סה"כ צריכה	1,448.40	0.00	4,862.80	6,311.20		
185	29143	תת - 5Q1	13170776 - 11	211.40	0.00	934.10	1,145.50	2.18	
			סה"כ צריכה	211.40	0.00	934.10	1,145.50		
186	30306	תת - גרעין E-3 139	23070523 - 3	4,216.00	0.00	15,166.40	19,382.40	58.24	
			סה"כ צריכה	4,216.00	0.00	15,166.40	19,382.40		
187	30307	תת - גרעין E-2-145	23070523 - 4	19,945.60	0.00	68,603.20	88,548.80	198.77	
			סה"כ צריכה	19,945.60	0.00	68,603.20	88,548.80		
188	30302	תת - וולטר ליד כניסה מעליות חדשות	23070521 - 3	81.90	0.00	364.60	446.50	2.29	
			סה"כ צריכה	81.90	0.00	364.60	446.50		
189	29223	תת - וולטר מעבר A3 חדש	22026794 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
190	30298	תת - חיוני HOLMES PLACE	18040283 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
191	17535	תת - חניונים - לוח (G3) 1	15091165 - 2	2,231.20	0.00	9,145.20	11,376.40	24.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,231.20	0.00	9,145.20	11,376.40		
192	17528	תת - חניונים - לוח 3 (G2)	14152670 - 1	2,244.10	0.00	8,350.60	10,594.70		
			סה"כ צריכה	2,244.10	0.00	8,350.60	10,594.70		
193	17529	תת - חניונים - לוח 3 (G5)	14152674 - 1	3,358.10	0.00	11,070.80	14,428.90		
			סה"כ צריכה	3,358.10	0.00	11,070.80	14,428.90		
194	30287	תת - לוח A1	18040264 - 3	10,088.00	0.00	40,227.20	50,315.20	150.00	
			סה"כ צריכה	10,088.00	0.00	40,227.20	50,315.20		
195	30288	תת - לוח A2	18040264 - 2	11,238.40	0.00	46,227.20	57,465.60	173.79	
			סה"כ צריכה	11,238.40	0.00	46,227.20	57,465.60		
196	30289	תת - לוח A3	18040264 - 1	18,014.40	0.00	72,910.40	90,924.80	250.90	
			סה"כ צריכה	18,014.40	0.00	72,910.40	90,924.80		
197	29112	תת - לוח C1	18040269 - 2	11,697.60	0.00	52,632.00	64,329.60	183.60	
			סה"כ צריכה	11,697.60	0.00	52,632.00	64,329.60		
198	29111	תת - לוח C2	18040269 - 1	13,441.60	0.00	54,526.40	67,968.00	205.90	
			סה"כ צריכה	13,441.60	0.00	54,526.40	67,968.00		
199	29113	תת - לוח C3	18040269 - 4	9,462.40	0.00	40,492.80	49,955.20	2,060.14	
			סה"כ צריכה	9,462.40	0.00	40,492.80	49,955.20		
200	30305	תת - לוח E-1 139	23070523 - 1	14,377.60	0.00	48,467.20	62,844.80	161.04	
			סה"כ צריכה	14,377.60	0.00	48,467.20	62,844.80		
201	30283	תת - לוח H1	18040233 - 1	14,995.20	0.00	46,841.60	61,836.80	189.70	
			סה"כ צריכה	14,995.20	0.00	46,841.60	61,836.80		
202	30284	תת - לוח H2	18040233 - 2	9,700.80	0.00	30,913.60	40,614.40	140.99	
			סה"כ צריכה	9,700.80	0.00	30,913.60	40,614.40		
203	30285	תת - לוח H3	18040233 - 3	18,347.20	0.00	51,057.60	69,404.80	201.39	
			סה"כ צריכה	18,347.20	0.00	51,057.60	69,404.80		
204	29109	תת - לוח I1	18040234 - 4	24,700.80	0.00	87,368.00	112,068.80	262.32	
			סה"כ צריכה	24,700.80	0.00	87,368.00	112,068.80		
205	29106	תת - לוח I2	18040234 - 1	19,024.00	0.00	79,675.20	98,699.20	233.73	
			סה"כ צריכה	19,024.00	0.00	79,675.20	98,699.20		
206	29108	תת - לוח I3	18040234 - 2	14,049.60	0.00	54,755.20	68,804.80	208.85	
			סה"כ צריכה	14,049.60	0.00	54,755.20	68,804.80		
207	30304	תת - לוח חשמל G1	15091165 - 4	24,964.80	0.00	79,380.80	104,345.60	349.58	
			סה"כ צריכה	24,964.80	0.00	79,380.80	104,345.60		
208	30301	תת - לוח חשמל G2	23070521 - 2	12,270.40	0.00	44,427.20	56,697.60	178.67	
			סה"כ צריכה	12,270.40	0.00	44,427.20	56,697.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
209	30300	תת - לוח חשמל G3 מפלס 148	1 - 23070521	12,369.60	0.00	43,659.20	56,028.80	139.34	
		סה"כ צריכה		12,369.60	0.00	43,659.20	56,028.80		
210	30296	תת - לוח מפוחים גרעין G	1 - 18040283	39.60	0.00	12.80	52.40	72.34	
		סה"כ צריכה		39.60	0.00	12.80	52.40		
211	30119	תת - לוח משרדים ומרפאות	3 - 18040234	370.80	0.00	1,911.80	2,282.60	7.22	
		סה"כ צריכה		370.80	0.00	1,911.80	2,282.60		
212	29115	תת - לוח שרות חדר מ"ג הגנות שנאי	1 - 18040262	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
213	30292	תת - מ"א - לוח 10 (2)	1 - 18040285	321.60	0.00	1,268.80	1,590.40	8.22	
		סה"כ צריכה		321.60	0.00	1,268.80	1,590.40		
214	30293	תת - מ"א - לוח 10 (3)	2 - 18040285	10,108.80	0.00	40,867.20	50,976.00	94.72	
		סה"כ צריכה		10,108.80	0.00	40,867.20	50,976.00		
215	29132	תת - מ"א - לוח 13	3 - 18040273	44,308.00	0.00	163,850.00	208,158.00	389.22	
		סה"כ צריכה		44,308.00	0.00	163,850.00	208,158.00		
216	29131	תת - מ"א - לוח 14	4 - 18040277	740.60	0.00	2,735.40	3,476.00	19.68	
		סה"כ צריכה		740.60	0.00	2,735.40	3,476.00		
217	29127	תת - מ"א - לוח 8 (2)	1 - 18040277	3,735.60	0.00	9,289.20	13,024.80	92.13	
		סה"כ צריכה		3,735.60	0.00	9,289.20	13,024.80		
218	29126	תת - מיזוג אוויר - 9	1 - 18040237	2,306.40	0.00	7,918.80	10,225.20	43.81	
		סה"כ צריכה		2,306.40	0.00	7,918.80	10,225.20		
219	30650	תת - מכבי לוח שירותי גג	2 - 18040271	541.70	0.00	822.00	1,363.70	4.27	
		סה"כ צריכה		541.70	0.00	822.00	1,363.70		
220	30647	תת - מכבי מעלית בניין 40	3 - 18040261	68.70	0.00	559.10	627.80	3.18	
		סה"כ צריכה		68.70	0.00	559.10	627.80		
221	30645	תת - מכבי מעלית בניין 41	1 - 18040261	49.80	0.00	456.00	505.80	5.51	
		סה"כ צריכה		49.80	0.00	456.00	505.80		
222	30646	תת - מכבי מעלית בניין 42	2 - 18040261	28.90	0.00	141.60	170.50	1.41	
		סה"כ צריכה		28.90	0.00	141.60	170.50		
223	29117	תת - מעגלים - F51 F55	3 - 18040262	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	29845	תת - מפוח גרג מוזן מ-F05	17312801 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
225	17258	תת - משאבות - לוח משאבות מגדלי קירור	16193895 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
226	30297	תת - משרדים -5	18040283 - 2	407.10	0.00	1,740.20	2,147.30	4.96	
			סה"כ צריכה	407.10	0.00	1,740.20	2,147.30		
227	30127	תת - צילר - 1 (שנאי 2)	18040273 - 1	6,082.40	0.00	23,112.80	29,195.20	126.34	
			סה"כ צריכה	6,082.40	0.00	23,112.80	29,195.20		
228	30128	תת - צילר - 2 (שנאי 2)	18040273 - 2	8,779.20	0.00	27,231.20	36,010.40	143.46	
			סה"כ צריכה	8,779.20	0.00	27,231.20	36,010.40		
229	30129	תת - צילר - 3 (שנאי 2)	18040273 - 4	2,628.00	0.00	9,191.20	11,819.20	1,552.93	
			סה"כ צריכה	2,628.00	0.00	9,191.20	11,819.20		
230	30126	תת - צילר 1 (שנאי 2)	18040237 - 4	6,641.60	0.00	17,956.80	24,598.40	135.90	
			סה"כ צריכה	6,641.60	0.00	17,956.80	24,598.40		
231	30124	תת - צילר 6 - 1 (שנאי 2)	18040237 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	30125	תת - צילר 6 - 2 (שנאי 2)	18040237 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	29145	תת - ראשי - מעגלים 1 - 5Q1	13170769 - 12	55.00	0.00	242.00	297.00	0.42	
			סה"כ צריכה	55.00	0.00	242.00	297.00		
234	29118	תת - ראשי - מעגלים 11F/16F	18040262 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
235	30294	תת - ראשי - מעגלים 1Q1/F23/F30	18040285 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
236	29158	תת - ראשי - מעגלים 2 - 5Q1	13170769 - 11	15.90	0.00	78.00	93.90	0.41	
			סה"כ צריכה	15.90	0.00	78.00	93.90		
237	17534	תת - ראשי - מעגלים 2Q5	15091165 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
238	29124	תת - ראשי - מעגלים 5Q1	13170768 - 14	28.80	0.00	110.00	138.80	0.73	
			סה"כ צריכה	28.80	0.00	110.00	138.80		
239	29125	תת - ראשי - מעגלים F21/F27	16193895 - 4	503.00	0.00	2,067.00	2,570.00	4.29	
			סה"כ צריכה	503.00	0.00	2,067.00	2,570.00		
240	30303	תת - ראשי - מעגלים F51-F55	23070521 - 4	38.55	0.00	168.20	206.75	0.29	
			סה"כ צריכה	38.55	0.00	168.20	206.75		
241	30648	תת - ראשי - שקעים יריד אוכל מוזן F06	18040261 - 4	75.20	0.00	939.04	1,014.24	24.21	
			סה"כ צריכה	75.20	0.00	939.04	1,014.24		
242	30649	תת - ראשי - שקעים שירת 140-145 101-119	18040271 - 1	194.10	0.00	848.80	1,042.90	1.95	
			סה"כ צריכה	194.10	0.00	848.80	1,042.90		
243	30291	תת - ראשי - תא 1	22026811 - 1	1,120.40	0.00	4,810.40	5,930.80	12.59	
			סה"כ צריכה	1,120.40	0.00	4,810.40	5,930.80		
244	29130	תת - ראשי מפסקים F20-F30	18040277 - 3	958.20	0.00	4,129.10	5,087.30	7.50	
			סה"כ צריכה	958.20	0.00	4,129.10	5,087.30		
245	29119	תת - שקע וולטר מעבר שירותים A2	21038785 - 7	82.60	0.00	359.10	441.70	0.63	
			סה"כ צריכה	82.60	0.00	359.10	441.70		
246	30299	תת - תאורה מ"ג	18040283 - 4	179.70	0.00	700.40	880.10	1.65	
			סה"כ צריכה	179.70	0.00	700.40	880.10		
247	29116	תת - תאורת חדר D מ"ג	18040262 - 2	196.50	0.00	818.30	1,014.80	1.94	
			סה"כ צריכה	196.50	0.00	818.30	1,014.80		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57539	KFC חדש	22345135 - 1	5,951.00	0.00	20,242.00	26,193.00	95.30	
			העמסת חשמל מ"א	259.71	0.00	988.91	1,248.63		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	767.07	767.07		
			סה"כ צריכה	6,210.71	0.00	21,997.98	28,208.69		
2	32070	אבישג ארביל	22027165 - 3	217.85	0.00	602.95	820.80	6.00	
			העמסת חשמל מ"א	63.26	0.00	240.89	304.16		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	186.85	186.85		
			סה"כ צריכה	281.11	0.00	1,030.69	1,311.81		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	54741	אדיס - א.ל.ספורט 277-278	22027143 - 1	1,790.00	0.00	6,085.60	7,875.60	25.23	
		העמסת חשמל מ"א		366.49	0.00	1,395.50	1,761.99		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	1,082.44	1,082.44		
		סה"כ צריכה		2,156.49	0.00	8,563.54	10,720.03		
4	50730	אוויל דה למור	22026785 - 3	20.40	0.00	83.05	103.45	0.32	
		סה"כ צריכה		20.40	0.00	83.05	103.45		
5	37269	אומטיים - רויאלטי 190	22027137 - 2	206.70	0.00	971.15	1,177.85	8.66	
		העמסת חשמל מ"א		61.92	0.00	235.77	297.69		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	182.88	182.88		
		סה"כ צריכה		268.62	0.00	1,389.80	1,658.42		
6	45780	אופטיקה הזורע קומה 3	22026768 - 2	723.20	0.00	2,873.00	3,596.20	17.65	
		העמסת חשמל מ"א		232.44	0.00	885.06	1,117.50		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	686.51	686.51		
		סה"כ צריכה		955.64	0.00	4,444.58	5,400.21		
7	38305	אופטיקה הלפרין	22026803 - 4	579.60	0.00	2,945.00	3,524.60	7.92	
		העמסת חשמל מ"א		77.21	0.00	293.98	371.19		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	228.03	228.03		
		סה"כ צריכה		656.81	0.00	3,467.02	4,123.82		
8	51294	אופטיקיד	22026800 - 1	87.30	0.00	502.25	589.55	2.83	
		העמסת חשמל מ"א		134.50	0.00	512.12	646.62		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	397.24	397.24		
		סה"כ צריכה		221.80	0.00	1,411.61	1,633.40		
9	51295	אופטיקנה - מכון שמיעה	22026802 - 7	3.55	0.00	66.55	70.10	0.62	
		22026802 - 8		5.05	0.00	89.10	94.15	0.48	
		22026802 - 9		12.00	0.00	55.05	67.05	0.17	
		העמסת חשמל מ"א		73.33	0.00	279.20	352.53		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	216.57	216.57		
		סה"כ צריכה		93.93	0.00	706.47	800.40		
10	17293	אופטיקנה 258A	22027155 - 1	829.60	0.00	2,423.45	3,253.05	12.51	
		העמסת חשמל מ"א		129.73	0.00	493.97	623.70		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	383.16	383.16		
		סה"כ צריכה		959.33	0.00	3,300.58	4,259.90		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	61806	אופטיקנה פופ אפ תאריך יציאה: 09/07/25	22027156 - 1	93.15	0.00	279.30	372.45	3.57	
			העמסת חשמל מ"א	11.40	0.00	44.87	56.27		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	31.39	31.39		
			סה"כ צריכה	104.55	0.00	355.55	460.10		
12	17186	אופיס דיפו קומה 3	22026804 - 3	1,124.00	0.00	4,635.60	5,759.60	20.002	
			העמסת חשמל מ"א	369.91	0.00	1,408.53	1,778.44		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,092.55	1,092.55		
			סה"כ צריכה	1,493.91	0.00	7,136.68	8,630.59		
13	62247	אורבניקה	22026759 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			העמסת חשמל מ"א	1,442.00	0.00	5,490.72	6,932.71		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	4,258.97	4,258.97		
			סה"כ צריכה	1,442.00	0.00	9,749.69	11,191.68		
14	17193	אורגנלס קומה 1 135	22027148 - 2	1,066.75	0.00	2,109.60	3,176.35	9.84	
			העמסת חשמל מ"א	122.58	0.00	466.74	589.32		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	362.04	362.04		
			סה"כ צריכה	1,189.33	0.00	2,938.38	4,127.71		
15	46148	אי אופטיק 286,285	22027145 - 1	316.05	0.00	1,382.90	1,698.95	6.26	
			העמסת חשמל מ"א	68.10	0.00	259.30	327.40		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	201.13	201.13		
			סה"כ צריכה	384.15	0.00	1,843.33	2,227.48		
16	44647	אי דיגטל 268-269	22027157 - 4	1,327.10	0.00	3,546.60	4,873.70	12.77	
			העמסת חשמל מ"א	232.85	0.00	886.62	1,119.47		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	687.72	687.72		
			סה"כ צריכה	1,559.95	0.00	5,120.94	6,680.89		
17	17273	אי רובוט	22027164 - 2	123.70	0.00	546.65	670.35	3.26	
			העמסת חשמל מ"א	70.65	0.00	269.03	339.68		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	208.67	208.67		
			סה"כ צריכה	194.35	0.00	1,024.35	1,218.70		
18	54372	איב רושה	22344437 - 1	54.10	0.00	195.00	249.10	3.31	
			סה"כ צריכה	54.10	0.00	195.00	249.10		
19	40416	איברו	22026777 - 2	391.05	0.00	1,269.75	1,660.80	7.16	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	63.43	0.00	241.54	304.97		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	187.35	187.35		
			סה"כ צריכה	454.48	0.00	1,698.64	2,153.13		
20	37274	אי"ץ' אנד אמ - מחסן	22027138 - 3	64.70	0.00	331.10	395.80	132.93	
			סה"כ צריכה	64.70	0.00	331.10	395.80		
21	17368	אי"ץ' אנד אמ 202A	22026775 - 1	6,145.80	0.00	22,123.20	28,269.00	94.58	
			העמסת חשמל מ"א	2,163.98	0.00	8,239.84	10,403.82		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	6,391.37	6,391.37		
			סה"כ צריכה	8,309.78	0.00	36,754.41	45,064.19		
22	17118	איל מיקאג 221	22026788 - 3	186.80	0.00	959.35	1,146.15	6.46	
			העמסת חשמל מ"א	56.52	0.00	215.22	271.74		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	166.94	166.94		
			סה"כ צריכה	243.32	0.00	1,341.51	1,584.83		
23	44224	אימפרס מאוחדת - אימפרס	22027158 - 3	1,072.00	0.00	2,626.40	3,698.40	11.91	
			העמסת חשמל מ"א	152.37	0.00	580.19	732.56		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	450.03	450.03		
			סה"כ צריכה	1,224.37	0.00	3,656.62	4,880.99		
24	43813	אימפרס מאוחדת - סוונש	22027157 - 2	152.50	0.00	392.85	545.35	1.84	
			העמסת חשמל מ"א	56.57	0.00	215.42	271.99		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	167.09	167.09		
			סה"כ צריכה	209.07	0.00	775.36	984.43		
25	17098	אירוקה 319-320	22026793 - 1	710.45	0.00	3,092.10	3,802.55	16.68	
			העמסת חשמל מ"א	113.21	0.00	431.09	544.30		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	334.38	334.38		
			סה"כ צריכה	823.66	0.00	3,857.57	4,681.24		
26	17382	אירית גרנד 161	22026763 - 4	1,037.40	0.00	2,119.65	3,157.05	10.71	
			העמסת חשמל מ"א	117.16	0.00	446.13	563.29		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	346.05	346.05		
			סה"כ צריכה	1,154.56	0.00	2,911.83	4,066.39		
27	17029	אל גוסטו לוקו אמפסטו 373,375	22027160 - 1	2,135.60	0.00	9,027.60	11,163.20	136.91	
			העמסת חשמל מ"א	177.64	0.00	676.39	854.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	524.65	524.65		
			סה"כ צריכה	2,313.24	0.00	10,228.64	12,541.88		
28	60418	אלדו בריל 136-137	22027148 - 3	1,206.50	0.00	2,865.75	4,072.25	18.45	
			העמסת חשמל מ"א	220.98	0.00	841.43	1,062.42		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	652.67	652.67		
			סה"כ צריכה	1,427.48	0.00	4,359.86	5,787.34		
29	17116	אלמביקה 216	22026788 - 1	319.00	0.00	1,680.45	1,999.45	8.83	
			העמסת חשמל מ"א	76.61	0.00	291.71	368.33		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	226.27	226.27		
			סה"כ צריכה	395.61	0.00	2,198.44	2,594.05		
30	17545	אמריקן איגל	22026770 - 4	8,565.60	0.00	16,476.80	25,042.40	68.73	
			העמסת חשמל מ"א	867.67	0.00	3,303.83	4,171.50		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	2,562.67	2,562.67		
			סה"כ צריכה	9,433.27	0.00	22,343.30	31,776.57		
31	17095	אסיקס/רוקפורט 279-280	22027144 - 2	918.30	0.00	2,925.75	3,844.05	13.01	
			העמסת חשמל מ"א	114.07	0.00	434.33	548.40		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	336.90	336.90		
			סה"כ צריכה	1,032.37	0.00	3,696.98	4,729.34		
32	61341	אסנס פרפיום	22026776 - 1	366.45	0.00	1,192.70	1,559.15	9.34	
			העמסת חשמל מ"א	67.76	0.00	258.01	325.76		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	200.13	200.13		
			סה"כ צריכה	434.21	0.00	1,650.83	2,085.04		
33	17011	אפרודיטה הלבשה התחתונה	22027146 - 2	387.45	0.00	1,714.65	2,102.10	4.76	
			העמסת חשמל מ"א	178.08	0.00	678.07	856.15		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	525.96	525.96		
			סה"כ צריכה	565.53	0.00	2,918.68	3,484.21		
34	17191	אפריל חדש 131-132	22027147 - 4	1,677.50	0.00	4,974.20	6,651.70	25.41	
			העמסת חשמל מ"א	307.06	0.00	1,169.19	1,476.25		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	906.90	906.90		
			סה"כ צריכה	1,984.56	0.00	7,050.30	9,034.85		
35	21055	אצטרובל זמני	22026786 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
36	17126	אצטרובל קירור	22027150 - 3	119.45	0.00	326.25	445.70	1.52	
			סה"כ צריכה	119.45	0.00	326.25	445.70		
37	17127	אקאקום קומה 1	22027150 - 4	38.80	0.00	96.45	135.25	0.52	
			סה"כ צריכה	38.80	0.00	96.45	135.25		
38	23832	ארומה ברק בורשטיין 128-130	22027147 - 3	2,461.20	0.00	9,019.20	11,480.40	36.07	
			העמסת חשמל מ"א	214.51	0.00	816.80	1,031.31		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	633.57	633.57		
			סה"כ צריכה	2,675.71	0.00	10,469.57	13,145.28		
39	29105	ארומה מנדף	13170749 - 7	259.85	0.00	551.35	811.20	2.14	
			סה"כ צריכה	259.85	0.00	551.35	811.20		
40	42181	ארט טאטו	22027152 - 2	144.25	0.00	621.05	765.30	3.36	
			העמסת חשמל מ"א	68.10	0.00	259.30	327.40		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	201.13	201.13		
			סה"כ צריכה	212.35	0.00	1,081.48	1,293.83		
41	39247	ארנקי אולגה 103	22026779 - 2	658.80	0.00	1,976.95	2,635.75	10.12	
			העמסת חשמל מ"א	105.06	0.00	400.04	505.10		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	310.30	310.30		
			סה"כ צריכה	763.86	0.00	2,687.28	3,451.14		
42	50382	באג	22026798 - 3	418.20	0.00	1,736.70	2,154.90	12.91	
			העמסת חשמל מ"א	124.86	0.00	475.43	600.29		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	368.78	368.78		
			סה"כ צריכה	543.06	0.00	2,580.91	3,123.96		
43	17041	בובי בראון	22026789 - 3	722.50	0.00	2,700.15	3,422.65	12.04	
			העמסת חשמל מ"א	74.74	0.00	284.58	359.32		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	220.74	220.74		
			סה"כ צריכה	797.24	0.00	3,205.48	4,002.71		
44	32423	בוגארט	22026764 - 1	678.50	0.00	1,630.05	2,308.55	8.42	
			העמסת חשמל מ"א	141.08	0.00	537.21	678.29		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	416.70	416.70		
			סה"כ צריכה	819.58	0.00	2,583.95	3,403.54		
45	17342	בודי שופ 211A	22026778 - 2	129.80	0.00	564.25	694.05	4.19	
			העמסת חשמל מ"א	54.82	0.00	208.74	263.56		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	161.91	161.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	184.62	0.00	934.90	1,119.52		
46	55089	בורגר ראנץ כולל מחסן	1 - 20281555	1,777.40	0.00	4,537.30	6,314.70	16.37	
			העמסת חשמל מ"א	52.57	0.00	200.18	252.75		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	155.27	155.27		
			סה"כ צריכה	1,829.97	0.00	4,892.75	6,722.73		
47	44045	בורקס העגלה - ששי ששון	1 - 22027152	97.15	0.00	501.95	599.10	2.79	
			סה"כ צריכה	97.15	0.00	501.95	599.10		
48	17355	בזק - חדר 3-	4 - 22026761	1,907.40	0.00	8,320.90	10,228.30	18.58	
			סה"כ צריכה	1,907.40	0.00	8,320.90	10,228.30		
49	25691	בזק פיר E	1 - 22026762	0.00	0.00	0.35	0.35	0.10	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.35	0.35		
50	24374	בי פרש	1 - 22026760	469.70	0.00	1,842.60	2,312.30	8.93	
			סה"כ צריכה	469.70	0.00	1,842.60	2,312.30		
51	48442	בי פרש חדש - מחסן	7 - 19093389	84.40	0.00	360.80	445.20	0.98	
			סה"כ צריכה	84.40	0.00	360.80	445.20		
52	46294	ביגה 310-311	10 - 13170776	973.70	0.00	2,240.55	3,214.25	8.05	
			1 - 22026771	5,005.90	0.00	15,568.80	20,574.70	56.43	
			העמסת חשמל מ"א	94.32	0.00	359.13	453.45		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	278.57	278.57		
			סה"כ צריכה	6,073.92	0.00	18,447.05	24,520.97		
53	56833	ביוטי קייר קומה 1 158-158A	4 - 22026760	1,519.40	0.00	4,133.10	5,652.50	23.15	
			העמסת חשמל מ"א	390.91	0.00	1,488.46	1,879.36		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,154.55	1,154.55		
			סה"כ צריכה	1,910.31	0.00	6,776.11	8,686.41		
54	17040	בילבונג	1 - 22026789	1,038.00	0.00	3,484.70	4,522.70	17.03	
			העמסת חשמל מ"א	209.51	0.00	797.74	1,007.25		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	618.78	618.78		
			סה"כ צריכה	1,247.51	0.00	4,901.22	6,148.73		
55	17271	בלאק (שקם אלקטריק) 351,354	4 - 22027163	6,812.40	0.00	18,952.20	25,764.60	70.32	
			העמסת חשמל מ"א	410.88	0.00	1,564.50	1,975.37		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,213.53	1,213.53		
			סה"כ צריכה	7,223.28	0.00	21,730.23	28,953.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	17544	בלאק - מחסן	22026770 - 3	11.70	0.00	36.60	48.30	0.39	
			סה"כ צריכה	11.70	0.00	36.60	48.30		
57	29122	בלאק - מפוחי יניקה	22027164 - 3	13.65	0.00	116.00	129.65	0.45	
			סה"כ צריכה	13.65	0.00	116.00	129.65		
58	59610	בלאק X וואיט	22345031 - 1	113.50	0.00	222.10	335.60	1.14	
			סה"כ צריכה	113.50	0.00	222.10	335.60		
59	17352	בלו 150	22026761 - 1	864.50	0.00	2,598.30	3,462.80	14.12	
		העמסת חשמל מ"א		155.69	0.00	592.83	748.52		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	459.84	459.84		
		סה"כ צריכה		1,020.19	0.00	3,650.97	4,671.16		
60	17197	בראות נשים גרנד	22026799 - 2	44.25	0.00	310.60	354.85	2.54	
		העמסת חשמל מ"א		68.10	0.00	259.30	327.40		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	201.13	201.13		
		סה"כ צריכה		112.35	0.00	771.03	883.38		
61	17096	ברשקה 270-274	22027144 - 3	4,141.30	0.00	14,050.40	18,191.70	47.78	
		העמסת חשמל מ"א		665.67	0.00	2,534.68	3,200.34		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	1,966.06	1,966.06		
		סה"כ צריכה		4,806.97	0.00	18,551.14	23,358.11		
62	47618	ג'ונגל חדש	22027152 - 4	566.15	0.00	1,932.60	2,498.75	8.46	
		העמסת חשמל מ"א		157.14	0.00	598.34	755.48		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	464.11	464.11		
		סה"כ צריכה		723.29	0.00	2,995.05	3,718.34		
63	36506	גיולי	22026779 - 1	65.40	0.00	185.45	250.85	0.81	
		סה"כ צריכה		65.40	0.00	185.45	250.85		
64	17009	גר.א.ס 291	22027145 - 4	233.20	0.00	1,141.45	1,374.65	7.90	
		העמסת חשמל מ"א		57.59	0.00	219.30	276.90		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	170.11	170.11		
		סה"כ צריכה		290.79	0.00	1,530.86	1,821.66		
65	43249	גאס Guess חנות	22027157 - 3	1,776.75	0.00	3,712.40	5,489.15	19.45	
		העמסת חשמל מ"א		257.47	0.00	980.36	1,237.82		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	760.43	760.43		
		סה"כ צריכה		2,034.22	0.00	5,453.19	7,487.40		
66	17380	גולברי 160	22026763 - 2	1,267.20	0.00	2,764.55	4,031.75	12.83	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	116.45	0.00	443.41	559.86		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	343.94	343.94		
			סה"כ צריכה	1,383.65	0.00	3,551.89	4,935.54		
67	23004	גלובוס בית קולנוע	13127923 - 1	25,808.50	0.00	77,773.70	103,582.20		
			סה"כ צריכה	25,808.50	0.00	77,773.70	103,582.20		
68	17129	גלטו חנות 2	22026791 - 2	1,328.10	0.00	5,410.50	6,738.60	18.28	
			העמסת חשמל מ"א	60.44	0.00	230.13	290.57		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	178.50	178.50		
			סה"כ צריכה	1,388.54	0.00	5,819.14	7,207.67		
69	17091	גלי נעלים 282-283	22027143 - 2	1,246.10	0.00	5,531.70	6,777.80	24.67	
			העמסת חשמל מ"א	345.53	0.00	1,315.70	1,661.23		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,020.54	1,020.54		
			סה"כ צריכה	1,591.63	0.00	7,867.94	9,459.58		
70	56474	גנטלמן 303	22026772 - 4	529.85	0.00	1,724.45	2,254.30	10.53	
			העמסת חשמל מ"א	91.93	0.00	350.06	441.99		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	271.53	271.53		
			סה"כ צריכה	621.78	0.00	2,346.04	2,967.82		
71	17357	גרג - מחסן	22026762 - 2	583.75	0.00	2,529.00	3,112.75	5.01	
			סה"כ צריכה	583.75	0.00	2,529.00	3,112.75		
72	17335	גרג 155-157	22026760 - 3	5,847.20	0.00	20,355.20	26,202.40	64.36	
			העמסת חשמל מ"א	204.13	0.00	777.26	981.38		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	602.89	602.89		
			סה"כ צריכה	6,051.33	0.00	21,735.35	27,786.68		
73	43824	ד"ר אריה פרנקל	22026801 - 7	39.25	0.00	84.70	123.95	1.35	
			העמסת חשמל מ"א	49.93	0.00	190.13	240.07		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	147.48	147.48		
			סה"כ צריכה	89.18	0.00	422.31	511.50		
74	44103	ד"ר גב 362-364 חדש	22026768 - 3	1,432.48	0.00	3,987.20	5,419.68	19.36	
			העמסת חשמל מ"א	460.79	0.00	1,754.57	2,215.36		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,360.96	1,360.96		
			סה"כ צריכה	1,893.27	0.00	7,102.73	8,996.00		
75	45281	ד"ר הילה קליין	22026800 - 3	171.90	0.00	1,059.10	1,231.00	8.36	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	239.20	0.00	910.80	1,150.00		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	706.48	706.48		
			סה"כ צריכה	411.10	0.00	2,676.37	3,087.47		
76	17162	ד"ר הררי עופר	22026801 - 6	6.50	0.00	78.50	85.00	1.12	
			העמסת חשמל מ"א	49.47	0.00	188.38	237.86		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	146.12	146.12		
			סה"כ צריכה	55.97	0.00	413.01	468.98		
77	17164	ד"ר חזאן אנדרי	22026801 - 8	28.35	0.00	180.75	209.10	1.83	
			העמסת חשמל מ"א	49.37	0.00	187.99	237.37		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	145.82	145.82		
			סה"כ צריכה	77.72	0.00	514.56	592.29		
78	44801	ד"ר ליבה דוד	22026801 - 4	6.35	0.00	73.25	79.60	1.38	
			העמסת חשמל מ"א	53.63	0.00	204.20	257.83		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	158.39	158.39		
			סה"כ צריכה	59.98	0.00	435.84	495.82		
79	38307	ד"ר ספירא סיגל	22026796 - 1	29.40	0.00	345.60	375.00	3.11	
			העמסת חשמל מ"א	87.66	0.00	333.79	421.45		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	258.91	258.91		
			סה"כ צריכה	117.06	0.00	938.29	1,055.35		
80	38048	ד"ר שארל חדאד	22026801 - 12	73.50	0.00	451.15	524.65	1.64	
			העמסת חשמל מ"א	73.21	0.00	278.75	351.96		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	216.22	216.22		
			סה"כ צריכה	146.71	0.00	946.12	1,092.82		
81	17150	דה נורת פייס	22027162 - 3	874.40	50,124.80	3,415.15	54,414.35	14.53	
			העמסת חשמל מ"א	185.57	0.00	706.60	892.17		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	548.08	548.08		
			סה"כ צריכה	1,059.97	50,124.80	4,669.83	55,854.60		
82	59609	דוכן תכשטי דנון	13170749 - 9	49.86	0.00	141.06	190.91	0.54	
			העמסת חשמל מ"א	34.56	0.00	131.60	166.16		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	102.07	102.07		
			סה"כ צריכה	84.42	0.00	374.73	459.14		
83	36679	דומו (נין ווסט חדש)	22027135 - 4	421.35	0.00	1,754.25	2,175.60	10.65	
			העמסת חשמל מ"א	133.49	0.00	508.30	641.79		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	394.27	394.27		
			סה"כ צריכה	554.84	0.00	2,656.82	3,211.66		
84	17530	דור תחנת דלק 405	14155742 - 1	1,454.60	0.00	5,831.80	7,286.40	15.40	
			סה"כ צריכה	1,454.60	0.00	5,831.80	7,286.40		
85	17092	דיזל 281	22027143 - 3	547.30	0.00	2,401.50	2,948.80	10.32	
			העמסת חשמל מ"א	120.88	0.00	460.26	581.14		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	357.01	357.01		
			סה"כ צריכה	668.18	0.00	3,218.77	3,886.95		
86	56899	דינמיקה	23000402 - 4	605.90	0.00	2,543.10	3,149.00	6.99	
			העמסת חשמל מ"א	85.12	0.00	324.13	409.25		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	251.41	251.41		
			סה"כ צריכה	691.02	0.00	3,118.64	3,809.67		
87	43272	דיסקו רוסו	22027155 - 4	925.50	0.00	2,167.00	3,092.50	11.95	
			העמסת חשמל מ"א	145.58	0.00	554.32	699.90		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	429.97	429.97		
			סה"כ צריכה	1,071.08	0.00	3,151.29	4,222.37		
88	45038	דלתא BBW- 206-207	22026778 - 1	1,122.95	0.00	4,728.75	5,851.70	23.48	
			העמסת חשמל מ"א	197.64	0.00	752.56	950.20		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	583.74	583.74		
			סה"כ צריכה	1,320.59	0.00	6,065.04	7,385.63		
89	53320	דלתא 16.7.2023	22026771 - 3	951.30	0.00	2,351.90	3,303.20	126.07	
			העמסת חשמל מ"א	327.56	0.00	1,247.24	1,574.80		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	967.44	967.44		
			סה"כ צריכה	1,278.86	0.00	4,566.59	5,845.44		
90	54713	דלתא ויקטוריה סקרט 3.ק	13170776 - 12	5,073.60	0.00	13,793.20	18,866.80	55.13	
			העמסת חשמל מ"א	649.32	0.00	2,472.44	3,121.77		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,917.79	1,917.79		
			סה"כ צריכה	5,722.92	0.00	18,183.44	23,906.36		
91	23472	דלתא- פאנטה ריי	22027167 - 3	785.30	0.00	2,501.10	3,286.40	13.18	
			העמסת חשמל מ"א	162.64	0.00	619.28	781.92		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	480.35	480.35		
			סה"כ צריכה	947.94	0.00	3,600.73	4,548.67		
92	47701	דלתא- פיקס	22027141 - 3	309.20	0.00	1,556.90	1,866.10	7.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	126.92	0.00	483.27	610.19		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	374.86	374.86		
			סה"כ צריכה	436.12	0.00	2,415.03	2,851.15		
93	17332	דפנה לוינסון 154	22026759 - 4	66.05	0.00	199.80	265.85	1.24	
			העמסת חשמל מ"א	48.28	0.00	183.85	232.13		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	142.60	142.60		
			סה"כ צריכה	114.33	0.00	526.25	640.58		
94	59739	דר אוסנת מרום	22026801 - 5	10.50	0.00	97.25	107.75	1.12	
			העמסת חשמל מ"א	47.57	0.00	181.12	228.69		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	140.49	140.49		
			סה"כ צריכה	58.07	0.00	418.86	476.93		
95	17174	דר חזאן אנדרי ופול	22026802 - 6	16.70	0.00	215.35	232.05	3.45	
			העמסת חשמל מ"א	54.48	0.00	207.44	261.92		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	160.91	160.91		
			סה"כ צריכה	71.18	0.00	583.70	654.88		
96	62097	דרימי שואבי אבק	22026787 - 2	0.00	0.00	0.05	0.05	0.003	
			העמסת חשמל מ"א	53.92	0.00	205.30	259.22		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	159.25	159.25		
			סה"כ צריכה	53.92	0.00	364.60	418.52		
97	17097	ה. שטרן 284	22027144 - 4	916.40	0.00	4,091.90	5,008.30	21.18	
			העמסת חשמל מ"א	186.76	0.00	711.14	897.90		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	551.60	551.60		
			סה"כ צריכה	1,103.16	0.00	5,354.64	6,457.80		
98	17075	הבורסה לשעונים 112	22026783 - 1	115.40	0.00	474.25	589.65	3.61	
			העמסת חשמל מ"א	40.35	0.00	153.64	193.99		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	119.17	119.17		
			סה"כ צריכה	155.75	0.00	747.06	902.81		
99	17010	הבורסה לתכשיטים 290	22027146 - 1	232.25	0.00	1,070.60	1,302.85	5.46	
			העמסת חשמל מ"א	66.40	0.00	252.82	319.22		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	196.10	196.10		
			סה"כ צריכה	298.65	0.00	1,519.52	1,818.17		
100	53227	הודיס קומה 1	22026760 - 2	2,201.10	0.00	7,967.50	10,168.60	22.42	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	333.62	0.00	1,270.32	1,603.94		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	985.35	985.35		
			סה"כ צריכה	2,534.72	0.00	10,223.17	12,757.88		
101	17370	הוט סטופ 90024	22026775 - 3	116.10	0.00	531.40	647.50	1.19	
			סה"כ צריכה	116.10	0.00	531.40	647.50		
102	45552	הולמס פלייס 11190	14152653 - 1	23,630.20	0.00	79,521.00	103,151.20		
			סה"כ צריכה	23,630.20	0.00	79,521.00	103,151.20		
103	61718	הולמס פלייס מחסן	19093389 - 8	59.10	0.00	187.25	246.35	1.04	
			סה"כ צריכה	59.10	0.00	187.25	246.35		
104	51713	הוף	22027160 - 2	699.00	0.00	2,865.90	3,564.90	13.22	
			העמסת חשמל מ"א	140.45	0.00	534.81	675.26		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	414.83	414.83		
			סה"כ צריכה	839.45	0.00	3,815.54	4,655.00		
105	17081	הלד צילום 122	23000402 - 3	388.65	0.00	1,617.85	2,006.50	8.57	
			העמסת חשמל מ"א	58.04	0.00	220.99	279.03		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	171.41	171.41		
			סה"כ צריכה	446.69	0.00	2,010.25	2,456.94		
106	17266	המשביר 1	08029402 - 1	13,295.20	0.00	41,923.80	55,219.00	0.08	
			סה"כ צריכה	13,295.20	0.00	41,923.80	55,219.00		
107	17156	המשביר 2	08029403 - 1	25,856.50	0.00	77,959.00	103,815.50	0.25	
			סה"כ צריכה	25,856.50	0.00	77,959.00	103,815.50		
108	17053	המתפרה של כרמלה	22027139 - 1	657.70	0.00	2,665.65	3,323.35	11.26	
			סה"כ צריכה	657.70	0.00	2,665.65	3,323.35		
109	46960	הנס	23000402 - 1	625.40	0.00	2,635.20	3,260.60	10.81	
			העמסת חשמל מ"א	105.79	0.00	402.83	508.62		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	312.46	312.46		
			סה"כ צריכה	731.19	0.00	3,350.48	4,081.68		
110	17344	הסנדלריה של כרמל	22026765 - 1	83.95	0.00	302.00	385.95	1.68	
			סה"כ צריכה	83.95	0.00	302.00	385.95		
111	42179	הפנינג 335-336	22027151 - 4	526.70	0.00	2,091.40	2,618.10	10.96	
			העמסת חשמל מ"א	168.54	0.00	641.77	810.32		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	497.80	497.80		
			סה"כ צריכה	695.24	0.00	3,230.97	3,926.22		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
112	43537	הצורפים קומה 2	22027168 - 3	216.20	0.00	678.35	894.55	6.72	
			העמסת חשמל מ"א	71.27	0.00	271.36	342.63		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	210.48	210.48		
			סה"כ צריכה	287.47	0.00	1,160.19	1,447.66		
113	59953	ואהבת	22026792 - 4	463.40	0.00	1,783.50	2,246.90	6.81	
			העמסת חשמל מ"א	88.63	0.00	337.48	426.11		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	261.77	261.77		
			סה"כ צריכה	552.03	0.00	2,382.75	2,934.79		
114	56327	וואנס	22026783 - 2	443.30	0.00	1,654.25	2,097.55	7.89	
			העמסת חשמל מ"א	143.74	0.00	547.32	691.06		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	424.54	424.54		
			סה"כ צריכה	587.04	0.00	2,626.11	3,213.15		
115	17295	ויי שוז קרוקס 260-261	22027155 - 3	1,276.80	0.00	2,829.50	4,106.30	16.28	
			העמסת חשמל מ"א	168.97	0.00	643.39	812.36		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	499.06	499.06		
			סה"כ צריכה	1,445.77	0.00	3,971.95	5,417.72		
116	17119	ויז נעלים 218-217	22026788 - 4	305.20	0.00	1,351.30	1,656.50	7.29	
			העמסת חשמל מ"א	111.80	0.00	425.71	537.51		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	330.21	330.21		
			סה"כ צריכה	417.00	0.00	2,107.22	2,524.22		
117	17078	ורדינון 119-118	22026783 - 4	707.05	0.00	2,621.30	3,328.35	11.06	
			העמסת חשמל מ"א	144.71	0.00	551.02	695.73		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	427.41	427.41		
			סה"כ צריכה	851.76	0.00	3,599.72	4,451.48		
118	25904	זארה - מחסן	16254201 - 3	1,240.60	0.00	3,476.10	4,716.70	16.11	
			סה"כ צריכה	1,240.60	0.00	3,476.10	4,716.70		
119	29103	זארה - מפוחי עשן בחירום (חנות)	13170746 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	25878	זארה 229-224	22026807 - 2	24,041.60	0.00	66,750.40	90,792.00	267.82	
			העמסת חשמל מ"א	3,885.05	0.00	14,793.17	18,678.22		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	11,474.57	11,474.57		
			סה"כ צריכה	27,926.65	0.00	93,018.15	120,944.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
121	17314	זיגי שאול קומה 2 266-267	22027157 - 1	1,274.00	0.00	2,905.50	4,179.50	14.43	
		העמסת חשמל מ"א		176.21	0.00	670.94	847.15		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	520.43	520.43		
		סה"כ צריכה		1,450.21	0.00	4,096.87	5,547.08		
122	17043	זמימית אבנט	22026790 - 1	18.30	0.00	71.95	90.25	1.45	
		סה"כ צריכה		18.30	0.00	71.95	90.25		
123	48401	חומוס קומה 3 - דזין	22026791 - 4	541.60	0.00	3,725.80	4,267.40	18.52	
		סה"כ צריכה		541.60	0.00	3,725.80	4,267.40		
124	17269	טבע נאות קומה 3 350A	22027163 - 2	274.70	0.00	1,127.00	1,401.70	7.36	
		העמסת חשמל מ"א		78.71	0.00	299.69	378.39		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	232.46	232.46		
		סה"כ צריכה		353.41	0.00	1,659.15	2,012.55		
125	17195	טוונטי פור סבן 138-139	22027148 - 4	1,193.35	0.00	2,907.35	4,100.70	11.41	
		העמסת חשמל מ"א		204.30	0.00	777.91	982.20		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	603.40	603.40		
		סה"כ צריכה		1,397.65	0.00	4,288.65	5,686.30		
126	42182	טוטו	22027152 - 3	16.90	0.00	73.85	90.75	0.22	
		סה"כ צריכה		16.90	0.00	73.85	90.75		
127	48215	טומוקה - מחסן (מחובר לארון החשמל של מטבח טומוקה)	22026781 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
128	48611	טומוקה - מטבח	13170769 - 13	1,755.90	0.00	5,627.35	7,383.25	28.06	
		סה"כ צריכה		1,755.90	0.00	5,627.35	7,383.25		
129	48617	טומוקה - מסעדה	22027164 - 1	1,461.20	0.00	4,566.80	6,028.00	22.08	
		סה"כ צריכה		1,461.20	0.00	4,566.80	6,028.00		
130	17278	טוס	22026768 - 1	660.60	0.00	2,311.40	2,972.00	10.09	
		העמסת חשמל מ"א		86.83	0.00	330.61	417.44		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	256.44	256.44		
		סה"כ צריכה		747.43	0.00	2,898.45	3,645.88		
131	37268	טופ טן אבזרים	22027137 - 1	1,021.65	0.00	3,653.60	4,675.25	11.23	
		העמסת חשמל מ"א		120.19	0.00	457.67	577.86		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	355.00	355.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,141.84	0.00	4,466.27	5,608.11		
132	50380	טיים משין	1 - 22026798	703.50	0.00	3,119.00	3,822.50	19.17	
			העמסת חשמל מ"א	204.42	0.00	778.36	982.78		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	603.75	603.75		
			סה"כ צריכה	907.92	0.00	4,501.11	5,409.02		
133	17304	טימברלנד	4 - 22026779	636.50	0.00	1,984.40	2,620.90	13.20	
			העמסת חשמל מ"א	137.90	0.00	525.09	662.99		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	407.29	407.29		
			סה"כ צריכה	774.40	0.00	2,916.78	3,691.18		
134	55230	טיפת חלב	1 - 22344607	0.20	0.00	4.30	4.50	1,211,105.28	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	4.30	4.50		
135	17361	יאנגה	2 - 22026781	695.00	0.00	2,548.80	3,243.80	13.08	
			העמסת חשמל מ"א	129.47	0.00	493.00	622.47		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	382.40	382.40		
			סה"כ צריכה	824.47	0.00	3,424.20	4,248.67		
136	17308	יולו	4 - 22026780	166.60	0.00	594.15	760.75	4.91	
			העמסת חשמל מ"א	41.37	0.00	157.53	198.90		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	122.19	122.19		
			סה"כ צריכה	207.97	0.00	873.86	1,081.83		
137	37275	כללית - אסתטיקה	4 - 22027138	296.00	0.00	1,323.20	1,619.20	6.78	
			סה"כ צריכה	296.00	0.00	1,323.20	1,619.20		
138	17196	כללית - סמייל - ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ	1 - 22026799	698.60	0.00	3,549.60	4,248.20	16.41	
			סה"כ צריכה	698.60	0.00	3,549.60	4,248.20		
139	37985	כללית - פיזיותרפיה	2 - 22026929	1,050.00	0.00	7,606.00	8,656.00	26.42	
			ציבורי ממפסק כללית	83.51	0.00	417.46	500.97		
			סה"כ צריכה	1,133.51	0.00	8,023.46	9,156.97		
140	33399	לאפייט איטלי	4 - 22026758	603.55	0.00	2,080.80	2,684.35	9.54	
			העמסת חשמל מ"א	159.59	0.00	607.67	767.26		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	471.35	471.35		
			סה"כ צריכה	763.14	0.00	3,159.83	3,922.97		
141	17013	לחם ארו 127	1 - 22027153	543.35	0.00	2,643.80	3,187.15	10.95	
			העמסת חשמל מ"א	52.78	0.00	200.96	253.74		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	155.88	155.88		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	596.13	0.00	3,000.64	3,596.76		
142	17083	לי קופר 232	1 - 22027141	514.00	0.00	2,139.80	2,653.80	16.18	
			העמסת חשמל מ"א	262.18	0.00	998.31	1,260.49		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	774.36	774.36		
			סה"כ צריכה	776.18	0.00	3,912.47	4,688.65		
143	21087	לידי קונפורט 108-109	3 - 22026779	157.10	0.00	702.55	859.65	7.48	
			העמסת חשמל מ"א	100.45	0.00	382.47	482.92		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	296.67	296.67		
			סה"כ צריכה	257.55	0.00	1,381.69	1,639.24		
144	61602	ליה לונדון החדשה	3 - 22026787	159.05	0.00	690.20	849.25	3.47	
			העמסת חשמל מ"א	175.70	0.00	669.00	844.69		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	518.92	518.92		
			סה"כ צריכה	334.75	0.00	1,878.12	2,212.86		
145	17189	לייזר פיניש 127A	2 - 22027147	239.75	0.00	722.80	962.55	5.21	
			העמסת חשמל מ"א	42.90	0.00	163.36	206.26		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	126.71	126.71		
			סה"כ צריכה	282.65	0.00	1,012.87	1,295.53		
146	22480	לינדה אוסף פרטי קומה 1	2 - 22026786	99.60	0.00	670.60	770.20	6.12	
			העמסת חשמל מ"א	70.65	0.00	269.03	339.68		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	208.67	208.67		
			סה"כ צריכה	170.25	0.00	1,148.30	1,318.55		
147	17298	ללין 265	2 - 22027156	255.75	0.00	735.05	990.80	10.03	
			העמסת חשמל מ"א	104.87	0.00	399.32	504.20		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	309.74	309.74		
			סה"כ צריכה	360.62	0.00	1,444.12	1,804.74		
148	62547	ללין תוספת תאריך כניסה: 10/07/25	1 - 22027156	18.05	0.00	71.85	89.90	1.25	
			העמסת חשמל מ"א	25.20	0.00	94.51	119.71		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	76.72	76.72		
			סה"כ צריכה	43.25	0.00	243.08	286.33		
149	17121	מאניה	2 - 22027149	672.60	0.00	1,791.90	2,464.50	9.72	
			העמסת חשמל מ"א	124.28	0.00	473.23	597.51		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	367.07	367.07		
			סה"כ צריכה	796.88	0.00	2,632.19	3,429.07		
150	45659	מאצ'ו מן	22026761 - 3	25.20	0.00	78.34	103.54	0.34	
			העמסת חשמל מ"א	17.02	0.00	64.83	81.85		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	50.28	50.28		
			סה"כ צריכה	42.22	0.00	193.45	235.67		
151	17056	מאק	22027139 - 4	469.75	0.00	2,648.80	3,118.55	20.05	
			העמסת חשמל מ"א	130.24	0.00	495.91	626.15		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	384.66	384.66		
			סה"כ צריכה	599.99	0.00	3,529.38	4,129.37		
152	17068	מגה ספורט חדש	22026785 - 1	1,714.00	0.00	6,943.00	8,657.00	30.08	
			העמסת חשמל מ"א	335.06	0.00	1,275.83	1,610.89		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	989.62	989.62		
			סה"כ צריכה	2,049.06	0.00	9,208.45	11,257.51		
153	17070	מגנוליה קומה 1	22026785 - 4	62.05	0.00	246.35	308.40	0.96	
			סה"כ צריכה	62.05	0.00	246.35	308.40		
154	17259	מגנוליה קומה 2	16048013 - 1	79.50	0.00	289.95	369.45	1.17	
			סה"כ צריכה	79.50	0.00	289.95	369.45		
155	55088	מובי סיל	22027162 - 2	325.25	16,930.65	1,126.85	18,382.75	5.98	
			העמסת חשמל מ"א	65.14	0.00	248.02	313.16		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	192.38	192.38		
			סה"כ צריכה	390.39	16,930.65	1,567.25	18,888.29		
156	17379	מיה אינספריישן 159	22026763 - 1	883.25	0.00	2,009.60	2,892.85	10.86	
			העמסת חשמל מ"א	123.99	0.00	472.12	596.12		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	366.21	366.21		
			סה"כ צריכה	1,007.24	0.00	2,847.93	3,855.18		
157	58007	מיננה	24022863 - 2	1,689.00	0.00	5,366.95	7,055.95	24.14	
			סה"כ צריכה	1,689.00	0.00	5,366.95	7,055.95		
158	29260	מינסו	22027142 - 3	849.20	0.00	3,110.50	3,959.70	14.41	
			העמסת חשמל מ"א	273.59	0.00	1,041.75	1,315.33		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	808.05	808.05		
			סה"כ צריכה	1,122.79	0.00	4,960.29	6,083.08		
159	48616	מיסטר קורן	17313452 - 1	872.00	0.00	2,608.50	3,480.50	362.88	
			סה"כ צריכה	872.00	0.00	2,608.50	3,480.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
160	49119	מיסטר קורן - מחסן	22026782 - 1	97.20	0.00	389.85	487.05	1.37	
			סה"כ צריכה	97.20	0.00	389.85	487.05		
161	31576	מירון - מחסן 1	22027159 - 1	49.55	0.00	213.20	262.75	32.40	
			סה"כ צריכה	49.55	0.00	213.20	262.75		
162	36680	מירון - מחסן 2	22027136 - 2	410.70	0.00	1,705.15	2,115.85	5.84	
			סה"כ צריכה	410.70	0.00	1,705.15	2,115.85		
163	56837	מירון בית מאפה מחסן 4	22027135 - 3	30.45	0.00	137.30	167.75	0.23	
			סה"כ צריכה	30.45	0.00	137.30	167.75		
164	17145	מירון בית מאפה 379	22027161 - 2	1,373.20	0.00	12,642.50	14,015.70	55.25	
			העמסת חשמל מ"א	98.74	0.00	375.99	474.73		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	291.64	291.64		
			סה"כ צריכה	1,471.94	0.00	13,310.13	14,782.07		
165	58208	מירון מאפיית מחסן 5	21262745 - 1	71.80	0.00	524.20	596.00	3.40	
			סה"כ צריכה	71.80	0.00	524.20	596.00		
166	61417	מירון מחסן 6 מטבח הכנה	18040277 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	17206	מכבי חיוני קומה 6,7,8	22026809 - 2	2,269.80	0.00	12,981.00	15,250.80	45.65	
			סה"כ צריכה	2,269.80	0.00	12,981.00	15,250.80		
168	17307	מכבי חיפה 110	22026780 - 3	755.15	0.00	1,826.00	2,581.15	10.87	
			העמסת חשמל מ"א	97.89	0.00	372.75	470.64		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	289.13	289.13		
			סה"כ צריכה	853.04	0.00	2,487.87	3,340.92		
169	17213	מכבי טבעי	22026929 - 3	685.20	0.00	3,078.00	3,763.20	13.32	
			ציבורי ממפסק מכבי	54.49	0.00	168.94	223.43		
			סה"כ צריכה	739.69	0.00	3,246.94	3,986.63		
170	17142	מכבי מגדל קומות 6,7,8	22026806 - 3	861.60	0.00	3,864.00	4,725.60	24.80	
			סה"כ צריכה	861.60	0.00	3,864.00	4,725.60		
171	17205	מכבי מכונים קומה 4	22026809 - 1	1,217.60	0.00	8,111.20	9,328.80	28.39	
			סה"כ צריכה	1,217.60	0.00	8,111.20	9,328.80		
172	24360	מכבי משאבה מי שתיה 6-8	16254201 - 2	2,458.80	0.00	6,425.60	8,884.40	28.65	
			סה"כ צריכה	2,458.80	0.00	6,425.60	8,884.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
173	57809	מנדרין רשת בתי קפה	22027168 - 2	1,193.65	0.00	6,594.05	7,787.70	29.89	
		העמסת חשמל מ"א		45.29	0.00	172.44	217.72		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	133.75	133.75		
		סה"כ צריכה		1,238.94	0.00	6,900.24	8,139.17		
174	50603	מפעל הפיס קומה 90020 1	22026781 - 1	92.80	0.00	410.50	503.30	2.24	
		סה"כ צריכה		92.80	0.00	410.50	503.30		
175	50604	מפעל הפיס קומה 3	22027154 - 2	65.30	0.00	280.00	345.30	0.85	
		סה"כ צריכה		65.30	0.00	280.00	345.30		
176	17144	מקדונלדס - דזון	22027161 - 1	3,333.40	0.00	9,503.40	12,836.80	38.20	
		העמסת חשמל מ"א		94.66	0.00	360.43	455.09		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	279.57	279.57		
		סה"כ צריכה		3,428.06	0.00	10,143.40	13,571.46		
177	40150	מקדונלדס - מחסן	16048013 - 4	1.20	0.00	10.75	11.95	0.13	
		סה"כ צריכה		1.20	0.00	10.75	11.95		
178	36674	מקדונלדס - מסעדה	22027135 - 1	6,684.80	0.00	24,153.00	30,837.80	80.78	
		העמסת חשמל מ"א		553.81	0.00	2,108.77	2,662.59		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	1,635.71	1,635.71		
		סה"כ צריכה		7,238.61	0.00	27,897.48	35,136.09		
179	57810	מתפרת סרג דניאל	22027137 - 4	249.20	0.00	1,559.10	1,808.30	9.16	
		סה"כ צריכה		249.20	0.00	1,559.10	1,808.30		
180	47515	נאוטיקה	22027141 - 4	535.70	0.00	2,108.15	2,643.85	11.19	
		העמסת חשמל מ"א		125.40	0.00	477.50	602.91		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	370.38	370.38		
		סה"כ צריכה		661.10	0.00	2,956.04	3,617.14		
181	43899	נארס	22027149 - 1	677.55	0.00	1,854.55	2,532.10	9.35	
		העמסת חשמל מ"א		70.67	0.00	269.09	339.76		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	208.72	208.72		
		סה"כ צריכה		748.22	0.00	2,332.37	3,080.58		
182	56938	נייז	22026761 - 2	735.10	0.00	2,133.00	2,868.10	12.61	
		העמסת חשמל מ"א		132.33	0.00	503.89	636.22		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	390.85	390.85		
		סה"כ צריכה		867.43	0.00	3,027.74	3,895.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
183	50375	נילס גלארי חנות	22026798 - 2	357.00	0.00	1,418.90	1,775.90	8.95	
			העמסת חשמל מ"א	103.51	0.00	394.14	497.65		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	305.72	305.72		
			סה"כ צריכה	460.51	0.00	2,118.76	2,579.27		
184	46962	נין ווסט/שואופ	22026782 - 2	241.40	0.00	905.80	1,147.20	5.55	
			העמסת חשמל מ"א	85.12	0.00	324.13	409.25		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	251.41	251.41		
			סה"כ צריכה	326.52	0.00	1,481.34	1,807.87		
185	17415	נייקי ריטיילורס 250-251	22027167 - 4	4,080.40	0.00	12,564.80	16,645.20	50.66	
			העמסת חשמל מ"א	536.28	0.00	2,042.00	2,578.28		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,583.91	1,583.91		
			סה"כ צריכה	4,616.68	0.00	16,190.72	20,807.40		
186	17351	נספרסו - מחסן	22026766 - 4	104.60	0.00	425.35	529.95	2.47	
			סה"כ צריכה	104.60	0.00	425.35	529.95		
187	59384	נספרסו חדש	22026787 - 1	1,600.80	0.00	6,154.20	7,755.00	25.65	
			העמסת חשמל מ"א	317.24	0.00	1,207.96	1,525.20		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	936.97	936.97		
			סה"כ צריכה	1,918.04	0.00	8,299.13	10,217.17		
188	17386	נעלי נמרוד קומה 1 164-	22026764 - 2	426.75	0.00	1,224.95	1,651.70	6.92	
			העמסת חשמל מ"א	123.57	0.00	470.50	594.07		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	364.95	364.95		
			סה"כ צריכה	550.32	0.00	2,060.41	2,610.72		
189	46565	נעמן	22026767 - 2	1,248.40	0.00	3,478.50	4,726.90	15.97	
			העמסת חשמל מ"א	160.03	0.00	609.36	769.39		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	472.66	472.66		
			סה"כ צריכה	1,408.43	0.00	4,560.52	5,968.95		
190	53229	סאן גלאס	18017334 - 3	697.90	0.00	1,692.10	2,390.00	10.10	
			העמסת חשמל מ"א	94.59	0.00	360.17	454.76		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	279.37	279.37		
			סה"כ צריכה	792.49	0.00	2,331.64	3,124.13		
191	17093	סאקס 275	22027143 - 4	506.20	0.00	2,341.65	2,847.85	8.89	
			העמסת חשמל מ"א	153.94	0.00	586.15	740.09		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	454.66	454.66		
			סה"כ צריכה	660.14	0.00	3,382.46	4,042.60		
192	36681	סבון של פעם 189	22027136 - 4	217.25	0.00	859.15	1,076.40	5.98	
			העמסת חשמל מ"א	48.35	0.00	184.10	232.45		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	142.80	142.80		
			סה"כ צריכה	265.60	0.00	1,186.06	1,451.66		
193	17299	סברובסקי קומה 2 262-263	22027156 - 3	1,083.30	0.00	2,274.60	3,357.90	11.16	
			העמסת חשמל מ"א	157.44	0.00	599.51	756.95		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	465.02	465.02		
			סה"כ צריכה	1,240.74	0.00	3,339.12	4,579.87		
194	56838	סוויט טיים	22026770 - 1	2,236.10	0.00	6,772.65	9,008.75	18.11	
			העמסת חשמל מ"א	160.03	0.00	609.36	769.39		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	472.66	472.66		
			סה"כ צריכה	2,396.13	0.00	7,854.67	10,250.80		
195	17014	סולתם רדד 325,327	22027153 - 2	393.25	0.00	2,020.60	2,413.85	8.40	
			העמסת חשמל מ"א	110.66	0.00	421.37	532.03		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	326.84	326.84		
			סה"כ צריכה	503.91	0.00	2,768.80	3,272.72		
196	51643	סופר לינק	22027147 - 1	332.65	0.00	891.00	1,223.65	3.84	
			העמסת חשמל מ"א	54.48	0.00	207.44	261.92		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	160.91	160.91		
			סה"כ צריכה	387.13	0.00	1,259.35	1,646.48		
197	17268	סופר פארם 341-347	22027163 - 1	7,358.60	0.00	26,697.60	34,056.20	76.34	
			סה"כ צריכה	7,358.60	0.00	26,697.60	34,056.20		
198	48468	סטורי	22026780 - 2	1,069.10	0.00	3,662.40	4,731.50	23.50	
			העמסת חשמל מ"א	267.02	0.00	1,016.72	1,283.74		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	788.64	788.64		
			סה"כ צריכה	1,336.12	0.00	5,467.76	6,803.88		
199	17346	סטיב מאדן 192-193	22026765 - 3	1,059.65	0.00	2,701.40	3,761.05	14.06	
			העמסת חשמל מ"א	110.58	0.00	421.04	531.62		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	326.59	326.59		
			סה"כ צריכה	1,170.23	0.00	3,449.03	4,619.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
200	21075	סטיישן סנדוויץ 380 - דוכן	22027161 - 3	1,112.40	0.00	3,983.70	5,096.10	20.36	
		העמסת חשמל מ"א		39.84	0.00	151.69	191.53		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	117.66	117.66		
		סה"כ צריכה		1,152.24	0.00	4,253.05	5,405.29		
201	21612	סטיישן סנדוויץ' - מחסן	22027159 - 4	295.30	0.00	1,270.90	1,566.20	3.33	
		סה"כ צריכה		295.30	0.00	1,270.90	1,566.20		
202	17359	סטימצקי חדש	22026762 - 4	1,574.20	0.00	4,491.40	6,065.60	19.22	
		העמסת חשמל מ"א		332.97	0.00	1,267.86	1,600.83		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	983.43	983.43		
		סה"כ צריכה		1,907.17	0.00	6,742.69	8,649.86		
203	17198	סי טי צומת	22026799 - 3	124.15	0.00	715.85	840.00	2.79	
		העמסת חשמל מ"א		99.77	0.00	379.88	479.64		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	294.66	294.66		
		סה"כ צריכה		223.92	0.00	1,390.39	1,614.30		
204	56976	סיה רשת דוכן	22026757 - 4	47.75	0.00	133.45	181.20	0.59	
		סה"כ צריכה		47.75	0.00	133.45	181.20		
205	37273	סלקום משדר 90014	22027138 - 2	570.85	0.00	2,456.45	3,027.30	7.73	
		סה"כ צריכה		570.85	0.00	2,456.45	3,027.30		
206	17369	סמארט קומה 2	22026775 - 2	51.95	0.00	147.20	199.15	0.70	
		סה"כ צריכה		51.95	0.00	147.20	199.15		
207	42475	סמארט קייסיס קומה 2	16048015 - 4	41.50	0.00	160.10	201.60	0.69	
		סה"כ צריכה		41.50	0.00	160.10	201.60		
208	50376	סמסונג	22026797 - 1	463.65	0.00	2,468.30	2,931.95	10.63	
		העמסת חשמל מ"א		120.88	0.00	460.26	581.14		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	357.01	357.01		
		סה"כ צריכה		584.53	0.00	3,285.57	3,870.10		
209	30411	סמסוניט ננדי 255-256	22027168 - 4	654.95	0.00	2,022.25	2,677.20	8.43	
		העמסת חשמל מ"א		130.27	0.00	496.04	626.32		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	384.77	384.77		
		סה"כ צריכה		785.22	0.00	2,903.06	3,688.28		
210	57305	סקאלה עמדות טעינה אפר 1 (חניון דרומי)	23044323 - 1	856.00	0.00	2,691.60	3,547.60	68.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	856.00	0.00	2,691.60	3,547.60		
211	57307	סקאלה עמדות טעינה אפר 2 (חניון צפוני)	23044323 - 2	6,317.60	0.00	23,350.00	29,667.60	259.02	
			סה"כ צריכה	6,317.60	0.00	23,350.00	29,667.60		
212	53230	סקארס	22026785 - 2	1,225.90	0.00	5,204.10	6,430.00	21.49	
			העמסת חשמל מ"א	362.73	0.00	1,381.17	1,743.90		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,071.33	1,071.33		
			סה"כ צריכה	1,588.63	0.00	7,656.60	9,245.23		
213	43934	עולם הממתקים	22027162 - 1	487.10	37,429.05	1,917.20	39,833.35	4.82	
			העמסת חשמל מ"א	30.64	0.00	116.69	147.33		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	90.51	90.51		
			סה"כ צריכה	517.74	37,429.05	2,124.40	40,071.19		
214	17123	עולם הממתקים קומה 1	22027149 - 4	334.65	0.00	977.50	1,312.15	3.85	
			סה"כ צריכה	334.65	0.00	977.50	1,312.15		
215	17410	עונות 256-257	22027167 - 1	918.10	0.00	3,243.50	4,161.60	14.69	
			העמסת חשמל מ"א	173.19	0.00	659.47	832.66		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	511.53	511.53		
			סה"כ צריכה	1,091.29	0.00	4,414.50	5,505.79		
216	17350	עמנואל נועה	22026766 - 3	198.90	0.00	594.75	793.65	11.17	
			העמסת חשמל מ"א	136.20	0.00	518.60	654.80		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	402.26	402.26		
			סה"כ צריכה	335.10	0.00	1,515.62	1,850.72		
217	17015	פאפאיה	22027153 - 3	450.90	0.00	2,068.65	2,519.55	9.67	
			העמסת חשמל מ"א	69.29	0.00	263.84	333.13		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	204.65	204.65		
			סה"כ צריכה	520.19	0.00	2,537.14	3,057.33		
218	52861	פדני ק.2	16048015 - 3	606.70	0.00	2,491.80	3,098.50	11.70	
			העמסת חשמל מ"א	182.16	0.00	693.63	875.80		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	538.03	538.03		
			סה"כ צריכה	788.86	0.00	3,723.46	4,512.33		
219	56839	פוט לוקר 372-366	22026767 - 1	4,299.80	0.00	10,956.60	15,256.40	48.35	
			העמסת חשמל מ"א	653.75	0.00	2,489.30	3,143.05		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,930.87	1,930.87		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,953.55	0.00	15,376.76	20,330.31		
220	36675	פול אנד בר	22027135 - 2	6,601.60	0.00	20,644.40	27,246.00	66.68	
			העמסת חשמל מ"א	796.42	0.00	3,032.54	3,828.95		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	2,352.24	2,352.24		
			סה"כ צריכה	7,398.02	0.00	26,029.17	33,427.19		
221	17366	פוקס + פוקס הום	22026782 - 3	7,250.80	0.00	24,013.60	31,264.40	108.49	
			העמסת חשמל מ"א	1,452.21	0.00	5,529.61	6,981.82		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	4,289.14	4,289.14		
			סה"כ צריכה	8,703.01	0.00	33,832.35	42,535.36		
222	17367	פוקס מגו חנות גדולה	22026782 - 4	8,981.00	0.00	26,650.00	35,631.00	123.88	
			העמסת חשמל מ"א	2,071.91	0.00	7,889.26	9,961.17		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	6,119.44	6,119.44		
			סה"כ צריכה	11,052.91	0.00	40,658.70	51,711.61		
223	37272	פי אייץ פרטנר - משדר 90010	22027138 - 1	727.30	0.00	3,112.05	3,839.35	7.65	
			סה"כ צריכה	727.30	0.00	3,112.05	3,839.35		
224	17077	פירמיד תכשטים	22026783 - 3	169.85	0.00	784.80	954.65	5.67	
			העמסת חשמל מ"א	51.07	0.00	194.48	245.55		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	150.85	150.85		
			סה"כ צריכה	220.92	0.00	1,130.13	1,351.05		
225	36677	פלאטון 185-186 - מחסן 2	22027136 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.05	0.05		
226	37270	פלאטון 191	22027137 - 3	260.20	0.00	795.65	1,055.85	4.70	
			העמסת חשמל מ"א	74.91	0.00	285.23	360.14		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	221.25	221.25		
			סה"כ צריכה	335.11	0.00	1,302.13	1,637.24		
227	17155	פלאפון אנטנות עוקצים	22026796 - 4	587.55	0.00	2,513.60	3,101.15	4.92	
			סה"כ צריכה	587.55	0.00	2,513.60	3,101.15		
228	62095	פלאפון דוקן	22026758 - 2	112.25	0.00	451.35	563.60	1.46	
			סה"כ צריכה	112.25	0.00	451.35	563.60		
229	17012	פלאפון חדר תקשורת	22027146 - 3	580.05	0.00	2,947.45	3,527.50	12.51	
			סה"כ צריכה	580.05	0.00	2,947.45	3,527.50		
230	44802	פלי טייגר	22027148 - 1	1,504.50	0.00	3,985.50	5,490.00	25.75	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	251.29	0.00	956.82	1,208.11		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	742.18	742.18		
			סה"כ צריכה	1,755.79	0.00	5,684.50	7,440.29		
231	36940	פמינה 120-121	23000402 - 2	530.10	0.00	2,210.05	2,740.15	8.21	
			העמסת חשמל מ"א	113.38	0.00	431.74	545.12		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	334.88	334.88		
			סה"כ צריכה	643.48	0.00	2,976.67	3,620.16		
232	62098	פנדורה	22026790 - 2	489.40	0.00	1,821.20	2,310.60	7.55	
			העמסת חשמל מ"א	91.93	0.00	350.06	441.99		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	271.53	271.53		
			סה"כ צריכה	581.33	0.00	2,442.79	3,024.12		
233	27002	פעלטון קומה 1	22027149 - 3	328.35	0.00	1,034.10	1,362.45	3.08	
			סה"כ צריכה	328.35	0.00	1,034.10	1,362.45		
234	43383	פרומוז מנה באשר - מחסן 1	22027140 - 2	193.60	0.00	855.35	1,048.95	2.42	
			סה"כ צריכה	193.60	0.00	855.35	1,048.95		
235	50659	פרומוז מנה באשר - מחסן 2	19093389 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			19093389 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			19093389 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0008	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
236	39095	פרומוז מנה באשר - מחסן נוסף	22026774 - 1	3.20	0.00	16.00	19.20	0.06	
			סה"כ צריכה	3.20	0.00	16.00	19.20		
237	17282	פרומוז מנה באשר פרומגרי 309	22026773 - 1	1,271.00	0.00	5,569.30	6,840.30	17.59	
			העמסת חשמל מ"א	167.86	0.00	639.18	807.04		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	495.79	495.79		
			סה"כ צריכה	1,438.86	0.00	6,704.27	8,143.13		
238	42176	פרטר-מחסן C-2	16048013 - 2	839.45	0.00	3,736.75	4,576.20	7.89	
			סה"כ צריכה	839.45	0.00	3,736.75	4,576.20		
239	17027	פרמייר ים המלח 337	22027159 - 2	171.30	0.00	916.85	1,088.15	4.30	
			העמסת חשמל מ"א	42.56	0.00	162.06	204.63		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	125.71	125.71		
			סה"כ צריכה	213.86	0.00	1,204.62	1,418.48		
240	44058	פרפואה	22026765 - 4	1,178.50	0.00	2,821.10	3,999.60	13.25	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר 15"	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	157.50	0.00	599.70	757.20		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	465.17	465.17		
			סה"כ צריכה	1,336.00	0.00	3,885.97	5,221.96		
241	50315	פרצל - מחסן	22344382 - 1	36.30	0.00	165.90	202.20	1.68	
			סה"כ צריכה	36.30	0.00	165.90	202.20		
242	48075	פרצל שאדי	14118688 - 9	690.10	0.00	1,958.20	2,648.30	11.51	
			סה"כ צריכה	690.10	0.00	1,958.20	2,648.30		
243	28771	צילודריין פלייס חדש	18017334 - 2	1,827.30	0.00	4,402.10	6,229.40	18.89	
			העמסת חשמל מ"א	272.19	0.00	1,036.43	1,308.62		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	803.92	803.92		
			סה"כ צריכה	2,099.49	0.00	6,242.45	8,341.95		
244	17389	צומת ספרים 167-169	22026764 - 4	1,145.40	0.00	2,396.80	3,542.20	12.08	
			העמסת חשמל מ"א	178.62	0.00	680.15	858.77		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	527.57	527.57		
			סה"כ צריכה	1,324.02	0.00	3,604.52	4,928.54		
245	17362	ציקו - מחסן	22026781 - 3	25.20	0.00	89.80	115.00	5.36	
			סה"כ צריכה	25.20	0.00	89.80	115.00		
246	17294	ציקו 259	22027155 - 2	1,154.90	0.00	2,790.10	3,945.00	13.07	
			העמסת חשמל מ"א	117.68	0.00	448.07	565.75		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	347.56	347.56		
			סה"כ צריכה	1,272.58	0.00	3,585.73	4,858.30		
247	17270	קאמורה 339-340	22027163 - 3	155.40	0.00	797.00	952.40	6.92	
			העמסת חשמל מ"א	59.45	0.00	226.37	285.82		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	175.59	175.59		
			סה"כ צריכה	214.85	0.00	1,198.96	1,413.81		
248	17345	קארטס 171-172	22026765 - 2	579.70	0.00	1,483.55	2,063.25	7.08	
			העמסת חשמל מ"א	93.74	0.00	356.93	450.67		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	276.86	276.86		
			סה"כ צריכה	673.44	0.00	2,117.34	2,790.78		
249	23473	קבוצת גולף - אינטימה	22027168 - 1	708.00	0.00	2,152.00	2,860.00	12.87	
			העמסת חשמל מ"א	127.00	0.00	483.60	610.60		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	375.11	375.11		
			סה"כ צריכה	835.00	0.00	3,010.71	3,845.71		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
250	17411	קבוצת גולף 245,248	22027167 - 2	1,223.60	0.00	4,395.60	5,619.20	27.51	
		העמסת חשמל מ"א		398.87	0.00	1,518.80	1,917.67		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	1,178.08	1,178.08		
		סה"כ צריכה		1,622.47	0.00	7,092.48	8,714.95		
251	17045	קבוצת גולף אנד קו 224	22026790 - 4	1,709.60	0.00	8,882.80	10,592.40	42.26	
		העמסת חשמל מ"א		1,097.55	0.00	4,179.17	5,276.72		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	3,241.64	3,241.64		
		סה"כ צריכה		2,807.15	0.00	16,303.61	19,110.76		
252	17084	קבוצת פולגת 233-234	22027141 - 2	481.05	0.00	1,602.30	2,083.35	8.40	
		העמסת חשמל מ"א		249.38	0.00	949.56	1,198.94		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	736.54	736.54		
		סה"כ צריכה		730.43	0.00	3,288.41	4,018.84		
253	17115	קדיתא 215	22026787 - 4	125.35	0.00	501.05	626.40	5.32	
		העמסת חשמל מ"א		63.84	0.00	243.10	306.94		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	188.56	188.56		
		סה"כ צריכה		189.19	0.00	932.71	1,121.90		
254	17132	קולומביה 315	22026792 - 1	718.55	0.00	2,795.95	3,514.50	13.71	
		העמסת חשמל מ"א		298.27	0.00	1,135.74	1,434.02		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	880.96	880.96		
		סה"כ צריכה		1,016.82	0.00	4,812.65	5,829.47		
255	51505	קופ"ח מאוחדת - חדר רופאים	22026800 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
		העמסת חשמל מ"א		376.25	0.00	1,432.64	1,808.89		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	1,111.25	1,111.25		
		סה"כ צריכה		376.25	0.00	2,543.90	2,920.14		
256	48976	קופ"ח מאוחדת - מרפאה	22026799 - 4	433.60	0.00	2,024.40	2,458.00	14.16	
		סה"כ צריכה		433.60	0.00	2,024.40	2,458.00		
257	48625	קופ"ח מאוחדת - משרד	22026802 - 10	26.70	0.00	135.45	162.15	0.58	
			22026802 - 11	3.35	0.00	11.15	14.50	0.14	
			22026802 - 12	30.65	0.00	91.65	122.30	1.00	
		סה"כ צריכה		60.70	0.00	238.25	298.95		
258	17387	קוק סטור 165-166	22026764 - 3	789.95	0.00	1,983.20	2,773.15	11.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	127.17	0.00	484.25	611.42		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	375.61	375.61		
			סה"כ צריכה	917.12	0.00	2,843.06	3,760.18		
259	17300	קורוליס פור יו חנות קומה 2	22027156 - 4	310.40	0.00	684.35	994.75	10.38	
			העמסת חשמל מ"א	53.71	0.00	204.52	258.24		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	158.64	158.64		
			סה"כ צריכה	364.11	0.00	1,047.52	1,411.63		
260	17167	קידום לחמן	22026801 - 11	58.60	0.00	186.20	244.80	1.94	
			סה"כ צריכה	58.60	0.00	186.20	244.80		
261	61395	קיה מוצרי המזרח	22026791 - 3	1,207.90	0.00	4,292.30	5,500.20	14.62	
			העמסת חשמל מ"א	106.63	0.00	406.00	512.63		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	314.92	314.92		
			סה"כ צריכה	1,314.53	0.00	5,013.22	6,327.75		
262	18824	קיהילס	22026776 - 3	331.65	0.00	1,304.80	1,636.45	8.10	
			העמסת חשמל מ"א	80.34	0.00	305.91	386.25		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	237.29	237.29		
			סה"כ צריכה	411.99	0.00	1,848.00	2,259.99		
263	61397	קליית ארי ע.נ. יזמות	22026797 - 2	1,790.10	0.00	8,460.30	10,250.40	36.87	
			העמסת חשמל מ"א	438.22	0.00	1,668.61	2,106.82		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,294.28	1,294.28		
			סה"כ צריכה	2,228.32	0.00	11,423.19	13,651.51		
264	17371	קלטיקה 209 211	22026775 - 4	90.80	0.00	743.00	833.80	5.66	
			העמסת חשמל מ"א	91.00	0.00	346.49	437.49		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	268.76	268.76		
			סה"כ צריכה	181.80	0.00	1,358.25	1,540.05		
265	53228	קסטרו ילדים	22026759 - 2	1,940.40	0.00	5,711.00	7,651.40	24.38	
			העמסת חשמל מ"א	217.71	0.00	828.99	1,046.70		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	643.02	643.02		
			סה"כ צריכה	2,158.11	0.00	7,183.01	9,341.12		
266	17057	קסטרו נשים	22027140 - 1	4,576.40	0.00	14,958.60	19,535.00	52.27	
			העמסת חשמל מ"א	758.59	0.00	2,888.49	3,647.08		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	2,240.51	2,240.51		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,334.99	0.00	20,087.60	25,422.59		
267	45321	קפה קפה 219-220	22026788 - 2	2,075.20	0.00	8,340.60	10,415.80	29.05	
			22026793 - 4	187.40	0.00	693.55	880.95	98.26	
		העמסת חשמל מ"א		114.07	0.00	434.33	548.40		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	336.90	336.90		
		סה"כ צריכה		2,376.67	0.00	9,805.38	12,182.04		
268	53472	קרביץ 304	22026771 - 2	1,505.90	0.00	5,070.50	6,576.40	12.13	
		העמסת חשמל מ"א		139.86	0.00	532.54	672.40		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	413.07	413.07		
		סה"כ צריכה		1,645.76	0.00	6,016.12	7,661.87		
269	47342	קרולינה למקה קומה 1 107	22026780 - 1	1,276.00	0.00	3,615.35	4,891.35	13.96	
		העמסת חשמל מ"א		115.09	0.00	438.22	553.31		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	339.91	339.91		
		סה"כ צריכה		1,391.09	0.00	4,393.48	5,784.57		
270	17007	קריז ליון 2 287,288	22027145 - 2	695.95	0.00	3,865.20	4,561.15	18.96	
		העמסת חשמל מ"א		231.54	0.00	881.63	1,113.16		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	683.85	683.85		
		סה"כ צריכה		927.49	0.00	5,430.67	6,358.16		
271	17099	רדיו חיפה 401	22026793 - 2	1,314.40	0.00	6,504.00	7,818.40	18.50	
		העמסת חשמל מ"א		1,031.70	0.00	3,928.42	4,960.12		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	3,047.15	3,047.15		
		סה"כ צריכה		2,346.10	0.00	13,479.57	15,825.67		
272	54714	רדיינט	22344805 - 1	53.90	0.00	323.00	376.90	3.14	
		העמסת חשמל מ"א		77.19	0.00	293.92	371.11		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	227.98	227.98		
		סה"כ צריכה		131.09	0.00	844.90	975.99		
273	22399	רוז גלידה 2	22027142 - 2	471.70	0.00	1,956.70	2,428.40	11.85	
		סה"כ צריכה		471.70	0.00	1,956.70	2,428.40		
274	57456	רוני קאהן	22027150 - 2	92.00	0.00	210.05	302.05	0.86	
		סה"כ צריכה		92.00	0.00	210.05	302.05		
275	39629	רזילי אופנה	22027142 - 4	408.05	0.00	1,426.45	1,834.50	6.90	
		העמסת חשמל מ"א		126.77	0.00	482.69	609.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	374.41	374.41		
			סה"כ צריכה	534.82	0.00	2,283.55	2,818.36		
276	17531	רחוצמאט 90016	2 - 14155742	24.80	0.00	1,021.40	1,046.20	12.65	
			סה"כ צריכה	24.80	0.00	1,021.40	1,046.20		
277	58403	רי באר	1 - 22026786	635.85	0.00	2,289.65	2,925.50	8.63	
			סה"כ צריכה	635.85	0.00	2,289.65	2,925.50		
278	57457	ריפבליק	3 - 22026759	789.65	0.00	2,456.15	3,245.80	11.79	
			העמסת חשמל מ"א	305.80	0.00	1,164.40	1,470.19		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	903.18	903.18		
			סה"כ צריכה	1,095.45	0.00	4,523.73	5,619.18		
279	36507	ריקושט 3000	4 - 22027153	831.00	0.00	3,173.10	4,004.10	13.40	
			העמסת חשמל מ"א	234.19	0.00	891.74	1,125.93		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	691.69	691.69		
			סה"כ צריכה	1,065.19	0.00	4,756.53	5,821.72		
280	28770	רנאר חדש	1 - 18017334	4,087.40	0.00	8,409.40	12,496.80	37.00	
			העמסת חשמל מ"א	572.34	0.00	2,179.30	2,751.64		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,690.41	1,690.41		
			סה"כ צריכה	4,659.74	0.00	12,279.12	16,938.85		
281	46210	רנובה	1 - 22026757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	60249	שווארמה מחסן	1 - 22345202	152.90	0.00	682.90	835.80	1.24	
			סה"כ צריכה	152.90	0.00	682.90	835.80		
283	17031	שווארמה פלאפל 377	3 - 22027160	869.40	0.00	3,424.85	4,294.25	17.76	
			העמסת חשמל מ"א	97.72	0.00	372.10	469.82		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	288.62	288.62		
			סה"כ צריכה	967.12	0.00	4,085.57	5,052.69		
284	17136	שופרסל ביג 359	1 - 22026805	24,236.00	0.00	94,680.00	118,916.00	289.60	
			העמסת חשמל מ"א	4,222.22	0.00	16,077.04	20,299.26		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	12,470.43	12,470.43		
			סה"כ צריכה	28,458.22	0.00	123,227.47	151,685.69		
285	61353	שילב מחסן	1 - 24400045	2.80	0.00	14.70	17.50	0.08	
			סה"כ צריכה	2.80	0.00	14.70	17.50		
286	42605	שילב קומה 3	3 - 22026807	5,988.00	0.00	18,520.80	24,508.80	102.31	
			העמסת חשמל מ"א	1,296.16	0.00	4,935.42	6,231.58		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	3,828.24	3,828.24		
			סה"כ צריכה	7,284.16	0.00	27,284.47	34,568.63		
287	50729	שמו קונדיטוריה	22026766 - 2	1,334.50	0.00	5,178.55	6,513.05	12.51	
			העמסת חשמל מ"א	45.46	0.00	173.08	218.54		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	134.26	134.26		
			סה"כ צריכה	1,379.96	0.00	5,485.89	6,865.85		
288	46235	שני יעקובי	22026776 - 2	5.75	0.00	24.70	30.45	0.11	
			סה"כ צריכה	5.75	0.00	24.70	30.45		
289	17028	שניים סינים	22027159 - 3	784.70	0.00	3,366.70	4,151.40	15.60	
			העמסת חשמל מ"א	94.66	0.00	360.43	455.09		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	279.57	279.57		
			סה"כ צריכה	879.36	0.00	4,006.70	4,886.06		
290	61926	תה באר מחסן	24022863 - 3	108.02	0.00	427.94	535.95	1.88	
			סה"כ צריכה	108.02	0.00	427.94	535.95		
291	48612	תה באר מסעדה	17313165 - 1	598.30	0.00	1,857.10	2,455.40	121.00	
			סה"כ צריכה	598.30	0.00	1,857.10	2,455.40		
292	44039	תכשיטי צבאן	22027145 - 3	553.60	0.00	2,755.35	3,308.95	7.70	
			העמסת חשמל מ"א	77.92	0.00	296.71	374.63		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	230.15	230.15		
			סה"כ צריכה	631.52	0.00	3,282.20	3,913.72		
293	50383	תמנון קומה 3	22026798 - 4	3,666.80	0.00	10,457.80	14,124.60	58.31	
			העמסת חשמל מ"א	832.94	0.00	3,171.59	4,004.52		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	2,460.09	2,460.09		
			סה"כ צריכה	4,499.74	0.00	16,089.48	20,589.22		
294	17540	תת כספומט בנק פועלים	22026769 - 1	49.80	0.00	220.85	270.65	0.40	
			סה"כ צריכה	49.80	0.00	220.85	270.65		
295	59608	תת מחסן מנדרין	22026758 - 3	4.03	0.00	17.40	21.42	0.04	
			סה"כ צריכה	4.03	0.00	17.40	21.42		
296	61355	תת פנוי חומס ברכה מחסן	22026794 - 4	11.09	0.00	53.86	64.94	0.21	
			סה"כ צריכה	11.09	0.00	53.86	64.94		
297	50658	תת פנוי רוז גלידה אייס קפה - מחסן	13170771 - 5	2.68	0.00	15.24	17.92	0.12	
			סה"כ צריכה	2.68	0.00	15.24	17.92		
			סה"כ צריכה	470,915.51	104,484.50	1,749,245.65	2,324,645.66		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,324,645.66		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 470,915.51)
- גבע (Kwh 104,484.50)
- שפל (Kwh 1,749,245.65)

