

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה אורות אור יהודה


תקופת דוח: (01/07/25 - 31/07/25)

תאריך הפקה: 03/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46419	TSG	20004194 - 2	14.95	0.00	68.00	82.95	0.32	
			20004195 - 1	-181.36	0.00	-953.00	-1,134.36	5.34	
			20004195 - 2	-85.26	0.00	-445.02	-530.28	3.65	
			20004195 - 3	-132.18	0.00	-761.88	-894.06	6.54	
			20004196 - 1	17,713.60	0.00	81,192.00	98,905.60	309.66	
			20004196 - 2	-3,789.60	0.00	-18,142.40	-21,932.00	132.59	
			20004196 - 3	-2,344.80	0.00	-13,663.20	-16,008.00	131.02	
			20004196 - 4	-2,803.60	0.00	-12,677.20	-15,480.80	120.46	
			20281601 - 1	12,130.90	0.00	54,889.10	67,020.00	161.80	
			22344458 - 1	-199.10	0.00	-602.70	-801.80	5.41	
			22344628 - 1	-120.20	0.00	-151.70	-271.90	10.21	
			24400027 - 1	-7.40	0.00	-69.30	-76.70	2.06	
			תניין	3,422.21	0.00	13,901.08	17,323.29		
			סה"כ צריכה	23,618.16	0.00	102,583.78	126,201.94		
2	61186	בנק מרכזי	24400027 - 1	7.40	0.00	69.30	76.70	2.06	
			סה"כ צריכה	7.40	0.00	69.30	76.70		
3	44075	מיוזג אויר	20004196 - 2	3,789.60	0.00	18,142.40	21,932.00	132.59	
			20004196 - 3	2,344.80	0.00	13,663.20	16,008.00	131.02	
			20004196 - 4	2,803.60	0.00	12,677.20	15,480.80	120.46	
			סה"כ צריכה	8,938.00	0.00	44,482.80	53,420.80		
4	44078	נוי פשה בע"מ	20004195 - 3	132.18	0.00	761.88	894.06	6.54	
			סה"כ צריכה	132.18	0.00	761.88	894.06		
5	58414	פילטיס	22344628 - 1	120.20	0.00	151.70	271.90	10.21	
			סה"כ צריכה	120.20	0.00	151.70	271.90		
6	44220	פיתוח	20004194 - 4	603.02	0.00	2,776.05	3,379.07	10.72	
			20004195 - 1	92.86	0.00	487.94	580.79	5.34	
			סה"כ צריכה	695.88	0.00	3,263.99	3,959.86		
7	52983	פלאייאון	22344458 - 1	199.10	0.00	602.70	801.80	5.41	
			סה"כ צריכה	199.10	0.00	602.70	801.80		
8	46241	צורר בנין סחר והשקעות	20004194 - 3	17.45	0.00	96.85	114.30	0.52	
			20004194 - 4	574.75	0.00	2,645.92	3,220.68	10.72	
			20004195 - 1	88.50	0.00	465.06	553.57	5.34	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חניון	3,261.79	0.00	13,249.47	16,511.26		
			סה"כ צריכה	3,942.50	0.00	16,457.31	20,399.81		
9	57992	שיכון ובינוי	20004195 - 2	85.26	0.00	445.02	530.28	3.65	
			סה"כ צריכה	85.26	0.00	445.02	530.28		
			סה"כ צריכה	37,738.68	0.00	168,818.48	206,557.15		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				206,557.15		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (37,738.68 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (168,818.48 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44218	חניון מועמס	20004194 - 1	6,716.40	0.00	27,315.40	34,031.80	75.24	
			20004194 - 2	-14.95	0.00	-68.00	-82.95	0.32	
			20004194 - 3	-17.45	0.00	-96.85	-114.30	0.52	
			סה"כ צריכה	6,684.00	0.00	27,150.55	33,834.55		
2	60771	לא להפקה	20004195 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281985 - 1	19.20	0.00	30.60	49.80	0.16	
			סה"כ צריכה	19.20	0.00	30.60	49.80		

