

### דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים


תקופת דוח: (31/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 03/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57194	איקון מילנו	22344699 - 1	9.70	0.00	56.30	66.00	93,061.12	
			סה"כ צריכה	9.70	0.00	56.30	66.00		
2	62144	אקסטרה פתרונות אינטרנט	23071151 - 2	277.60	0.00	1,560.00	1,837.60	7.54	
			סה"כ צריכה	277.60	0.00	1,560.00	1,837.60		
3	50384	באבלס ק.7	21262734 - 1	810.90	0.00	4,340.90	5,151.80	40.34	
			סה"כ צריכה	810.90	0.00	4,340.90	5,151.80		
4	61358	ליאם נחמיאס	22345315 - 1	162.90	0.00	545.10	708.00	8.25	
			סה"כ צריכה	162.90	0.00	545.10	708.00		
5	49686	מיזוג אוויר	19093460 - 4	174.88	0.00	521.92	696.80	5.16	
			20281573 - 1	60.90	0.00	16.90	77.80	295.60	
			20281575 - 1	-206.00	0.00	686.90	480.90	216.00	
			21262281 - 1	5,930.33	0.00	27,639.20	33,569.53	304.00	
			סה"כ צריכה	5,960.11	0.00	28,864.92	34,825.03		
6	59840	פיוזן פילאטיס קלאב	23071151 - 4	92.60	0.00	163.10	255.70	2.61	
			סה"כ צריכה	92.60	0.00	163.10	255.70		
7	50157	ציבורי	19093460 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			19093460 - 2	14,838.40	0.00	71,168.00	86,006.40	428.06	
			19093460 - 4	-174.88	0.00	-521.92	-696.80	5.16	
			20281573 - 1	-60.90	0.00	-16.90	-77.80	295.60	
			20281575 - 1	206.00	0.00	-686.90	-480.90	216.00	
			21262281 - 1	-5,930.33	0.00	-27,639.20	-33,569.53	304.00	
			21262734 - 1	-810.90	0.00	-4,340.90	-5,151.80	40.34	
			21262758 - 1	-185.00	0.00	-1,206.50	-1,391.50	15.49	
			22344699 - 1	-9.70	0.00	-56.30	-66.00	93,061.12	
			22345315 - 1	-162.90	0.00	-545.10	-708.00	8.25	
			23071151 - 2	-277.60	0.00	-1,560.00	-1,837.60	7.54	
			23071151 - 4	-92.60	0.00	-163.10	-255.70	2.61	
			23071152 - 3	-204.90	0.00	-914.70	-1,119.60	3.96	
			סה"כ צריכה	7,134.69	0.00	33,516.48	40,651.17		
8	50156	קליטיקה	21262758 - 1	185.00	0.00	1,206.50	1,391.50	15.49	
			סה"כ צריכה	185.00	0.00	1,206.50	1,391.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	60488	רו"ח נוימרק משרד 6 קומה 2	23071152 - 3	204.90	0.00	914.70	1,119.60	3.96	
			סה"כ צריכה	204.90	0.00	914.70	1,119.60		
			סה"כ צריכה	14,838.40	0.00	71,168.00	86,006.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				86,006.40		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (14,838.40 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (71,168.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60776	לא להפקה	19093460 - 3	123.60	0.00	984.00	1,107.60	5.71	
			22345034 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23071151 - 1	0.00	0.00	4.10	4.10	65.54	
			23071151 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	
			23071152 - 1	0.00	0.00	0.30	0.30	0.50	
			23071152 - 2	0.30	0.00	16.00	16.30	3.24	
			23071152 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	123.90	0.00	1,004.40	1,128.30		
2	49684	ראשי 1	19093460 - 2	14,838.40	0.00	71,168.00	86,006.40	428.06	
			סה"כ צריכה	14,838.40	0.00	71,168.00	86,006.40		
3	49683	ראשי 2	19093460 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

