



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (31/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 04/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57466	KLA	22345321 - 1	485.20	0.00	3,268.20	3,753.40	57.42	
			ציבורי	192.17	0.00	1,202.96	1,395.13		
			סה"כ צריכה	677.37	0.00	4,471.16	5,148.53		
2	56387	אוסם קומה 1	23000143 - 3	1,802.80	0.00	10,580.40	12,383.20	40.93	
			ציבורי	714.04	0.00	3,894.43	4,608.47		
			סה"כ צריכה	2,516.84	0.00	14,474.83	16,991.67		
3	55996	מיזוג אוויר	23000143 - 4	5,672.80	0.00	29,235.60	34,908.40	179.76	
			23000919 - 2	0.00	0.00	97.60	97.60	262.14	
			23000919 - 4	1,008.40	0.00	4,544.40	5,552.80	13.16	
			סה"כ צריכה	6,681.20	0.00	33,877.60	40,558.80		
4	55994	פבליקו ק.ק.	23000919 - 3	966.80	0.00	3,816.80	4,783.60	14.28	
			ציבורי	382.92	0.00	1,404.88	1,787.81		
			סה"כ צריכה	1,349.72	0.00	5,221.68	6,571.41		
5	60685	פבליקו חניון	22345001 - 1	6.60	0.00	29.60	36.20	0.82	
			סה"כ צריכה	6.60	0.00	29.60	36.20		
6	55993	רפואה דחופה	23000143 - 2	1,247.04	0.00	4,642.08	5,889.12	17.85	
			ציבורי	493.92	0.00	1,708.65	2,202.57		
			סה"כ צריכה	1,740.96	0.00	6,350.73	8,091.69		
			סה"כ צריכה	12,972.70	0.00	64,425.60	77,398.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				77,398.30		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (12,972.70 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (64,425.60 Kwh)





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	36.55	8,828.70	8,576.00	0.00	252.70	22345422 - 1	PV1 סולארי (שנאי 2)	60609	1
		8,828.70	8,576.00	0.00	252.70	סה"כ צריכה			
	0.82	-36.20	-29.60	0.00	-6.60	22345001 - 1	ציבורי	55995	2
	57.42	-3,753.40	-3,268.20	0.00	-485.20	22345321 - 1			
	36.55	8,828.70	8,576.00	0.00	252.70	22345422 - 1			
	1,112.88	60,744.00	50,656.00	0.00	10,088.00	23000143 - 1			
	17.85	-5,889.12	-4,642.08	0.00	-1,247.04	23000143 - 2			
	40.93	-12,383.20	-10,580.40	0.00	-1,802.80	23000143 - 3			
	179.76	-34,908.40	-29,235.60	0.00	-5,672.80	23000143 - 4			
	3,125.94	7,825.60	5,193.60	0.00	2,632.00	23000919 - 1			
	262.14	-97.60	-97.60	0.00	0.00	23000919 - 2			
	14.28	-4,783.60	-3,816.80	0.00	-966.80	23000919 - 3			
	13.16	-5,552.80	-4,544.40	0.00	-1,008.40	23000919 - 4			
		9,993.98	8,210.92	0.00	1,783.06	סה"כ צריכה			
	1,112.88	60,744.00	50,656.00	0.00	10,088.00	23000143 - 1	ראשי שנאי 1	55997	3
		60,744.00	50,656.00	0.00	10,088.00	סה"כ צריכה			
	3,125.94	7,825.60	5,193.60	0.00	2,632.00	23000919 - 1	ראשי שנאי 2	55998	4
		7,825.60	5,193.60	0.00	2,632.00	סה"כ צריכה			

