דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין שקד

תאריך הפקה: 05/08/25

תקופת דוח: (31/07/25 - 01/07/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה״כ צריכה בקוט״ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57322	אזורי מלל (שטח של מארוול לשעבר)	16193939 - 1	19.80	0.00	80.00	99.80	1.71	
			16193939 - 2	3.20	0.00	2.40	5.60	2.13	
			16193939 - 4	6,482.40	0.00	28,521.60	35,004.00	52.57	
			16225072 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16225072 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16225072 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16225072 - 4	167.20	0.00	416.80	584.00	9.58	
			16254121 - 1	401.00	0.00	3,654.40	4,055.40	54.08	
			16254121 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			16254121 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,073.60	0.00	32,675.20	39,748.80		
2	19947	מיזוג אוויר	16092126 - 1	9,345.00	0.00	40,366.00	49,711.00	159.46	
			16092126 - 2	986.00	0.00	5,027.00	6,013.00	83.94	
			16092127 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			16092127 - 3	5,620.00	0.00	23,412.00	29,032.00	97.30	
			16092127 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
			16092129 - 1	10,018.40	0.00	43,902.40	53,920.80	73.19	
			18170746 - 2	747.60	0.00	3,293.50	4,041.10	6.42	
			סה"כ צריכה	26,717.00	0.00	116,000.90	142,717.90		
3	19948	משרדים	15091185 - 1	588.00	0.00	2,564.40	3,152.40	5.45	
			15091185 - 2	698.40	0.00	3,419.40	4,117.80	9.73	
			15091185 - 3	1,243.20	0.00	5,301.60	6,544.80	19.44	
			15091185 - 4	1,411.20	0.00	5,788.00	7,199.20	25.49	
			16092126 - 3	515.50	0.00	1,914.80	2,430.30	8.16	
			16092126 - 4	672.20	0.00	2,067.00	2,739.20	6.17	
			16092127 - 1	1,202.00	0.00	4,388.40	5,590.40	21.98	
			16092129 - 2	580.40	0.00	2,500.60	3,081.00	4.86	
			16092129 - 3	1,108.40	0.00	4,545.20	5,653.60	19.14	
			16092129 - 4	1,574.40	0.00	6,410.80	7,985.20	24.22	
			סה"כ צריכה	9,593.70	0.00	38,900.20	48,493.90		
4	43511	עמדת טעינה חניה 21	18120008 - 1	3.40	0.00	266.10	269.50	7.09	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה״כ צריכה בקוט״ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3.40	0.00	266.10	269.50		
5	34772	ציבורי	16193939 - 3	225.70	0.00	887.70	1,113.40	18.86	
			16224988 - 1	297.60	0.00	1,267.80	1,565.40	11.60	
			16224988 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			16224988 - 3	1,836.40	0.00	7,838.60	9,675.00	21.75	
			16224988 - 4	336.00	0.00	1,482.60	1,818.60	3.43	
			16254121 - 2	127.00	0.00	535.00	662.00	1.93	
			16254190 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			16254190 - 3	644.60	0.00	2,516.40	3,161.00	8.22	
			16254190 - 4	322.20	0.00	1,289.80	1,612.00	6.35	
			סה"כ צריכה	3,789.50	0.00	15,817.90	19,607.40		

סה"כ צריכה	47,177.20	0.00	203,660.30	250,837.50
חשבון חברת חשמל				0.00
הפרש בקוט"ש				250,837.50
הפרש באחוזים				



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה״כ צריכה בקוט״ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52720	לא להפקה	16254190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313209 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
			18170745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה״כ צריכה בקוט״ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	56821	שנאי 1	18170746 - 3	29,347.20	0.00	125,494.40	154,841.60	331.36	
			סה"כ צריכה	29,347.20	0.00	125,494.40	154,841.60		
3	56822	שנאי 2	18170745 - 3	18,342.40	0.00	79,987.20	98,329.60	249.54	
			סה"כ צריכה	18,342.40	0.00	79,987.20	98,329.60		
4	53674	שנאי מתח גבוה	01103347 - 1	48,497.00	0.00	207,448.40	255,945.40	0.24	
			סה"כ צריכה	48,497.00	0.00	207,448.40	255,945.40		