



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות

תקופת דוח: (01/07/25 - 31/07/25)


תאריך הפקה: 05/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל LT (1 אזור)	21055227 - 1	502.20	0.00	2,346.80	2,849.00	11.70	
			22009790 - 2	456.60	0.00	2,738.40	3,195.00	17.28	
			סה"כ צריכה	958.80	0.00	5,085.20	6,044.00		
2	11783	אזור קיפופים (אזור LT (2	21055227 - 2	544.80	0.00	3,525.00	4,069.80	18.94	
			22009790 - 3	58.80	0.00	903.00	961.80	7.13	
			סה"כ צריכה	603.60	0.00	4,428.00	5,031.60		
3	62091	אי טי או סולאר	81013142 - 4	222.49	0.00	1,744.25	1,966.74	8.87	
			סה"כ צריכה	222.49	0.00	1,744.25	1,966.74		
4	58254	גיל עוזו שתלים דנטלים	81026429 - 1	112.43	0.00	1,367.57	1,480.008	9.75	
			סה"כ צריכה	112.43	0.00	1,367.57	1,480.008		
5	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	474.87	0.00	763.98	1,238.85	2.60	
			81013142 - 1	676.06	0.00	1,624.90	2,300.96	6.16	
			81013142 - 3	124.06	0.00	325.67	449.73	1.47	
			סה"כ צריכה	1,275.00	0.00	2,714.54	3,989.54		
6	30922	מפעל LT	70034417 - 1	743.48	0.00	13,145.83	13,889.31	158.21	
			סה"כ צריכה	743.48	0.00	13,145.83	13,889.31		
7	63492	מקס סטוק תאריך כניסה: 29/07/25	81013142 - 2	0.00	0.00	2.88	2.88		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	2.88	2.88		
8	63488	סנמינה אס.טי.א"י ישראל מערכות רפואיות	22009790 - 1	0.00	0.00	130.00	130.00	657.18	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	130.00	130.00		
9	62145	ציבורי	21055227 - 1	-502.20	0.00	-2,346.80	-2,849.00	11.70	
			21055227 - 2	-544.80	0.00	-3,525.00	-4,069.80	18.94	
			22009790 - 1	0.00	0.00	-130.00	-130.00	657.18	
			22009790 - 2	-456.60	0.00	-2,738.40	-3,195.00	17.28	
			22009790 - 3	-58.80	0.00	-903.00	-961.80	7.13	
			70034417 - 1	-743.48	0.00	-13,145.83	-13,889.31	158.21	
			70034434 - 1	-474.87	0.00	-763.98	-1,238.85	2.60	
			81013142 - 1	-676.06	0.00	-1,624.90	-2,300.96	6.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81013142 - 2	0.00	0.00	-2.88	-2.88		
			81013142 - 3	-124.06	0.00	-325.67	-449.73	1.47	
			81013142 - 4	-222.49	0.00	-1,744.25	-1,966.74	8.87	
			81013142 - 5	3,921.58	0.00	14,223.23	18,144.81	55.32	
			81013142 - 6	1,628.42	0.00	18,969.88	20,598.30	180.16	
			81026429 - 1	-112.43	0.00	-1,367.57	-1,480.008	9.75	
			סה"כ צריכה	1,634.20	0.00	4,574.84	6,209.03		
			סה"כ צריכה	5,550.00	0.00	33,193.11	38,743.11		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				38,743.11		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (5,550.00 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (33,193.11 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60796	לא להפקה	21055227 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055227 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	62092	שנאי 1	81013142 - 5	3,921.58	0.00	14,223.23	18,144.81	55.32	
			סה"כ צריכה	3,921.58	0.00	14,223.23	18,144.81		
3	62093	שנאי 2	81013142 - 6	1,628.42	0.00	18,969.88	20,598.30	180.16	
			סה"כ צריכה	1,628.42	0.00	18,969.88	20,598.30		

