

### דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 07/08/25

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (30/06/25 - 01/06/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
	23044879 - 2		5,347.20	0.00	27,888.00	33,235.20	132.82		
	23044879 - 3		1,221.20	0.00	6,180.00	7,401.20	10.56		
			סה"כ צריכה	6,568.40	0.00	34,068.00	40,636.40		
2	39692	*לבדיקה מיזוג אור שעות חריגות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23044879 - 2		3,180.24	0.00	16,227.76	19,408.00			
	23044879 - 3		768.75	0.00	4,064.35	4,833.10			
			סה"כ צריכה	3,949.00	0.00	20,292.11	24,241.10		
3	39708	*לבדיקה מיזוג אור שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23044879 - 2		1,408.93	0.00	12,420.67	13,829.60			
	23044879 - 3		293.13	0.00	2,275.37	2,568.50			
			סה"כ צריכה	1,702.05	0.00	14,696.04	16,398.10		
4	62118	אפי נכסים ( לשעבר דרן מעבדות מפוחים (לחלוקה*)	23044879 - 3	-1,221.20	0.00	-6,180.00	-7,401.20	10.56	
	23044880 - 1		4,368.80	0.00	22,150.40	26,519.20	40.37		
	23044880 - 3		-7.00	0.00	-105.00	-112.00	0.47		
			סה"כ צריכה	3,140.60	0.00	15,865.40	19,006.00		
5	39677	לא לחיוב - שרותי בית	23044889 - 1	11,311.20	0.00	56,925.60	68,236.80	110.76	
				סה"כ צריכה	11,311.20	0.00	56,925.60	68,236.80	
6	39658	פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני	23044886 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
7	56389	פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר	23044881 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
8	39646	שנאי 1	23044881 - 1	8,836.00	0.00	48,524.00	57,360.00	216.84	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,836.00	0.00	48,524.00	57,360.00		
9	39674	שנאי 2	23044888 - 2	11,736.00	0.00	59,596.00	71,332.00	130.04	
			סה"כ צריכה	11,736.00	0.00	59,596.00	71,332.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	63342	WANDA-FISH	23044885 - 3	308.00	0.00	1,855.60	2,163.60	14.76	
			23044887 - 1	624.90	0.00	3,257.60	3,882.50	12.46	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	206.05	0.00	1,779.11	1,985.16		
			סה"כ צריכה	1,138.95	0.00	6,892.31	8,031.26		
2	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	782.20	0.00	3,683.80	4,466.00	35.08	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	89.53	0.00	772.99	862.52		
			סה"כ צריכה	871.73	0.00	4,456.79	5,328.52		
3	39698	אל אי אם ק.2	23044883 - 1	157.20	0.00	1,309.20	1,466.40	9.90	
			23044883 - 2	354.80	0.00	2,236.00	2,590.80	267.28	
			23044887 - 2	1,448.80	0.00	7,008.40	8,457.20	16.92	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	3,949.00	0.00	20,292.11	24,241.10		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	702.71	0.00	6,067.37	6,770.08		
			מפוחים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6,612.50	0.00	36,913.08	43,525.58		
4	39682	אל אי אם ק.3 צד מזרח	23044883 - 4	142.80	0.00	834.00	976.80	7.06	
			23044887 - 3	509.40	0.00	2,817.60	3,327.00	7.62	
			מפוחים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	652.20	0.00	3,651.60	4,303.80		
5	39697	אל אי אם ק.3 צד מערב	23044882 - 3	1,096.10	0.00	5,569.00	6,665.10	71.46	
			23044883 - 3	738.80	0.00	3,364.00	4,102.80	264.72	
			מפוחים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,834.90	0.00	8,933.00	10,767.90		
6	62116	אפי נכסים ( דרן מעבדות מפוחים לשעבר) 5.ק.	23044880 - 4	67.80	0.00	413.90	481.70	2.71	
			סה"כ צריכה	67.80	0.00	413.90	481.70		
7	63456	אפי נכסים (DAREN) מעבדות לשעבר) 5.ק.	23044884 - 3	1.20	0.00	55.20	56.40	4.02	
			סה"כ צריכה	1.20	0.00	55.20	56.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	62117	אפי נכסים ק.5 (דרן מעבדות לשעבר)	23044884 - 4	28.80	0.00	232.40	261.20	5.60	
			23044887 - 4	30.10	0.00	197.10	227.20	1.30	
			סה"כ צריכה	58.90	0.00	429.50	488.40		
9	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	12.00	0.00	80.80	92.80	2.94	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		55.42	0.00	478.52	533.94		
			סה"כ צריכה	67.42	0.00	559.32	626.74		
11	39678	חיוני ולוח מעליות	23044889 - 2	2,099.84	0.00	11,008.00	13,107.84	27.03	
			סה"כ צריכה	2,099.84	0.00	11,008.00	13,107.84		
12	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	293.30	0.00	3,630.20	3,923.50	42.36	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.009	
			סה"כ צריכה	293.30	0.00	3,630.20	3,923.50		
13	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	101.20	0.00	494.20	595.40	1.03	
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		197.52	0.00	1,705.49	1,903.01		
			סה"כ צריכה	298.72	0.00	2,199.69	2,498.41		
14	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	7.00	0.00	105.00	112.00	0.47	
			סה"כ צריכה	7.00	0.00	105.00	112.00		
15	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 1	86.40	0.00	615.60	702.00	4.43	
			23044884 - 2	12.40	0.00	415.60	428.00	8.49	
			23044888 - 1	117.00	0.00	593.00	710.00	1.77	
			23044888 - 3	9.80	0.00	54.90	64.70	0.25	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		351.35	0.00	3,033.69	3,385.04		
			סה"כ צריכה	576.95	0.00	4,712.79	5,289.74		
16	40050	ציבורי	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			23044879 - 2	-5,347.20	0.00	-27,888.00	-33,235.20	132.82	
			23044880 - 1	-4,368.80	0.00	-22,150.40	-26,519.20	40.37	
			23044880 - 4	-67.80	0.00	-413.90	-481.70	2.71	
			23044881 - 1	8,836.00	0.00	48,524.00	57,360.00	216.84	
			23044881 - 2	-293.30	0.00	-3,630.20	-3,923.50	42.36	
			23044882 - 1	-290.80	0.00	-1,583.60	-1,874.40	11.07	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044882 - 2	-12.00	0.00	-80.80	-92.80	2.94	
			23044882 - 3	-1,096.10	0.00	-5,569.00	-6,665.10	71.46	
			23044883 - 1	-157.20	0.00	-1,309.20	-1,466.40	9.90	
			23044883 - 2	-354.80	0.00	-2,236.00	-2,590.80	267.28	
			23044883 - 3	-738.80	0.00	-3,364.00	-4,102.80	264.72	
			23044883 - 4	-142.80	0.00	-834.00	-976.80	7.06	
			23044884 - 1	-86.40	0.00	-615.60	-702.00	4.43	
			23044884 - 2	-12.40	0.00	-415.60	-428.00	8.49	
			23044884 - 3	-1.20	0.00	-55.20	-56.40	4.02	
			23044884 - 4	-28.80	0.00	-232.40	-261.20	5.60	
			23044885 - 1	-101.20	0.00	-494.20	-595.40	1.03	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044885 - 3	-308.00	0.00	-1,855.60	-2,163.60	14.76	
			23044885 - 4	-782.20	0.00	-3,683.80	-4,466.00	35.08	
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044887 - 1	-624.90	0.00	-3,257.60	-3,882.50	12.46	
			23044887 - 2	-1,448.80	0.00	-7,008.40	-8,457.20	16.92	
			23044887 - 3	-509.40	0.00	-2,817.60	-3,327.00	7.62	
			23044887 - 4	-30.10	0.00	-197.10	-227.20	1.30	
			23044888 - 1	-117.00	0.00	-593.00	-710.00	1.77	
			23044888 - 2	11,736.00	0.00	59,596.00	71,332.00	130.04	
			23044888 - 3	-9.80	0.00	-54.90	-64.70	0.25	
			23044889 - 2	-2,099.84	0.00	-11,008.00	-13,107.84	27.03	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.009	
			23044889 - 4	-169.60	0.00	-546.50	-716.10	2.42	
			סה"כ צריכה	1,372.76	0.00	6,225.40	7,598.16		
17	59056	קוי די אמ ק.קרקע	23044882 - 1	290.80	0.00	1,583.60	1,874.40	11.07	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	99.47	0.00	858.88	958.35		
			מפוחים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	390.27	0.00	2,442.48	2,832.75		
18	39680	תאורת חוץ	23044889 - 4	169.60	0.00	546.50	716.10	2.42	
			סה"כ צריכה	169.60	0.00	546.50	716.10		
			סה"כ צריכה	16,514.05	0.00	93,174.75	109,688.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		חשבון חברת חשמל		21,387.88		110,170.50	131,558.38		
		הפרש בקוט"ש		-4,873.83		-16,995.75	-21,869.58		
		הפרש באחוזים		-22.79%		-15.43%	-16.62%		



- פסגה (16,514.05 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (93,174.75 Kwh)

