



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (31/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 11/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	482.72	0.00	1,841.60	2,324.32	8.98	
			סה"כ צריכה	482.72	0.00	1,841.60	2,324.32		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	1.44	0.00	8.96	10.40	1.99	
			סה"כ צריכה	1.44	0.00	8.96	10.40		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	6,969.00	0.00	31,437.00	38,406.00	230.53	
			סה"כ צריכה	6,969.00	0.00	31,437.00	38,406.00		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	27.60	0.00	2,562.00	2,589.60	138.40	
			סה"כ צריכה	27.60	0.00	2,562.00	2,589.60		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	143.75	0.00	768.25	912.00	43.73	
			ציבורי	-263.27	0.00	-1,364.13	-1,627.39		
			סה"כ צריכה	-119.52	0.00	-595.88	-715.39		
7	62546	ברוקווד אסטיט ארה"ב תאריך כניסה: 16/07/25	20065478 - 4	34.28	0.00	193.72	228.00	2.94	
			ציבורי	-69.08	0.00	-342.76	-411.84		
			סה"כ צריכה	-34.80	0.00	-149.04	-183.84		
8	58517	דיגיטליקה קומה 3	20065488 - 1	63.32	0.00	316.20	379.52	2.09	
			ציבורי	-119.13	0.00	-561.43	-680.57		
			סה"כ צריכה	-55.81	0.00	-245.23	-301.05		
9	51920	מגינו בייקרי בע"מ	21262493 - 1	4,076.12	0.00	18,717.21	22,793.33	89.52	
			ציבורי	-7,486.08	0.00	-33,244.28	-40,730.36		
			סה"כ צריכה	-3,409.97	0.00	-14,527.07	-17,937.04		
10	61744	סער הים האדום	20065477 - 2	280.48	0.00	2,072.16	2,352.64	11.04	
			ציבורי	-517.26	0.00	-3,681.88	-4,199.13		
			סה"כ צריכה	-236.78	0.00	-1,609.72	-1,846.49		
11	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	1,519.90	0.00	7,306.28	8,826.19	65.50	
			ציבורי	-2,808.87	0.00	-12,976.50	-15,785.36		
			סה"כ צריכה	-1,288.96	0.00	-5,670.21	-6,959.18		
12	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	107.48	0.00	535.32	642.80	77.95	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	-197.10	0.00	-951.15	-1,148.24		
			סה"כ צריכה	-89.62	0.00	-415.83	-505.44		
13	44588	קומה 2 וואביט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	267.00	0.00	1,375.40	1,642.40	9.22	
			ציבורי	-490.27	0.00	-2,443.68	-2,933.96		
			סה"כ צריכה	-223.27	0.00	-1,068.28	-1,291.56		
14	44591	קומה 2 וואביט נאנו (משרד קטן)	20065481 - 4	20.68	0.00	97.00	117.68	78.02	
			ציבורי	-37.37	0.00	-172.42	-209.79		
			סה"כ צריכה	-16.69	0.00	-75.42	-92.11		
15	51678	קומה 2 מגייסת תאריך יציאה: 15/07/25	20065478 - 4	32.20	0.00	180.48	212.68	2.94	
			ציבורי	-52.56	0.00	-322.06	-374.62		
			סה"כ צריכה	-20.36	0.00	-141.58	-161.94		
16	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי.מ (1999) בע"מ	20065481 - 2	25.36	0.00	321.40	346.76	78.38	
			ציבורי	-46.56	0.00	-571.15	-617.71		
			סה"כ צריכה	-21.20	0.00	-249.75	-270.95		
17	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	91.31	0.00	569.77	661.08	9.04	
			ציבורי	-167.04	0.00	-1,012.13	-1,179.17		
			סה"כ צריכה	-75.73	0.00	-442.36	-518.09		
18	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	341.84	0.00	1,580.64	1,922.48	76.69	
			ציבורי	-626.86	0.00	-2,808.33	-3,435.19		
			סה"כ צריכה	-285.02	0.00	-1,227.69	-1,512.71		
19	61376	קומה 2- ווביט ננו	20065481 - 3	42.36	0.00	334.76	377.12	78.50	
			ציבורי	-75.99	0.00	-594.99	-670.98		
			סה"כ צריכה	-33.63	0.00	-260.23	-293.86		
20	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	38.24	0.00	310.12	348.36	4.70	
			ציבורי	-70.58	0.00	-550.81	-621.39		
			סה"כ צריכה	-32.34	0.00	-240.69	-273.03		
21	54650	קומה 3 אווירם	20065482 - 4	59.40	0.00	304.56	363.96	27.08	
			ציבורי	-108.09	0.00	-540.94	-649.03		
			סה"כ צריכה	-48.69	0.00	-236.38	-285.07		
22	54651	קומה 3 אווירם (2)	20065480 - 1	54.16	0.00	330.64	384.80	2.55	
			ציבורי	-98.74	0.00	-587.48	-686.23		
			סה"כ צריכה	-44.58	0.00	-256.84	-301.43		
23	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	26.32	0.00	261.64	287.96	2.81	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	-48.77	0.00	-464.81	-513.58		
			סה"כ צריכה	-22.45	0.00	-203.17	-225.62		
24	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	67.52	0.00	511.12	578.64	2.84	
			ציבורי	-122.83	0.00	-908.12	-1,030.96		
			סה"כ צריכה	-55.31	0.00	-397.00	-452.32		
25	51594	קומה 3 נדלסטיצ	20065480 - 4	128.16	0.00	476.44	604.60	27.47	
			ציבורי	-234.18	0.00	-846.60	-1,080.78		
			סה"כ צריכה	-106.02	0.00	-370.16	-476.18		
26	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	43.24	0.00	305.72	348.96	26.65	
			ציבורי	-79.91	0.00	-543.00	-622.91		
			סה"כ צריכה	-36.67	0.00	-237.28	-273.95		
27	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	50.84	0.00	286.56	337.40	2.60	
			ציבורי	-91.81	0.00	-509.18	-600.99		
			סה"כ צריכה	-40.97	0.00	-222.62	-263.59		
28	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	35.72	0.00	212.00	247.72	1.87	
			ציבורי	-65.80	0.00	-376.62	-442.41		
			סה"כ צריכה	-30.08	0.00	-164.62	-194.69		
29	46436	קומה 4 אינטגרטי	20065479 - 3	76.04	0.00	566.40	642.44	4.08	
			ציבורי	-138.85	0.00	-1,006.26	-1,145.12		
			סה"כ צריכה	-62.81	0.00	-439.86	-502.68		
30	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	42.72	0.00	296.40	339.12	2.54	
			ציבורי	-79.21	0.00	-526.97	-606.18		
			סה"כ צריכה	-36.49	0.00	-230.57	-267.06		
31	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	39.72	0.00	377.92	417.64	3.34	
			ציבורי	-72.77	0.00	-671.38	-744.15		
			סה"כ צריכה	-33.05	0.00	-293.46	-326.51		
32	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	179.68	0.00	929.76	1,109.44	6.39	
			ציבורי	-330.28	0.00	-1,651.74	-1,982.02		
			סה"כ צריכה	-150.60	0.00	-721.98	-872.58		
33	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	107.88	0.00	619.16	727.04	2.93	
			ציבורי	-200.14	0.00	-1,099.93	-1,300.07		
			סה"כ צריכה	-92.26	0.00	-480.77	-573.03		
34	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	318.08	0.00	1,133.76	1,451.84	8.20	
			ציבורי	-586.72	0.00	-2,014.02	-2,600.74		
			סה"כ צריכה	-268.64	0.00	-880.26	-1,148.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
35	45262	קומה P2 חדר כושר	1 - 20281509	220.86	0.00	621.38	842.25	8.48	
			1 - 22344594	72.20	0.00	258.90	331.10	27.41	
			ציבורי	-541.51	0.00	-1,563.48	-2,104.99		
			סה"כ צריכה	-248.45	0.00	-683.20	-931.65		
			סה"כ צריכה	259.99	0.00	3,112.40	3,372.39		
			חשבון חברת חשמל	21,425.00		92,972.00	114,397.00		
			הפרש בקוט"ש	-21,165.01		-89,859.60	-111,024.61		
			הפרש באחוזים	-98.79%		-96.65%	-97.05%		



- פסגה (259.99 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (3,112.40 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50800	ציבורי מועמס	1 - 20065477	-318.08	0.00	-1,133.76	-1,451.84	8.20	
			2 - 20065477	-280.48	0.00	-2,072.16	-2,352.64	11.04	
			1 - 20065478	-341.84	0.00	-1,580.64	-1,922.48	76.69	
			2 - 20065478	-107.48	0.00	-535.32	-642.80	77.95	
			4 - 20065478	-66.48	0.00	-374.20	-440.68	2.94	
			3 - 20065479	-76.04	0.00	-566.40	-642.44	4.08	
			4 - 20065479	-179.68	0.00	-929.76	-1,109.44	6.39	
			1 - 20065480	-54.16	0.00	-330.64	-384.80	2.55	
			2 - 20065480	-26.32	0.00	-261.64	-287.96	2.81	
			3 - 20065480	-67.52	0.00	-511.12	-578.64	2.84	
			4 - 20065480	-128.16	0.00	-476.44	-604.60	27.47	
			1 - 20065481	-267.00	0.00	-1,375.40	-1,642.40	9.22	
			2 - 20065481	-25.36	0.00	-321.40	-346.76	78.38	
			3 - 20065481	-42.36	0.00	-334.76	-377.12	78.50	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	78.02	-117.68	-97.00	0.00	-20.68	20065481 - 4			
	2.60	-337.40	-286.56	0.00	-50.84	20065482 - 1			
	1.87	-247.72	-212.00	0.00	-35.72	20065482 - 2			
	26.65	-348.96	-305.72	0.00	-43.24	20065482 - 3			
	27.08	-363.96	-304.56	0.00	-59.40	20065482 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 1			
	230.53	-38,406.00	-31,437.00	0.00	-6,969.00	20065483 - 2			
	8.98	-2,324.32	-1,841.60	0.00	-482.72	20065483 - 3			
	138.40	-2,589.60	-2,562.00	0.00	-27.60	20065484 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065484 - 2			
	1.99	-10.40	-8.96	0.00	-1.44	20065484 - 3			
	43.73	-912.00	-768.25	0.00	-143.75	20065484 - 4			
	2.09	-379.52	-316.20	0.00	-63.32	20065488 - 1			
	4.70	-348.36	-310.12	0.00	-38.24	20065488 - 2			
	2.93	-727.04	-619.16	0.00	-107.88	20065490 - 1			
	2.54	-339.12	-296.40	0.00	-42.72	20065490 - 2			
	3.34	-417.64	-377.92	0.00	-39.72	20065490 - 3			
	8.48	-842.25	-621.38	0.00	-220.86	20281509 - 1			
	65.50	-8,826.19	-7,306.28	0.00	-1,519.90	20281745 - 1			
	339.75	-3,328.52	-3,588.51	0.00	259.99	20281748 - 1			
	9.04	-661.08	-569.77	0.00	-91.31	21262391 - 1			
	89.52	-22,793.33	-18,717.21	0.00	-4,076.12	21262493 - 1			
	27.41	-331.10	-258.90	0.00	-72.20	22344594 - 1			
		6,700.91	6,700.91	0.00	0.00	31229537 - 1			
		-90,735.87	-74,908.24	0.00	-15,827.63	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 1	ראשי שנאי 1	44571	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	339.75	-3,328.52	-3,588.51	0.00	259.99	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		-3,328.52	-3,588.51	0.00	259.99	סה"כ צריכה			

