



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (31/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 11/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	482.72	0.00	1,841.60	2,324.32	8.98	
			סה"כ צריכה	482.72	0.00	1,841.60	2,324.32		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	1.44	0.00	8.96	10.40	1.99	
			סה"כ צריכה	1.44	0.00	8.96	10.40		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	6,969.00	0.00	31,437.00	38,406.00	230.53	
			סה"כ צריכה	6,969.00	0.00	31,437.00	38,406.00		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	27.60	0.00	2,562.00	2,589.60	138.40	
			סה"כ צריכה	27.60	0.00	2,562.00	2,589.60		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	143.75	0.00	768.25	912.00	43.73	
		ציבורי		49.56	0.00	314.94	364.50		
			סה"כ צריכה	193.31	0.00	1,083.19	1,276.50		
7	62546	ברוקווד אסטיט ארה"ב תאריך כניסה: 16/07/25	20065478 - 4	34.28	0.00	193.72	228.00	2.94	
		ציבורי		8.47	0.00	65.44	73.91		
			סה"כ צריכה	42.75	0.00	259.16	301.91		
8	58517	דיגיטליקה קומה 3	20065488 - 1	63.32	0.00	316.20	379.52	2.09	
		ציבורי		20.14	0.00	129.37	149.51		
			סה"כ צריכה	83.46	0.00	445.57	529.03		
9	51920	מגינו בינקרי בע"מ	21262493 - 1	4,076.12	0.00	18,717.21	22,793.33	89.52	
		ציבורי		1,394.07	0.00	7,781.94	9,176.01		
			סה"כ צריכה	5,470.19	0.00	26,499.15	31,969.34		
10	61744	סער הים האדום	20065477 - 2	280.48	0.00	2,072.16	2,352.64	11.04	
		ציבורי		94.79	0.00	878.15	972.94		
			סה"כ צריכה	375.27	0.00	2,950.31	3,325.58		
11	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	1,519.90	0.00	7,306.28	8,826.19	65.50	
		ציבורי		510.54	0.00	3,032.57	3,543.11		
			סה"כ צריכה	2,030.44	0.00	10,338.85	12,369.29		
12	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	107.48	0.00	535.32	642.80	77.95	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	36.92	0.00	226.54	263.46		
			סה"כ צריכה	144.40	0.00	761.86	906.26		
13	44588	קומה 2 וואביט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	267.00	0.00	1,375.40	1,642.40	9.22	
			ציבורי	91.36	0.00	580.92	672.29		
			סה"כ צריכה	358.36	0.00	1,956.32	2,314.69		
14	44591	קומה 2 וואביט נאנו (משרד קטן)	20065481 - 4	20.68	0.00	97.00	117.68	78.02	
			ציבורי	7.40	0.00	41.91	49.30		
			סה"כ צריכה	28.08	0.00	138.91	166.98		
15	51678	קומה 2 מגייסת תאריך יציאה: 15/07/25	20065478 - 4	32.20	0.00	180.48	212.68	2.94	
			ציבורי	14.51	0.00	92.35	106.86		
			סה"כ צריכה	46.71	0.00	272.83	319.54		
16	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 (1999) בע"מ	20065481 - 2	25.36	0.00	321.40	346.76	78.38	
			ציבורי	8.68	0.00	137.13	145.81		
			סה"כ צריכה	34.04	0.00	458.53	492.57		
17	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	91.31	0.00	569.77	661.08	9.04	
			ציבורי	31.58	0.00	238.49	270.07		
			סה"כ צריכה	122.88	0.00	808.27	931.15		
18	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	341.84	0.00	1,580.64	1,922.48	76.69	
			ציבורי	117.42	0.00	667.53	784.95		
			סה"כ צריכה	459.26	0.00	2,248.17	2,707.43		
19	61376	קומה 2- ווביט ננו	20065481 - 3	42.36	0.00	334.76	377.12	78.50	
			ציבורי	15.45	0.00	143.94	159.38		
			סה"כ צריכה	57.81	0.00	478.70	536.50		
20	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	38.24	0.00	310.12	348.36	4.70	
			ציבורי	12.89	0.00	128.83	141.72		
			סה"כ צריכה	51.13	0.00	438.95	490.08		
21	54650	קומה 3 אווירם	20065482 - 4	59.40	0.00	304.56	363.96	27.08	
			ציבורי	20.85	0.00	126.62	147.47		
			סה"כ צריכה	80.25	0.00	431.18	511.43		
22	54651	קומה 3 אווירם (2)	20065480 - 1	54.16	0.00	330.64	384.80	2.55	
			ציבורי	18.91	0.00	140.006	158.92		
			סה"כ צריכה	73.07	0.00	470.65	543.72		
23	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	26.32	0.00	261.64	287.96	2.81	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	8.77	0.00	109.99	118.76		
			סה"כ צריכה	35.09	0.00	371.63	406.72		
24	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	67.52	0.00	511.12	578.64	2.84	
			ציבורי	23.72	0.00	216.01	239.73		
			סה"כ צריכה	91.24	0.00	727.13	818.37		
25	51594	קומה 3 נדלסטיצ	20065480 - 4	128.16	0.00	476.44	604.60	27.47	
			ציבורי	44.47	0.00	202.45	246.91		
			סה"כ צריכה	172.63	0.00	678.89	851.51		
26	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	43.24	0.00	305.72	348.96	26.65	
			ציבורי	14.53	0.00	127.09	141.61		
			סה"כ צריכה	57.77	0.00	432.81	490.57		
27	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	50.84	0.00	286.56	337.40	2.60	
			ציבורי	18.22	0.00	121.54	139.76		
			סה"כ צריכה	69.06	0.00	408.10	477.16		
28	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	35.72	0.00	212.00	247.72	1.87	
			ציבורי	12.11	0.00	89.02	101.14		
			סה"כ צריכה	47.83	0.00	301.02	348.86		
29	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	76.04	0.00	566.40	642.44	4.08	
			ציבורי	26.43	0.00	238.46	264.89		
			סה"כ צריכה	102.47	0.00	804.86	907.33		
30	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	42.72	0.00	296.40	339.12	2.54	
			ציבורי	14.21	0.00	129.25	143.46		
			סה"כ צריכה	56.93	0.00	425.65	482.58		
31	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	39.72	0.00	377.92	417.64	3.34	
			ציבורי	13.68	0.00	158.79	172.47		
			סה"כ צריכה	53.40	0.00	536.71	590.11		
32	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	179.68	0.00	929.76	1,109.44	6.39	
			ציבורי	61.30	0.00	390.77	452.07		
			סה"כ צריכה	240.98	0.00	1,320.53	1,561.51		
33	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	107.88	0.00	619.16	727.04	2.93	
			ציבורי	35.83	0.00	259.98	295.80		
			סה"כ צריכה	143.71	0.00	879.14	1,022.84		
34	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	318.08	0.00	1,133.76	1,451.84	8.20	
			ציבורי	107.44	0.00	474.97	582.40		
			סה"כ צריכה	425.52	0.00	1,608.73	2,034.24		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
35	45262	קומה P2 חדר כושר	1 - 20281509	220.86	0.00	621.38	842.25	8.48	
			1 - 22344594	72.20	0.00	258.90	331.10	27.41	
			ציבורי	98.49	0.00	365.75	464.24		
			סה"כ צריכה	391.55	0.00	1,246.03	1,637.59		
			סה"כ צריכה	19,020.34	0.00	95,631.37	114,651.71		
			חשבון חברת חשמל	21,425.00		92,972.00	114,397.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,404.66		2,659.37	254.71		
			הפרש באחוזים	-11.22%		2.86%	0.22%		



- פסגה (19,020.34 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (95,631.37 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50800	ציבורי מועמס	1 - 20065477	-318.08	0.00	-1,133.76	-1,451.84	8.20	
			2 - 20065477	-280.48	0.00	-2,072.16	-2,352.64	11.04	
			1 - 20065478	-341.84	0.00	-1,580.64	-1,922.48	76.69	
			2 - 20065478	-107.48	0.00	-535.32	-642.80	77.95	
			4 - 20065478	-66.48	0.00	-374.20	-440.68	2.94	
			3 - 20065479	-76.04	0.00	-566.40	-642.44	4.08	
			4 - 20065479	-179.68	0.00	-929.76	-1,109.44	6.39	
			1 - 20065480	-54.16	0.00	-330.64	-384.80	2.55	
			2 - 20065480	-26.32	0.00	-261.64	-287.96	2.81	
			3 - 20065480	-67.52	0.00	-511.12	-578.64	2.84	
			4 - 20065480	-128.16	0.00	-476.44	-604.60	27.47	
			1 - 20065481	-267.00	0.00	-1,375.40	-1,642.40	9.22	
			2 - 20065481	-25.36	0.00	-321.40	-346.76	78.38	
			3 - 20065481	-42.36	0.00	-334.76	-377.12	78.50	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	78.02	-117.68	-97.00	0.00	-20.68	20065481 - 4			
	2.60	-337.40	-286.56	0.00	-50.84	20065482 - 1			
	1.87	-247.72	-212.00	0.00	-35.72	20065482 - 2			
	26.65	-348.96	-305.72	0.00	-43.24	20065482 - 3			
	27.08	-363.96	-304.56	0.00	-59.40	20065482 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 1			
	230.53	-38,406.00	-31,437.00	0.00	-6,969.00	20065483 - 2			
	8.98	-2,324.32	-1,841.60	0.00	-482.72	20065483 - 3			
	138.40	-2,589.60	-2,562.00	0.00	-27.60	20065484 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065484 - 2			
	1.99	-10.40	-8.96	0.00	-1.44	20065484 - 3			
	43.73	-912.00	-768.25	0.00	-143.75	20065484 - 4			
	2.09	-379.52	-316.20	0.00	-63.32	20065488 - 1			
	4.70	-348.36	-310.12	0.00	-38.24	20065488 - 2			
	2.93	-727.04	-619.16	0.00	-107.88	20065490 - 1			
	2.54	-339.12	-296.40	0.00	-42.72	20065490 - 2			
	3.34	-417.64	-377.92	0.00	-39.72	20065490 - 3			
	8.48	-842.25	-621.38	0.00	-220.86	20281509 - 1			
	65.50	-8,826.19	-7,306.28	0.00	-1,519.90	20281745 - 1			
		107,950.81	88,930.47	0.00	19,020.34	20281748 - 1			
	9.04	-661.08	-569.77	0.00	-91.31	21262391 - 1			
	89.52	-22,793.33	-18,717.21	0.00	-4,076.12	21262493 - 1			
	27.41	-331.10	-258.90	0.00	-72.20	22344594 - 1			
		6,700.91	6,700.91	0.00	0.00	31229537 - 1			
		20,543.46	17,610.73	0.00	2,932.72	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 1	ראשי שנאי 1	44571	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		107,950.81	88,930.47	0.00	19,020.34	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		107,950.81	88,930.47	0.00	19,020.34	סה"כ צריכה			