



דוח קוט"ש

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (01/08/25 - 10/08/25)

תאריך הפקה: 12/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9746	מיזוג אויר - לידעה*	14152620 - 1	32.70	0.00	184.80	217.50		
			14152634 - 1	2,048.70	0.00	11,594.50	13,643.20		
			14152642 - 1	3,336.00	0.00	17,730.80	21,066.80		
			14158920 - 1	1,180.90	0.00	6,690.10	7,871.00		
			14158979 - 1	644.40	0.00	3,650.90	4,295.30		
			15091234 - 1	2,637.50	0.00	15,667.50	18,305.00	4,848.53	
			סה"כ צריכה	9,880.20	0.00	55,518.60	65,398.80		
2	59985	דרייב נט - מעבדה ב-1 - אל פסק C חדרי תקשורת	15091209 - 4	228.00	0.00	1,207.20	1,435.20	5.98	
			סה"כ צריכה	228.00	0.00	1,207.20	1,435.20		
3	9629	דרייב נט אל פסק A1 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 3	11.00	0.00	64.00	75.00	655.41	
			סה"כ צריכה	11.00	0.00	64.00	75.00		
4	9630	דרייב נט אל פסק A2 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 4	8.00	0.00	50.00	58.00	655.40	
			סה"כ צריכה	8.00	0.00	50.00	58.00		
5	60965	צריכה ציבורית	13148435 - 1	-20.80	0.00	-116.85	-137.65		
			13156969 - 1	-9.50	0.00	-48.50	-58.00		
			13199804 - 1	-37.20	0.00	-148.40	-185.60		
			13199858 - 1	-12.97	0.00	-51.34	-64.31		
			13199894 - 1	-56.30	0.00	-318.20	-374.50		
			14152620 - 1	-32.70	0.00	-184.80	-217.50		
			14152634 - 1	-2,048.70	0.00	-11,594.50	-13,643.20		
			14152642 - 1	-3,336.00	0.00	-17,730.80	-21,066.80		
			14155755 - 1	-28.56	0.00	-164.64	-193.20	0.79	
			14155755 - 2	-9.10	0.00	-51.85	-60.95	0.25	
			14155755 - 3	-18.60	0.00	-87.90	-106.50	0.39	
			14158920 - 1	-1,180.90	0.00	-6,690.10	-7,871.00		
			14158979 - 1	-644.40	0.00	-3,650.90	-4,295.30		
			15091206 - 4	1,907.20	0.00	9,907.20	11,814.40	91.33	
			15091207 - 1	5,932.80	0.00	32,243.20	38,176.00	240.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091208 - 1	3,302.40	0.00	18,630.40	21,932.80	99.84	
			15091209 - 4	-228.00	0.00	-1,207.20	-1,435.20	5.98	
			15091211 - 3	-11.00	0.00	-64.00	-75.00	655.41	
			15091211 - 4	-8.00	0.00	-50.00	-58.00	655.40	
			15091218 - 1	-36.77	0.00	-209.71	-246.48	1.94	
			15091219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091219 - 3	-125.60	0.00	-717.60	-843.20	5.73	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091234 - 1	-2,637.50	0.00	-15,667.50	-18,305.00	4,848.53	
			15112865 - 1	-36.66	0.00	-252.26	-288.93		
			15112872 - 1	-309.80	0.00	-1,399.30	-1,709.10		
			15112873 - 1	-177.00	0.00	-681.90	-858.90		
			15112965 - 1	-231.60	0.00	-947.90	-1,179.50		
			15112982 - 1	-171.40	0.00	-941.30	-1,112.70		
			15140006 - 1	-73.30	0.00	-317.70	-391.00		
			15140030 - 1	2.60	0.00	10.50	13.10		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140058 - 1	-196.00	0.00	-972.20	-1,168.20		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-56.00	0.00	-308.80	-364.80	7.47	
			16092135 - 2	-27.90	0.00	-137.30	-165.20	3.04	
			16092135 - 4	-44.60	0.00	-239.20	-283.80	6.83	
			17013914 - 1	-25.55	0.00	-142.72	-168.27		
			17013974 - 1	-389.50	0.00	-1,853.50	-2,243.00		
			18170730 - 1	5,075.20	0.00	28,140.80	33,216.00	242.62	
			21262386 - 1	-377.80	0.00	-2,126.90	-2,504.70	12.82	
			סה"כ צריכה	3,620.49	0.00	19,856.33	23,476.82		
6	16929	קומה 01 - NEXTAG - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	309.80	0.00	1,399.30	1,709.10		
			סה"כ צריכה	309.80	0.00	1,399.30	1,709.10		
7	23784	קומה 01 - NEXTAG - מספק משני צד (מערב)	15112873 - 1	177.00	0.00	681.90	858.90		
			16092135 - 1	56.00	0.00	308.80	364.80	7.47	
			16092135 - 4	44.60	0.00	239.20	283.80	6.83	
			סה"כ צריכה	277.60	0.00	1,229.90	1,507.50		
8	19805	קומה 01 - NEXTAG - מספק ראשי חיוני	13156969 - 1	9.50	0.00	48.50	58.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9.50	0.00	48.50	58.00		
9	27312	קומה 01 נקסט אייג'	2 - 16092135	27.90	0.00	137.30	165.20	3.04	
			1 - 17013914	25.55	0.00	142.72	168.27		
			סה"כ צריכה	53.44	0.00	280.02	333.47		
10	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	1 - 13148435	20.80	0.00	116.85	137.65		
			1 - 13199894	56.30	0.00	318.20	374.50		
			1 - 15112965	231.60	0.00	947.90	1,179.50		
			סה"כ צריכה	308.70	0.00	1,382.95	1,691.65		
11	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	1 - 13199804	37.20	0.00	148.40	185.60		
			1 - 17013974	389.50	0.00	1,853.50	2,243.00		
			סה"כ צריכה	426.70	0.00	2,001.90	2,428.60		
12	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	4.55	0.00	25.93	30.48	0.25	
			סה"כ צריכה	4.55	0.00	25.93	30.48		
13	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	14.28	0.00	82.32	96.60	0.79	
			סה"כ צריכה	14.28	0.00	82.32	96.60		
14	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	1 - 15112985	57.90	0.00	195.60	253.50		
			סה"כ צריכה	57.90	0.00	195.60	253.50		
15	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	4.55	0.00	25.93	30.48	0.25	
			סה"כ צריכה	4.55	0.00	25.93	30.48		
16	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	14.28	0.00	82.32	96.60	0.79	
			סה"כ צריכה	14.28	0.00	82.32	96.60		
17	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	1 - 15112982	171.40	0.00	941.30	1,112.70		
			1 - 15112985	-57.90	0.00	-195.60	-253.50		
			סה"כ צריכה	113.50	0.00	745.70	859.20		
18	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	1 - 13199858	12.97	0.00	51.34	64.31		
			1 - 15112865	36.66	0.00	252.26	288.93		
			1 - 15140046	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	49.63	0.00	303.60	353.23		
19	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	36.77	0.00	209.71	246.48	1.94	
			15091219 - 3	125.60	0.00	717.60	843.20	5.73	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	162.37	0.00	927.31	1,089.68		
20	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	73.30	0.00	317.70	391.00		
			15140030 - 1	-2.60	0.00	-10.50	-13.10		
			סה"כ צריכה	70.70	0.00	307.20	377.90		
21	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	18.60	0.00	87.90	106.50	0.39	
			15140058 - 1	196.00	0.00	972.20	1,168.20		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	214.60	0.00	1,060.10	1,274.70		
22	51076	קורנית ויזן - קומה 1	21262386 - 1	377.80	0.00	2,126.90	2,504.70	12.82	
			סה"כ צריכה	377.80	0.00	2,126.90	2,504.70		
			סה"כ צריכה	16,217.60	0.00	88,921.60	105,139.20		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				105,139.20		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (16,217.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (88,921.60 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	241.80	0.00	1,285.20	1,527.00	6.35	
			סה"כ צריכה	241.80	0.00	1,285.20	1,527.00		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	594.00	0.00	3,306.00	3,900.00	17.20	
			סה"כ צריכה	594.00	0.00	3,306.00	3,900.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	550.40	0.00	3,136.00	3,686.40	18.24	
			סה"כ צריכה	550.40	0.00	3,136.00	3,686.40		
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 4	0.80	0.00	6.25	7.05	0.05	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	1.15	0.00	9.40	10.55	2.60	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	1.26	0.00	7.15	8.42	0.04	
			15129244 - 13	8.20	0.00	113.50	121.70	1.16	
			סה"כ צריכה	11.41	0.00	136.30	147.72		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.10	0.00	0.10	0.20	0.08	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	32.20	0.00	219.10	251.30	1.95	
			סה"כ צריכה	32.30	0.00	219.20	251.50		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	152.64	0.00	905.92	1,058.56	16.21	
			15091609 - 1	256.00	0.00	1,082.56	1,338.56	9.03	
			סה"כ צריכה	408.64	0.00	1,988.48	2,397.12		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	325.12	0.00	1,843.52	2,168.64	9.40	
			15091609 - 2	69.76	0.00	442.24	512.00	9.92	
			סה"כ צריכה	394.88	0.00	2,285.76	2,680.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	8142	חניון 3-	15091605 - 3	170.56	0.00	969.60	1,140.16	4.79	
			15091609 - 3	33.92	0.00	187.20	221.12	1.17	
			סה"כ צריכה	204.48	0.00	1,156.80	1,361.28		
12	8143	חניון 4-	15091605 - 4	154.56	0.00	861.44	1,016.00	9.14	
			15091609 - 4	70.08	0.00	360.96	431.04	211.18	
			סה"כ צריכה	224.64	0.00	1,222.40	1,447.04		
13	11183	לשעבר DRIVENETS מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	11212	לשעבר דרייב נט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	4.40	0.00	25.80	30.20	0.13	
			15112981 - 1	3.40	0.00	19.40	22.80		
			סה"כ צריכה	7.80	0.00	45.20	53.00		
15	37460	לשעבר דרייבנט	17312808 - 1	3.20	0.00	14.50	17.70	114.04	
			19051936 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21262385 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	
			סה"כ צריכה	3.20	0.00	14.50	17.70		
16	56941	לשעבר קומה 07 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	22344985 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	0.00	0.00	0.10	0.10		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
19	22164	לשעבר קומה 11 דרייב נט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	1.00	0.00	3.80	4.80		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1.00	0.00	3.80	4.80		
20	38499	לשעבר קומה 16 רודה שוורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	5.78	0.00	61.78	67.56	1.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	42.00	0.00	205.10	247.10		
			15140031 - 1	-35.20	0.00	-171.80	-207.00		
			סה"כ צריכה	12.58	0.00	95.08	107.66		
21	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	3.20	0.00	57.60	60.80	0.42	
			15091247 - 3	15.40	0.00	87.65	103.05	0.43	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.02	0.02		
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	4.35	0.00	24.50	28.85	0.12	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	22.95	0.00	169.77	192.72		
22	9640	מטען אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 1	172.00	0.00	988.00	1,160.00	4.82	
			סה"כ צריכה	172.00	0.00	988.00	1,160.00		
23	9641	מטען אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 2	164.00	0.00	954.00	1,118.00	4.74	
			סה"כ צריכה	164.00	0.00	954.00	1,118.00		
24	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	35.20	0.00	171.80	207.00		
			סה"כ צריכה	35.20	0.00	171.80	207.00		
25	9811	מפסק ראשי מעבדות אל פסק	15112983 - 1	0.00	0.00	0.30	0.30		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
26	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	4,280.00	0.00	23,670.00	27,950.00	215.75	
			סה"כ צריכה	4,280.00	0.00	23,670.00	27,950.00		
27	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	1,085.00	0.00	5,275.00	6,360.00	56.80	
			סה"כ צריכה	1,085.00	0.00	5,275.00	6,360.00		
28	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	2,707.20	0.00	15,209.60	17,916.80	80.38	
			סה"כ צריכה	2,707.20	0.00	15,209.60	17,916.80		
29	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	1,168.00	0.00	4,729.60	5,897.60	44.61	
			סה"כ צריכה	1,168.00	0.00	4,729.60	5,897.60		
30	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	20.80	0.00	116.85	137.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112965 - 1	-231.60	0.00	-947.90	-1,179.50		
			15112980 - 1	252.40	0.00	1,039.70	1,292.10		
			סה"כ צריכה	41.60	0.00	208.65	250.25		
31	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	19807	קומה 09 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	14152632 - 1	3.80	0.00	20.70	24.50		
			14158950 - 1	0.62	0.00	3.12	3.74		
			15112990 - 1	34.40	0.00	194.40	228.80		
			סה"כ צריכה	38.82	0.00	218.22	257.04		
33	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	15.06	0.00	84.17	99.23		
			סה"כ צריכה	15.06	0.00	84.17	99.23		
34	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	10.85	0.00	61.80	72.65	0.30	
			סה"כ צריכה	10.85	0.00	61.80	72.65		
35	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	6.89	0.00	40.02	46.92	0.50	
			סה"כ צריכה	6.89	0.00	40.02	46.92		
36	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	11.30	0.00	63.50	74.80		
			סה"כ צריכה	11.30	0.00	63.50	74.80		
37	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	5.10	0.00	28.40	33.50		
			סה"כ צריכה	5.10	0.00	28.40	33.50		
38	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	8.80	0.00	50.05	58.85	0.25	
			סה"כ צריכה	8.80	0.00	50.05	58.85		
40	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	34.44	0.00	162.78	197.22	0.39	
			סה"כ צריכה	34.44	0.00	162.78	197.22		
42	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	3.70	0.00	39.50	43.20	1.14	
			סה"כ צריכה	3.70	0.00	39.50	43.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
45	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	2.40	0.00	11.80	14.20		
		סה"כ צריכה		2.40	0.00	11.80	14.20		
46	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	15.23	0.00	60.26	75.49		
		סה"כ צריכה		15.23	0.00	60.26	75.49		
			15112865 - 1	43.04	0.00	296.14	339.17		
		סה"כ צריכה		58.27	0.00	356.40	414.67		
47	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	5.60	0.00	24.40	30.00		
		סה"כ צריכה		5.60	0.00	24.40	30.00		
48	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
49	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	43.20	0.00	246.70	289.90	1.27	
		סה"כ צריכה		43.20	0.00	246.70	289.90		
50	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	20.77	0.00	118.45	139.22	1.94	
		סה"כ צריכה		20.77	0.00	118.45	139.22		
51	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	5,075.20	0.00	28,140.80	33,216.00	242.62	
		סה"כ צריכה		5,075.20	0.00	28,140.80	33,216.00		
52	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	1,907.20	0.00	9,907.20	11,814.40	91.33	
		סה"כ צריכה		1,907.20	0.00	9,907.20	11,814.40		
53	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	3,302.40	0.00	18,630.40	21,932.80	99.84	
		סה"כ צריכה		3,302.40	0.00	18,630.40	21,932.80		
54	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	5,932.80	0.00	32,243.20	38,176.00	240.58	
		סה"כ צריכה		5,932.80	0.00	32,243.20	38,176.00		
55	8138	שזור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		

