



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (09/08/25 - 01/08/25)


תאריך הפקה: 12/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	44.10	0.00	373.10	417.20	6.86	
			סה"כ צריכה	44.10	0.00	373.10	417.20		
2	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	122.35	0.00	891.50	1,013.85	11.55	
			סה"כ צריכה	122.35	0.00	891.50	1,013.85		
3	28462	דור אלון	16092160 - 4	1,176.00	0.00	7,508.00	8,684.00	68.67	
			16092185 - 2	91.00	0.00	604.00	695.00	11.09	
			סה"כ צריכה	1,267.00	0.00	8,112.00	9,379.00		
4	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	0.50	0.00	361.40	361.90	35.74	
			סה"כ צריכה	0.50	0.00	361.40	361.90		
5	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	53.50	0.00	448.00	501.50	7.65	
			16092184 - 4	-44.10	0.00	-373.10	-417.20	6.86	
			סה"כ צריכה	9.40	0.00	74.90	84.30		
6	61977	טמפו ישראל	16092160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 1	12.40	0.00	170.00	182.40	5.07	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	12.40	0.00	170.00	182.40		
7	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	
			16092184 - 2	760.80	0.00	5,329.60	6,090.40	124.83	
			16092185 - 3	613.00	0.00	12,409.00	13,022.00	1,803.13	
			סה"כ צריכה	1,373.80	0.00	17,738.60	19,112.40		
8	44057	מסטינג	20004338 - 3	83.68	0.00	516.32	600.00	5.00	
			סה"כ צריכה	83.68	0.00	516.32	600.00		
9	28541	ציבורי	16092160 - 1	3,762.96	0.00	15,788.42	19,551.38	210.68	
			16092160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			16092160 - 4	-1,176.00	0.00	-7,508.00	-8,684.00	68.67	
			16092161 - 1	-53.50	0.00	-448.00	-501.50	7.65	
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092161 - 3	-122.35	0.00	-891.50	-1,013.85	11.55	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	
			16092184 - 1	-12.40	0.00	-170.00	-182.40	5.07	
			16092184 - 2	-760.80	0.00	-5,329.60	-6,090.40	124.83	
			16092185 - 2	-91.00	0.00	-604.00	-695.00	11.09	
			16092185 - 3	-613.00	0.00	-12,409.00	-13,022.00	1,803.13	
			17313286 - 1	155.40	0.00	13,281.50	13,436.90	209.28	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004338 - 1	-0.50	0.00	-361.40	-361.90	35.74	
			20004338 - 3	-83.68	0.00	-516.32	-600.00	5.00	
			סה"כ צריכה	1,005.13	0.00	832.10	1,837.23		
			סה"כ צריכה	3,918.36	0.00	29,069.92	32,988.28		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				32,988.28		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 3,918.36)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 29,069.92)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	155.40	0.00	13,281.50	13,436.90	209.28	
			סה"כ צריכה	155.40	0.00	13,281.50	13,436.90		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	3,762.96	0.00	15,788.42	19,551.38	210.68	
			סה"כ צריכה	3,762.96	0.00	15,788.42	19,551.38		

