



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (31/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 17/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46099	מבנה 105 FINMA	19051927 - 3	244.15	0.00	587.00	831.15	6.57	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	605.94	0.00	1,797.68	2,403.63		
			ציבורי	30.65	0.00	51.38	82.04		
			סה"כ צריכה	880.75	0.00	2,436.06	3,316.81		
2	37973	מבנה 105 חץ	19051927 - 4	97.75	0.00	381.75	479.50	3.87	
			מיזוג אוויר	242.60	0.00	1,169.11	1,411.71		
			ציבורי	12.27	0.00	33.41	45.69		
			סה"כ צריכה	352.62	0.00	1,584.27	1,936.90		
3	37971	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	19051927 - 2	2,692.40	0.00	10,104.00	12,796.40	47.99	
			20004345 - 3	-338.52	0.00	-1,568.64	-1,907.16	14.46	
			ציבורי	295.55	0.00	747.10	1,042.65		
			סה"כ צריכה	2,649.43	0.00	9,282.46	11,931.89		
			סה"כ צריכה	3,882.80	0.00	13,302.80	17,185.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				17,185.60		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (3,882.80 Kwh) 23%
- גבע (0.00 Kwh) 0%
- שפל (13,302.80 Kwh) 77%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	510.03	0.00	1,398.15	1,908.18	9.54	
			20004345 - 3	338.52	0.00	1,568.64	1,907.16	14.46	
			סה"כ צריכה	848.55	0.00	2,966.79	3,815.34		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	3,882.80	0.00	13,302.80	17,185.60	57.84	
			19051927 - 2	-2,692.40	0.00	-10,104.00	-12,796.40	47.99	
			19051927 - 3	-244.15	0.00	-587.00	-831.15	6.57	
			19051927 - 4	-97.75	0.00	-381.75	-479.50	3.87	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004345 - 2	-510.03	0.00	-1,398.15	-1,908.18	9.54	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	338.47	0.00	831.90	1,170.37		

