



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: בית אמות ביטוח בגין 48 תא

תקופת דוח: (16/08/25 - 01/08/25)


תאריך הפקה: 18/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39082	אמות השקעות	15091603 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091603 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	25670	אמות השקעות 2, ק.	15091591 - 4	20.40	0.00	141.40	161.80	131.10	
			סה"כ צריכה	20.40	0.00	141.40	161.80		
3	33401	טרפז	15091599 - 4	190.30	0.00	553.55	743.85	7.59	
			סה"כ צריכה	190.30	0.00	553.55	743.85		
4	51313	מכללת BDO ק.1	15091599 - 2	566.60	0.00	1,539.80	2,106.40	19.63	
			סה"כ צריכה	566.60	0.00	1,539.80	2,106.40		
5	38761	עו"ד שמעוני	15091604 - 1	27.45	0.00	136.90	164.35	2.04	
			סה"כ צריכה	27.45	0.00	136.90	164.35		
6	8195	ק.1 זיו האפט 1	15091611 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8178	ק.1 זיו האפט 2	15091599 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	20025	ק.2 BOD	15091591 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	8175	ק.2 אודי רון	15091591 - 2	4.15	0.00	81.45	85.60	96.85	
			סה"כ צריכה	4.15	0.00	81.45	85.60		
10	8191	ק.2 גטרו	15091607 - 1	20.85	0.00	167.00	187.85	2.81	
			סה"כ צריכה	20.85	0.00	167.00	187.85		
11	8199	ק.2 זיו האפט	15091607 - 2	28.80	0.00	130.55	159.35	1.69	
			סה"כ צריכה	28.80	0.00	130.55	159.35		
12	21100	ק.2 זיו האפט - BDO	15091591 - 1	97.35	0.00	603.40	700.75	4.41	
			סה"כ צריכה	97.35	0.00	603.40	700.75		
13	8182	ק.3 איפרי תקשורת מסייעת	15091603 - 1	32.85	0.00	194.60	227.45	33.23	
			סה"כ צריכה	32.85	0.00	194.60	227.45		
			סה"כ צריכה	988.75	0.00	3,548.65	4,537.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				4,537.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (988.75 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (3,548.65 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	27836	מיזוג אוויר בג בניין A קומה 19	17013921 - 1	5,919.80	0.00	32,361.30	38,281.10		
			סה"כ צריכה	5,919.80	0.00	32,361.30	38,281.10		
2	25969	ראשי מיזוג אוויר בניין B	17013943 - 1	12,460.10	0.00	45,144.40	57,604.50		
			סה"כ צריכה	12,460.10	0.00	45,144.40	57,604.50		
3	25671	ראשי ק. 2	15091607 - 4	186.30	0.00	1,148.60	1,334.90	10.19	
			סה"כ צריכה	186.30	0.00	1,148.60	1,334.90		
4	8188	ראשי ק. 3	15091604 - 3	70.00	0.00	405.60	475.60	5.34	
			סה"כ צריכה	70.00	0.00	405.60	475.60		
5	8181	ראשי קומה 1	15091599 - 3	753.10	0.00	2,109.70	2,862.80	25.44	
			סה"כ צריכה	753.10	0.00	2,109.70	2,862.80		

