



דוח קוט"ש

עבור: אלקטרה קמפוס תפעול בע"מ

דוח מסכם עבור: אלקטרה קמפוס מגדלים חדשים

תקופת דוח: (01/08/25 - 17/08/25)

תאריך הפקה: 19/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	41718	* בניין A - מיזוג אוויר להעמסה	19093412 - 3	8,306.40	0.00	30,377.60	38,684.00	1,555.39	
			24022446 - 2	4,514.40	0.00	22,392.60	26,907.00	221.90	
			סה"כ צריכה	12,820.80	0.00	52,770.20	65,591.00		
2	41234	* בניין B - מיזוג אוויר להעמסה	19093280 - 3	3,914.40	0.00	15,556.80	19,471.20	215.44	
			19093281 - 2	9,173.40	0.00	40,731.60	49,905.00	199.36	
			סה"כ צריכה	13,087.80	0.00	56,288.40	69,376.20		
3	42056	בניין A - אגף כיתות לימוד	22344521 - 1	70.20	0.00	510.40	580.60	18.69	
			סה"כ צריכה	70.20	0.00	510.40	580.60		
4	41683	בניין A - דירה 218 מועדון	19051952 - 3	29.60	0.00	91.40	121.00	32.34	
			סה"כ צריכה	29.60	0.00	91.40	121.00		
5	41633	בניין A - דירה 418 מועדון	19051950 - 3	28.65	0.00	110.55	139.20	32.56	
			סה"כ צריכה	28.65	0.00	110.55	139.20		
6	42400	בניין A - דירה 618 מועדון	21055256 - 2	20.05	0.00	76.40	96.45	32.16	
			סה"כ צריכה	20.05	0.00	76.40	96.45		
7	41242	בניין A - דירה 818 מועדון	19051958 - 4	28.35	0.00	132.80	161.15	32.58	
			סה"כ צריכה	28.35	0.00	132.80	161.15		
8	43530	בניין A - חניית 1+2 טומי רול	19093317 - 2	111.16	0.00	169.40	280.56	1.63	
			19093405 - 2	680.90	0.00	2,050.50	2,731.40	194.13	
			סה"כ צריכה	792.06	0.00	2,219.90	3,011.96		
9	58101	בניין A - חנות 3+4 בית קפה ביסטרו דלי	19093317 - 3	77.32	0.00	189.84	267.16	1.23	
			19093411 - 1	1,456.30	0.00	5,959.80	7,416.10	127.86	
			סה"כ צריכה	1,533.62	0.00	6,149.64	7,683.26		
10	47845	בניין A - חצי מ 5+6 פיצה פרגו	19093405 - 3	382.50	0.00	1,106.40	1,488.90	194.96	
			סה"כ צריכה	382.50	0.00	1,106.40	1,488.90		
11	41787	בניין A - לוח חרום ראשי	19093412 - 4	107.80	0.00	125.00	232.80	391.56	
			סה"כ צריכה	107.80	0.00	125.00	232.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	41798	בניין A - לוח ק.גג	19093359 - 1	296.40	0.00	1,225.20	1,521.60	259.60	
			סה"כ צריכה	296.40	0.00	1,225.20	1,521.60		
13	41789	בניין A - לוח קומת קרקע רחוב	19093360 - 2	463.40	0.00	1,787.00	2,250.40	384.94	
			סה"כ צריכה	463.40	0.00	1,787.00	2,250.40		
14	41788	בניין A - לוח קומתי פארק	19093360 - 1	492.40	0.00	2,410.30	2,902.70	186.96	
			סה"כ צריכה	492.40	0.00	2,410.30	2,902.70		
15	42055	בניין A - מכבסה	17313478 - 1	66.20	0.00	172.70	238.90	869,007.36	
			סה"כ צריכה	66.20	0.00	172.70	238.90		
16	41154	בניין A - מכבסה	22344520 - 1	14.70	0.00	46.10	60.80	1.58	
			סה"כ צריכה	14.70	0.00	46.10	60.80		
17	41806	בניין A - מסחר 2 ק.רחוב בניין A	19093411 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	41807	בניין A - מסחר 3 ק.רחוב בניין A	19093411 - 3	50.30	0.00	197.70	248.00	130.94	
			סה"כ צריכה	50.30	0.00	197.70	248.00		
19	41801	בניין A - מרכזיה A	19093359 - 4	87.90	0.00	144.40	232.30	130.32	
			סה"כ צריכה	87.90	0.00	144.40	232.30		
20	41799	בניין A - מרכזיה B	19093359 - 2	135.50	0.00	140.70	276.20	128.75	
			סה"כ צריכה	135.50	0.00	140.70	276.20		
21	41790	בניין A - ציבורי לוח ק.1	19093360 - 3	379.20	0.00	1,366.60	1,745.80	385.84	
			סה"כ צריכה	379.20	0.00	1,366.60	1,745.80		
22	41791	בניין A - ציבורי לוח ק.2	19093360 - 4	402.00	0.00	1,440.20	1,842.20	384.25	
			סה"כ צריכה	402.00	0.00	1,440.20	1,842.20		
23	41792	בניין A - ציבורי לוח ק.3	19093362 - 1	375.60	0.00	1,263.80	1,639.40	384.98	
			סה"כ צריכה	375.60	0.00	1,263.80	1,639.40		
24	41793	בניין A - ציבורי לוח ק.4	19093362 - 2	311.80	0.00	1,323.40	1,635.20	385.31	
			סה"כ צריכה	311.80	0.00	1,323.40	1,635.20		
25	41794	בניין A - ציבורי לוח ק.5	19093364 - 1	365.40	0.00	1,280.80	1,646.20	384.90	
			סה"כ צריכה	365.40	0.00	1,280.80	1,646.20		
26	41795	בניין A - ציבורי לוח ק.6	19093364 - 2	387.80	0.00	1,299.60	1,687.40	384.51	
			סה"כ צריכה	387.80	0.00	1,299.60	1,687.40		
27	41796	בניין A - ציבורי לוח ק.7	19093364 - 3	349.40	0.00	1,292.80	1,642.20	387.18	
			סה"כ צריכה	349.40	0.00	1,292.80	1,642.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	41797	בניין A - צבורי לוח ק.8	19093364 - 4	385.20	0.00	1,377.00	1,762.20	385.95	
			סה"כ צריכה	385.20	0.00	1,377.00	1,762.20		
29	41717	בניין A - ראשי שנאי 1	24022446 - 1	27,880.00	0.00	107,475.20	135,355.20	641.98	
			סה"כ צריכה	27,880.00	0.00	107,475.20	135,355.20		
30	41784	בניין A - ראשי שנאי 2	19093412 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	41800	בניין A - ביתן שומר	19093359 - 3	197.40	0.00	1,023.60	1,221.00	193.03	
			סה"כ צריכה	197.40	0.00	1,023.60	1,221.00		
32	57431	בניין A - ה.ל.א.ה. בע"מ קייטרינג מטבח מחמם	22345169 - 1	466.00	0.00	2,563.60	3,029.60	1,513,881.60	
			סה"כ צריכה	466.00	0.00	2,563.60	3,029.60		
33	54765	בניין A - טעינת רכבים סקאלה	22344786 - 1	1,232.10	0.00	2,198.40	3,430.50	10,840,965.12	
			סה"כ צריכה	1,232.10	0.00	2,198.40	3,430.50		
34	41719	בניין A - לוח אולם אירועים	24022446 - 3	675.60	0.00	3,658.20	4,333.80	22.52	
			סה"כ צריכה	675.60	0.00	3,658.20	4,333.80		
35	41722	בניין A - לוח קומה 1	19093407 - 2	396.60	0.00	1,488.60	1,885.20	390.55	
			סה"כ צריכה	396.60	0.00	1,488.60	1,885.20		
36	41723	בניין A - לוח קומה 2	19093407 - 3	316.80	0.00	1,301.60	1,618.40	390.41	
			סה"כ צריכה	316.80	0.00	1,301.60	1,618.40		
37	41724	בניין A - לוח קומה 3	19093407 - 4	337.40	0.00	1,292.00	1,629.40	390.10	
			סה"כ צריכה	337.40	0.00	1,292.00	1,629.40		
38	41725	בניין A - לוח קומה 4	19093406 - 1	348.40	0.00	1,366.60	1,715.00	390.35	
			סה"כ צריכה	348.40	0.00	1,366.60	1,715.00		
39	41726	בניין A - לוח קומה 5	19093406 - 2	366.40	0.00	1,307.00	1,673.40	390.29	
			סה"כ צריכה	366.40	0.00	1,307.00	1,673.40		
40	41727	בניין A - לוח קומה 6	19093406 - 3	329.20	0.00	1,197.60	1,526.80	390.89	
			סה"כ צריכה	329.20	0.00	1,197.60	1,526.80		
41	41728	בניין A - לוח קומה 7	19093406 - 4	301.60	0.00	1,282.40	1,584.00	390.38	
			סה"כ צריכה	301.60	0.00	1,282.40	1,584.00		
42	41729	בניין A - לוח קומה 8	19093408 - 1	388.80	0.00	1,526.60	1,915.40	389.72	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	388.80	0.00	1,526.60	1,915.40		
43	41730	בניין A - לוח קומת גג	19093408 - 2	653.20	0.00	1,976.60	2,629.80	390.57	
			סה"כ צריכה	653.20	0.00	1,976.60	2,629.80		
44	41720	בניין A - לוח קומת פארק גרעין B	24022446 - 4	201.00	0.00	1,040.30	1,241.30	193.43	
			סה"כ צריכה	201.00	0.00	1,040.30	1,241.30		
45	41721	בניין A - לוח קומת קרקע רחוב B5	19093407 - 1	1,130.80	0.00	5,777.20	6,908.00	377.40	
			סה"כ צריכה	1,130.80	0.00	5,777.20	6,908.00		
46	41293	בניין B - דירה 204 מועדון	19092999 - 4	16.95	0.00	45.20	62.15	32.65	
			סה"כ צריכה	16.95	0.00	45.20	62.15		
47	41317	בניין B - דירה 304 מועדון	19093008 - 7	27.45	0.00	71.10	98.55	32.59	
			סה"כ צריכה	27.45	0.00	71.10	98.55		
48	41332	בניין B - דירה 404 מועדון	19093082 - 8	20.30	0.00	61.30	81.60	32.55	
			סה"כ צריכה	20.30	0.00	61.30	81.60		
49	41348	בניין B - דירה 506 מועדון	19093086 - 9	14.70	0.00	73.75	88.45	32.67	
			סה"כ צריכה	14.70	0.00	73.75	88.45		
50	41361	בניין B - דירה 604 מועדון	19093085 - 8	2.80	0.00	6.05	8.85	32.76	
			סה"כ צריכה	2.80	0.00	6.05	8.85		
51	41379	בניין B - דירה 704 מועדון	19092958 - 7	14.85	0.00	49.70	64.55	32.35	
			סה"כ צריכה	14.85	0.00	49.70	64.55		
52	41417	בניין B - חנות 1-3 מרקט בעיר	19093492 - 2	2,042.50	0.00	9,706.90	11,749.40	177.97	
			סה"כ צריכה	2,042.50	0.00	9,706.90	11,749.40		
53	41410	בניין B - חנות 10 אפי בן מרדכי (מספרה)	19093491 - 1	55.20	0.00	222.85	278.05	97.95	
			סה"כ צריכה	55.20	0.00	222.85	278.05		
54	41416	בניין B - חנות 13 פאב	19093492 - 1	487.40	0.00	1,594.40	2,081.80	389.65	
			סה"כ צריכה	487.40	0.00	1,594.40	2,081.80		
55	41418	בניין B - חנות 5 סמואל טוסט נקניק	19093492 - 3	475.90	0.00	1,246.60	1,722.50	194.78	
			סה"כ צריכה	475.90	0.00	1,246.60	1,722.50		
56	41414	בניין B - חנות 6 ארמונות חן	19093073 - 3	14.80	0.00	133.95	148.75	98.01	
			סה"כ צריכה	14.80	0.00	133.95	148.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
57	41413	בניין B - חנות 7+8 - קצפת גלדריה	19093073 - 2	1,086.20	0.00	3,478.30	4,564.50	193.15	
			סה"כ צריכה	1,086.20	0.00	3,478.30	4,564.50		
58	44041	בניין B - חנות 8	19093484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	44042	בניין B - חנות 9	19093484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	41415	בניין B - חנות 9 יילנה פילאטיס	19093073 - 4	31.70	0.00	63.90	95.60	64.50	
			סה"כ צריכה	31.70	0.00	63.90	95.60		
61	44381	בניין B - חנות מס' 1+2 - בית חב"ד	19093388 - 1	11.50	0.00	65.00	76.50	96.89	
			סה"כ צריכה	11.50	0.00	65.00	76.50		
62	42940	בניין B - חנות מס' 3 - משרד דורון מלול	19093388 - 3	7.20	0.00	45.00	52.20	96.97	
			סה"כ צריכה	7.20	0.00	45.00	52.20		
63	42941	בניין B - חנות מס' 4 - סלולר	19093388 - 4	49.80	0.00	177.15	226.95	97.64	
			סה"כ צריכה	49.80	0.00	177.15	226.95		
64	41631	בניין B - לוח P4 משאבות צריכה	19093283 - 2	266.90	0.00	1,176.90	1,443.80	192.84	
			סה"כ צריכה	266.90	0.00	1,176.90	1,443.80		
65	41629	בניין B - לוח P5 משאבות ניקוז	19093283 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	41627	בניין B - לוח בלתי חיוני בגג	19093280 - 3	3,914.40	0.00	15,556.80	19,471.20	215.44	
			סה"כ צריכה	3,914.40	0.00	15,556.80	19,471.20		
67	41628	בניין B - לוח חירום ראשי	19093280 - 4	189.00	0.00	948.00	1,137.00	17.59	
			סה"כ צריכה	189.00	0.00	948.00	1,137.00		
68	41705	בניין B - לוח מסחר+משרדים ק.רחוב	19093361 - 2	4,555.20	0.00	17,571.60	22,126.80	84.64	
			סה"כ צריכה	4,555.20	0.00	17,571.60	22,126.80		
69	41716	בניין B - לוח מעליות מסחר	19093363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
70	41715	בניין B - לוח מרכזית תאורה בפארק	24022438 - 4	98.30	0.00	130.60	228.90	195.01	
			סה"כ צריכה	98.30	0.00	130.60	228.90		
71	41714	בניין B - לוח ק. גג	24022438 - 3	461.20	0.00	1,770.40	2,231.60	389.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	461.20	0.00	1,770.40	2,231.60		
72	41605	בניין B - לוח קומת פארק	19093281 - 3	743.30	0.00	3,998.50	4,741.80	186.40	
			סה"כ צריכה	743.30	0.00	3,998.50	4,741.80		
73	41606	בניין B - לוח קומת קרקע	19093281 - 4	170.20	0.00	810.00	980.20	3.07	
			סה"כ צריכה	170.20	0.00	810.00	980.20		
74	41704	בניין B - לוח קומתי פארק	19093361 - 1	203.40	0.00	1,006.10	1,209.50	195.09	
			סה"כ צריכה	203.40	0.00	1,006.10	1,209.50		
75	41626	בניין B - לוח ראשי אגף A	19093280 - 2	9,099.00	0.00	33,865.00	42,964.00	1,865.54	
			סה"כ צריכה	9,099.00	0.00	33,865.00	42,964.00		
76	41636	בניין B - מכבסה	19093283 - 4	162.20	0.00	526.90	689.10	189.67	
			סה"כ צריכה	162.20	0.00	526.90	689.10		
77	41706	בניין B - ציבורי לוח 1.ק.	19093361 - 3	441.20	0.00	1,849.00	2,290.20	263.04	
			סה"כ צריכה	441.20	0.00	1,849.00	2,290.20		
78	41707	בניין B - ציבורי לוח 2.ק.	19093361 - 4	521.60	0.00	1,670.60	2,192.20	389.65	
			סה"כ צריכה	521.60	0.00	1,670.60	2,192.20		
79	41708	בניין B - ציבורי לוח 3.ק.	19093220 - 1	291.60	0.00	1,119.60	1,411.20	384.64	
			סה"כ צריכה	291.60	0.00	1,119.60	1,411.20		
80	41709	בניין B - ציבורי לוח 4.ק.	19093220 - 2	399.40	0.00	1,685.40	2,084.80	389.82	
			סה"כ צריכה	399.40	0.00	1,685.40	2,084.80		
81	41710	בניין B - ציבורי לוח 5.ק.	19093220 - 3	312.00	0.00	1,247.80	1,559.80	391.36	
			סה"כ צריכה	312.00	0.00	1,247.80	1,559.80		
82	41711	בניין B - ציבורי לוח 6.ק.	19093220 - 4	403.60	0.00	1,713.20	2,116.80	389.81	
			סה"כ צריכה	403.60	0.00	1,713.20	2,116.80		
83	41712	בניין B - ציבורי לוח 7.ק.	24022438 - 1	525.00	0.00	1,783.20	2,308.20	389.15	
			סה"כ צריכה	525.00	0.00	1,783.20	2,308.20		
84	41713	בניין B - ציבורי לוח 8.ק.	24022438 - 2	468.20	0.00	1,715.60	2,183.80	389.21	
			סה"כ צריכה	468.20	0.00	1,715.60	2,183.80		
85	41607	בניין B - ראשי קומה 1	19093279 - 1	407.80	0.00	1,475.60	1,883.40	390.34	
			סה"כ צריכה	407.80	0.00	1,475.60	1,883.40		
86	41608	בניין B - ראשי קומה 2	19093279 - 2	301.00	0.00	1,119.80	1,420.80	390.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	301.00	0.00	1,119.80	1,420.80		
87	41609	בניין B - ראשי קומה 3	19093279 - 3	273.40	0.00	1,066.80	1,340.20	390.76	
			סה"כ צריכה	273.40	0.00	1,066.80	1,340.20		
88	41615	בניין B - ראשי קומה 4	19093381 - 2	332.00	0.00	1,329.20	1,661.20	390.83	
			סה"כ צריכה	332.00	0.00	1,329.20	1,661.20		
89	41610	בניין B - ראשי קומה 5	19093276 - 1	323.60	0.00	1,493.60	1,817.20	389.86	
			סה"כ צריכה	323.60	0.00	1,493.60	1,817.20		
90	41611	בניין B - ראשי קומה 6	19093276 - 2	314.20	0.00	1,265.40	1,579.60	389.86	
			סה"כ צריכה	314.20	0.00	1,265.40	1,579.60		
91	41612	בניין B - ראשי קומה 7	19093276 - 3	315.80	0.00	1,103.40	1,419.20	390.64	
			סה"כ צריכה	315.80	0.00	1,103.40	1,419.20		
92	41613	בניין B - ראשי קומה 8	19093276 - 4	312.40	0.00	1,049.80	1,362.20	391.56	
			סה"כ צריכה	312.40	0.00	1,049.80	1,362.20		
93	41614	בניין B - ראשי קומת גג	19093381 - 1	487.80	0.00	1,403.80	1,891.60	387.14	
			סה"כ צריכה	487.80	0.00	1,403.80	1,891.60		
94	41604	בניין B - ראשי שנאי 1	19093281 - 1	26,499.20	0.00	109,004.80	135,504.00	5,979.23	
			סה"כ צריכה	26,499.20	0.00	109,004.80	135,504.00		
95	41623	בניין B - ראשי שנאי 2	19093280 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	41132	בניין A - דירה 103	19092955 - 1	3.40	0.00	17.90	21.30	32.70	
			סה"כ צריכה	3.40	0.00	17.90	21.30		
2	41140	בניין A - דירה 104	19092955 - 9	21.85	0.00	52.95	74.80	32.62	
			סה"כ צריכה	21.85	0.00	52.95	74.80		
3	41133	בניין A - דירה 105	19092955 - 2	14.10	0.00	38.45	52.55	32.64	
			סה"כ צריכה	14.10	0.00	38.45	52.55		
4	41139	בניין A - דירה 106	19092955 - 8	9.95	0.00	50.80	60.75	32.63	
			סה"כ צריכה	9.95	0.00	50.80	60.75		
5	41134	בניין A - דירה 107	19092955 - 3	14.40	0.00	73.90	88.30	32.62	
			סה"כ צריכה	14.40	0.00	73.90	88.30		
6	41138	בניין A - דירה 108	19092955 - 7	20.20	0.00	65.10	85.30	32.65	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20.20	0.00	65.10	85.30		
7	41137	בנין A - דירה 110	6 - 19092955	21.95	0.00	77.40	99.35	32.67	
			סה"כ צריכה	21.95	0.00	77.40	99.35		
8	41135	בנין A - דירה 111	4 - 19092955	13.35	0.00	38.00	51.35	32.63	
			סה"כ צריכה	13.35	0.00	38.00	51.35		
9	41691	בנין A - דירה 112	4 - 19051966	12.90	0.00	58.30	71.20	32.73	
			סה"כ צריכה	12.90	0.00	58.30	71.20		
10	41136	בנין A - דירה 113	5 - 19092955	24.80	0.00	48.65	73.45	32.63	
			סה"כ צריכה	24.80	0.00	48.65	73.45		
11	41692	בנין A - דירה 114	5 - 19051966	14.35	0.00	50.40	64.75	32.66	
			סה"כ צריכה	14.35	0.00	50.40	64.75		
12	41651	בנין A - דירה 115	10 - 19051967	17.85	0.00	18.35	36.20	32.77	
			11 - 19051967	5.15	0.00	17.15	22.30	32.71	
			12 - 19051967	7.65	0.00	25.80	33.45	32.73	
			סה"כ צריכה	30.65	0.00	61.30	91.95		
13	41697	בנין A - דירה 116	10 - 19051966	17.60	0.00	133.00	150.60	32.66	
			סה"כ צריכה	17.60	0.00	133.00	150.60		
14	41693	בנין A - דירה 117	6 - 19051966	15.55	0.00	53.55	69.10	32.73	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	53.55	69.10		
15	41645	בנין A - דירה 118	3 - 19051967	36.15	0.00	90.30	126.45	32.68	
			סה"כ צריכה	36.15	0.00	90.30	126.45		
16	41694	בנין A - דירה 119	7 - 19051966	17.75	0.00	63.45	81.20	32.70	
			סה"כ צריכה	17.75	0.00	63.45	81.20		
17	41695	בנין A - דירה 121	8 - 19051966	3.80	0.00	20.30	24.10	32.75	
			סה"כ צריכה	3.80	0.00	20.30	24.10		
18	41696	בנין A - דירה 123	9 - 19051966	7.20	0.00	33.10	40.30	32.76	
			סה"כ צריכה	7.20	0.00	33.10	40.30		
19	41698	בנין A - דירה 125	11 - 19051966	15.55	0.00	50.35	65.90	32.74	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	50.35	65.90		
20	41699	בנין A - דירה 127	12 - 19051966	6.55	0.00	34.00	40.55	32.68	
			סה"כ צריכה	6.55	0.00	34.00	40.55		
21	41643	בנין A - דירה 129	1 - 19051967	6.90	0.00	36.00	42.90	32.67	
			סה"כ צריכה	6.90	0.00	36.00	42.90		
22	41644	בנין A - דירה 131	2 - 19051967	18.95	0.00	75.85	94.80	32.76	
			סה"כ צריכה	18.95	0.00	75.85	94.80		
23	41646	בנין A - דירה 133	4 - 19051967	10.15	0.00	58.30	68.45	32.73	
			סה"כ צריכה	10.15	0.00	58.30	68.45		
24	41690	בנין A - דירה 135	2 - 19051966	12.95	0.00	56.05	69.00	32.67	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12.95	0.00	56.05	69.00		
25	41689	בנין A - דירה 137	19051966 - 1	9.75	0.00	40.90	50.65	32.75	
			סה"כ צריכה	9.75	0.00	40.90	50.65		
26	41648	בנין A - דירה 139	19051967 - 5	13.90	0.00	48.10	62.00	32.77	
			סה"כ צריכה	13.90	0.00	48.10	62.00		
27	41640	בנין A - דירה 141	19051968 - 1	22.50	0.00	100.40	122.90	98.18	
			סה"כ צריכה	22.50	0.00	100.40	122.90		
28	41642	בנין A - דירה 143	19051968 - 2	20.05	0.00	54.00	74.05	98.11	
			סה"כ צריכה	20.05	0.00	54.00	74.05		
29	41650	בנין A - דירה 145	19051967 - 7	34.10	0.00	32.95	67.05	32.38	
			19051967 - 8	7.90	0.00	15.35	23.25	32.76	
			19051967 - 9	12.50	0.00	46.45	58.95	32.75	
			סה"כ צריכה	54.50	0.00	94.75	149.25		
30	41141	בנין A - דירה 147	19092950 - 10	27.25	0.00	42.05	69.30	32.63	
			19092950 - 11	3.85	0.00	7.55	11.40	32.72	
			19092950 - 12	1.25	0.00	2.15	3.40	32.71	
			סה"כ צריכה	32.35	0.00	51.75	84.10		
31	41142	בנין A - דירה 149	19092952 - 1	28.10	0.00	98.00	126.10	97.84	
			סה"כ צריכה	28.10	0.00	98.00	126.10		
32	41143	בנין A - דירה 151	19092952 - 2	15.55	0.00	93.15	108.70	98.01	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	93.15	108.70		
33	41145	בנין A - דירה 152	19092952 - 4	34.85	0.00	96.40	131.25	97.49	
			סה"כ צריכה	34.85	0.00	96.40	131.25		
34	41144	בנין A - דירה 153	19092952 - 3	18.40	0.00	66.45	84.85	97.86	
			סה"כ צריכה	18.40	0.00	66.45	84.85		
35	41146	בנין A - דירה 155	19092949 - 1	35.45	0.00	109.15	144.60	97.77	
			סה"כ צריכה	35.45	0.00	109.15	144.60		
36	41125	בנין A - דירה 203	19093000 - 9	25.00	0.00	72.45	97.45	32.62	
			סה"כ צריכה	25.00	0.00	72.45	97.45		
37	41124	בנין A - דירה 204	19093000 - 8	22.80	0.00	55.00	77.80	32.63	
			סה"כ צריכה	22.80	0.00	55.00	77.80		
38	41123	בנין A - דירה 205	19093000 - 7	23.25	0.00	47.05	70.30	32.62	
			סה"כ צריכה	23.25	0.00	47.05	70.30		
39	41122	בנין A - דירה 206	19093000 - 6	18.65	0.00	76.30	94.95	32.63	
			סה"כ צריכה	18.65	0.00	76.30	94.95		
40	41121	בנין A - דירה 207	19093000 - 5	4.35	0.00	22.15	26.50	32.63	
			סה"כ צריכה	4.35	0.00	22.15	26.50		
41	41120	בנין A - דירה 208	19093000 - 4	10.80	0.00	45.25	56.05	32.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10.80	0.00	45.25	56.05		
42	41118	בנין A - דירה 210	2 - 19093000	22.50	0.00	67.90	90.40	32.59	
			סה"כ צריכה	22.50	0.00	67.90	90.40		
43	41119	בנין A - דירה 211	3 - 19093000	19.45	0.00	79.00	98.45	32.56	
			סה"כ צריכה	19.45	0.00	79.00	98.45		
44	41671	בנין A - דירה 212	4 - 19051953	18.05	0.00	75.30	93.35	32.71	
			סה"כ צריכה	18.05	0.00	75.30	93.35		
45	41117	בנין A - דירה 213	1 - 19093000	23.00	0.00	64.70	87.70	32.64	
			סה"כ צריכה	23.00	0.00	64.70	87.70		
46	41672	בנין A - דירה 214	5 - 19051953	30.55	0.00	71.65	102.20	32.69	
			סה"כ צריכה	30.55	0.00	71.65	102.20		
47	41686	בנין A - דירה 215	10 - 19051952	25.70	0.00	56.40	82.10	32.72	
			11 - 19051952	5.10	0.00	21.90	27.00	32.70	
			12 - 19051952	7.45	0.00	36.00	43.45	32.71	
			סה"כ צריכה	38.25	0.00	114.30	152.55		
48	41677	בנין A - דירה 216	10 - 19051953	9.85	0.00	49.90	59.75	32.71	
			סה"כ צריכה	9.85	0.00	49.90	59.75		
49	41673	בנין A - דירה 217	6 - 19051953	6.20	0.00	36.10	42.30	32.72	
			סה"כ צריכה	6.20	0.00	36.10	42.30		
50	41674	בנין A - דירה 219	7 - 19051953	4.10	0.00	19.10	23.20	32.72	
			סה"כ צריכה	4.10	0.00	19.10	23.20		
51	41675	בנין A - דירה 221	8 - 19051953	14.70	0.00	45.60	60.30	32.75	
			סה"כ צריכה	14.70	0.00	45.60	60.30		
52	41676	בנין A - דירה 223	9 - 19051953	6.85	0.00	33.35	40.20	32.72	
			סה"כ צריכה	6.85	0.00	33.35	40.20		
53	41678	בנין A - דירה 225	11 - 19051953	15.55	0.00	81.35	96.90	32.75	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	81.35	96.90		
54	41679	בנין A - דירה 227	12 - 19051953	7.35	0.00	33.50	40.85	32.74	
			סה"כ צריכה	7.35	0.00	33.50	40.85		
55	41681	בנין A - דירה 229	1 - 19051952	5.80	0.00	32.20	38.00	32.73	
			סה"כ צריכה	5.80	0.00	32.20	38.00		
56	41682	בנין A - דירה 231	2 - 19051952	8.35	0.00	49.00	57.35	32.74	
			סה"כ צריכה	8.35	0.00	49.00	57.35		
57	41684	בנין A - דירה 233	4 - 19051952	6.85	0.00	35.60	42.45	32.72	
			סה"כ צריכה	6.85	0.00	35.60	42.45		
58	41670	בנין A - דירה 235	2 - 19051953	4.85	0.00	24.90	29.75	32.76	
			סה"כ צריכה	4.85	0.00	24.90	29.75		
59	41669	בנין A - דירה 237	1 - 19051953	3.50	0.00	19.20	22.70	32.77	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3.50	0.00	19.20	22.70		
60	41687	בנין A - דירה 241	19051951 - 1	23.60	0.00	78.50	102.10	98.08	
			סה"כ צריכה	23.60	0.00	78.50	102.10		
61	41688	בנין A - דירה 243	19051951 - 2	15.55	0.00	85.25	100.80	98.02	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	85.25	100.80		
62	41685	בנין A - דירה 245	19051952 - 7	2.80	0.00	18.90	21.70	32.77	
			19051952 - 8	6.10	0.00	8.10	14.20	32.76	
			19051952 - 9	7.80	0.00	35.05	42.85	32.76	
			סה"כ צריכה	16.70	0.00	62.05	78.75		
63	41126	בנין A - דירה 247	19093003 - 10	8.25	0.00	26.05	34.30	32.70	
			19093003 - 11	2.55	0.00	5.40	7.95	32.75	
			19093003 - 12	8.75	0.00	46.80	55.55	32.63	
			סה"כ צריכה	19.55	0.00	78.25	97.80		
64	41127	בנין A - דירה 249	19093002 - 1	24.75	0.00	86.20	110.95	97.91	
			סה"כ צריכה	24.75	0.00	86.20	110.95		
65	41128	בנין A - דירה 251	19093002 - 2	33.55	0.00	144.65	178.20	97.90	
			סה"כ צריכה	33.55	0.00	144.65	178.20		
66	41130	בנין A - דירה 252	19093002 - 4	31.05	0.00	68.00	99.05	97.78	
			סה"כ צריכה	31.05	0.00	68.00	99.05		
67	41129	בנין A - דירה 253	19093002 - 3	42.50	0.00	115.70	158.20	97.87	
			סה"כ צריכה	42.50	0.00	115.70	158.20		
68	41131	בנין A - דירה 255	19093005 - 1	6.75	0.00	26.40	33.15	97.97	
			סה"כ צריכה	6.75	0.00	26.40	33.15		
69	41110	בנין A - דירה 301	19093309 - 10	17.45	0.00	70.60	88.05	32.62	
			סה"כ צריכה	17.45	0.00	70.60	88.05		
70	41109	בנין A - דירה 303	19093309 - 9	25.20	0.00	77.25	102.45	32.62	
			סה"כ צריכה	25.20	0.00	77.25	102.45		
71	41108	בנין A - דירה 304	19093309 - 8	22.45	0.00	57.45	79.90	32.62	
			סה"כ צריכה	22.45	0.00	57.45	79.90		
72	41107	בנין A - דירה 305	19093309 - 7	22.65	0.00	65.55	88.20	32.52	
			סה"כ צריכה	22.65	0.00	65.55	88.20		
73	41106	בנין A - דירה 306	19093309 - 6	23.00	0.00	41.15	64.15	32.62	
			סה"כ צריכה	23.00	0.00	41.15	64.15		
74	41105	בנין A - דירה 307	19093309 - 5	24.00	0.00	49.95	73.95	32.63	
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	49.95	73.95		
75	41104	בנין A - דירה 308	19093309 - 4	8.40	0.00	54.45	62.85	32.63	
			סה"כ צריכה	8.40	0.00	54.45	62.85		
76	41102	בנין A - דירה 310	19093309 - 2	17.15	0.00	47.80	64.95	32.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	17.15	0.00	47.80	64.95		
77	41103	בנין A - דירה 311	19093309 - 3	16.10	0.00	50.45	66.55	32.63	
			סה"כ צריכה	16.10	0.00	50.45	66.55		
78	41652	בנין A - דירה 312	19051825 - 4	8.05	0.00	33.65	41.70	32.76	
			סה"כ צריכה	8.05	0.00	33.65	41.70		
79	41101	בנין A - דירה 313	19093309 - 1	19.00	0.00	63.45	82.45	32.63	
			סה"כ צריכה	19.00	0.00	63.45	82.45		
80	41653	בנין A - דירה 314	19051825 - 5	5.25	0.00	38.00	43.25	32.66	
			סה"כ צריכה	5.25	0.00	38.00	43.25		
81	41666	בנין A - דירה 315	19051827 - 10	6.10	0.00	10.45	16.55	32.72	
			19051827 - 11	0.80	0.00	0.95	1.75	32.77	
			19051827 - 12	4.95	0.00	20.75	25.70	32.71	
			סה"כ צריכה	11.85	0.00	32.15	44.00		
82	41658	בנין A - דירה 316	19051825 - 10	12.05	0.00	48.30	60.35	32.76	
			סה"כ צריכה	12.05	0.00	48.30	60.35		
83	41654	בנין A - דירה 317	19051825 - 6	6.10	0.00	31.05	37.15	32.69	
			סה"כ צריכה	6.10	0.00	31.05	37.15		
84	41663	בנין A - דירה 318	19051827 - 3	10.35	0.00	57.95	68.30	32.76	
			סה"כ צריכה	10.35	0.00	57.95	68.30		
85	41655	בנין A - דירה 319	19051825 - 7	29.45	0.00	115.65	145.10	32.62	
			סה"כ צריכה	29.45	0.00	115.65	145.10		
86	41656	בנין A - דירה 321	19051825 - 8	21.00	0.00	54.55	75.55	32.76	
			סה"כ צריכה	21.00	0.00	54.55	75.55		
87	41657	בנין A - דירה 323	19051825 - 9	5.55	0.00	28.65	34.20	32.75	
			סה"כ צריכה	5.55	0.00	28.65	34.20		
88	41659	בנין A - דירה 325	19051825 - 11	6.95	0.00	31.00	37.95	32.72	
			סה"כ צריכה	6.95	0.00	31.00	37.95		
89	41660	בנין A - דירה 327	19051825 - 12	5.00	0.00	25.85	30.85	32.76	
			סה"כ צריכה	5.00	0.00	25.85	30.85		
90	41661	בנין A - דירה 329	19051827 - 1	12.50	0.00	69.05	81.55	32.74	
			סה"כ צריכה	12.50	0.00	69.05	81.55		
91	41662	בנין A - דירה 331	19051827 - 2	6.35	0.00	32.55	38.90	32.74	
			סה"כ צריכה	6.35	0.00	32.55	38.90		
92	41664	בנין A - דירה 333	19051827 - 4	18.90	0.00	45.45	64.35	32.75	
			סה"כ צריכה	18.90	0.00	45.45	64.35		
93	41649	בנין A - דירה 335	19051825 - 2	11.10	0.00	41.80	52.90	32.67	
			סה"כ צריכה	11.10	0.00	41.80	52.90		
94	41647	בנין A - דירה 337	19051825 - 1	10.10	0.00	41.95	52.05	32.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10.10	0.00	41.95	52.05		
95	41667	בנין A - דירה 341	19051826 - 1	50.65	0.00	115.80	166.45	98.03	
			סה"כ צריכה	50.65	0.00	115.80	166.45		
96	41668	בנין A - דירה 343	19051826 - 2	15.40	0.00	48.10	63.50	65.31	
			סה"כ צריכה	15.40	0.00	48.10	63.50		
97	41665	בנין A - דירה 345	19051827 - 7	9.50	0.00	4.45	13.95		
			19051827 - 8	4.80	0.00	12.05	16.85	32.73	
			19051827 - 9	6.65	0.00	25.20	31.85	32.74	
			סה"כ צריכה	20.95	0.00	41.70	62.65		
98	41111	בנין A - דירה 347	19092978 - 10	12.75	0.00	8.85	21.60	32.77	
			19092978 - 11	5.15	0.00	15.20	20.35	32.65	
			19092978 - 12	5.85	0.00	28.45	34.30	32.62	
			סה"כ צריכה	23.75	0.00	52.50	76.25		
99	41112	בנין A - דירה 349	19092976 - 1	17.40	0.00	74.35	91.75	97.87	
			סה"כ צריכה	17.40	0.00	74.35	91.75		
100	41113	בנין A - דירה 351	19092976 - 2	34.00	0.00	75.30	109.30	32.67	
			סה"כ צריכה	34.00	0.00	75.30	109.30		
101	41115	בנין A - דירה 352	19092976 - 4	13.40	0.00	85.00	98.40	98.00	
			סה"כ צריכה	13.40	0.00	85.00	98.40		
102	41114	בנין A - דירה 353	19092976 - 3	24.80	0.00	45.55	70.35	98.07	
			סה"כ צריכה	24.80	0.00	45.55	70.35		
103	41116	בנין A - דירה 355	19092974 - 1	7.90	0.00	33.75	41.65	97.60	
			סה"כ צריכה	7.90	0.00	33.75	41.65		
104	41094	בנין A - דירה 401	19092981 - 10	19.95	0.00	49.70	69.65	32.62	
			סה"כ צריכה	19.95	0.00	49.70	69.65		
105	41093	בנין A - דירה 403	19092981 - 9	10.10	0.00	49.45	59.55	32.63	
			סה"כ צריכה	10.10	0.00	49.45	59.55		
106	41092	בנין A - דירה 404	19092981 - 8	8.70	0.00	49.40	58.10	32.63	
			סה"כ צריכה	8.70	0.00	49.40	58.10		
107	41091	בנין A - דירה 405	19092981 - 7	12.55	0.00	66.45	79.00	32.62	
			סה"כ צריכה	12.55	0.00	66.45	79.00		
108	41079	בנין A - דירה 406	19092981 - 6	17.20	0.00	52.10	69.30	32.63	
			סה"כ צריכה	17.20	0.00	52.10	69.30		
109	41078	בנין A - דירה 407	19092981 - 5	9.60	0.00	49.00	58.60	65.39	
			סה"כ צריכה	9.60	0.00	49.00	58.60		
110	41077	בנין A - דירה 408	19092981 - 4	22.95	0.00	61.35	84.30	32.63	
			סה"כ צריכה	22.95	0.00	61.35	84.30		
111	41187	בנין A - דירה 410	19092981 - 2	5.50	0.00	28.40	33.90	32.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5.50	0.00	28.40	33.90		
112	41076	בניין A - דירה 411	3 - 19092981	4.90	0.00	24.65	29.55	32.63	
			סה"כ צריכה	4.90	0.00	24.65	29.55		
113	41618	בניין A - דירה 412	4 - 19051949	6.85	0.00	44.10	50.95	32.71	
			סה"כ צריכה	6.85	0.00	44.10	50.95		
114	41075	בניין A - דירה 413	1 - 19092981	14.40	0.00	47.75	62.15	32.64	
			סה"כ צריכה	14.40	0.00	47.75	62.15		
115	41619	בניין A - דירה 414	5 - 19051949	16.75	0.00	87.60	104.35	32.71	
			סה"כ צריכה	16.75	0.00	87.60	104.35		
116	41638	בניין A - דירה 415	10 - 19051950	16.20	0.00	46.35	62.55	32.75	
			11 - 19051950	6.05	0.00	19.50	25.55	32.73	
			12 - 19051950	9.80	0.00	43.35	53.15	32.69	
			סה"כ צריכה	32.05	0.00	109.20	141.25		
117	41624	בניין A - דירה 416	10 - 19051949	18.15	0.00	62.05	80.20	32.75	
			סה"כ צריכה	18.15	0.00	62.05	80.20		
118	41620	בניין A - דירה 417	6 - 19051949	16.10	0.00	41.25	57.35	32.74	
			סה"כ צריכה	16.10	0.00	41.25	57.35		
119	41621	בניין A - דירה 419	7 - 19051949	7.10	0.00	29.85	36.95	32.75	
			סה"כ צריכה	7.10	0.00	29.85	36.95		
120	41622	בניין A - דירה 421	8 - 19051949	18.20	0.00	53.35	71.55	32.64	
			סה"כ צריכה	18.20	0.00	53.35	71.55		
121	41625	בניין A - דירה 427	12 - 19051949	8.75	0.00	35.85	44.60	32.72	
			סה"כ צריכה	8.75	0.00	35.85	44.60		
122	41630	בניין A - דירה 429	1 - 19051950	5.05	0.00	31.80	36.85	32.75	
			סה"כ צריכה	5.05	0.00	31.80	36.85		
123	41147	בניין A - דירה 43	1 - 19093277	4.20	0.00	21.70	25.90	0.18	
			סה"כ צריכה	4.20	0.00	21.70	25.90		
124	41632	בניין A - דירה 431	2 - 19051950	8.95	0.00	63.60	72.55	32.73	
			סה"כ צריכה	8.95	0.00	63.60	72.55		
125	41634	בניין A - דירה 433	4 - 19051950	18.60	0.00	44.35	62.95	32.75	
			סה"כ צריכה	18.60	0.00	44.35	62.95		
126	41617	בניין A - דירה 435	2 - 19051949	9.70	0.00	29.60	39.30	32.75	
			סה"כ צריכה	9.70	0.00	29.60	39.30		
127	41616	בניין A - דירה 437	1 - 19051949	8.20	0.00	40.95	49.15	32.76	
			סה"כ צריכה	8.20	0.00	40.95	49.15		
128	41635	בניין A - דירה 439	5 - 19051950	23.00	0.00	66.60	89.60	32.68	
			סה"כ צריכה	23.00	0.00	66.60	89.60		
129	41639	בניין A - דירה 441	1 - 19051948	20.80	0.00	71.95	92.75	98.08	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20.80	0.00	71.95	92.75		
130	41641	בנין A - דירה 443	19051948 - 2	19.65	0.00	99.20	118.85	65.47	
			סה"כ צריכה	19.65	0.00	99.20	118.85		
131	41637	בנין A - דירה 445	19051950 - 7	15.55	0.00	35.10	50.65	32.74	
			19051950 - 8	6.50	0.00	21.10	27.60	32.72	
			19051950 - 9	11.05	0.00	39.25	50.30	32.73	
			סה"כ צריכה	33.10	0.00	95.45	128.55		
132	41096	בנין A - דירה 447	19092980 - 10	1.35	0.00	16.95	18.30	32.75	
			19092980 - 11	8.10	0.00	22.65	30.75	32.71	
			19092980 - 12	7.35	0.00	32.40	39.75	32.57	
			סה"כ צריכה	16.80	0.00	72.00	88.80		
133	41097	בנין A - דירה 449	19092973 - 1	7.85	0.00	59.60	67.45	98.05	
			סה"כ צריכה	7.85	0.00	59.60	67.45		
134	41148	בנין A - דירה 45	19093277 - 2	21.95	0.00	71.70	93.65	4.59	
			סה"כ צריכה	21.95	0.00	71.70	93.65		
135	41095	בנין A - דירה 451	19092981 - 11	4.55	0.00	25.35	29.90	32.71	
			סה"כ צריכה	4.55	0.00	25.35	29.90		
136	41099	בנין A - דירה 452	19092973 - 3	45.90	0.00	109.70	155.60	97.55	
			סה"כ צריכה	45.90	0.00	109.70	155.60		
137	41098	בנין A - דירה 453	19092973 - 2	15.40	0.00	64.15	79.55	95.47	
			סה"כ צריכה	15.40	0.00	64.15	79.55		
138	41100	בנין A - דירה 455	19092973 - 4	4.35	0.00	40.05	44.40	98.13	
			סה"כ צריכה	4.35	0.00	40.05	44.40		
139	41149	בנין A - דירה 47	19093277 - 3	18.80	0.00	43.50	62.30	3.70	
			סה"כ צריכה	18.80	0.00	43.50	62.30		
140	41150	בנין A - דירה 49	19093277 - 4	18.40	0.00	38.45	56.85	3.70	
			סה"כ צריכה	18.40	0.00	38.45	56.85		
141	41065	בנין A - דירה 501	19093357 - 9	17.15	0.00	41.75	58.90	32.64	
			סה"כ צריכה	17.15	0.00	41.75	58.90		
142	41064	בנין A - דירה 503	19093357 - 8	23.80	0.00	39.30	63.10	32.72	
			סה"כ צריכה	23.80	0.00	39.30	63.10		
143	41063	בנין A - דירה 504	19093357 - 7	37.35	0.00	71.80	109.15	32.64	
			סה"כ צריכה	37.35	0.00	71.80	109.15		
144	41061	בנין A - דירה 505	19093357 - 5	7.30	0.00	30.65	37.95	32.62	
			סה"כ צריכה	7.30	0.00	30.65	37.95		
145	41062	בנין A - דירה 506	19093357 - 6	10.85	0.00	74.80	85.65	32.62	
			סה"כ צריכה	10.85	0.00	74.80	85.65		
146	41060	בנין A - דירה 508	19093357 - 4	18.70	0.00	58.00	76.70	32.65	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	18.70	0.00	58.00	76.70		
147	41151	בניין A - דירה 51	19093273 - 1	28.75	0.00	69.85	98.60	5.08	
			סה"כ צריכה	28.75	0.00	69.85	98.60		
148	41058	בניין A - דירה 510	19093357 - 2	26.55	0.00	66.30	92.85	32.63	
			סה"כ צריכה	26.55	0.00	66.30	92.85		
149	41059	בניין A - דירה 511	19093357 - 3	22.45	0.00	66.50	88.95	32.44	
			סה"כ צריכה	22.45	0.00	66.50	88.95		
150	41371	בניין A - דירה 512	19051947 - 4	23.70	0.00	46.20	69.90	32.75	
			סה"כ צריכה	23.70	0.00	46.20	69.90		
151	41057	בניין A - דירה 513	19093357 - 1	15.55	0.00	70.20	85.75	32.63	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	70.20	85.75		
152	41372	בניין A - דירה 514	19051947 - 5	12.20	0.00	40.05	52.25	32.72	
			סה"כ צריכה	12.20	0.00	40.05	52.25		
153	41589	בניין A - דירה 515	19051945 - 10	7.80	0.00	19.80	27.60	32.71	
			19051945 - 11	2.20	0.00	4.35	6.55	32.72	
			19051945 - 12	4.25	0.00	22.00	26.25	32.75	
			סה"כ צריכה	14.25	0.00	46.15	60.40		
154	41399	בניין A - דירה 516	19051947 - 10	11.55	0.00	75.85	87.40	32.77	
			סה"כ צריכה	11.55	0.00	75.85	87.40		
155	41393	בניין A - דירה 517	19051947 - 6	20.95	0.00	43.75	64.70	32.73	
			סה"כ צריכה	20.95	0.00	43.75	64.70		
156	41585	בניין A - דירה 518	19051945 - 3	25.90	0.00	69.30	95.20	32.69	
			סה"כ צריכה	25.90	0.00	69.30	95.20		
157	41396	בניין A - דירה 519	19051947 - 7	8.65	0.00	30.50	39.15	32.75	
			סה"כ צריכה	8.65	0.00	30.50	39.15		
158	41398	בניין A - דירה 521	19051947 - 8	17.75	0.00	29.95	47.70	32.74	
			סה"כ צריכה	17.75	0.00	29.95	47.70		
159	41401	בניין A - דירה 527	19051947 - 12	22.20	0.00	63.85	86.05	32.67	
			סה"כ צריכה	22.20	0.00	63.85	86.05		
160	41583	בניין A - דירה 529	19051945 - 1	20.10	0.00	51.55	71.65	32.67	
			סה"כ צריכה	20.10	0.00	51.55	71.65		
161	41152	בניין A - דירה 53	19093273 - 2	7.70	0.00	32.85	40.55	2.93	
			סה"כ צריכה	7.70	0.00	32.85	40.55		
162	41584	בניין A - דירה 531	19051945 - 2	4.00	0.00	25.40	29.40	32.76	
			סה"כ צריכה	4.00	0.00	25.40	29.40		
163	41586	בניין A - דירה 533	19051945 - 4	33.15	0.00	114.20	147.35	32.68	
			סה"כ צריכה	33.15	0.00	114.20	147.35		
164	41369	בניין A - דירה 535	19051947 - 2	6.65	0.00	34.30	40.95	32.67	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6.65	0.00	34.30	40.95		
165	41368	בנין A - דירה 537	19051947 - 1	6.70	0.00	28.90	35.60	32.74	
			סה"כ צריכה	6.70	0.00	28.90	35.60		
166	41587	בנין A - דירה 539	19051945 - 5	17.50	0.00	74.65	92.15	32.69	
			סה"כ צריכה	17.50	0.00	74.65	92.15		
167	41592	בנין A - דירה 541	19051946 - 1	19.75	0.00	62.50	82.25	65.43	
			סה"כ צריכה	19.75	0.00	62.50	82.25		
168	41594	בנין A - דירה 543	19051946 - 2	8.65	0.00	53.35	62.00	98.09	
			סה"כ צריכה	8.65	0.00	53.35	62.00		
169	41588	בנין A - דירה 545	19051945 - 7	2.75	0.00	6.95	9.70		
			19051945 - 8	2.15	0.00	5.00	7.15	32.73	
			19051945 - 9	6.75	0.00	28.85	35.60	32.73	
			סה"כ צריכה	11.65	0.00	40.80	52.45		
170	41066	בנין A - דירה 547	19093354 - 10	18.70	0.00	0.70	19.40	32.74	
			19093354 - 11	3.80	0.00	7.15	10.95	32.73	
			19093354 - 12	5.65	0.00	25.95	31.60	32.63	
			סה"כ צריכה	28.15	0.00	33.80	61.95		
171	41070	בנין A - דירה 549	21055193 - 1	27.70	0.00	113.60	141.30	97.99	
			סה"כ צריכה	27.70	0.00	113.60	141.30		
172	41153	בנין A - דירה 55	19093273 - 3	37.55	0.00	70.50	108.05	4.14	
			סה"כ צריכה	37.55	0.00	70.50	108.05		
173	41071	בנין A - דירה 551	21055193 - 2	17.15	0.00	72.55	89.70	98.03	
			סה"כ צריכה	17.15	0.00	72.55	89.70		
174	41073	בנין A - דירה 552	21055193 - 4	10.40	0.00	69.20	79.60	97.98	
			סה"כ צריכה	10.40	0.00	69.20	79.60		
175	41072	בנין A - דירה 553	21055193 - 3	12.15	0.00	72.00	84.15	98.12	
			סה"כ צריכה	12.15	0.00	72.00	84.15		
176	41074	בנין A - דירה 555	19093358 - 1	89.85	0.00	405.45	495.30	96.61	
			סה"כ צריכה	89.85	0.00	405.45	495.30		
177	41042	בנין A - דירה 601	19093091 - 1	32.00	0.00	83.00	115.00	32.57	
			סה"כ צריכה	32.00	0.00	83.00	115.00		
178	41043	בנין A - דירה 603	19093091 - 3	15.55	0.00	35.15	50.70	32.63	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	35.15	50.70		
179	41044	בנין A - דירה 604	19093091 - 4	15.75	0.00	53.85	69.60	32.63	
			סה"כ צריכה	15.75	0.00	53.85	69.60		
180	41046	בנין A - דירה 605	19093091 - 5	24.35	0.00	92.50	116.85	32.43	
			סה"כ צריכה	24.35	0.00	92.50	116.85		
181	41045	בנין A - דירה 606	19093091 - 6	9.55	0.00	28.75	38.30	32.63	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9.55	0.00	28.75	38.30		
182	41047	בנין A - דירה 608	8 - 19093091	46.45	0.00	118.50	164.95	32.57	
			סה"כ צריכה	46.45	0.00	118.50	164.95		
183	41049	בנין A - דירה 610	10 - 19093091	9.80	0.00	44.30	54.10	32.63	
			סה"כ צריכה	9.80	0.00	44.30	54.10		
184	41048	בנין A - דירה 611	11 - 19093091	26.50	0.00	59.90	86.40	32.62	
			סה"כ צריכה	26.50	0.00	59.90	86.40		
185	41302	בנין A - דירה 612	2 - 19051832	24.95	0.00	42.95	67.90	32.76	
			סה"כ צריכה	24.95	0.00	42.95	67.90		
186	41050	בנין A - דירה 613	1 - 19093087	18.05	0.00	52.70	70.75	32.63	
			סה"כ צריכה	18.05	0.00	52.70	70.75		
187	41294	בנין A - דירה 614	12 - 19051833	23.15	0.00	77.30	100.45	32.75	
			סה"כ צריכה	23.15	0.00	77.30	100.45		
188	41312	בנין A - דירה 615	1 - 21055256	23.35	0.00	66.90	90.25	98.01	
			סה"כ צריכה	23.35	0.00	66.90	90.25		
189	41305	בנין A - דירה 616	4 - 19051832	7.70	0.00	36.85	44.55	32.73	
			סה"כ צריכה	7.70	0.00	36.85	44.55		
190	41307	בנין A - דירה 617	5 - 19051832	8.55	0.00	36.25	44.80	32.75	
			סה"כ צריכה	8.55	0.00	36.25	44.80		
191	41304	בנין A - דירה 619	3 - 19051832	8.50	0.00	42.90	51.40	32.73	
			סה"כ צריכה	8.50	0.00	42.90	51.40		
192	41292	בנין A - דירה 621	11 - 19051833	6.75	0.00	34.95	41.70	32.67	
			סה"כ צריכה	6.75	0.00	34.95	41.70		
193	41291	בנין A - דירה 623	10 - 19051833	7.10	0.00	35.95	43.05	32.67	
			סה"כ צריכה	7.10	0.00	35.95	43.05		
194	41289	בנין A - דירה 625	9 - 19051833	9.85	0.00	37.30	47.15	32.73	
			סה"כ צריכה	9.85	0.00	37.30	47.15		
195	41288	בנין A - דירה 627	8 - 19051833	0.70	0.00	0.00	0.70		
			סה"כ צריכה	0.70	0.00	0.00	0.70		
196	41286	בנין A - דירה 629	7 - 19051833	19.40	0.00	41.20	60.60	32.75	
			סה"כ צריכה	19.40	0.00	41.20	60.60		
197	41285	בנין A - דירה 631	6 - 19051833	12.40	0.00	39.45	51.85	32.68	
			סה"כ צריכה	12.40	0.00	39.45	51.85		
198	41284	בנין A - דירה 633	5 - 19051833	13.40	0.00	52.20	65.60	32.76	
			סה"כ צריכה	13.40	0.00	52.20	65.60		
199	41283	בנין A - דירה 635	4 - 19051833	9.40	0.00	38.35	47.75	32.73	
			סה"כ צריכה	9.40	0.00	38.35	47.75		
200	41281	בנין A - דירה 637	3 - 19051833	11.90	0.00	28.30	40.20	32.73	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	11.90	0.00	28.30	40.20		
201	41280	בנין A - דירה 639	19051833 - 2	24.80	0.00	69.85	94.65	32.74	
			סה"כ צריכה	24.80	0.00	69.85	94.65		
202	41309	בנין A - דירה 641	19051832 - 10	0.10	0.00	4.00	4.10	32.76	
			19051832 - 11	0.20	0.00	24.50	24.70	32.71	
			19051832 - 12	6.15	0.00	36.75	42.90	32.66	
			סה"כ צריכה	6.45	0.00	65.25	71.70		
203	41279	בנין A - דירה 643	19051833 - 1	7.60	0.00	24.75	32.35	32.77	
			סה"כ צריכה	7.60	0.00	24.75	32.35		
204	41308	בנין A - דירה 645	19051832 - 7	17.85	0.00	30.90	48.75	32.72	
			19051832 - 8	5.40	0.00	14.50	19.90	32.75	
			19051832 - 9	10.65	0.00	42.45	53.10	32.72	
			סה"כ צריכה	33.90	0.00	87.85	121.75		
205	41051	בנין A - דירה 647	19093087 - 10	11.05	0.00	9.25	20.30	32.72	
			19093087 - 11	2.90	0.00	7.05	9.95	32.76	
			19093087 - 12	5.45	0.00	24.85	30.30	32.63	
			סה"כ צריכה	19.40	0.00	41.15	60.55		
206	41052	בנין A - דירה 649	19093088 - 1	14.30	0.00	39.35	53.65	97.38	
			סה"כ צריכה	14.30	0.00	39.35	53.65		
207	41053	בנין A - דירה 651	19093088 - 2	27.00	0.00	52.10	79.10	97.83	
			סה"כ צריכה	27.00	0.00	52.10	79.10		
208	41055	בנין A - דירה 652	19093088 - 4	25.70	0.00	82.35	108.05	97.96	
			סה"כ צריכה	25.70	0.00	82.35	108.05		
209	41054	בנין A - דירה 653	19093088 - 3	11.30	0.00	32.00	43.30	98.03	
			סה"כ צריכה	11.30	0.00	32.00	43.30		
210	41056	בנין A - דירה 655	19092979 - 1	12.50	0.00	65.00	77.50	97.81	
			סה"כ צריכה	12.50	0.00	65.00	77.50		
211	41035	בנין A - דירה 701	19092982 - 1	15.20	0.00	33.80	49.00	32.63	
			סה"כ צריכה	15.20	0.00	33.80	49.00		
212	41033	בנין A - דירה 703	19092983 - 12	40.95	0.00	77.15	118.10	32.62	
			סה"כ צריכה	40.95	0.00	77.15	118.10		
213	41032	בנין A - דירה 704	19092983 - 11	15.10	0.00	69.25	84.35	32.62	
			סה"כ צריכה	15.10	0.00	69.25	84.35		
214	41030	בנין A - דירה 705	19092983 - 9	4.00	0.00	23.05	27.05	32.63	
			סה"כ צריכה	4.00	0.00	23.05	27.05		
215	41031	בנין A - דירה 706	19092983 - 10	18.05	0.00	68.55	86.60	32.61	
			סה"כ צריכה	18.05	0.00	68.55	86.60		
216	41027	בנין A - דירה 707	19092983 - 8	10.20	0.00	33.15	43.35	32.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10.20	0.00	33.15	43.35		
217	41025	בנין A - דירה 708	6 - 19092983	8.85	0.00	65.35	74.20	32.62	
			סה"כ צריכה	8.85	0.00	65.35	74.20		
218	41026	בנין A - דירה 709	7 - 19092983	22.15	0.00	29.90	52.05	32.64	
			סה"כ צריכה	22.15	0.00	29.90	52.05		
219	41023	בנין A - דירה 710	4 - 19092983	20.75	0.00	125.10	145.85	32.23	
			סה"כ צריכה	20.75	0.00	125.10	145.85		
220	41024	בנין A - דירה 711	5 - 19092983	4.35	0.00	23.05	27.40	32.67	
			סה"כ צריכה	4.35	0.00	23.05	27.40		
221	41020	בנין A - דירה 712	1 - 19092983	6.80	0.00	35.85	42.65	32.62	
			סה"כ צריכה	6.80	0.00	35.85	42.65		
222	41022	בנין A - דירה 713	3 - 19092983	23.80	0.00	56.70	80.50	32.62	
			סה"כ צריכה	23.80	0.00	56.70	80.50		
223	41270	בנין A - דירה 714	2 - 19051961	9.65	0.00	35.95	45.60	32.73	
			סה"כ צריכה	9.65	0.00	35.95	45.60		
224	41021	בנין A - דירה 715	1 - 19092977	24.70	0.00	47.40	72.10	97.94	
			סה"כ צריכה	24.70	0.00	47.40	72.10		
225	41272	בנין A - דירה 716	3 - 19051961	9.60	0.00	62.10	71.70	32.71	
			סה"כ צריכה	9.60	0.00	62.10	71.70		
226	41269	בנין A - דירה 717	1 - 19051961	8.35	0.00	32.55	40.90	32.73	
			סה"כ צריכה	8.35	0.00	32.55	40.90		
227	41273	בנין A - דירה 718	4 - 19051961	14.20	0.00	71.30	85.50	32.72	
			סה"כ צריכה	14.20	0.00	71.30	85.50		
228	41266	בנין A - דירה 719	12 - 19051960	11.05	0.00	40.40	51.45	32.67	
			סה"כ צריכה	11.05	0.00	40.40	51.45		
229	41265	בנין A - דירה 721	11 - 19051960	15.15	0.00	45.95	61.10	32.73	
			סה"כ צריכה	15.15	0.00	45.95	61.10		
230	41264	בנין A - דירה 723	10 - 19051960	15.75	0.00	61.10	76.85	32.72	
			סה"כ צריכה	15.75	0.00	61.10	76.85		
231	41262	בנין A - דירה 725	9 - 19051960	9.25	0.00	54.60	63.85	32.72	
			סה"כ צריכה	9.25	0.00	54.60	63.85		
232	41261	בנין A - דירה 727	8 - 19051960	6.35	0.00	32.60	38.95	32.69	
			סה"כ צריכה	6.35	0.00	32.60	38.95		
233	41260	בנין A - דירה 729	7 - 19051960	12.65	0.00	52.90	65.55	32.71	
			סה"כ צריכה	12.65	0.00	52.90	65.55		
234	41258	בנין A - דירה 731	6 - 19051960	11.75	0.00	50.65	62.40	32.69	
			סה"כ צריכה	11.75	0.00	50.65	62.40		
235	41257	בנין A - דירה 733	5 - 19051960	6.35	0.00	22.00	28.35	32.74	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6.35	0.00	22.00	28.35		
236	41256	בנין A - דירה 735	19051960 - 4	14.45	0.00	67.60	82.05	32.71	
			סה"כ צריכה	14.45	0.00	67.60	82.05		
237	41254	בנין A - דירה 737	19051960 - 3	17.85	0.00	56.50	74.35	32.72	
			סה"כ צריכה	17.85	0.00	56.50	74.35		
238	41253	בנין A - דירה 739	19051960 - 2	19.00	0.00	74.70	93.70	32.73	
			סה"כ צריכה	19.00	0.00	74.70	93.70		
239	41278	בנין A - דירה 741	19051962 - 1	4.95	0.00	44.30	49.25	32.77	
			סה"כ צריכה	4.95	0.00	44.30	49.25		
240	41252	בנין A - דירה 743	19051960 - 1	8.05	0.00	53.15	61.20	32.75	
			סה"כ צריכה	8.05	0.00	53.15	61.20		
241	41276	בנין A - דירה 745	19051961 - 10	5.90	0.00	0.95	6.85	32.72	
			19051961 - 11	1.60	0.00	3.30	4.90	32.72	
			19051961 - 12	5.30	0.00	27.10	32.40	32.76	
			סה"כ צריכה	12.80	0.00	31.35	44.15		
242	41275	בנין A - דירה 747	19051961 - 7	0.00	0.00	1.80	1.80	32.76	
			19051961 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051961 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.80	1.80		
243	41036	בנין A - דירה 749	19092982 - 10	3.25	0.00	0.45	3.70	32.76	
			19092982 - 11	0.90	0.00	1.85	2.75	32.72	
			19092982 - 12	4.85	0.00	26.75	31.60	32.64	
			סה"כ צריכה	9.00	0.00	29.05	38.05		
244	41037	בנין A - דירה 751	19092984 - 1	10.75	0.00	50.45	61.20	97.98	
			סה"כ צריכה	10.75	0.00	50.45	61.20		
245	41038	בנין A - דירה 752	19092984 - 2	16.80	0.00	108.40	125.20	97.28	
			סה"כ צריכה	16.80	0.00	108.40	125.20		
246	41039	בנין A - דירה 753	19092984 - 3	8.35	0.00	39.00	47.35	98.03	
			סה"כ צריכה	8.35	0.00	39.00	47.35		
247	41040	בנין A - דירה 755	19092984 - 4	18.00	0.00	47.45	65.45	98.07	
			סה"כ צריכה	18.00	0.00	47.45	65.45		
248	41013	בנין A - דירה 803	19093004 - 10	34.10	0.00	83.45	117.55	32.55	
			סה"כ צריכה	34.10	0.00	83.45	117.55		
249	41012	בנין A - דירה 804	19093004 - 9	26.90	0.00	70.80	97.70	32.55	
			סה"כ צריכה	26.90	0.00	70.80	97.70		
250	41010	בנין A - דירה 805	19093004 - 7	11.20	0.00	39.20	50.40	32.63	
			סה"כ צריכה	11.20	0.00	39.20	50.40		
251	41011	בנין A - דירה 806	19093004 - 8	11.35	0.00	62.75	74.10	32.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	11.35	0.00	62.75	74.10		
252	41009	בנין A - דירה 807	19093004 - 6	4.75	0.00	24.50	29.25	32.69	
			סה"כ צריכה	4.75	0.00	24.50	29.25		
253	41006	בנין A - דירה 808	19093004 - 3	27.35	0.00	72.15	99.50	32.64	
			סה"כ צריכה	27.35	0.00	72.15	99.50		
254	41008	בנין A - דירה 809	19093004 - 5	21.75	0.00	52.85	74.60	32.66	
			סה"כ צריכה	21.75	0.00	52.85	74.60		
255	41004	בנין A - דירה 810	19093004 - 1	16.05	0.00	83.60	99.65	32.02	
			סה"כ צריכה	16.05	0.00	83.60	99.65		
256	41007	בנין A - דירה 811	19093004 - 4	13.05	0.00	69.35	82.40	32.64	
			סה"כ צריכה	13.05	0.00	69.35	82.40		
257	41231	בנין A - דירה 812	19051958 - 1	24.00	0.00	90.75	114.75	32.69	
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	90.75	114.75		
258	41005	בנין A - דירה 813	19093004 - 2	21.75	0.00	65.35	87.10	32.58	
			סה"כ צריכה	21.75	0.00	65.35	87.10		
259	41232	בנין A - דירה 814	19051958 - 2	13.80	0.00	69.05	82.85	32.75	
			סה"כ צריכה	13.80	0.00	69.05	82.85		
260	41248	בנין A - דירה 815	19051957 - 2	33.00	0.00	34.65	67.65	65.39	
			סה"כ צריכה	33.00	0.00	34.65	67.65		
261	41240	בנין A - דירה 816	19051958 - 3	4.80	0.00	26.45	31.25	32.75	
			סה"כ צריכה	4.80	0.00	26.45	31.25		
262	41230	בנין A - דירה 817	19051959 - 12	12.65	0.00	29.00	41.65	32.76	
			סה"כ צריכה	12.65	0.00	29.00	41.65		
263	41229	בנין A - דירה 819	19051959 - 11	7.60	0.00	30.00	37.60	32.73	
			סה"כ צריכה	7.60	0.00	30.00	37.60		
264	41228	בנין A - דירה 821	19051959 - 10	7.65	0.00	41.80	49.45	32.75	
			סה"כ צריכה	7.65	0.00	41.80	49.45		
265	41186	בנין A - דירה 823	19051959 - 9	8.00	0.00	34.50	42.50	32.72	
			סה"כ צריכה	8.00	0.00	34.50	42.50		
266	41185	בנין A - דירה 825	19051959 - 8	14.75	0.00	86.70	101.45	32.72	
			סה"כ צריכה	14.75	0.00	86.70	101.45		
267	41184	בנין A - דירה 827	19051959 - 7	16.15	0.00	32.60	48.75	32.74	
			סה"כ צריכה	16.15	0.00	32.60	48.75		
268	41183	בנין A - דירה 829	19051959 - 6	18.75	0.00	41.05	59.80	32.72	
			סה"כ צריכה	18.75	0.00	41.05	59.80		
269	41182	בנין A - דירה 831	19051959 - 5	12.95	0.00	35.80	48.75	32.75	
			סה"כ צריכה	12.95	0.00	35.80	48.75		
270	41181	בנין A - דירה 833	19051959 - 4	5.15	0.00	26.65	31.80	32.75	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5.15	0.00	26.65	31.80		
271	41180	בנין A - דירה 835	19051959 - 3	6.40	0.00	33.35	39.75	32.68	
			סה"כ צריכה	6.40	0.00	33.35	39.75		
272	41179	בנין A - דירה 837	19051959 - 2	13.80	0.00	65.05	78.85	32.76	
			סה"כ צריכה	13.80	0.00	65.05	78.85		
273	41178	בנין A - דירה 839	19051959 - 1	13.55	0.00	54.50	68.05	32.70	
			סה"כ צריכה	13.55	0.00	54.50	68.05		
274	41247	בנין A - דירה 841	19051957 - 1	17.60	0.00	114.75	132.35	98.03	
			סה"כ צריכה	17.60	0.00	114.75	132.35		
275	41245	בנין A - דירה 843	19051958 - 10	11.40	0.00	39.10	50.50	32.77	
			19051958 - 11	4.75	0.00	45.60	50.35	32.72	
			19051958 - 12	9.40	0.00	28.15	37.55	32.74	
			סה"כ צריכה	25.55	0.00	112.85	138.40		
276	41243	בנין A - דירה 845	19051958 - 7	10.90	0.00	26.90	37.80	32.73	
			19051958 - 8	2.30	0.00	12.75	15.05	32.72	
			19051958 - 9	10.90	0.00	43.10	54.00	32.76	
			סה"כ צריכה	24.10	0.00	82.75	106.85		
277	41014	בנין A - דירה 847	19093004 - 11	7.00	0.00	37.35	44.35	32.67	
			סה"כ צריכה	7.00	0.00	37.35	44.35		
278	41015	בנין A - דירה 849	19092997 - 10	15.20	0.00	4.90	20.10	32.75	
			19092997 - 11	2.60	0.00	4.00	6.60	32.75	
			19092997 - 12	7.15	0.00	32.50	39.65	32.63	
			סה"כ צריכה	24.95	0.00	41.40	66.35		
279	41016	בנין A - דירה 851	19092998 - 1	32.45	0.00	59.90	92.35	97.34	
			סה"כ צריכה	32.45	0.00	59.90	92.35		
280	41017	בנין A - דירה 852	19092998 - 2	28.35	0.00	113.00	141.35	97.91	
			סה"כ צריכה	28.35	0.00	113.00	141.35		
281	41018	בנין A - דירה 853	19092998 - 3	14.65	0.00	65.40	80.05	98.09	
			סה"כ צריכה	14.65	0.00	65.40	80.05		
282	41019	בנין A - דירה 855	19092998 - 4	19.40	0.00	59.45	78.85	98.07	
			סה"כ צריכה	19.40	0.00	59.45	78.85		
283	41003	בנין A - דירה 903	19093275 - 1	27.10	0.00	46.20	73.30	32.69	
			סה"כ צריכה	27.10	0.00	46.20	73.30		
284	41174	בנין A - דירה 918	19093282 - 3	6.75	0.00	35.60	42.35	32.62	
			סה"כ צריכה	6.75	0.00	35.60	42.35		
285	41172	בנין A - דירה 929	19093282 - 5	11.50	0.00	49.50	61.00	32.64	
			סה"כ צריכה	11.50	0.00	49.50	61.00		
286	41173	בנין A - דירה 931	19093282 - 4	21.20	0.00	36.40	57.60	32.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21.20	0.00	36.40	57.60		
287	41175	בניין A - דירה 933	2 - 19093282	11.85	0.00	46.40	58.25	32.66	
			סה"כ צריכה	11.85	0.00	46.40	58.25		
288	41176	בניין A - דירה 939	1 - 19093282	18.25	0.00	128.75	147.00	32.53	
			סה"כ צריכה	18.25	0.00	128.75	147.00		
289	41177	בניין A - דירה 941	7 - 19093282	9.75	0.00	1.55	11.30	32.75	
			8 - 19093282	3.20	0.00	3.55	6.75	32.74	
			9 - 19093282	6.65	0.00	30.05	36.70	32.61	
			סה"כ צריכה	19.60	0.00	35.15	54.75		
290	41001	בניין A - דירה 949	4 - 19093275	22.05	0.00	109.35	131.40	96.07	
			סה"כ צריכה	22.05	0.00	109.35	131.40		
291	41000	בניין A - דירה 952	1 - 19093274	18.85	0.00	43.10	61.95	98.01	
			סה"כ צריכה	18.85	0.00	43.10	61.95		
292	40999	בניין A - דירה 953	3 - 19093275	40.85	0.00	125.65	166.50	95.39	
			סה"כ צריכה	40.85	0.00	125.65	166.50		
293	40998	בניין A - דירה 955	2 - 19093275	27.60	0.00	95.95	123.55	97.71	
			סה"כ צריכה	27.60	0.00	95.95	123.55		
294	42097	בניין A - דירה ממ"ד (52)	4 - 19093273	34.75	0.00	105.05	139.80	5.69	
			סה"כ צריכה	34.75	0.00	105.05	139.80		
295	41785	בניין A - לוח חיוני ראשי אגף A	2 - 19093412	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	61303	בניין A חנות 6+7 - פלאפל סביח	4 - 19093405	363.00	0.00	1,124.10	1,487.10	195.36	
			סה"כ צריכה	363.00	0.00	1,124.10	1,487.10		
297	61761	בניין B - גרעיני עפולה מגדל	2 - 19093491	272.90	0.00	585.75	858.65	93.64	
			סה"כ צריכה	272.90	0.00	585.75	858.65		
298	41246	בניין B - דירה 101	4 - 19093092	11.30	0.00	40.30	51.60	32.71	
			סה"כ צריכה	11.30	0.00	40.30	51.60		
299	41237	בניין B - דירה 103	3 - 19093090	25.50	0.00	83.35	108.85	97.05	
			סה"כ צריכה	25.50	0.00	83.35	108.85		
300	41244	בניין B - דירה 104	3 - 19093092	47.60	0.00	175.95	223.55	32.65	
			סה"כ צריכה	47.60	0.00	175.95	223.55		
301	41236	בניין B - דירה 105	2 - 19093090	24.55	0.00	86.05	110.60	97.31	
			סה"כ צריכה	24.55	0.00	86.05	110.60		
302	41241	בניין B - דירה 106	2 - 19093092	24.10	0.00	96.50	120.60	32.61	
			סה"כ צריכה	24.10	0.00	96.50	120.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
303	41239	בניין B - דירה 107	190933092 - 1	6.85	0.00	59.70	66.55	32.71	
			סה"כ צריכה	6.85	0.00	59.70	66.55		
304	41267	בניין B - דירה 108	190933092 - 11	28.05	0.00	42.05	70.10	1.36	
			סה"כ צריכה	28.05	0.00	42.05	70.10		
305	41235	בניין B - דירה 109	190933090 - 1	41.10	0.00	160.65	201.75	95.71	
			סה"כ צריכה	41.10	0.00	160.65	201.75		
306	41429	בניין B - דירה 110	190933349 - 1	8.70	0.00	39.85	48.55	32.72	
			סה"כ צריכה	8.70	0.00	39.85	48.55		
307	41427	בניין B - דירה 111	190933350 - 7	18.30	0.00	63.40	81.70	32.73	
			190933350 - 8	12.65	0.00	60.90	73.55	32.63	
			190933350 - 9	9.90	0.00	42.25	52.15	32.69	
			סה"כ צריכה	40.85	0.00	166.55	207.40		
308	41430	בניין B - דירה 112	190933349 - 2	9.20	0.00	32.80	42.00	32.63	
			סה"כ צריכה	9.20	0.00	32.80	42.00		
309	41428	בניין B - דירה 113	190933350 - 10	11.35	0.00	42.20	53.55	32.72	
			190933350 - 11	13.20	0.00	39.70	52.90	32.70	
			190933350 - 12	11.65	0.00	42.55	54.20	32.76	
			סה"כ צריכה	36.20	0.00	124.45	160.65		
310	41431	בניין B - דירה 114	190933349 - 3	8.30	0.00	57.45	65.75	32.77	
			סה"כ צריכה	8.30	0.00	57.45	65.75		
311	41432	בניין B - דירה 115	190933349 - 4	6.45	0.00	24.75	31.20	32.76	
			סה"כ צריכה	6.45	0.00	24.75	31.20		
312	41435	בניין B - דירה 116	190933349 - 7	9.95	0.00	37.10	47.05	32.72	
			סה"כ צריכה	9.95	0.00	37.10	47.05		
313	41433	בניין B - דירה 117	190933349 - 5	22.20	0.00	67.90	90.10	32.72	
			סה"כ צריכה	22.20	0.00	67.90	90.10		
314	41438	בניין B - דירה 118	190933349 - 10	21.95	0.00	38.90	60.85	32.77	
			סה"כ צריכה	21.95	0.00	38.90	60.85		
315	41434	בניין B - דירה 119	190933349 - 6	11.80	0.00	63.10	74.90	32.72	
			סה"כ צריכה	11.80	0.00	63.10	74.90		
316	41436	בניין B - דירה 121	190933349 - 8	25.95	0.00	43.95	69.90	32.68	
			סה"כ צריכה	25.95	0.00	43.95	69.90		
317	41437	בניין B - דירה 123	190933349 - 9	7.90	0.00	40.15	48.05	32.70	
			סה"כ צריכה	7.90	0.00	40.15	48.05		
318	41439	בניין B - דירה 125	190933349 - 11	10.00	0.00	32.40	42.40	32.74	
			סה"כ צריכה	10.00	0.00	32.40	42.40		
319	41440	בניין B - דירה 127	190933349 - 12	27.85	0.00	136.10	163.95	32.52	
			סה"כ צריכה	27.85	0.00	136.10	163.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
320	41420	בניין B - דירה 131	19093351 - 1	34.15	0.00	135.20	169.35	98.10	
			סה"כ צריכה	34.15	0.00	135.20	169.35		
321	41421	בניין B - דירה 132	19093351 - 2	13.30	0.00	87.00	100.30	97.84	
			סה"כ צריכה	13.30	0.00	87.00	100.30		
322	41422	בניין B - דירה 133	19093351 - 3	17.60	0.00	88.15	105.75	98.13	
			סה"כ צריכה	17.60	0.00	88.15	105.75		
323	41423	בניין B - דירה 135	19093350 - 1	13.35	0.00	60.55	73.90	32.71	
			סה"כ צריכה	13.35	0.00	60.55	73.90		
324	41424	בניין B - דירה 137	19093350 - 2	13.45	0.00	69.00	82.45	32.68	
			סה"כ צריכה	13.45	0.00	69.00	82.45		
325	41425	בניין B - דירה 139	19093350 - 3	11.15	0.00	83.45	94.60	32.68	
			סה"כ צריכה	11.15	0.00	83.45	94.60		
326	41426	בניין B - דירה 141	19093350 - 4	24.80	0.00	78.15	102.95	32.69	
			סה"כ צריכה	24.80	0.00	78.15	102.95		
327	41263	בניין B - דירה 143	19093092 - 10	14.05	0.00	41.70	55.75	32.76	
			סה"כ צריכה	14.05	0.00	41.70	55.75		
328	41259	בניין B - דירה 145	19093092 - 9	8.05	0.00	83.25	91.30	32.63	
			סה"כ צריכה	8.05	0.00	83.25	91.30		
329	41255	בניין B - דירה 147	19093092 - 8	12.90	0.00	67.40	80.30	32.62	
			סה"כ צריכה	12.90	0.00	67.40	80.30		
330	41251	בניין B - דירה 149	19093092 - 7	15.85	0.00	49.70	65.55	32.64	
			סה"כ צריכה	15.85	0.00	49.70	65.55		
331	41250	בניין B - דירה 151	19093092 - 6	14.20	0.00	51.50	65.70	32.72	
			סה"כ צריכה	14.20	0.00	51.50	65.70		
332	41249	בניין B - דירה 153	19093092 - 5	17.30	0.00	47.75	65.05	32.73	
			סה"כ צריכה	17.30	0.00	47.75	65.05		
333	41238	בניין B - דירה 155	19093090 - 4	33.45	0.00	90.10	123.55	96.71	
			סה"כ צריכה	33.45	0.00	90.10	123.55		
334	41274	בניין B - דירה 203	19093007 - 3	9.60	0.00	37.15	46.75	98.04	
			סה"כ צריכה	9.60	0.00	37.15	46.75		
335	41271	בניין B - דירה 205	19093007 - 2	4.50	0.00	24.25	28.75	32.64	
			סה"כ צריכה	4.50	0.00	24.25	28.75		
336	41290	בניין B - דירה 206	19092999 - 3	14.20	0.00	127.65	141.85	32.55	
			סה"כ צריכה	14.20	0.00	127.65	141.85		
337	41287	בניין B - דירה 207	19092999 - 2	4.05	0.00	24.45	28.50	32.63	
			סה"כ צריכה	4.05	0.00	24.45	28.50		
338	41282	בניין B - דירה 208	19092999 - 1	38.90	0.00	99.45	138.35	32.59	
			סה"כ צריכה	38.90	0.00	99.45	138.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
339	41268	בנין B - דירה 209	19093007 - 1	20.05	0.00	71.00	91.05	95.30	
			סה"כ צריכה	20.05	0.00	71.00	91.05		
340	41447	בנין B - דירה 210	19092953 - 4	15.40	0.00	80.20	95.60	32.67	
			סה"כ צריכה	15.40	0.00	80.20	95.60		
341	41448	בנין B - דירה 211	19092953 - 7	13.75	0.00	21.35	35.10	32.71	
			19092953 - 8	14.90	0.00	28.05	42.95	32.71	
			19092953 - 9	11.50	0.00	42.45	53.95	32.71	
			סה"כ צריכה	40.15	0.00	91.85	132.00		
342	41446	בנין B - דירה 212	19092953 - 3	15.05	0.00	61.00	76.05	32.72	
			סה"כ צריכה	15.05	0.00	61.00	76.05		
343	41449	בנין B - דירה 213	19092953 - 10	24.90	0.00	5.40	30.30	32.70	
			19092953 - 11	6.45	0.00	10.60	17.05	32.76	
			19092953 - 12	7.30	0.00	32.55	39.85	32.64	
			סה"כ צריכה	38.65	0.00	48.55	87.20		
344	41445	בנין B - דירה 214	19092953 - 2	26.50	0.00	32.00	58.50	32.65	
			סה"כ צריכה	26.50	0.00	32.00	58.50		
345	41444	בנין B - דירה 215	19092953 - 1	16.10	0.00	53.70	69.80	32.73	
			סה"כ צריכה	16.10	0.00	53.70	69.80		
346	41459	בנין B - דירה 216	19092959 - 10	24.55	0.00	57.30	81.85	32.62	
			סה"כ צריכה	24.55	0.00	57.30	81.85		
347	41461	בנין B - דירה 217	19092959 - 12	6.25	0.00	38.55	44.80	32.72	
			סה"כ צריכה	6.25	0.00	38.55	44.80		
348	41456	בנין B - דירה 218	19092959 - 7	5.55	0.00	25.85	31.40	32.65	
			סה"כ צריכה	5.55	0.00	25.85	31.40		
349	41460	בנין B - דירה 219	19092959 - 11	9.50	0.00	29.05	38.55	32.67	
			סה"כ צריכה	9.50	0.00	29.05	38.55		
350	41458	בנין B - דירה 221	19092959 - 9	4.50	0.00	21.05	25.55	32.74	
			סה"כ צריכה	4.50	0.00	21.05	25.55		
351	41457	בנין B - דירה 223	19092959 - 8	10.65	0.00	37.80	48.45	32.76	
			סה"כ צריכה	10.65	0.00	37.80	48.45		
352	41455	בנין B - דירה 225	19092959 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
353	41454	בנין B - דירה 227	19092959 - 5	28.45	0.00	64.40	92.85	32.77	
			סה"כ צריכה	28.45	0.00	64.40	92.85		
354	41441	בנין B - דירה 231	19093409 - 1	55.45	0.00	154.00	209.45	98.18	
			סה"כ צריכה	55.45	0.00	154.00	209.45		
355	41443	בנין B - דירה 232	19093409 - 3	25.80	0.00	130.75	156.55	98.19	
			סה"כ צריכה	25.80	0.00	130.75	156.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
356	41442	בניין B - דירה 233	19093409 - 2	32.75	0.00	66.90	99.65	98.11	
			סה"כ צריכה	32.75	0.00	66.90	99.65		
357	41453	בניין B - דירה 235	19092959 - 4	9.10	0.00	39.30	48.40	32.75	
			סה"כ צריכה	9.10	0.00	39.30	48.40		
358	41452	בניין B - דירה 237	19092959 - 3	27.15	0.00	72.70	99.85	32.73	
			סה"כ צריכה	27.15	0.00	72.70	99.85		
359	41451	בניין B - דירה 239	19092959 - 2	17.70	0.00	40.65	58.35	32.76	
			סה"כ צריכה	17.70	0.00	40.65	58.35		
360	41450	בניין B - דירה 241	19092959 - 1	32.80	0.00	119.00	151.80	32.59	
			סה"כ צריכה	32.80	0.00	119.00	151.80		
361	41703	בניין B - דירה 243	19092999 - 10	22.95	0.00	32.70	55.65	32.63	
			סה"כ צריכה	22.95	0.00	32.70	55.65		
362	41299	בניין B - דירה 245	19092999 - 9	6.45	0.00	34.15	40.60	32.67	
			סה"כ צריכה	6.45	0.00	34.15	40.60		
363	41298	בניין B - דירה 247	19092999 - 8	24.35	0.00	48.20	72.55	32.62	
			סה"כ צריכה	24.35	0.00	48.20	72.55		
364	41297	בניין B - דירה 249	19092999 - 7	23.20	0.00	92.90	116.10	32.53	
			סה"כ צריכה	23.20	0.00	92.90	116.10		
365	41296	בניין B - דירה 251	19092999 - 6	15.55	0.00	114.00	129.55	32.56	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	114.00	129.55		
366	41295	בניין B - דירה 253	19092999 - 5	23.30	0.00	58.25	81.55	32.70	
			סה"כ צריכה	23.30	0.00	58.25	81.55		
367	41277	בניין B - דירה 255	19093007 - 4	33.05	0.00	78.75	111.80	98.02	
			סה"כ צריכה	33.05	0.00	78.75	111.80		
368	41301	בניין B - דירה 303	19093006 - 2	15.05	0.00	30.40	45.45	97.75	
			סה"כ צריכה	15.05	0.00	30.40	45.45		
369	41303	בניין B - דירה 305	19093006 - 3	25.35	0.00	49.90	75.25	98.06	
			סה"כ צריכה	25.35	0.00	49.90	75.25		
370	41318	בניין B - דירה 306	19093008 - 8	6.85	0.00	30.55	37.40	32.63	
			סה"כ צריכה	6.85	0.00	30.55	37.40		
371	41319	בניין B - דירה 307	19093008 - 9	20.95	0.00	80.55	101.50	32.75	
			סה"כ צריכה	20.95	0.00	80.55	101.50		
372	41320	בניין B - דירה 308	19093008 - 10	5.45	0.00	27.25	32.70	32.64	
			סה"כ צריכה	5.45	0.00	27.25	32.70		
373	41306	בניין B - דירה 309	19093006 - 4	25.15	0.00	113.45	138.60	98.15	
			סה"כ צריכה	25.15	0.00	113.45	138.60		
374	41468	בניין B - דירה 310	23071051 - 4	14.00	0.00	53.40	67.40	32.72	
			סה"כ צריכה	14.00	0.00	53.40	67.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
375	41464	בנין B - דירה 311	19092957 - 3	23.00	0.00	64.60	87.60	98.16	
			סה"כ צריכה	23.00	0.00	64.60	87.60		
376	41467	בנין B - דירה 312	23071051 - 3	16.05	0.00	57.30	73.35	32.69	
			סה"כ צריכה	16.05	0.00	57.30	73.35		
377	41463	בנין B - דירה 313	19092957 - 2	11.55	0.00	46.75	58.30	65.46	
			סה"כ צריכה	11.55	0.00	46.75	58.30		
378	41466	בנין B - דירה 314	23071051 - 2	5.00	0.00	24.55	29.55	32.71	
			סה"כ צריכה	5.00	0.00	24.55	29.55		
379	41465	בנין B - דירה 315	23071051 - 1	12.65	0.00	43.05	55.70	32.69	
			סה"כ צריכה	12.65	0.00	43.05	55.70		
380	41479	בנין B - דירה 316	19092960 - 9	6.20	0.00	43.55	49.75	32.73	
			סה"כ צריכה	6.20	0.00	43.55	49.75		
381	41482	בנין B - דירה 317	19092960 - 12	14.20	0.00	106.35	120.55	32.64	
			סה"כ צריכה	14.20	0.00	106.35	120.55		
382	41477	בנין B - דירה 318	19092960 - 7	10.95	0.00	56.55	67.50	32.74	
			סה"כ צריכה	10.95	0.00	56.55	67.50		
383	41481	בנין B - דירה 319	19092960 - 11	7.45	0.00	51.90	59.35	32.73	
			סה"כ צריכה	7.45	0.00	51.90	59.35		
384	41480	בנין B - דירה 321	19092960 - 10	14.60	0.00	64.65	79.25	32.69	
			סה"כ צריכה	14.60	0.00	64.65	79.25		
385	41478	בנין B - דירה 323	19092960 - 8	15.90	0.00	50.20	66.10	32.72	
			סה"כ צריכה	15.90	0.00	50.20	66.10		
386	41476	בנין B - דירה 325	19092960 - 6	6.80	0.00	39.90	46.70	32.75	
			סה"כ צריכה	6.80	0.00	39.90	46.70		
387	41475	בנין B - דירה 327	19092960 - 5	13.30	0.00	53.20	66.50	32.71	
			סה"כ צריכה	13.30	0.00	53.20	66.50		
388	41474	בנין B - דירה 329	19092960 - 4	27.35	0.00	65.50	92.85	32.63	
			סה"כ צריכה	27.35	0.00	65.50	92.85		
389	41462	בנין B - דירה 331	19092957 - 1	20.70	0.00	56.45	77.15	97.99	
			סה"כ צריכה	20.70	0.00	56.45	77.15		
390	41470	בנין B - דירה 332	23071051 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23071051 - 11	36.30	0.00	122.50	158.80	32.59	
			23071051 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	36.30	0.00	122.50	158.80		
391	41469	בנין B - דירה 333	23071051 - 7	8.80	0.00	15.90	24.70	32.75	
			23071051 - 8	2.40	0.00	13.40	15.80	32.74	
			23071051 - 9	6.75	0.00	31.50	38.25	32.65	
			סה"כ צריכה	17.95	0.00	60.80	78.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
392	41473	בנין B - דירה 337	19092960 - 3	30.35	0.00	46.20	76.55	32.71	
			סה"כ צריכה	30.35	0.00	46.20	76.55		
393	41472	בנין B - דירה 339	19092960 - 2	36.65	0.00	62.40	99.05	32.67	
			סה"כ צריכה	36.65	0.00	62.40	99.05		
394	41471	בנין B - דירה 341	19092960 - 1	27.75	0.00	111.30	139.05	32.66	
			סה"כ צריכה	27.75	0.00	111.30	139.05		
395	41310	בנין B - דירה 343	19093008 - 1	16.75	0.00	49.00	65.75	32.75	
			סה"כ צריכה	16.75	0.00	49.00	65.75		
396	41311	בנין B - דירה 345	19093008 - 2	26.05	0.00	72.40	98.45	32.75	
			סה"כ צריכה	26.05	0.00	72.40	98.45		
397	41313	בנין B - דירה 347	19093008 - 3	8.65	0.00	41.05	49.70	32.67	
			סה"כ צריכה	8.65	0.00	41.05	49.70		
398	41314	בנין B - דירה 349	19093008 - 4	4.35	0.00	22.05	26.40	32.70	
			סה"כ צריכה	4.35	0.00	22.05	26.40		
399	41315	בנין B - דירה 351	19093008 - 5	14.80	0.00	69.55	84.35	32.66	
			סה"כ צריכה	14.80	0.00	69.55	84.35		
400	41316	בנין B - דירה 353	19093008 - 6	8.40	0.00	61.25	69.65	32.72	
			סה"כ צריכה	8.40	0.00	61.25	69.65		
401	41300	בנין B - דירה 355	19093006 - 1	15.55	0.00	66.10	81.65	98.04	
			סה"כ צריכה	15.55	0.00	66.10	81.65		
402	41331	בנין B - דירה 401	19093082 - 7	10.85	0.00	42.15	53.00	32.64	
			סה"כ צריכה	10.85	0.00	42.15	53.00		
403	41322	בנין B - דירה 403	19093084 - 2	43.65	0.00	110.70	154.35	97.87	
			סה"כ צריכה	43.65	0.00	110.70	154.35		
404	41323	בנין B - דירה 405	19093084 - 3	12.85	0.00	53.80	66.65	97.98	
			סה"כ צריכה	12.85	0.00	53.80	66.65		
405	41333	בנין B - דירה 406	19093082 - 9	26.60	0.00	174.75	201.35	32.53	
			סה"כ צריכה	26.60	0.00	174.75	201.35		
406	41334	בנין B - דירה 408	19093082 - 10	22.65	0.00	84.55	107.20	32.69	
			סה"כ צריכה	22.65	0.00	84.55	107.20		
407	41324	בנין B - דירה 409	19093084 - 4	25.05	0.00	93.90	118.95	98.04	
			סה"כ צריכה	25.05	0.00	93.90	118.95		
408	41486	בנין B - דירה 410	23071049 - 1	21.55	0.00	28.50	50.05	32.72	
			סה"כ צריכה	21.55	0.00	28.50	50.05		
409	41502	בנין B - דירה 411	23071050 - 7	0.05	0.00	15.20	15.25	32.71	
			23071050 - 8	0.25	0.00	2.60	2.85	32.76	
			23071050 - 9	4.10	0.00	22.05	26.15	32.71	
			סה"כ צריכה	4.40	0.00	39.85	44.25		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
410	41487	בניין B - דירה 412	23071049 - 2	15.90	0.00	57.75	73.65	32.61	
			סה"כ צריכה	15.90	0.00	57.75	73.65		
411	41503	בניין B - דירה 413	23071050 - 10	8.75	0.00	16.55	25.30	32.28	
			23071050 - 11	1.90	0.00	1.80	3.70	32.72	
			23071050 - 12	8.90	0.00	33.40	42.30	32.71	
			סה"כ צריכה	19.55	0.00	51.75	71.30		
412	41488	בניין B - דירה 414	23071049 - 3	25.65	0.00	81.90	107.55	32.72	
			סה"כ צריכה	25.65	0.00	81.90	107.55		
413	41489	בניין B - דירה 415	23071049 - 4	12.35	0.00	42.05	54.40	32.69	
			סה"כ צריכה	12.35	0.00	42.05	54.40		
414	41497	בניין B - דירה 416	23071049 - 8	19.55	0.00	93.15	112.70	32.75	
			סה"כ צריכה	19.55	0.00	93.15	112.70		
415	41490	בניין B - דירה 417	23071049 - 5	11.95	0.00	51.20	63.15	32.72	
			סה"כ צריכה	11.95	0.00	51.20	63.15		
416	41495	בניין B - דירה 418	23071049 - 11	42.10	0.00	118.50	160.60	32.65	
			סה"כ צריכה	42.10	0.00	118.50	160.60		
417	41491	בניין B - דירה 419	23071049 - 6	11.75	0.00	47.80	59.55	32.71	
			סה"כ צריכה	11.75	0.00	47.80	59.55		
418	41492	בניין B - דירה 421	23071049 - 7	3.65	0.00	18.55	22.20	32.75	
			סה"כ צריכה	3.65	0.00	18.55	22.20		
419	41493	בניין B - דירה 423	23071049 - 9	13.70	0.00	54.45	68.15	32.67	
			סה"כ צריכה	13.70	0.00	54.45	68.15		
420	41494	בניין B - דירה 425	23071049 - 10	5.80	0.00	48.55	54.35	32.77	
			סה"כ צריכה	5.80	0.00	48.55	54.35		
421	41496	בניין B - דירה 427	23071049 - 12	14.15	0.00	100.90	115.05	32.72	
			סה"כ צריכה	14.15	0.00	100.90	115.05		
422	41498	בניין B - דירה 429	23071050 - 1	15.25	0.00	58.75	74.00	32.73	
			סה"כ צריכה	15.25	0.00	58.75	74.00		
423	41483	בניין B - דירה 431	19093335 - 1	12.80	0.00	82.00	94.80	98.00	
			סה"כ צריכה	12.80	0.00	82.00	94.80		
424	41484	בניין B - דירה 432	19093335 - 2	19.65	0.00	85.80	105.45	97.83	
			סה"כ צריכה	19.65	0.00	85.80	105.45		
425	41485	בניין B - דירה 433	19093335 - 3	8.65	0.00	42.15	50.80	98.00	
			סה"כ צריכה	8.65	0.00	42.15	50.80		
426	41499	בניין B - דירה 437	23071050 - 2	10.50	0.00	37.65	48.15	32.73	
			סה"כ צריכה	10.50	0.00	37.65	48.15		
427	41500	בניין B - דירה 439	23071050 - 3	13.95	0.00	48.00	61.95	32.67	
			סה"כ צריכה	13.95	0.00	48.00	61.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
428	41501	בניין B - דירה 441	23071050 - 4	20.95	0.00	106.50	127.45	32.72	
			סה"כ צריכה	20.95	0.00	106.50	127.45		
429	41325	בניין B - דירה 443	19093082 - 1	28.45	0.00	62.20	90.65	32.71	
			סה"כ צריכה	28.45	0.00	62.20	90.65		
430	41326	בניין B - דירה 445	19093082 - 2	28.40	0.00	60.05	88.45	32.66	
			סה"כ צריכה	28.40	0.00	60.05	88.45		
431	41327	בניין B - דירה 447	19093082 - 3	12.20	0.00	126.85	139.05	32.70	
			סה"כ צריכה	12.20	0.00	126.85	139.05		
432	41328	בניין B - דירה 449	19093082 - 4	4.20	0.00	22.15	26.35	32.68	
			סה"כ צריכה	4.20	0.00	22.15	26.35		
433	41329	בניין B - דירה 451	19093082 - 5	10.95	0.00	55.00	65.95	32.66	
			סה"כ צריכה	10.95	0.00	55.00	65.95		
434	41330	בניין B - דירה 453	19093082 - 6	9.75	0.00	54.10	63.85	32.69	
			סה"כ צריכה	9.75	0.00	54.10	63.85		
435	41321	בניין B - דירה 455	19093084 - 1	26.35	0.00	63.15	89.50	97.96	
			סה"כ צריכה	26.35	0.00	63.15	89.50		
436	41346	בניין B - דירה 501	19093086 - 7	14.50	0.00	88.90	103.40	32.67	
			סה"כ צריכה	14.50	0.00	88.90	103.40		
437	41337	בניין B - דירה 503	19093089 - 2	16.35	0.00	97.20	113.55	98.08	
			סה"כ צריכה	16.35	0.00	97.20	113.55		
438	41347	בניין B - דירה 504	19093086 - 8	14.65	0.00	52.60	67.25	32.36	
			סה"כ צריכה	14.65	0.00	52.60	67.25		
439	41338	בניין B - דירה 505	19093089 - 3	41.75	0.00	143.05	184.80	98.07	
			סה"כ צריכה	41.75	0.00	143.05	184.80		
440	41349	בניין B - דירה 508	19093086 - 10	29.70	0.00	105.20	134.90	32.53	
			סה"כ צריכה	29.70	0.00	105.20	134.90		
441	41339	בניין B - דירה 509	19093089 - 4	42.80	0.00	158.25	201.05	98.00	
			סה"כ צריכה	42.80	0.00	158.25	201.05		
442	41512	בניין B - דירה 510	19093353 - 1	23.35	0.00	90.30	113.65	32.61	
			סה"כ צריכה	23.35	0.00	90.30	113.65		
443	41510	בניין B - דירה 511	19093356 - 7	13.35	0.00	48.10	61.45	32.73	
			19093356 - 8	15.15	0.00	62.70	77.85	32.58	
			19093356 - 9	0.10	0.00	1.00	1.10	32.71	
			סה"כ צריכה	28.60	0.00	111.80	140.40		
444	41513	בניין B - דירה 512	19093353 - 2	23.80	0.00	87.90	111.70	32.71	
			סה"כ צריכה	23.80	0.00	87.90	111.70		
445	41511	בניין B - דירה 513	19093356 - 10	2.10	0.00	24.30	26.40	32.57	
			19093356 - 11	7.40	0.00	35.60	43.00	32.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093356 - 12	10.20	0.00	47.10	57.30	32.71	
			סה"כ צריכה	19.70	0.00	107.00	126.70		
446	41514	בנין B - דירה 514	19093353 - 3	21.15	0.00	80.05	101.20	32.70	
			סה"כ צריכה	21.15	0.00	80.05	101.20		
447	41515	בנין B - דירה 515	19093353 - 4	7.80	0.00	46.45	54.25	32.71	
			סה"כ צריכה	7.80	0.00	46.45	54.25		
448	41517	בנין B - דירה 516	19093353 - 6	21.50	0.00	90.30	111.80	32.61	
			סה"כ צריכה	21.50	0.00	90.30	111.80		
449	41519	בנין B - דירה 518	19093353 - 8	26.20	0.00	53.95	80.15	32.73	
			סה"כ צריכה	26.20	0.00	53.95	80.15		
450	41516	בנין B - דירה 521	19093353 - 5	9.55	0.00	33.85	43.40	32.67	
			סה"כ צריכה	9.55	0.00	33.85	43.40		
451	41518	בנין B - דירה 523	19093353 - 7	3.95	0.00	21.65	25.60	32.72	
			סה"כ צריכה	3.95	0.00	21.65	25.60		
452	41520	בנין B - דירה 525	19093353 - 9	12.50	0.00	65.45	77.95	32.70	
			סה"כ צריכה	12.50	0.00	65.45	77.95		
453	41521	בנין B - דירה 527	19093353 - 10	5.05	0.00	26.20	31.25	32.72	
			סה"כ צריכה	5.05	0.00	26.20	31.25		
454	41522	בנין B - דירה 529	19093353 - 11	30.50	0.00	91.05	121.55	32.62	
			סה"כ צריכה	30.50	0.00	91.05	121.55		
455	41504	בנין B - דירה 531	23071048 - 1	64.70	0.00	177.40	242.10	97.92	
			סה"כ צריכה	64.70	0.00	177.40	242.10		
456	41505	בנין B - דירה 532	23071048 - 2	9.90	0.00	55.40	65.30	97.74	
			סה"כ צריכה	9.90	0.00	55.40	65.30		
457	41507	בנין B - דירה 533	23071048 - 3	32.40	0.00	117.95	150.35	97.95	
			סה"כ צריכה	32.40	0.00	117.95	150.35		
458	41523	בנין B - דירה 535	19093353 - 12	26.75	0.00	85.55	112.30	32.70	
			סה"כ צריכה	26.75	0.00	85.55	112.30		
459	41508	בנין B - דירה 537	19093356 - 1	12.25	0.00	77.60	89.85	32.67	
			סה"כ צריכה	12.25	0.00	77.60	89.85		
460	41509	בנין B - דירה 539	19093356 - 2	18.85	0.00	36.30	55.15	32.74	
			סה"כ צריכה	18.85	0.00	36.30	55.15		
461	41335	בנין B - דירה 541	19093236 - 1	6.85	0.00	35.05	41.90	32.67	
			סה"כ צריכה	6.85	0.00	35.05	41.90		
462	41340	בנין B - דירה 543	19093086 - 1	15.85	0.00	49.80	65.65	32.66	
			סה"כ צריכה	15.85	0.00	49.80	65.65		
463	41341	בנין B - דירה 545	19093086 - 2	3.95	0.00	23.25	27.20	32.69	
			סה"כ צריכה	3.95	0.00	23.25	27.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
464	41342	בנין B - דירה 547	19093086 - 3	6.15	0.00	32.05	38.20	32.66	
			סה"כ צריכה	6.15	0.00	32.05	38.20		
465	41343	בנין B - דירה 549	19093086 - 4	23.10	0.00	98.50	121.60	32.60	
			סה"כ צריכה	23.10	0.00	98.50	121.60		
466	41344	בנין B - דירה 551	19093086 - 5	7.95	0.00	67.65	75.60	32.62	
			סה"כ צריכה	7.95	0.00	67.65	75.60		
467	41345	בנין B - דירה 553	19093086 - 6	8.25	0.00	75.65	83.90	32.65	
			סה"כ צריכה	8.25	0.00	75.65	83.90		
468	41336	בנין B - דירה 555	19093089 - 1	16.35	0.00	82.00	98.35	97.16	
			סה"כ צריכה	16.35	0.00	82.00	98.35		
469	41360	בנין B - דירה 601	19093085 - 7	28.50	0.00	72.30	100.80	32.73	
			סה"כ צריכה	28.50	0.00	72.30	100.80		
470	41351	בנין B - דירה 603	19092951 - 2	21.75	0.00	69.70	91.45	97.00	
			סה"כ צריכה	21.75	0.00	69.70	91.45		
471	41352	בנין B - דירה 605	19092951 - 3	34.65	0.00	96.60	131.25	97.79	
			סה"כ צריכה	34.65	0.00	96.60	131.25		
472	41362	בנין B - דירה 606	19093085 - 9	11.70	0.00	89.65	101.35	32.70	
			סה"כ צריכה	11.70	0.00	89.65	101.35		
473	41363	בנין B - דירה 607	19093085 - 10	10.95	0.00	70.95	81.90	32.60	
			סה"כ צריכה	10.95	0.00	70.95	81.90		
474	41364	בנין B - דירה 608	19093085 - 11	8.50	0.00	30.55	39.05	1.55	
			סה"כ צריכה	8.50	0.00	30.55	39.05		
475	41353	בנין B - דירה 609	19092951 - 4	36.20	0.00	153.85	190.05	98.06	
			סה"כ צריכה	36.20	0.00	153.85	190.05		
476	41527	בנין B - דירה 610	19093067 - 1	17.45	0.00	52.55	70.00	32.72	
			סה"כ צריכה	17.45	0.00	52.55	70.00		
477	41541	בנין B - דירה 611	19093065 - 7	19.10	0.00	42.10	61.20	32.72	
			19093065 - 8	8.25	0.00	25.55	33.80	32.73	
			19093065 - 9	5.95	0.00	36.65	42.60	32.71	
			סה"כ צריכה	33.30	0.00	104.30	137.60		
478	41528	בנין B - דירה 612	19093067 - 2	18.00	0.00	102.75	120.75	32.68	
			סה"כ צריכה	18.00	0.00	102.75	120.75		
479	41542	בנין B - דירה 613	19093065 - 10	5.45	0.00	36.25	41.70	32.62	
			19093065 - 11	7.35	0.00	22.95	30.30	32.70	
			19093065 - 12	4.80	0.00	23.40	28.20	32.77	
			סה"כ צריכה	17.60	0.00	82.60	100.20		
480	41529	בנין B - דירה 614	19093067 - 3	26.80	0.00	128.85	155.65	32.58	
			סה"כ צריכה	26.80	0.00	128.85	155.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
481	41530	בניין B - דירה 615	19093067 - 4	8.05	0.00	22.40	30.45	32.73	
			סה"כ צריכה	8.05	0.00	22.40	30.45		
482	41531	בניין B - דירה 616	19093067 - 5	15.70	0.00	101.05	116.75	32.73	
			סה"כ צריכה	15.70	0.00	101.05	116.75		
483	41535	בניין B - דירה 618	19093067 - 9	19.15	0.00	57.00	76.15	32.71	
			סה"כ צריכה	19.15	0.00	57.00	76.15		
484	41532	בניין B - דירה 621	19093067 - 6	11.60	0.00	49.60	61.20	32.75	
			סה"כ צריכה	11.60	0.00	49.60	61.20		
485	41533	בניין B - דירה 623	19093067 - 7	12.65	0.00	55.50	68.15	32.67	
			סה"כ צריכה	12.65	0.00	55.50	68.15		
486	41534	בניין B - דירה 625	19093067 - 8	6.75	0.00	40.75	47.50	32.76	
			סה"כ צריכה	6.75	0.00	40.75	47.50		
487	41536	בניין B - דירה 627	19093067 - 10	17.80	0.00	38.25	56.05	32.72	
			סה"כ צריכה	17.80	0.00	38.25	56.05		
488	41537	בניין B - דירה 629	19093067 - 11	14.95	0.00	63.40	78.35	32.71	
			סה"כ צריכה	14.95	0.00	63.40	78.35		
489	41524	בניין B - דירה 631	19093058 - 1	16.85	0.00	96.50	113.35	95.36	
			סה"כ צריכה	16.85	0.00	96.50	113.35		
490	41525	בניין B - דירה 632	19093058 - 2	30.75	0.00	47.60	78.35	97.38	
			סה"כ צריכה	30.75	0.00	47.60	78.35		
491	41526	בניין B - דירה 633	19093058 - 3	26.85	0.00	89.50	116.35	95.58	
			סה"כ צריכה	26.85	0.00	89.50	116.35		
492	41538	בניין B - דירה 635	19093067 - 12	12.35	0.00	68.45	80.80	32.68	
			סה"כ צריכה	12.35	0.00	68.45	80.80		
493	41539	בניין B - דירה 637	19093065 - 1	9.00	0.00	64.60	73.60	32.66	
			סה"כ צריכה	9.00	0.00	64.60	73.60		
494	41540	בניין B - דירה 639	19093065 - 2	8.65	0.00	43.35	52.00	32.71	
			סה"כ צריכה	8.65	0.00	43.35	52.00		
495	41354	בניין B - דירה 641	19093085 - 1	13.75	0.00	46.85	60.60	32.69	
			סה"כ צריכה	13.75	0.00	46.85	60.60		
496	41355	בניין B - דירה 643	19093085 - 2	19.60	0.00	77.80	97.40	32.63	
			סה"כ צריכה	19.60	0.00	77.80	97.40		
497	41356	בניין B - דירה 645	19093085 - 3	4.85	0.00	24.85	29.70	32.67	
			סה"כ צריכה	4.85	0.00	24.85	29.70		
498	41357	בניין B - דירה 647	19093085 - 4	10.05	0.00	33.65	43.70	32.66	
			סה"כ צריכה	10.05	0.00	33.65	43.70		
499	41358	בניין B - דירה 649	19093085 - 5	14.75	0.00	69.35	84.10	32.70	
			סה"כ צריכה	14.75	0.00	69.35	84.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
500	41359	בנין B - דירה 653	19093085 - 6	15.45	0.00	60.40	75.85	32.68	
			סה"כ צריכה	15.45	0.00	60.40	75.85		
501	41350	בנין B - דירה 655	19092951 - 1	24.50	0.00	94.90	119.40	95.51	
			סה"כ צריכה	24.50	0.00	94.90	119.40		
502	41378	בנין B - דירה 701	19092958 - 6	14.60	0.00	33.00	47.60	32.65	
			סה"כ צריכה	14.60	0.00	33.00	47.60		
503	41366	בנין B - דירה 703	19092956 - 2	18.25	0.00	61.90	80.15	98.02	
			סה"כ צריכה	18.25	0.00	61.90	80.15		
504	41367	בנין B - דירה 705	19092956 - 3	38.35	0.00	89.30	127.65	96.93	
			סה"כ צריכה	38.35	0.00	89.30	127.65		
505	41380	בנין B - דירה 706	19092958 - 8	12.45	0.00	31.15	43.60	32.72	
			סה"כ צריכה	12.45	0.00	31.15	43.60		
506	41381	בנין B - דירה 707	19092958 - 9	36.00	0.00	131.70	167.70	32.59	
			סה"כ צריכה	36.00	0.00	131.70	167.70		
507	41382	בנין B - דירה 708	19092958 - 10	9.80	0.00	25.10	34.90	32.61	
			סה"כ צריכה	9.80	0.00	25.10	34.90		
508	41370	בנין B - דירה 709	19092956 - 4	35.10	0.00	54.25	89.35	98.00	
			סה"כ צריכה	35.10	0.00	54.25	89.35		
509	41555	בנין B - דירה 710	19093060 - 1	41.20	0.00	67.50	108.70	32.71	
			סה"כ צריכה	41.20	0.00	67.50	108.70		
510	41547	בנין B - דירה 711	19093066 - 7	11.60	0.00	53.60	65.20	32.69	
			19093066 - 8	4.15	0.00	15.85	20.00	32.76	
			19093066 - 9	3.80	0.00	19.75	23.55	32.76	
			סה"כ צריכה	19.55	0.00	89.20	108.75		
511	41556	בנין B - דירה 712	19093060 - 2	7.55	0.00	29.75	37.30	32.72	
			סה"כ צריכה	7.55	0.00	29.75	37.30		
512	41548	בנין B - דירה 713	19093066 - 10	0.30	0.00	0.25	0.55	32.77	
			19093066 - 11	6.35	0.00	29.85	36.20	32.74	
			19093066 - 12	24.45	0.00	8.95	33.40	30.36	
			סה"כ צריכה	31.10	0.00	39.05	70.15		
513	41557	בנין B - דירה 714	19093060 - 3	34.60	0.00	80.60	115.20	32.75	
			סה"כ צריכה	34.60	0.00	80.60	115.20		
514	41558	בנין B - דירה 715	19093060 - 4	27.60	0.00	74.90	102.50	32.75	
			סה"כ צריכה	27.60	0.00	74.90	102.50		
515	41562	בנין B - דירה 716	19093060 - 8	8.05	0.00	33.50	41.55	32.73	
			סה"כ צריכה	8.05	0.00	33.50	41.55		
516	41559	בנין B - דירה 717	19093060 - 5	4.40	0.00	23.15	27.55	32.74	
			סה"כ צריכה	4.40	0.00	23.15	27.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
517	41565	בנין B - דירה 718	19093060 - 11	9.00	0.00	87.20	96.20	32.74	
			סה"כ צריכה	9.00	0.00	87.20	96.20		
518	41560	בנין B - דירה 719	19093060 - 6	8.15	0.00	28.55	36.70	32.72	
			סה"כ צריכה	8.15	0.00	28.55	36.70		
519	41561	בנין B - דירה 721	19093060 - 7	6.35	0.00	66.25	72.60	32.67	
			סה"כ צריכה	6.35	0.00	66.25	72.60		
520	41563	בנין B - דירה 723	19093060 - 9	48.25	0.00	120.45	168.70	32.62	
			סה"כ צריכה	48.25	0.00	120.45	168.70		
521	41564	בנין B - דירה 725	19093060 - 10	12.05	0.00	28.70	40.75	32.75	
			סה"כ צריכה	12.05	0.00	28.70	40.75		
522	41566	בנין B - דירה 727	19093060 - 12	6.65	0.00	34.70	41.35	32.72	
			סה"כ צריכה	6.65	0.00	34.70	41.35		
523	41543	בנין B - דירה 729	19093066 - 1	32.10	0.00	114.65	146.75	32.74	
			סה"כ צריכה	32.10	0.00	114.65	146.75		
524	41549	בנין B - דירה 731	19093068 - 1	19.85	0.00	58.00	77.85	97.13	
			סה"כ צריכה	19.85	0.00	58.00	77.85		
525	41550	בנין B - דירה 732	19093068 - 2	20.75	0.00	43.00	63.75	98.16	
			סה"כ צריכה	20.75	0.00	43.00	63.75		
526	41551	בנין B - דירה 733	19093068 - 3	8.95	0.00	53.85	62.80	95.44	
			סה"כ צריכה	8.95	0.00	53.85	62.80		
527	41544	בנין B - דירה 735	19093066 - 2	30.05	0.00	76.95	107.00	32.61	
			סה"כ צריכה	30.05	0.00	76.95	107.00		
528	41545	בנין B - דירה 737	19093066 - 3	31.65	0.00	60.15	91.80	32.70	
			סה"כ צריכה	31.65	0.00	60.15	91.80		
529	41546	בנין B - דירה 739	19093066 - 4	23.50	0.00	109.95	133.45	32.64	
			סה"כ צריכה	23.50	0.00	109.95	133.45		
530	41373	בנין B - דירה 741	19092958 - 1	23.05	0.00	68.50	91.55	32.67	
			סה"כ צריכה	23.05	0.00	68.50	91.55		
531	41374	בנין B - דירה 745	19092958 - 2	10.35	0.00	45.85	56.20	32.62	
			סה"כ צריכה	10.35	0.00	45.85	56.20		
532	41375	בנין B - דירה 747	19092958 - 3	10.10	0.00	49.35	59.45	32.68	
			סה"כ צריכה	10.10	0.00	49.35	59.45		
533	41376	בנין B - דירה 749	19092958 - 4	13.70	0.00	34.50	48.20	32.73	
			סה"כ צריכה	13.70	0.00	34.50	48.20		
534	41377	בנין B - דירה 753	19092958 - 5	4.35	0.00	22.35	26.70	32.68	
			סה"כ צריכה	4.35	0.00	22.35	26.70		
535	41365	בנין B - דירה 755	19092956 - 1	14.25	0.00	90.20	104.45	98.04	
			סה"כ צריכה	14.25	0.00	90.20	104.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
536	41395	בניין B - דירה 801	19093083 - 7	18.55	0.00	59.75	78.30	32.70	
			סה"כ צריכה	18.55	0.00	59.75	78.30		
537	41385	בניין B - דירה 803	23044751 - 2	16.45	0.00	42.95	59.40	98.07	
			סה"כ צריכה	16.45	0.00	42.95	59.40		
538	41386	בניין B - דירה 804	23044751 - 3	4.10	0.00	20.55	24.65	32.67	
			סה"כ צריכה	4.10	0.00	20.55	24.65		
539	41387	בניין B - דירה 805	23044751 - 4	28.60	0.00	90.80	119.40	98.02	
			סה"כ צריכה	28.60	0.00	90.80	119.40		
540	41397	בניין B - דירה 806	19093083 - 8	9.00	0.00	37.10	46.10	32.69	
			סה"כ צריכה	9.00	0.00	37.10	46.10		
541	41400	בניין B - דירה 807	19093083 - 9	13.90	0.00	34.40	48.30	32.72	
			סה"כ צריכה	13.90	0.00	34.40	48.30		
542	41402	בניין B - דירה 808	19093083 - 10	10.80	0.00	41.35	52.15	32.64	
			סה"כ צריכה	10.80	0.00	41.35	52.15		
543	41383	בניין B - דירה 809	19093235 - 1	27.80	0.00	88.10	115.90	98.11	
			סה"כ צריכה	27.80	0.00	88.10	115.90		
544	41573	בניין B - דירה 810	19093057 - 1	13.35	0.00	53.65	67.00	32.72	
			סה"כ צריכה	13.35	0.00	53.65	67.00		
545	41570	בניין B - דירה 811	19093064 - 7	7.90	0.00	32.85	40.75	32.73	
			19093064 - 8	2.05	0.00	19.35	21.40	32.73	
			19093064 - 9	13.95	0.00	52.60	66.55	32.71	
			סה"כ צריכה	23.90	0.00	104.80	128.70		
546	41574	בניין B - דירה 812	19093057 - 2	31.45	0.00	65.95	97.40	32.73	
			סה"כ צריכה	31.45	0.00	65.95	97.40		
547	41571	בניין B - דירה 813	19093064 - 10	6.05	0.00	27.50	33.55	32.66	
			19093064 - 11	2.90	0.00	11.10	14.00	32.74	
			19093064 - 12	21.80	0.00	16.15	37.95	32.77	
			סה"כ צריכה	30.75	0.00	54.75	85.50		
548	41575	בניין B - דירה 814	19093057 - 3	9.35	0.00	45.75	55.10	3.64	
			סה"כ צריכה	9.35	0.00	45.75	55.10		
549	41576	בניין B - דירה 815	19093057 - 4	22.30	0.00	100.60	122.90	32.70	
			סה"כ צריכה	22.30	0.00	100.60	122.90		
550	41580	בניין B - דירה 816	19093057 - 8	12.05	0.00	65.55	77.60	32.76	
			סה"כ צריכה	12.05	0.00	65.55	77.60		
551	41577	בניין B - דירה 817	19093057 - 5	8.45	0.00	45.65	54.10	32.75	
			סה"כ צריכה	8.45	0.00	45.65	54.10		
552	41582	בניין B - דירה 818	19093057 - 10	9.85	0.00	48.25	58.10	32.72	
			סה"כ צריכה	9.85	0.00	48.25	58.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
553	41578	בניין B - דירה 819	19093057 - 6	8.90	0.00	43.25	52.15	2.53	
			סה"כ צריכה	8.90	0.00	43.25	52.15		
554	41579	בניין B - דירה 821	19093057 - 7	5.85	0.00	29.85	35.70	32.75	
			סה"כ צריכה	5.85	0.00	29.85	35.70		
555	41581	בניין B - דירה 823	19093057 - 9	13.10	0.00	27.50	40.60	2.65	
			סה"כ צריכה	13.10	0.00	27.50	40.60		
556	41590	בניין B - דירה 825	19093057 - 11	9.20	0.00	47.80	57.00	32.69	
			סה"כ צריכה	9.20	0.00	47.80	57.00		
557	41591	בניין B - דירה 827	19093057 - 12	8.05	0.00	44.95	53.00	2.64	
			סה"כ צריכה	8.05	0.00	44.95	53.00		
558	41552	בניין B - דירה 831	19093063 - 1	14.90	0.00	77.10	92.00	98.12	
			סה"כ צריכה	14.90	0.00	77.10	92.00		
559	41553	בניין B - דירה 832	19093063 - 2	50.10	0.00	115.00	165.10	98.04	
			סה"כ צריכה	50.10	0.00	115.00	165.10		
560	41554	בניין B - דירה 833	19093063 - 3	22.95	0.00	47.50	70.45	98.11	
			סה"כ צריכה	22.95	0.00	47.50	70.45		
561	41567	בניין B - דירה 835	19093064 - 1	12.40	0.00	61.25	73.65	32.75	
			סה"כ צריכה	12.40	0.00	61.25	73.65		
562	41568	בניין B - דירה 837	19093064 - 2	34.90	0.00	83.35	118.25	32.76	
			סה"כ צריכה	34.90	0.00	83.35	118.25		
563	41569	בניין B - דירה 839	19093064 - 3	26.50	0.00	49.60	76.10	2.53	
			סה"כ צריכה	26.50	0.00	49.60	76.10		
564	41388	בניין B - דירה 841	19093083 - 1	19.80	0.00	82.80	102.60	32.59	
			סה"כ צריכה	19.80	0.00	82.80	102.60		
565	41389	בניין B - דירה 845	19093083 - 2	22.75	0.00	94.60	117.35	32.66	
			סה"כ צריכה	22.75	0.00	94.60	117.35		
566	41390	בניין B - דירה 847	19093083 - 3	22.55	0.00	40.95	63.50	32.62	
			סה"כ צריכה	22.55	0.00	40.95	63.50		
567	41391	בניין B - דירה 849	19093083 - 4	19.55	0.00	33.30	52.85	32.70	
			סה"כ צריכה	19.55	0.00	33.30	52.85		
568	41392	בניין B - דירה 851	19093083 - 5	15.25	0.00	55.90	71.15	32.69	
			סה"כ צריכה	15.25	0.00	55.90	71.15		
569	41394	בניין B - דירה 853	19093083 - 6	19.70	0.00	73.95	93.65	32.67	
			סה"כ צריכה	19.70	0.00	73.95	93.65		
570	41384	בניין B - דירה 855	23044751 - 1	19.65	0.00	27.95	47.60	98.12	
			סה"כ צריכה	19.65	0.00	27.95	47.60		
571	41406	בניין B - דירה 901	19093385 - 4	13.65	0.00	59.45	73.10	32.29	
			סה"כ צריכה	13.65	0.00	59.45	73.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
572	41405	בניין B - דירה 903	19093385 - 3	34.25	0.00	111.45	145.70	32.67	
			סה"כ צריכה	34.25	0.00	111.45	145.70		
573	41404	בניין B - דירה 904	19093385 - 2	12.05	0.00	64.90	76.95	32.62	
			סה"כ צריכה	12.05	0.00	64.90	76.95		
574	41403	בניין B - דירה 905	19093385 - 1	18.55	0.00	53.25	71.80	32.60	
			סה"כ צריכה	18.55	0.00	53.25	71.80		
575	41595	בניין B - דירה 921	19093387 - 7	13.15	0.00	75.90	89.05	3.25	
			סה"כ צריכה	13.15	0.00	75.90	89.05		
576	41593	בניין B - דירה 923	19093387 - 6	9.05	0.00	41.90	50.95	2.57	
			סה"כ צריכה	9.05	0.00	41.90	50.95		
577	41603	בניין B - דירה 925	19093387 - 5	8.30	0.00	23.40	31.70	2.63	
			סה"כ צריכה	8.30	0.00	23.40	31.70		
578	41602	בניין B - דירה 927	19093387 - 4	12.80	0.00	66.05	78.85	3.04	
			סה"כ צריכה	12.80	0.00	66.05	78.85		
579	41601	בניין B - דירה 931	19093386 - 2	47.30	0.00	141.65	188.95	4.70	
			סה"כ צריכה	47.30	0.00	141.65	188.95		
580	41600	בניין B - דירה 932	19093386 - 1	32.05	0.00	105.10	137.15	4.57	
			סה"כ צריכה	32.05	0.00	105.10	137.15		
581	41599	בניין B - דירה 933	19093387 - 10	7.40	0.00	19.70	27.10	2.46	
			19093387 - 11	12.10	0.00	61.90	74.00	2.58	
			19093387 - 12	6.70	0.00	33.80	40.50	0.30	
			סה"כ צריכה	26.20	0.00	115.40	141.60		
582	41598	בניין B - דירה 937	19093387 - 3	7.60	0.00	24.80	32.40	2.84	
			סה"כ צריכה	7.60	0.00	24.80	32.40		
583	41597	בניין B - דירה 939	19093387 - 2	7.60	0.00	29.30	36.90	3.36	
			סה"כ צריכה	7.60	0.00	29.30	36.90		
584	41596	בניין B - דירה 941	19093387 - 1	18.55	0.00	67.70	86.25	3.13	
			סה"כ צריכה	18.55	0.00	67.70	86.25		
585	41409	בניין B - דירה 945	19093385 - 10	15.20	0.00	33.55	48.75	32.71	
			19093385 - 11	5.00	0.00	7.90	12.90	32.71	
			19093385 - 12	7.60	0.00	27.30	34.90	32.63	
			סה"כ צריכה	27.80	0.00	68.75	96.55		
586	41408	בניין B - דירה 947	19093385 - 7	5.65	0.00	0.10	5.75	32.74	
			19093385 - 8	3.55	0.00	9.90	13.45	32.70	
			19093385 - 9	8.20	0.00	33.30	41.50	32.62	
			סה"כ צריכה	17.40	0.00	43.30	60.70		
587	41407	בניין B - דירה 949	19093385 - 5	8.90	0.00	50.00	58.90	32.66	
			סה"כ צריכה	8.90	0.00	50.00	58.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
588	61305	בניין B חנות 12 - הירש	19093073 - 1	0.00	0.00	0.30	0.30	65.28	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
589	61304	בניין B משרדים - 4+5+6+7 קהילת אקדמיה	19093492 - 4	41.10	0.00	290.30	331.40	195.46	
			סה"כ צריכה	41.10	0.00	290.30	331.40		
590	41986	ציבורי בניין A	19051825 - 1	-10.10	0.00	-41.95	-52.05	32.76	
			19051825 - 2	-11.10	0.00	-41.80	-52.90	32.67	
			19051825 - 4	-8.05	0.00	-33.65	-41.70	32.76	
			19051825 - 5	-5.25	0.00	-38.00	-43.25	32.66	
			19051825 - 6	-6.10	0.00	-31.05	-37.15	32.69	
			19051825 - 7	-29.45	0.00	-115.65	-145.10	32.62	
			19051825 - 8	-21.00	0.00	-54.55	-75.55	32.76	
			19051825 - 9	-5.55	0.00	-28.65	-34.20	32.75	
			19051825 - 10	-12.05	0.00	-48.30	-60.35	32.76	
			19051825 - 11	-6.95	0.00	-31.00	-37.95	32.72	
			19051825 - 12	-5.00	0.00	-25.85	-30.85	32.76	
			19051826 - 1	-50.65	0.00	-115.80	-166.45	98.03	
			19051826 - 2	-15.40	0.00	-48.10	-63.50	65.31	
			19051827 - 1	-12.50	0.00	-69.05	-81.55	32.74	
			19051827 - 2	-6.35	0.00	-32.55	-38.90	32.74	
			19051827 - 3	-10.35	0.00	-57.95	-68.30	32.76	
			19051827 - 4	-18.90	0.00	-45.45	-64.35	32.75	
			19051827 - 7	-9.50	0.00	-4.45	-13.95		
			19051827 - 8	-4.80	0.00	-12.05	-16.85	32.73	
			19051827 - 9	-6.65	0.00	-25.20	-31.85	32.74	
			19051827 - 10	-6.10	0.00	-10.45	-16.55	32.72	
			19051827 - 11	-0.80	0.00	-0.95	-1.75	32.77	
			19051827 - 12	-4.95	0.00	-20.75	-25.70	32.71	
			19051832 - 2	-24.95	0.00	-42.95	-67.90	32.76	
			19051832 - 3	-8.50	0.00	-42.90	-51.40	32.73	
			19051832 - 4	-7.70	0.00	-36.85	-44.55	32.73	
			19051832 - 5	-8.55	0.00	-36.25	-44.80	32.75	
			19051832 - 7	-17.85	0.00	-30.90	-48.75	32.72	
			19051832 - 8	-5.40	0.00	-14.50	-19.90	32.75	
			19051832 - 9	-10.65	0.00	-42.45	-53.10	32.72	
			19051832 - 10	-0.10	0.00	-4.00	-4.10	32.76	
			19051832 - 11	-0.20	0.00	-24.50	-24.70	32.71	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19051832 - 12	-6.15	0.00	-36.75	-42.90	32.66	
			19051833 - 1	-7.60	0.00	-24.75	-32.35	32.77	
			19051833 - 2	-24.80	0.00	-69.85	-94.65	32.74	
			19051833 - 3	-11.90	0.00	-28.30	-40.20	32.73	
			19051833 - 4	-9.40	0.00	-38.35	-47.75	32.73	
			19051833 - 5	-13.40	0.00	-52.20	-65.60	32.76	
			19051833 - 6	-12.40	0.00	-39.45	-51.85	32.68	
			19051833 - 7	-19.40	0.00	-41.20	-60.60	32.75	
			19051833 - 8	-0.70	0.00	0.00	-0.70		
			19051833 - 9	-9.85	0.00	-37.30	-47.15	32.73	
			19051833 - 10	-7.10	0.00	-35.95	-43.05	32.67	
			19051833 - 11	-6.75	0.00	-34.95	-41.70	32.67	
			19051833 - 12	-23.15	0.00	-77.30	-100.45	32.75	
			19051945 - 1	-20.10	0.00	-51.55	-71.65	32.67	
			19051945 - 2	-4.00	0.00	-25.40	-29.40	32.76	
			19051945 - 3	-25.90	0.00	-69.30	-95.20	32.69	
			19051945 - 4	-33.15	0.00	-114.20	-147.35	32.68	
			19051945 - 5	-17.50	0.00	-74.65	-92.15	32.69	
			19051945 - 7	-2.75	0.00	-6.95	-9.70		
			19051945 - 8	-2.15	0.00	-5.00	-7.15	32.73	
			19051945 - 9	-6.75	0.00	-28.85	-35.60	32.73	
			19051945 - 10	-7.80	0.00	-19.80	-27.60	32.71	
			19051945 - 11	-2.20	0.00	-4.35	-6.55	32.72	
			19051945 - 12	-4.25	0.00	-22.00	-26.25	32.75	
			19051946 - 1	-19.75	0.00	-62.50	-82.25	65.43	
			19051946 - 2	-8.65	0.00	-53.35	-62.00	98.09	
			19051947 - 1	-6.70	0.00	-28.90	-35.60	32.74	
			19051947 - 2	-6.65	0.00	-34.30	-40.95	32.67	
			19051947 - 4	-23.70	0.00	-46.20	-69.90	32.75	
			19051947 - 5	-12.20	0.00	-40.05	-52.25	32.72	
			19051947 - 6	-20.95	0.00	-43.75	-64.70	32.73	
			19051947 - 7	-8.65	0.00	-30.50	-39.15	32.75	
			19051947 - 8	-17.75	0.00	-29.95	-47.70	32.74	
			19051947 - 10	-11.55	0.00	-75.85	-87.40	32.77	
			19051947 - 12	-22.20	0.00	-63.85	-86.05	32.67	
			19051948 - 1	-20.80	0.00	-71.95	-92.75	98.08	
			19051948 - 2	-19.65	0.00	-99.20	-118.85	65.47	
			19051949 - 1	-8.20	0.00	-40.95	-49.15	32.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19051949 - 2	-9.70	0.00	-29.60	-39.30	32.75	
			19051949 - 4	-6.85	0.00	-44.10	-50.95	32.71	
			19051949 - 5	-16.75	0.00	-87.60	-104.35	32.71	
			19051949 - 6	-16.10	0.00	-41.25	-57.35	32.74	
			19051949 - 7	-7.10	0.00	-29.85	-36.95	32.75	
			19051949 - 8	-18.20	0.00	-53.35	-71.55	32.64	
			19051949 - 10	-18.15	0.00	-62.05	-80.20	32.75	
			19051949 - 12	-8.75	0.00	-35.85	-44.60	32.72	
			19051950 - 1	-5.05	0.00	-31.80	-36.85	32.75	
			19051950 - 2	-8.95	0.00	-63.60	-72.55	32.73	
			19051950 - 3	-28.65	0.00	-110.55	-139.20	32.56	
			19051950 - 4	-18.60	0.00	-44.35	-62.95	32.75	
			19051950 - 5	-23.00	0.00	-66.60	-89.60	32.68	
			19051950 - 7	-15.55	0.00	-35.10	-50.65	32.74	
			19051950 - 8	-6.50	0.00	-21.10	-27.60	32.72	
			19051950 - 9	-11.05	0.00	-39.25	-50.30	32.73	
			19051950 - 10	-16.20	0.00	-46.35	-62.55	32.75	
			19051950 - 11	-6.05	0.00	-19.50	-25.55	32.73	
			19051950 - 12	-9.80	0.00	-43.35	-53.15	32.69	
			19051951 - 1	-23.60	0.00	-78.50	-102.10	98.08	
			19051951 - 2	-15.55	0.00	-85.25	-100.80	98.02	
			19051952 - 1	-5.80	0.00	-32.20	-38.00	32.73	
			19051952 - 2	-8.35	0.00	-49.00	-57.35	32.74	
			19051952 - 3	-29.60	0.00	-91.40	-121.00	32.34	
			19051952 - 4	-6.85	0.00	-35.60	-42.45	32.72	
			19051952 - 7	-2.80	0.00	-18.90	-21.70	32.77	
			19051952 - 8	-6.10	0.00	-8.10	-14.20	32.76	
			19051952 - 9	-7.80	0.00	-35.05	-42.85	32.76	
			19051952 - 10	-25.70	0.00	-56.40	-82.10	32.72	
			19051952 - 11	-5.10	0.00	-21.90	-27.00	32.70	
			19051952 - 12	-7.45	0.00	-36.00	-43.45	32.71	
			19051953 - 1	-3.50	0.00	-19.20	-22.70	32.77	
			19051953 - 2	-4.85	0.00	-24.90	-29.75	32.76	
			19051953 - 4	-18.05	0.00	-75.30	-93.35	32.71	
			19051953 - 5	-30.55	0.00	-71.65	-102.20	32.69	
			19051953 - 6	-6.20	0.00	-36.10	-42.30	32.72	
			19051953 - 7	-4.10	0.00	-19.10	-23.20	32.72	
			19051953 - 8	-14.70	0.00	-45.60	-60.30	32.75	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19051953 - 9	-6.85	0.00	-33.35	-40.20	32.72	
			19051953 - 10	-9.85	0.00	-49.90	-59.75	32.71	
			19051953 - 11	-15.55	0.00	-81.35	-96.90	32.75	
			19051953 - 12	-7.35	0.00	-33.50	-40.85	32.74	
			19051957 - 1	-17.60	0.00	-114.75	-132.35	98.03	
			19051957 - 2	-33.00	0.00	-34.65	-67.65	65.39	
			19051958 - 1	-24.00	0.00	-90.75	-114.75	32.69	
			19051958 - 2	-13.80	0.00	-69.05	-82.85	32.75	
			19051958 - 3	-4.80	0.00	-26.45	-31.25	32.75	
			19051958 - 4	-28.35	0.00	-132.80	-161.15	32.58	
			19051958 - 7	-10.90	0.00	-26.90	-37.80	32.73	
			19051958 - 8	-2.30	0.00	-12.75	-15.05	32.72	
			19051958 - 9	-10.90	0.00	-43.10	-54.00	32.76	
			19051958 - 10	-11.40	0.00	-39.10	-50.50	32.77	
			19051958 - 11	-4.75	0.00	-45.60	-50.35	32.72	
			19051958 - 12	-9.40	0.00	-28.15	-37.55	32.74	
			19051959 - 1	-13.55	0.00	-54.50	-68.05	32.70	
			19051959 - 2	-13.80	0.00	-65.05	-78.85	32.76	
			19051959 - 3	-6.40	0.00	-33.35	-39.75	32.68	
			19051959 - 4	-5.15	0.00	-26.65	-31.80	32.75	
			19051959 - 5	-12.95	0.00	-35.80	-48.75	32.75	
			19051959 - 6	-18.75	0.00	-41.05	-59.80	32.72	
			19051959 - 7	-16.15	0.00	-32.60	-48.75	32.74	
			19051959 - 8	-14.75	0.00	-86.70	-101.45	32.72	
			19051959 - 9	-8.00	0.00	-34.50	-42.50	32.72	
			19051959 - 10	-7.65	0.00	-41.80	-49.45	32.75	
			19051959 - 11	-7.60	0.00	-30.00	-37.60	32.73	
			19051959 - 12	-12.65	0.00	-29.00	-41.65	32.76	
			19051960 - 1	-8.05	0.00	-53.15	-61.20	32.75	
			19051960 - 2	-19.00	0.00	-74.70	-93.70	32.73	
			19051960 - 3	-17.85	0.00	-56.50	-74.35	32.72	
			19051960 - 4	-14.45	0.00	-67.60	-82.05	32.71	
			19051960 - 5	-6.35	0.00	-22.00	-28.35	32.74	
			19051960 - 6	-11.75	0.00	-50.65	-62.40	32.69	
			19051960 - 7	-12.65	0.00	-52.90	-65.55	32.71	
			19051960 - 8	-6.35	0.00	-32.60	-38.95	32.69	
			19051960 - 9	-9.25	0.00	-54.60	-63.85	32.72	
			19051960 - 10	-15.75	0.00	-61.10	-76.85	32.72	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19051960 - 11	-15.15	0.00	-45.95	-61.10	32.73	
			19051960 - 12	-11.05	0.00	-40.40	-51.45	32.67	
			19051961 - 1	-8.35	0.00	-32.55	-40.90	32.73	
			19051961 - 2	-9.65	0.00	-35.95	-45.60	32.73	
			19051961 - 3	-9.60	0.00	-62.10	-71.70	32.71	
			19051961 - 4	-14.20	0.00	-71.30	-85.50	32.72	
			19051961 - 7	0.00	0.00	-1.80	-1.80	32.76	
			19051961 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051961 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051961 - 10	-5.90	0.00	-0.95	-6.85	32.72	
			19051961 - 11	-1.60	0.00	-3.30	-4.90	32.72	
			19051961 - 12	-5.30	0.00	-27.10	-32.40	32.76	
			19051962 - 1	-4.95	0.00	-44.30	-49.25	32.77	
			19051966 - 1	-9.75	0.00	-40.90	-50.65	32.75	
			19051966 - 2	-12.95	0.00	-56.05	-69.00	32.67	
			19051966 - 4	-12.90	0.00	-58.30	-71.20	32.73	
			19051966 - 5	-14.35	0.00	-50.40	-64.75	32.66	
			19051966 - 6	-15.55	0.00	-53.55	-69.10	32.73	
			19051966 - 7	-17.75	0.00	-63.45	-81.20	32.70	
			19051966 - 8	-3.80	0.00	-20.30	-24.10	32.75	
			19051966 - 9	-7.20	0.00	-33.10	-40.30	32.76	
			19051966 - 10	-17.60	0.00	-133.00	-150.60	32.66	
			19051966 - 11	-15.55	0.00	-50.35	-65.90	32.74	
			19051966 - 12	-6.55	0.00	-34.00	-40.55	32.68	
			19051967 - 1	-6.90	0.00	-36.00	-42.90	32.67	
			19051967 - 2	-18.95	0.00	-75.85	-94.80	32.76	
			19051967 - 3	-36.15	0.00	-90.30	-126.45	32.68	
			19051967 - 4	-10.15	0.00	-58.30	-68.45	32.73	
			19051967 - 5	-13.90	0.00	-48.10	-62.00	32.77	
			19051967 - 7	-34.10	0.00	-32.95	-67.05	32.38	
			19051967 - 8	-7.90	0.00	-15.35	-23.25	32.76	
			19051967 - 9	-12.50	0.00	-46.45	-58.95	32.75	
			19051967 - 10	-17.85	0.00	-18.35	-36.20	32.77	
			19051967 - 11	-5.15	0.00	-17.15	-22.30	32.71	
			19051967 - 12	-7.65	0.00	-25.80	-33.45	32.73	
			19051968 - 1	-22.50	0.00	-100.40	-122.90	98.18	
			19051968 - 2	-20.05	0.00	-54.00	-74.05	98.11	
			19092949 - 1	-35.45	0.00	-109.15	-144.60	97.77	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19092950 - 10	-27.25	0.00	-42.05	-69.30	32.63	
			19092950 - 11	-3.85	0.00	-7.55	-11.40	32.72	
			19092950 - 12	-1.25	0.00	-2.15	-3.40	32.71	
			19092952 - 1	-28.10	0.00	-98.00	-126.10	97.84	
			19092952 - 2	-15.55	0.00	-93.15	-108.70	98.01	
			19092952 - 3	-18.40	0.00	-66.45	-84.85	97.86	
			19092952 - 4	-34.85	0.00	-96.40	-131.25	97.49	
			19092955 - 1	-3.40	0.00	-17.90	-21.30	32.70	
			19092955 - 2	-14.10	0.00	-38.45	-52.55	32.64	
			19092955 - 3	-14.40	0.00	-73.90	-88.30	32.62	
			19092955 - 4	-13.35	0.00	-38.00	-51.35	32.63	
			19092955 - 5	-24.80	0.00	-48.65	-73.45	32.63	
			19092955 - 6	-21.95	0.00	-77.40	-99.35	32.67	
			19092955 - 7	-20.20	0.00	-65.10	-85.30	32.65	
			19092955 - 8	-9.95	0.00	-50.80	-60.75	32.63	
			19092955 - 9	-21.85	0.00	-52.95	-74.80	32.62	
			19092973 - 1	-7.85	0.00	-59.60	-67.45	98.05	
			19092973 - 2	-15.40	0.00	-64.15	-79.55	95.47	
			19092973 - 3	-45.90	0.00	-109.70	-155.60	97.55	
			19092973 - 4	-4.35	0.00	-40.05	-44.40	98.13	
			19092974 - 1	-7.90	0.00	-33.75	-41.65	97.60	
			19092976 - 1	-17.40	0.00	-74.35	-91.75	97.87	
			19092976 - 2	-34.00	0.00	-75.30	-109.30	32.67	
			19092976 - 3	-24.80	0.00	-45.55	-70.35	98.07	
			19092976 - 4	-13.40	0.00	-85.00	-98.40	98.00	
			19092978 - 10	-12.75	0.00	-8.85	-21.60	32.77	
			19092978 - 11	-5.15	0.00	-15.20	-20.35	32.65	
			19092978 - 12	-5.85	0.00	-28.45	-34.30	32.62	
			19092979 - 1	-12.50	0.00	-65.00	-77.50	97.81	
			19092980 - 10	-1.35	0.00	-16.95	-18.30	32.75	
			19092980 - 11	-8.10	0.00	-22.65	-30.75	32.71	
			19092980 - 12	-7.35	0.00	-32.40	-39.75	32.57	
			19092981 - 1	-14.40	0.00	-47.75	-62.15	32.64	
			19092981 - 2	-5.50	0.00	-28.40	-33.90	32.63	
			19092981 - 3	-4.90	0.00	-24.65	-29.55	32.63	
			19092981 - 4	-22.95	0.00	-61.35	-84.30	32.63	
			19092981 - 5	-9.60	0.00	-49.00	-58.60	65.39	
			19092981 - 6	-17.20	0.00	-52.10	-69.30	32.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19092981 - 7	-12.55	0.00	-66.45	-79.00	32.62	
			19092981 - 8	-8.70	0.00	-49.40	-58.10	32.63	
			19092981 - 9	-10.10	0.00	-49.45	-59.55	32.63	
			19092981 - 10	-19.95	0.00	-49.70	-69.65	32.62	
			19092981 - 11	-4.55	0.00	-25.35	-29.90	32.71	
			19092982 - 1	-15.20	0.00	-33.80	-49.00	32.63	
			19092982 - 10	-3.25	0.00	-0.45	-3.70	32.76	
			19092982 - 11	-0.90	0.00	-1.85	-2.75	32.72	
			19092982 - 12	-4.85	0.00	-26.75	-31.60	32.64	
			19092983 - 1	-6.80	0.00	-35.85	-42.65	32.62	
			19092983 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19092983 - 3	-23.80	0.00	-56.70	-80.50	32.62	
			19092983 - 4	-20.75	0.00	-125.10	-145.85	32.23	
			19092983 - 5	-4.35	0.00	-23.05	-27.40	32.67	
			19092983 - 6	-8.85	0.00	-65.35	-74.20	32.62	
			19092983 - 7	-22.15	0.00	-29.90	-52.05	32.64	
			19092983 - 8	-10.20	0.00	-33.15	-43.35	32.67	
			19092983 - 9	-4.00	0.00	-23.05	-27.05	32.63	
			19092983 - 10	-18.05	0.00	-68.55	-86.60	32.61	
			19092983 - 11	-15.10	0.00	-69.25	-84.35	32.62	
			19092983 - 12	-40.95	0.00	-77.15	-118.10	32.62	
			19092984 - 1	-10.75	0.00	-50.45	-61.20	97.98	
			19092984 - 2	-16.80	0.00	-108.40	-125.20	97.28	
			19092984 - 3	-8.35	0.00	-39.00	-47.35	98.03	
			19092984 - 4	-18.00	0.00	-47.45	-65.45	98.07	
			19092997 - 10	-15.20	0.00	-4.90	-20.10	32.75	
			19092997 - 11	-2.60	0.00	-4.00	-6.60	32.75	
			19092997 - 12	-7.15	0.00	-32.50	-39.65	32.63	
			19092998 - 1	-32.45	0.00	-59.90	-92.35	97.34	
			19092998 - 2	-28.35	0.00	-113.00	-141.35	97.91	
			19092998 - 3	-14.65	0.00	-65.40	-80.05	98.09	
			19092998 - 4	-19.40	0.00	-59.45	-78.85	98.07	
			19093000 - 1	-23.00	0.00	-64.70	-87.70	32.64	
			19093000 - 2	-22.50	0.00	-67.90	-90.40	32.59	
			19093000 - 3	-19.45	0.00	-79.00	-98.45	32.56	
			19093000 - 4	-10.80	0.00	-45.25	-56.05	32.62	
			19093000 - 5	-4.35	0.00	-22.15	-26.50	32.63	
			19093000 - 6	-18.65	0.00	-76.30	-94.95	32.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093000 - 7	-23.25	0.00	-47.05	-70.30	32.62	
			19093000 - 8	-22.80	0.00	-55.00	-77.80	32.63	
			19093000 - 9	-25.00	0.00	-72.45	-97.45	32.62	
			19093002 - 1	-24.75	0.00	-86.20	-110.95	97.91	
			19093002 - 2	-33.55	0.00	-144.65	-178.20	97.90	
			19093002 - 3	-42.50	0.00	-115.70	-158.20	97.87	
			19093002 - 4	-31.05	0.00	-68.00	-99.05	97.78	
			19093003 - 10	-8.25	0.00	-26.05	-34.30	32.70	
			19093003 - 11	-2.55	0.00	-5.40	-7.95	32.75	
			19093003 - 12	-8.75	0.00	-46.80	-55.55	32.63	
			19093004 - 1	-16.05	0.00	-83.60	-99.65	32.02	
			19093004 - 2	-21.75	0.00	-65.35	-87.10	32.58	
			19093004 - 3	-27.35	0.00	-72.15	-99.50	32.64	
			19093004 - 4	-13.05	0.00	-69.35	-82.40	32.64	
			19093004 - 5	-21.75	0.00	-52.85	-74.60	32.66	
			19093004 - 6	-4.75	0.00	-24.50	-29.25	32.69	
			19093004 - 7	-11.20	0.00	-39.20	-50.40	32.63	
			19093004 - 8	-11.35	0.00	-62.75	-74.10	32.62	
			19093004 - 9	-26.90	0.00	-70.80	-97.70	32.55	
			19093004 - 10	-34.10	0.00	-83.45	-117.55	32.55	
			19093004 - 11	-7.00	0.00	-37.35	-44.35	32.67	
			19093005 - 1	-6.75	0.00	-26.40	-33.15	97.97	
			19093087 - 10	-11.05	0.00	-9.25	-20.30	32.72	
			19093087 - 11	-2.90	0.00	-7.05	-9.95	32.76	
			19093087 - 12	-5.45	0.00	-24.85	-30.30	32.63	
			19093088 - 1	-14.30	0.00	-39.35	-53.65	97.38	
			19093088 - 2	-27.00	0.00	-52.10	-79.10	97.83	
			19093088 - 3	-11.30	0.00	-32.00	-43.30	98.03	
			19093088 - 4	-25.70	0.00	-82.35	-108.05	97.96	
			19093091 - 1	-32.00	0.00	-83.00	-115.00	32.57	
			19093091 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093091 - 3	-15.55	0.00	-35.15	-50.70	32.63	
			19093091 - 4	-15.75	0.00	-53.85	-69.60	32.63	
			19093091 - 5	-24.35	0.00	-92.50	-116.85	32.43	
			19093091 - 6	-9.55	0.00	-28.75	-38.30	32.63	
			19093091 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093091 - 8	-46.45	0.00	-118.50	-164.95	32.57	
			19093091 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093273 - 1	-28.75	0.00	-69.85	-98.60	5.08	
			19093273 - 2	-7.70	0.00	-32.85	-40.55	2.93	
			19093273 - 3	-37.55	0.00	-70.50	-108.05	4.14	
			19093273 - 4	-34.75	0.00	-105.05	-139.80	5.69	
			19093274 - 1	-18.85	0.00	-43.10	-61.95	98.01	
			19093275 - 1	-27.10	0.00	-46.20	-73.30	32.69	
			19093275 - 2	-27.60	0.00	-95.95	-123.55	97.71	
			19093275 - 3	-40.85	0.00	-125.65	-166.50	95.39	
			19093275 - 4	-22.05	0.00	-109.35	-131.40	96.07	
			19093277 - 1	-4.20	0.00	-21.70	-25.90	0.18	
			19093277 - 2	-21.95	0.00	-71.70	-93.65	4.59	
			19093277 - 3	-18.80	0.00	-43.50	-62.30	3.70	
			19093277 - 4	-18.40	0.00	-38.45	-56.85	3.70	
			19093282 - 1	-18.25	0.00	-128.75	-147.00	32.53	
			19093282 - 2	-11.85	0.00	-46.40	-58.25	32.66	
			19093282 - 3	-6.75	0.00	-35.60	-42.35	32.62	
			19093282 - 4	-21.20	0.00	-36.40	-57.60	32.67	
			19093282 - 5	-11.50	0.00	-49.50	-61.00	32.64	
			19093282 - 7	-9.75	0.00	-1.55	-11.30	32.75	
			19093282 - 8	-3.20	0.00	-3.55	-6.75	32.74	
			19093282 - 9	-6.65	0.00	-30.05	-36.70	32.61	
			19093309 - 1	-19.00	0.00	-63.45	-82.45	32.63	
			19093309 - 2	-17.15	0.00	-47.80	-64.95	32.63	
			19093309 - 3	-16.10	0.00	-50.45	-66.55	32.63	
			19093309 - 4	-8.40	0.00	-54.45	-62.85	32.63	
			19093309 - 5	-24.00	0.00	-49.95	-73.95	32.63	
			19093309 - 6	-23.00	0.00	-41.15	-64.15	32.62	
			19093309 - 7	-22.65	0.00	-65.55	-88.20	32.52	
			19093309 - 8	-22.45	0.00	-57.45	-79.90	32.62	
			19093309 - 9	-25.20	0.00	-77.25	-102.45	32.62	
			19093309 - 10	-17.45	0.00	-70.60	-88.05	32.62	
			19093354 - 10	-18.70	0.00	-0.70	-19.40	32.74	
			19093354 - 11	-3.80	0.00	-7.15	-10.95	32.73	
			19093354 - 12	-5.65	0.00	-25.95	-31.60	32.63	
			19093357 - 1	-15.55	0.00	-70.20	-85.75	32.63	
			19093357 - 2	-26.55	0.00	-66.30	-92.85	32.63	
			19093357 - 3	-22.45	0.00	-66.50	-88.95	32.44	
			19093357 - 4	-18.70	0.00	-58.00	-76.70	32.65	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	32.62	-37.95	-30.65	0.00	-7.30	19093357 - 5			
	32.62	-85.65	-74.80	0.00	-10.85	19093357 - 6			
	32.64	-109.15	-71.80	0.00	-37.35	19093357 - 7			
	32.72	-63.10	-39.30	0.00	-23.80	19093357 - 8			
	32.64	-58.90	-41.75	0.00	-17.15	19093357 - 9			
	96.61	-495.30	-405.45	0.00	-89.85	19093358 - 1			
	259.60	1,521.60	1,225.20	0.00	296.40	19093359 - 1			
	384.94	2,250.40	1,787.00	0.00	463.40	19093360 - 2			
	385.84	1,745.80	1,366.60	0.00	379.20	19093360 - 3			
	384.25	1,842.20	1,440.20	0.00	402.00	19093360 - 4			
	384.98	1,639.40	1,263.80	0.00	375.60	19093362 - 1			
	385.31	1,635.20	1,323.40	0.00	311.80	19093362 - 2			
	384.90	1,646.20	1,280.80	0.00	365.40	19093364 - 1			
	384.51	1,687.40	1,299.60	0.00	387.80	19093364 - 2			
	387.18	1,642.20	1,292.80	0.00	349.40	19093364 - 3			
	385.95	1,762.20	1,377.00	0.00	385.20	19093364 - 4			
	390.35	1,715.00	1,366.60	0.00	348.40	19093406 - 1			
	390.29	1,673.40	1,307.00	0.00	366.40	19093406 - 2			
	390.89	1,526.80	1,197.60	0.00	329.20	19093406 - 3			
	390.38	1,584.00	1,282.40	0.00	301.60	19093406 - 4			
	390.55	1,885.20	1,488.60	0.00	396.60	19093407 - 2			
	390.41	1,618.40	1,301.60	0.00	316.80	19093407 - 3			
	390.10	1,629.40	1,292.00	0.00	337.40	19093407 - 4			
	389.72	1,915.40	1,526.60	0.00	388.80	19093408 - 1			
	390.57	2,629.80	1,976.60	0.00	653.20	19093408 - 2			
	97.99	-141.30	-113.60	0.00	-27.70	21055193 - 1			
	98.03	-89.70	-72.55	0.00	-17.15	21055193 - 2			
	98.12	-84.15	-72.00	0.00	-12.15	21055193 - 3			
	97.98	-79.60	-69.20	0.00	-10.40	21055193 - 4			
	98.01	-90.25	-66.90	0.00	-23.35	21055256 - 1			
	32.16	-96.45	-76.40	0.00	-20.05	21055256 - 2			
	18.69	-580.60	-510.40	0.00	-70.20	22344521 - 1			
		10,762.85	8,699.40	0.00	2,063.45	סה"כ צריכה			
	95.51	-119.40	-94.90	0.00	-24.50	19092951 - 1	ציבורי בניין B	41989	591
	97.00	-91.45	-69.70	0.00	-21.75	19092951 - 2			
	97.79	-131.25	-96.60	0.00	-34.65	19092951 - 3			
	98.06	-190.05	-153.85	0.00	-36.20	19092951 - 4			
	32.73	-69.80	-53.70	0.00	-16.10	19092953 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19092953 - 2	-26.50	0.00	-32.00	-58.50	32.65	
			19092953 - 3	-15.05	0.00	-61.00	-76.05	32.72	
			19092953 - 4	-15.40	0.00	-80.20	-95.60	32.67	
			19092953 - 7	-13.75	0.00	-21.35	-35.10	32.71	
			19092953 - 8	-14.90	0.00	-28.05	-42.95	32.71	
			19092953 - 9	-11.50	0.00	-42.45	-53.95	32.71	
			19092953 - 12	-7.30	0.00	-32.55	-39.85	32.64	
			19092956 - 1	-14.25	0.00	-90.20	-104.45	98.04	
			19092956 - 2	-18.25	0.00	-61.90	-80.15	98.02	
			19092956 - 3	-38.35	0.00	-89.30	-127.65	96.93	
			19092956 - 4	-35.10	0.00	-54.25	-89.35	98.00	
			19092957 - 1	-20.70	0.00	-56.45	-77.15	97.99	
			19092957 - 2	-11.55	0.00	-46.75	-58.30	65.46	
			19092957 - 3	-23.00	0.00	-64.60	-87.60	98.16	
			19092958 - 1	-23.05	0.00	-68.50	-91.55	32.67	
			19092958 - 2	-10.35	0.00	-45.85	-56.20	32.62	
			19092958 - 3	-10.10	0.00	-49.35	-59.45	32.68	
			19092958 - 4	-13.70	0.00	-34.50	-48.20	32.73	
			19092958 - 5	-4.35	0.00	-22.35	-26.70	32.68	
			19092958 - 6	-14.60	0.00	-33.00	-47.60	32.65	
			19092958 - 7	-14.85	0.00	-49.70	-64.55	32.35	
			19092958 - 8	-12.45	0.00	-31.15	-43.60	32.72	
			19092958 - 9	-36.00	0.00	-131.70	-167.70	32.59	
			19092958 - 10	-9.80	0.00	-25.10	-34.90	32.61	
			19092959 - 1	-32.80	0.00	-119.00	-151.80	32.59	
			19092959 - 2	-17.70	0.00	-40.65	-58.35	32.76	
			19092959 - 3	-27.15	0.00	-72.70	-99.85	32.73	
			19092959 - 4	-9.10	0.00	-39.30	-48.40	32.75	
			19092959 - 5	-28.45	0.00	-64.40	-92.85	32.77	
			19092959 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19092959 - 7	-5.55	0.00	-25.85	-31.40	32.65	
			19092959 - 8	-10.65	0.00	-37.80	-48.45	32.76	
			19092959 - 9	-4.50	0.00	-21.05	-25.55	32.74	
			19092959 - 10	-24.55	0.00	-57.30	-81.85	32.62	
			19092959 - 11	-9.50	0.00	-29.05	-38.55	32.67	
			19092959 - 12	-6.25	0.00	-38.55	-44.80	32.72	
			19092960 - 1	-27.75	0.00	-111.30	-139.05	32.66	
			19092960 - 2	-36.65	0.00	-62.40	-99.05	32.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19092960 - 3	-30.35	0.00	-46.20	-76.55	32.71	
			19092960 - 4	-27.35	0.00	-65.50	-92.85	32.63	
			19092960 - 5	-13.30	0.00	-53.20	-66.50	32.71	
			19092960 - 6	-6.80	0.00	-39.90	-46.70	32.75	
			19092960 - 7	-10.95	0.00	-56.55	-67.50	32.74	
			19092960 - 8	-15.90	0.00	-50.20	-66.10	32.72	
			19092960 - 9	-6.20	0.00	-43.55	-49.75	32.73	
			19092960 - 10	-14.60	0.00	-64.65	-79.25	32.69	
			19092960 - 11	-7.45	0.00	-51.90	-59.35	32.73	
			19092960 - 12	-14.20	0.00	-106.35	-120.55	32.64	
			19092999 - 1	-38.90	0.00	-99.45	-138.35	32.59	
			19092999 - 2	-4.05	0.00	-24.45	-28.50	32.63	
			19092999 - 3	-14.20	0.00	-127.65	-141.85	32.55	
			19092999 - 4	-16.95	0.00	-45.20	-62.15	32.65	
			19092999 - 5	-23.30	0.00	-58.25	-81.55	32.70	
			19092999 - 6	-15.55	0.00	-114.00	-129.55	32.56	
			19092999 - 7	-23.20	0.00	-92.90	-116.10	32.53	
			19092999 - 8	-24.35	0.00	-48.20	-72.55	32.62	
			19092999 - 9	-6.45	0.00	-34.15	-40.60	32.67	
			19092999 - 10	-22.95	0.00	-32.70	-55.65	32.63	
			19093006 - 1	-15.55	0.00	-66.10	-81.65	98.04	
			19093006 - 2	-15.05	0.00	-30.40	-45.45	97.75	
			19093006 - 3	-25.35	0.00	-49.90	-75.25	98.06	
			19093006 - 4	-25.15	0.00	-113.45	-138.60	98.15	
			19093007 - 1	-20.05	0.00	-71.00	-91.05	95.30	
			19093007 - 2	-4.50	0.00	-24.25	-28.75	32.64	
			19093007 - 3	-9.60	0.00	-37.15	-46.75	98.04	
			19093007 - 4	-33.05	0.00	-78.75	-111.80	98.02	
			19093008 - 1	-16.75	0.00	-49.00	-65.75	32.75	
			19093008 - 2	-26.05	0.00	-72.40	-98.45	32.75	
			19093008 - 3	-8.65	0.00	-41.05	-49.70	32.67	
			19093008 - 4	-4.35	0.00	-22.05	-26.40	32.70	
			19093008 - 5	-14.80	0.00	-69.55	-84.35	32.66	
			19093008 - 6	-8.40	0.00	-61.25	-69.65	32.72	
			19093008 - 7	-27.45	0.00	-71.10	-98.55	32.59	
			19093008 - 8	-6.85	0.00	-30.55	-37.40	32.63	
			19093008 - 9	-20.95	0.00	-80.55	-101.50	32.75	
			19093008 - 10	-5.45	0.00	-27.25	-32.70	32.64	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093057 - 1	-13.35	0.00	-53.65	-67.00	32.72	
			19093057 - 2	-31.45	0.00	-65.95	-97.40	32.73	
			19093057 - 3	-9.35	0.00	-45.75	-55.10	3.64	
			19093057 - 4	-22.30	0.00	-100.60	-122.90	32.70	
			19093057 - 5	-8.45	0.00	-45.65	-54.10	32.75	
			19093057 - 6	-8.90	0.00	-43.25	-52.15	2.53	
			19093057 - 7	-5.85	0.00	-29.85	-35.70	32.75	
			19093057 - 8	-12.05	0.00	-65.55	-77.60	32.76	
			19093057 - 9	-13.10	0.00	-27.50	-40.60	2.65	
			19093057 - 10	-9.85	0.00	-48.25	-58.10	32.72	
			19093057 - 11	-9.20	0.00	-47.80	-57.00	32.69	
			19093057 - 12	-8.05	0.00	-44.95	-53.00	2.64	
			19093058 - 1	-16.85	0.00	-96.50	-113.35	95.36	
			19093058 - 2	-30.75	0.00	-47.60	-78.35	97.38	
			19093058 - 3	-26.85	0.00	-89.50	-116.35	95.58	
			19093060 - 1	-41.20	0.00	-67.50	-108.70	32.71	
			19093060 - 2	-7.55	0.00	-29.75	-37.30	32.72	
			19093060 - 3	-34.60	0.00	-80.60	-115.20	32.75	
			19093060 - 4	-27.60	0.00	-74.90	-102.50	32.75	
			19093060 - 5	-4.40	0.00	-23.15	-27.55	32.74	
			19093060 - 6	-8.15	0.00	-28.55	-36.70	32.72	
			19093060 - 7	-6.35	0.00	-66.25	-72.60	32.67	
			19093060 - 8	-8.05	0.00	-33.50	-41.55	32.73	
			19093060 - 9	-48.25	0.00	-120.45	-168.70	32.62	
			19093060 - 10	-12.05	0.00	-28.70	-40.75	32.75	
			19093060 - 11	-9.00	0.00	-87.20	-96.20	32.74	
			19093060 - 12	-6.65	0.00	-34.70	-41.35	32.72	
			19093063 - 1	-14.90	0.00	-77.10	-92.00	98.12	
			19093063 - 2	-50.10	0.00	-115.00	-165.10	98.04	
			19093063 - 3	-22.95	0.00	-47.50	-70.45	98.11	
			19093064 - 1	-12.40	0.00	-61.25	-73.65	32.75	
			19093064 - 2	-34.90	0.00	-83.35	-118.25	32.76	
			19093064 - 3	-26.50	0.00	-49.60	-76.10	2.53	
			19093064 - 7	-7.90	0.00	-32.85	-40.75	32.73	
			19093064 - 8	-2.05	0.00	-19.35	-21.40	32.73	
			19093064 - 9	-13.95	0.00	-52.60	-66.55	32.71	
			19093064 - 10	-6.05	0.00	-27.50	-33.55	32.66	
			19093064 - 11	-2.90	0.00	-11.10	-14.00	32.74	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093064 - 12	-21.80	0.00	-16.15	-37.95	32.77	
			19093065 - 1	-9.00	0.00	-64.60	-73.60	32.66	
			19093065 - 2	-8.65	0.00	-43.35	-52.00	32.71	
			19093065 - 7	-19.10	0.00	-42.10	-61.20	32.72	
			19093065 - 8	-8.25	0.00	-25.55	-33.80	32.73	
			19093065 - 9	-5.95	0.00	-36.65	-42.60	32.71	
			19093065 - 10	-5.45	0.00	-36.25	-41.70	32.62	
			19093065 - 11	-7.35	0.00	-22.95	-30.30	32.70	
			19093065 - 12	-4.80	0.00	-23.40	-28.20	32.77	
			19093066 - 1	-32.10	0.00	-114.65	-146.75	32.74	
			19093066 - 2	-30.05	0.00	-76.95	-107.00	32.61	
			19093066 - 3	-31.65	0.00	-60.15	-91.80	32.70	
			19093066 - 4	-23.50	0.00	-109.95	-133.45	32.64	
			19093066 - 7	-11.60	0.00	-53.60	-65.20	32.69	
			19093066 - 8	-4.15	0.00	-15.85	-20.00	32.76	
			19093066 - 9	-3.80	0.00	-19.75	-23.55	32.76	
			19093066 - 10	-0.30	0.00	-0.25	-0.55	32.77	
			19093066 - 11	-6.35	0.00	-29.85	-36.20	32.74	
			19093066 - 12	-24.45	0.00	-8.95	-33.40	30.36	
			19093067 - 1	-17.45	0.00	-52.55	-70.00	32.72	
			19093067 - 2	-18.00	0.00	-102.75	-120.75	32.68	
			19093067 - 3	-26.80	0.00	-128.85	-155.65	32.58	
			19093067 - 4	-8.05	0.00	-22.40	-30.45	32.73	
			19093067 - 5	-15.70	0.00	-101.05	-116.75	32.73	
			19093067 - 6	-11.60	0.00	-49.60	-61.20	32.75	
			19093067 - 7	-12.65	0.00	-55.50	-68.15	32.67	
			19093067 - 8	-6.75	0.00	-40.75	-47.50	32.76	
			19093067 - 9	-19.15	0.00	-57.00	-76.15	32.71	
			19093067 - 10	-17.80	0.00	-38.25	-56.05	32.72	
			19093067 - 11	-14.95	0.00	-63.40	-78.35	32.71	
			19093067 - 12	-12.35	0.00	-68.45	-80.80	32.68	
			19093068 - 1	-19.85	0.00	-58.00	-77.85	97.13	
			19093068 - 2	-20.75	0.00	-43.00	-63.75	98.16	
			19093068 - 3	-8.95	0.00	-53.85	-62.80	95.44	
			19093082 - 1	-28.45	0.00	-62.20	-90.65	32.71	
			19093082 - 2	-28.40	0.00	-60.05	-88.45	32.66	
			19093082 - 3	-12.20	0.00	-126.85	-139.05	32.70	
			19093082 - 4	-4.20	0.00	-22.15	-26.35	32.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093082 - 5	-10.95	0.00	-55.00	-65.95	32.66	
			19093082 - 6	-9.75	0.00	-54.10	-63.85	32.69	
			19093082 - 7	-10.85	0.00	-42.15	-53.00	32.64	
			19093082 - 8	-20.30	0.00	-61.30	-81.60	32.55	
			19093082 - 9	-26.60	0.00	-174.75	-201.35	32.53	
			19093082 - 10	-22.65	0.00	-84.55	-107.20	32.69	
			19093083 - 1	-19.80	0.00	-82.80	-102.60	32.59	
			19093083 - 2	-22.75	0.00	-94.60	-117.35	32.66	
			19093083 - 3	-22.55	0.00	-40.95	-63.50	32.62	
			19093083 - 4	-19.55	0.00	-33.30	-52.85	32.70	
			19093083 - 5	-15.25	0.00	-55.90	-71.15	32.69	
			19093083 - 6	-19.70	0.00	-73.95	-93.65	32.67	
			19093083 - 7	-18.55	0.00	-59.75	-78.30	32.70	
			19093083 - 8	-9.00	0.00	-37.10	-46.10	32.69	
			19093083 - 9	-13.90	0.00	-34.40	-48.30	32.72	
			19093083 - 10	-10.80	0.00	-41.35	-52.15	32.64	
			19093084 - 1	-26.35	0.00	-63.15	-89.50	97.96	
			19093084 - 2	-43.65	0.00	-110.70	-154.35	97.87	
			19093084 - 3	-12.85	0.00	-53.80	-66.65	97.98	
			19093084 - 4	-25.05	0.00	-93.90	-118.95	98.04	
			19093085 - 1	-13.75	0.00	-46.85	-60.60	32.69	
			19093085 - 2	-19.60	0.00	-77.80	-97.40	32.63	
			19093085 - 3	-4.85	0.00	-24.85	-29.70	32.67	
			19093085 - 4	-10.05	0.00	-33.65	-43.70	32.66	
			19093085 - 5	-14.75	0.00	-69.35	-84.10	32.70	
			19093085 - 6	-15.45	0.00	-60.40	-75.85	32.68	
			19093085 - 7	-28.50	0.00	-72.30	-100.80	32.73	
			19093085 - 8	-2.80	0.00	-6.05	-8.85	32.76	
			19093085 - 9	-11.70	0.00	-89.65	-101.35	32.70	
			19093085 - 10	-10.95	0.00	-70.95	-81.90	32.60	
			19093085 - 11	-8.50	0.00	-30.55	-39.05	1.55	
			19093086 - 1	-15.85	0.00	-49.80	-65.65	32.66	
			19093086 - 2	-3.95	0.00	-23.25	-27.20	32.69	
			19093086 - 3	-6.15	0.00	-32.05	-38.20	32.66	
			19093086 - 4	-23.10	0.00	-98.50	-121.60	32.60	
			19093086 - 5	-7.95	0.00	-67.65	-75.60	32.62	
			19093086 - 6	-8.25	0.00	-75.65	-83.90	32.65	
			19093086 - 7	-14.50	0.00	-88.90	-103.40	32.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093086 - 8	-14.65	0.00	-52.60	-67.25	32.36	
			19093086 - 9	-14.70	0.00	-73.75	-88.45	32.67	
			19093086 - 10	-29.70	0.00	-105.20	-134.90	32.53	
			19093089 - 1	-16.35	0.00	-82.00	-98.35	97.16	
			19093089 - 2	-16.35	0.00	-97.20	-113.55	98.08	
			19093089 - 3	-41.75	0.00	-143.05	-184.80	98.07	
			19093089 - 4	-42.80	0.00	-158.25	-201.05	98.00	
			19093090 - 1	-41.10	0.00	-160.65	-201.75	95.71	
			19093090 - 2	-24.55	0.00	-86.05	-110.60	97.31	
			19093090 - 3	-25.50	0.00	-83.35	-108.85	97.05	
			19093090 - 4	-33.45	0.00	-90.10	-123.55	96.71	
			19093092 - 1	-6.85	0.00	-59.70	-66.55	32.71	
			19093092 - 2	-24.10	0.00	-96.50	-120.60	32.61	
			19093092 - 3	-47.60	0.00	-175.95	-223.55	32.65	
			19093092 - 4	-11.30	0.00	-40.30	-51.60	32.71	
			19093092 - 5	-17.30	0.00	-47.75	-65.05	32.73	
			19093092 - 6	-14.20	0.00	-51.50	-65.70	32.72	
			19093092 - 7	-15.85	0.00	-49.70	-65.55	32.64	
			19093092 - 8	-12.90	0.00	-67.40	-80.30	32.62	
			19093092 - 9	-8.05	0.00	-83.25	-91.30	32.63	
			19093092 - 10	-14.05	0.00	-41.70	-55.75	32.76	
			19093092 - 11	-28.05	0.00	-42.05	-70.10	1.36	
			19093220 - 1	291.60	0.00	1,119.60	1,411.20	384.64	
			19093220 - 2	399.40	0.00	1,685.40	2,084.80	389.82	
			19093220 - 3	312.00	0.00	1,247.80	1,559.80	391.36	
			19093220 - 4	403.60	0.00	1,713.20	2,116.80	389.81	
			19093235 - 1	-27.80	0.00	-88.10	-115.90	98.11	
			19093236 - 1	-6.85	0.00	-35.05	-41.90	32.67	
			19093276 - 1	323.60	0.00	1,493.60	1,817.20	389.86	
			19093276 - 2	314.20	0.00	1,265.40	1,579.60	389.86	
			19093276 - 3	315.80	0.00	1,103.40	1,419.20	390.64	
			19093276 - 4	312.40	0.00	1,049.80	1,362.20	391.56	
			19093279 - 1	407.80	0.00	1,475.60	1,883.40	390.34	
			19093279 - 2	301.00	0.00	1,119.80	1,420.80	390.40	
			19093279 - 3	273.40	0.00	1,066.80	1,340.20	390.76	
			19093281 - 4	170.20	0.00	810.00	980.20	3.07	
			19093335 - 1	-12.80	0.00	-82.00	-94.80	98.00	
			19093335 - 2	-19.65	0.00	-85.80	-105.45	97.83	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	98.00	-50.80	-42.15	0.00	-8.65	19093335 - 3			
	32.72	-48.55	-39.85	0.00	-8.70	19093349 - 1			
	32.63	-42.00	-32.80	0.00	-9.20	19093349 - 2			
	32.77	-65.75	-57.45	0.00	-8.30	19093349 - 3			
	32.76	-31.20	-24.75	0.00	-6.45	19093349 - 4			
	32.72	-90.10	-67.90	0.00	-22.20	19093349 - 5			
	32.72	-74.90	-63.10	0.00	-11.80	19093349 - 6			
	32.72	-47.05	-37.10	0.00	-9.95	19093349 - 7			
	32.68	-69.90	-43.95	0.00	-25.95	19093349 - 8			
	32.70	-48.05	-40.15	0.00	-7.90	19093349 - 9			
	32.77	-60.85	-38.90	0.00	-21.95	19093349 - 10			
	32.74	-42.40	-32.40	0.00	-10.00	19093349 - 11			
	32.52	-163.95	-136.10	0.00	-27.85	19093349 - 12			
	32.71	-73.90	-60.55	0.00	-13.35	19093350 - 1			
	32.68	-82.45	-69.00	0.00	-13.45	19093350 - 2			
	32.68	-94.60	-83.45	0.00	-11.15	19093350 - 3			
	32.69	-102.95	-78.15	0.00	-24.80	19093350 - 4			
	32.73	-81.70	-63.40	0.00	-18.30	19093350 - 7			
	32.63	-73.55	-60.90	0.00	-12.65	19093350 - 8			
	32.69	-52.15	-42.25	0.00	-9.90	19093350 - 9			
	32.72	-53.55	-42.20	0.00	-11.35	19093350 - 10			
	32.70	-52.90	-39.70	0.00	-13.20	19093350 - 11			
	32.76	-54.20	-42.55	0.00	-11.65	19093350 - 12			
	98.10	-169.35	-135.20	0.00	-34.15	19093351 - 1			
	97.84	-100.30	-87.00	0.00	-13.30	19093351 - 2			
	98.13	-105.75	-88.15	0.00	-17.60	19093351 - 3			
	32.61	-113.65	-90.30	0.00	-23.35	19093353 - 1			
	32.71	-111.70	-87.90	0.00	-23.80	19093353 - 2			
	32.70	-101.20	-80.05	0.00	-21.15	19093353 - 3			
	32.71	-54.25	-46.45	0.00	-7.80	19093353 - 4			
	32.67	-43.40	-33.85	0.00	-9.55	19093353 - 5			
	32.61	-111.80	-90.30	0.00	-21.50	19093353 - 6			
	32.72	-25.60	-21.65	0.00	-3.95	19093353 - 7			
	32.73	-80.15	-53.95	0.00	-26.20	19093353 - 8			
	32.70	-77.95	-65.45	0.00	-12.50	19093353 - 9			
	32.72	-31.25	-26.20	0.00	-5.05	19093353 - 10			
	32.62	-121.55	-91.05	0.00	-30.50	19093353 - 11			
	32.70	-112.30	-85.55	0.00	-26.75	19093353 - 12			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093356 - 1	-12.25	0.00	-77.60	-89.85	32.67	
			19093356 - 2	-18.85	0.00	-36.30	-55.15	32.74	
			19093356 - 7	-13.35	0.00	-48.10	-61.45	32.73	
			19093356 - 8	-15.15	0.00	-62.70	-77.85	32.58	
			19093356 - 9	-0.10	0.00	-1.00	-1.10	32.71	
			19093356 - 10	-2.10	0.00	-24.30	-26.40	32.57	
			19093356 - 11	-7.40	0.00	-35.60	-43.00	32.68	
			19093356 - 12	-10.20	0.00	-47.10	-57.30	32.71	
			19093361 - 3	441.20	0.00	1,849.00	2,290.20	263.04	
			19093361 - 4	521.60	0.00	1,670.60	2,192.20	389.65	
			19093381 - 1	487.80	0.00	1,403.80	1,891.60	387.14	
			19093381 - 2	332.00	0.00	1,329.20	1,661.20	390.83	
			19093385 - 1	-18.55	0.00	-53.25	-71.80	32.60	
			19093385 - 2	-12.05	0.00	-64.90	-76.95	32.62	
			19093385 - 3	-34.25	0.00	-111.45	-145.70	32.67	
			19093385 - 4	-13.65	0.00	-59.45	-73.10	32.29	
			19093385 - 5	-8.90	0.00	-50.00	-58.90	32.66	
			19093385 - 7	-5.65	0.00	-0.10	-5.75	32.74	
			19093385 - 8	-3.55	0.00	-9.90	-13.45	32.70	
			19093385 - 9	-8.20	0.00	-33.30	-41.50	32.62	
			19093385 - 10	-15.20	0.00	-33.55	-48.75	32.71	
			19093385 - 11	-5.00	0.00	-7.90	-12.90	32.71	
			19093385 - 12	-7.60	0.00	-27.30	-34.90	32.63	
			19093386 - 1	-32.05	0.00	-105.10	-137.15	4.57	
			19093386 - 2	-47.30	0.00	-141.65	-188.95	4.70	
			19093387 - 1	-18.55	0.00	-67.70	-86.25	3.13	
			19093387 - 2	-7.60	0.00	-29.30	-36.90	3.36	
			19093387 - 3	-7.60	0.00	-24.80	-32.40	2.84	
			19093387 - 4	-12.80	0.00	-66.05	-78.85	3.04	
			19093387 - 5	-8.30	0.00	-23.40	-31.70	2.63	
			19093387 - 6	-9.05	0.00	-41.90	-50.95	2.57	
			19093387 - 7	-13.15	0.00	-75.90	-89.05	3.25	
			19093387 - 10	-7.40	0.00	-19.70	-27.10	2.46	
			19093387 - 11	-12.10	0.00	-61.90	-74.00	2.58	
			19093387 - 12	-6.70	0.00	-33.80	-40.50	0.30	
			19093409 - 1	-55.45	0.00	-154.00	-209.45	98.18	
			19093409 - 2	-32.75	0.00	-66.90	-99.65	98.11	
			19093409 - 3	-25.80	0.00	-130.75	-156.55	98.19	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044751 - 1	-19.65	0.00	-27.95	-47.60	98.12	
			23044751 - 2	-16.45	0.00	-42.95	-59.40	98.07	
			23044751 - 3	-4.10	0.00	-20.55	-24.65	32.67	
			23044751 - 4	-28.60	0.00	-90.80	-119.40	98.02	
			23071048 - 1	-64.70	0.00	-177.40	-242.10	97.92	
			23071048 - 2	-9.90	0.00	-55.40	-65.30	97.74	
			23071048 - 3	-32.40	0.00	-117.95	-150.35	97.95	
			23071049 - 1	-21.55	0.00	-28.50	-50.05	32.72	
			23071049 - 2	-15.90	0.00	-57.75	-73.65	32.61	
			23071049 - 3	-25.65	0.00	-81.90	-107.55	32.72	
			23071049 - 4	-12.35	0.00	-42.05	-54.40	32.69	
			23071049 - 5	-11.95	0.00	-51.20	-63.15	32.72	
			23071049 - 6	-11.75	0.00	-47.80	-59.55	32.71	
			23071049 - 7	-3.65	0.00	-18.55	-22.20	32.75	
			23071049 - 8	-19.55	0.00	-93.15	-112.70	32.75	
			23071049 - 9	-13.70	0.00	-54.45	-68.15	32.67	
			23071049 - 10	-5.80	0.00	-48.55	-54.35	32.77	
			23071049 - 11	-42.10	0.00	-118.50	-160.60	32.65	
			23071049 - 12	-14.15	0.00	-100.90	-115.05	32.72	
			23071050 - 1	-15.25	0.00	-58.75	-74.00	32.73	
			23071050 - 2	-10.50	0.00	-37.65	-48.15	32.73	
			23071050 - 3	-13.95	0.00	-48.00	-61.95	32.67	
			23071050 - 4	-20.95	0.00	-106.50	-127.45	32.72	
			23071050 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23071050 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23071050 - 7	-0.05	0.00	-15.20	-15.25	32.71	
			23071050 - 8	-0.25	0.00	-2.60	-2.85	32.76	
			23071050 - 9	-4.10	0.00	-22.05	-26.15	32.71	
			23071050 - 10	-8.75	0.00	-16.55	-25.30	32.28	
			23071050 - 11	-1.90	0.00	-1.80	-3.70	32.72	
			23071050 - 12	-8.90	0.00	-33.40	-42.30	32.71	
			23071051 - 1	-12.65	0.00	-43.05	-55.70	32.69	
			23071051 - 2	-5.00	0.00	-24.55	-29.55	32.71	
			23071051 - 3	-16.05	0.00	-57.30	-73.35	32.69	
			23071051 - 4	-14.00	0.00	-53.40	-67.40	32.72	
			23071051 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23071051 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23071051 - 7	-8.80	0.00	-15.90	-24.70	32.75	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23071051 - 8	-2.40	0.00	-13.40	-15.80	32.74	
			23071051 - 9	-6.75	0.00	-31.50	-38.25	32.65	
			23071051 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23071051 - 11	-36.30	0.00	-122.50	-158.80	32.59	
			23071051 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24022438 - 1	525.00	0.00	1,783.20	2,308.20	389.15	
			24022438 - 2	468.20	0.00	1,715.60	2,183.80	389.21	
			24022438 - 3	461.20	0.00	1,770.40	2,231.60	389.87	
			סה"כ צריכה	1,616.55	0.00	7,195.25	8,811.80		
			סה"כ צריכה	14,730.10	0.00	54,059.70	68,789.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				68,789.80		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (14,730.10 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (54,059.70 Kwh)

