



דוח קוט"ש

עבור: רשף עבודות חשמל

דוח מסכם עבור: מומנטום נתניה

תקופת דוח: (20/08/25 - 21/07/25)


תאריך הפקה: 24/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60535	INFINEON מזרח	24022458 - 1	132.90	0.00	688.80	821.70	5.91	
			סה"כ צריכה	132.90	0.00	688.80	821.70		
2	60534	INFINEON מערב	24022459 - 2	1,570.00	0.00	6,609.60	8,179.60	26.40	
			סה"כ צריכה	1,570.00	0.00	6,609.60	8,179.60		
3	60543	לוח חשמל תחנת דלק	24022454 - 3	2,100.32	0.00	8,064.00	10,164.32	30.52	
			סה"כ צריכה	2,100.32	0.00	8,064.00	10,164.32		
4	60538	מאפייה	24022456 - 2	5,287.75	0.00	24,869.00	30,156.75	163.67	
			24022460 - 1	11,625.60	0.00	18,955.20	30,580.80		
			סה"כ צריכה	16,913.35	0.00	43,824.20	60,737.55		
5	60532	צילר 1 שעות מ 08:00 עד 17:00	24022460 - 1	0.00	0.00	24,772.80	24,772.80		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	24,772.80	24,772.80		
6	62158	ציבורי	09090360 - 1	8,510.10	0.00	39,893.10	48,403.20	0.26	
			09090376 - 1	21,050.60	0.00	79,270.30	100,320.90	0.54	
			24022454 - 3	-2,100.32	0.00	-8,064.00	-10,164.32	30.52	
			24022456 - 2	-5,287.75	0.00	-24,869.00	-30,156.75	163.67	
			24022457 - 1	-1,947.20	0.00	-6,381.60	-8,328.80	35.35	
			24022458 - 1	-132.90	0.00	-688.80	-821.70	5.91	
			24022459 - 1	-1,226.40	0.00	-6,825.60	-8,052.00	31.77	
			24022459 - 2	-1,570.00	0.00	-6,609.60	-8,179.60	26.40	
			24022460 - 1	-11,595.20	0.00	-43,889.60	-55,484.80	137.95	
			סה"כ צריכה	5,700.93	0.00	21,835.20	27,536.13		
7	60536	קומה 1 מזרח (חדרי כושר)	24022457 - 1	1,947.20	0.00	6,381.60	8,328.80	35.35	
			סה"כ צריכה	1,947.20	0.00	6,381.60	8,328.80		
8	60544	שדה ציבורי חיוני	09090373 - 1	3,254.30	0.00	12,033.50	15,287.80	0.12	
			סה"כ צריכה	3,254.30	0.00	12,033.50	15,287.80		
9	60533	שוכרים קומה 4	24022459 - 1	1,226.40	0.00	6,825.60	8,052.00	31.77	
			סה"כ צריכה	1,226.40	0.00	6,825.60	8,052.00		
			סה"כ צריכה	32,845.40	0.00	131,035.30	163,880.70		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				163,880.70		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 32,845.40)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 131,035.30)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60546	לוח חשמל ראשי חירום -1	09090386 - 1	250.60	0.00	1,186.30	1,436.90	0.52	
			סה"כ צריכה	250.60	0.00	1,186.30	1,436.90		
2	60540	מפסק ראשי שנאי 1	09090376 - 1	21,050.60	0.00	79,270.30	100,320.90	0.54	
			סה"כ צריכה	21,050.60	0.00	79,270.30	100,320.90		
3	60539	מפסק ראשי שנאי 2	09090360 - 1	8,510.10	0.00	39,893.10	48,403.20	0.26	
			סה"כ צריכה	8,510.10	0.00	39,893.10	48,403.20		
4	60705	סה"כ צ'ילר	24022460 - 1	11,595.20	0.00	43,889.60	55,484.80	137.95	
			סה"כ צריכה	11,595.20	0.00	43,889.60	55,484.80		
5	60541	פס צבירה של שנאי 1	24022454 - 1	8,985.00	0.00	34,185.00	43,170.00	1,678.10	
			סה"כ צריכה	8,985.00	0.00	34,185.00	43,170.00		
6	60537	פס צבירה של שנאי 2	24022456 - 1	1,847.50	0.00	8,852.50	10,700.00	35.45	
			סה"כ צריכה	1,847.50	0.00	8,852.50	10,700.00		
7	60542	ראשי מעגלים QA8-QA17	24022454 - 2	2,730.00	0.00	10,603.60	13,333.60	27.09	
			סה"כ צריכה	2,730.00	0.00	10,603.60	13,333.60		

