



דוח קוט"ש

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (26/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 28/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9746	מיזוג אויר - לידעה*	14152620 - 1	98.10	0.00	467.60	565.70		
			14152634 - 1	5,841.40	0.00	28,173.90	34,015.30		
			14152642 - 1	10,737.50	0.00	49,545.10	60,282.60		
			14158920 - 1	3,540.80	0.00	16,913.70	20,454.50		
			14158979 - 1	1,929.90	0.00	9,221.50	11,151.40		
			15091234 - 1	8,260.00	0.00	42,702.50	50,962.50	4,851.48	
			סה"כ צריכה	30,407.70	0.00	147,024.30	177,432.00		
2	59985	דרייב נט - מעבדה ב-1 - אל פסק C חדרי תקשורת	15091209 - 4	645.60	0.00	3,021.60	3,667.20	5.98	
			סה"כ צריכה	645.60	0.00	3,021.60	3,667.20		
3	9629	דרייב נט אל פסק A1 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 3	35.00	0.00	167.00	202.00	655.63	
			סה"כ צריכה	35.00	0.00	167.00	202.00		
4	9630	דרייב נט אל פסק A2 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 4	23.00	0.00	122.00	145.00	655.44	
			סה"כ צריכה	23.00	0.00	122.00	145.00		
5	60965	צריכה ציבורית	13148435 - 1	-61.05	0.00	-293.20	-354.25		
			13156969 - 1	-47.20	0.00	-212.30	-259.50		
			13199804 - 1	-110.50	0.00	-367.80	-478.30		
			13199858 - 1	-30.18	0.00	-118.08	-148.26		
			13199894 - 1	-168.30	0.00	-804.70	-973.00		
			14152620 - 1	-98.10	0.00	-467.60	-565.70		
			14152634 - 1	-5,841.40	0.00	-28,173.90	-34,015.30		
			14152642 - 1	-10,737.50	0.00	-49,545.10	-60,282.60		
			14155755 - 1	-85.92	0.00	-414.42	-500.34	0.92	
			14155755 - 2	-27.35	0.00	-130.75	-158.10	0.25	
			14155755 - 3	-54.50	0.00	-215.95	-270.44	0.96	
			14158920 - 1	-3,540.80	0.00	-16,913.70	-20,454.50		
			14158979 - 1	-1,929.90	0.00	-9,221.50	-11,151.40		
			15091206 - 4	5,625.60	0.00	26,054.40	31,680.00	94.40	
			15091207 - 1	18,700.80	0.00	86,995.20	105,696.00	278.66	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091208 - 1	9,715.20	0.00	46,259.20	55,974.40	106.82	
			15091209 - 4	-645.60	0.00	-3,021.60	-3,667.20	5.98	
			15091211 - 3	-35.00	0.00	-167.00	-202.00	655.63	
			15091211 - 4	-23.00	0.00	-122.00	-145.00	655.44	
			15091218 - 1	-110.83	0.00	-527.50	-638.33	2.01	
			15091219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091219 - 3	-360.80	0.00	-2,044.00	-2,404.80	10.33	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091234 - 1	-8,260.00	0.00	-42,702.50	-50,962.50	4,851.48	
			15112865 - 1	-106.40	0.00	-665.07	-771.47		
			15112872 - 1	-888.30	0.00	-3,981.70	-4,870.00		
			15112873 - 1	-529.00	0.00	-1,946.60	-2,475.60		
			15112965 - 1	-641.80	0.00	-2,601.50	-3,243.30		
			15112982 - 1	-526.70	0.00	-2,609.80	-3,136.50		
			15140006 - 1	-183.80	0.00	-963.30	-1,147.10		
			15140030 - 1	13.00	0.00	38.60	51.60		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140058 - 1	-601.70	0.00	-2,482.40	-3,084.10		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-130.70	0.00	-828.00	-958.70	7.47	
			16092135 - 2	-78.80	0.00	-392.00	-470.80	3.23	
			16092135 - 4	-138.10	0.00	-730.90	-869.00	7.55	
			17013914 - 1	-75.21	0.00	-357.67	-432.88		
			17013974 - 1	-1,203.60	0.00	-5,017.80	-6,221.40		
			18170730 - 1	15,513.60	0.00	75,315.20	90,828.80	275.26	
			21262386 - 1	-1,128.00	0.00	-5,407.00	-6,535.00	12.82	
			סה"כ צריכה	11,168.16	0.00	51,215.27	62,383.43		
6	16929	קומה 01 - NEXTAG - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	888.30	0.00	3,981.70	4,870.00		
			סה"כ צריכה	888.30	0.00	3,981.70	4,870.00		
7	23784	קומה 01 - NEXTAG - מספק משני צד (מזרח)	15112873 - 1	529.00	0.00	1,946.60	2,475.60		
			16092135 - 1	130.70	0.00	828.00	958.70	7.47	
			16092135 - 4	138.10	0.00	730.90	869.00	7.55	
			סה"כ צריכה	797.80	0.00	3,505.50	4,303.30		
8	19805	קומה 01 - NEXTAG - מספק ראשי חיוני	13156969 - 1	47.20	0.00	212.30	259.50		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	47.20	0.00	212.30	259.50		
9	27312	קומה 01 נקסט אייג'	2 - 16092135	78.80	0.00	392.00	470.80	3.23	
			1 - 17013914	75.21	0.00	357.67	432.88		
			סה"כ צריכה	154.01	0.00	749.67	903.68		
10	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	1 - 13148435	61.05	0.00	293.20	354.25		
			1 - 13199894	168.30	0.00	804.70	973.00		
			1 - 15112965	641.80	0.00	2,601.50	3,243.30		
			סה"כ צריכה	871.15	0.00	3,699.40	4,570.55		
11	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	1 - 13199804	110.50	0.00	367.80	478.30		
			1 - 17013974	1,203.60	0.00	5,017.80	6,221.40		
			סה"כ צריכה	1,314.10	0.00	5,385.60	6,699.70		
12	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	13.67	0.00	65.38	79.05	0.25	
			סה"כ צריכה	13.67	0.00	65.38	79.05		
13	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	42.96	0.00	207.21	250.17	0.92	
			סה"כ צריכה	42.96	0.00	207.21	250.17		
14	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	1 - 15112985	163.30	0.00	555.90	719.20		
			סה"כ צריכה	163.30	0.00	555.90	719.20		
15	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	13.67	0.00	65.38	79.05	0.25	
			סה"כ צריכה	13.67	0.00	65.38	79.05		
16	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	42.96	0.00	207.21	250.17	0.92	
			סה"כ צריכה	42.96	0.00	207.21	250.17		
17	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	1 - 15112982	526.70	0.00	2,609.80	3,136.50		
			1 - 15112985	-163.30	0.00	-555.90	-719.20		
			סה"כ צריכה	363.40	0.00	2,053.90	2,417.30		
18	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	1 - 13199858	30.18	0.00	118.08	148.26		
			1 - 15112865	106.40	0.00	665.07	771.47		
			1 - 15140046	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	136.57	0.00	783.15	919.72		
19	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	110.83	0.00	527.50	638.33	2.01	
			15091219 - 3	360.80	0.00	2,044.00	2,404.80	10.33	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	471.63	0.00	2,571.50	3,043.13		
20	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	183.80	0.00	963.30	1,147.10		
			15140030 - 1	-13.00	0.00	-38.60	-51.60		
			סה"כ צריכה	170.80	0.00	924.70	1,095.50		
21	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	54.50	0.00	215.95	270.44	0.96	
			15140058 - 1	601.70	0.00	2,482.40	3,084.10		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	656.20	0.00	2,698.35	3,354.54		
22	51076	קורנית יזין - קומה 1	21262386 - 1	1,128.00	0.00	5,407.00	6,535.00	12.82	
			סה"כ צריכה	1,128.00	0.00	5,407.00	6,535.00		
			סה"כ צריכה	49,555.20	0.00	234,624.00	284,179.20		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				284,179.20		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 49,555.20)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 234,624.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	1.95	0.00	16.45	18.40	1.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1.95	0.00	16.45	18.40		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	687.00	0.00	3,217.20	3,904.20	6.35	
			סה"כ צריכה	687.00	0.00	3,217.20	3,904.20		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	1,848.00	0.00	8,818.00	10,666.00	21.54	
			סה"כ צריכה	1,848.00	0.00	8,818.00	10,666.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	1,728.00	0.00	8,265.60	9,993.60	22.78	
			סה"כ צריכה	1,728.00	0.00	8,265.60	9,993.60		
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 4	2.40	0.00	16.05	18.45	0.05	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	4.40	0.00	20.25	24.65	2.64	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	3.79	0.00	18.05	21.84	0.04	
			15129244 - 13	21.50	0.00	301.90	323.40	1.16	
			סה"כ צריכה	32.09	0.00	356.25	388.34		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.10	0.00	0.40	0.50	0.10	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	94.50	0.00	578.50	673.00	1.95	
			סה"כ צריכה	94.60	0.00	578.90	673.50		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	440.64	0.00	2,403.52	2,844.16	17.40	
			15091609 - 1	756.48	0.00	2,668.16	3,424.64	9.03	
			סה"כ צריכה	1,197.12	0.00	5,071.68	6,268.80		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	968.00	0.00	4,631.04	5,599.04	9.40	
			15091609 - 2	258.56	0.00	1,300.48	1,559.04	9.92	
			סה"כ צריכה	1,226.56	0.00	5,931.52	7,158.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	8142	חנין 3-	15091605 - 3	506.24	0.00	2,424.00	2,930.24	4.79	
			15091609 - 3	100.16	0.00	468.80	568.96	1.17	
			סה"כ צריכה	606.40	0.00	2,892.80	3,499.20		
12	8143	חנין 4-	15091605 - 4	473.28	0.00	2,233.60	2,706.88	9.14	
			15091609 - 4	220.80	0.00	944.64	1,165.44	211.18	
			סה"כ צריכה	694.08	0.00	3,178.24	3,872.32		
13	11183	לשעבר DRIVENETS מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	11212	לשעבר דרייב נט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	13.60	0.00	64.60	78.20	0.14	
			15112981 - 1	10.40	0.00	49.50	59.90		
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	114.10	138.10		
15	37460	לשעבר דרייבנט	17312808 - 1	12.90	0.00	55.80	68.70	114.04	
			19051936 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21262385 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	
			סה"כ צריכה	12.90	0.00	55.80	68.70		
16	56941	לשעבר קומה 07 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	22344985 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	0.00	0.00	0.10	0.10		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
19	22164	לשעבר קומה 11 דרייב נט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	2.30	0.00	11.70	14.00		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.30	0.00	11.70	14.00		
20	38499	לשעבר קומה 16 רודה שוורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	13.54	0.00	90.48	104.02	1.14	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	151.70	0.00	622.70	774.40		
			15140031 - 1	-123.90	0.00	-511.90	-635.80		
			סה"כ צריכה	41.34	0.00	201.28	242.62		
21	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	3.20	0.00	73.60	76.80	0.93	
			15091247 - 3	46.10	0.00	221.20	267.30	0.45	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.03	0.03	10.48	
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	13.05	0.00	62.15	75.20	0.13	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	62.35	0.00	356.98	419.33		
22	9640	מטען אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 1	520.00	0.00	2,508.00	3,028.00	5.00	
			סה"כ צריכה	520.00	0.00	2,508.00	3,028.00		
23	9641	מטען אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 2	498.00	0.00	2,416.00	2,914.00	5.06	
			סה"כ צריכה	498.00	0.00	2,416.00	2,914.00		
24	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	123.90	0.00	511.90	635.80		
			סה"כ צריכה	123.90	0.00	511.90	635.80		
25	9811	מפסק ראשי מעבדות אל פסק	15112983 - 1	0.00	0.00	0.30	0.30		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
26	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	13,125.00	0.00	63,820.00	76,945.00	249.05	
			סה"כ צריכה	13,125.00	0.00	63,820.00	76,945.00		
27	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	3,210.00	0.00	14,230.00	17,440.00	63.55	
			סה"כ צריכה	3,210.00	0.00	14,230.00	17,440.00		
28	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	7,824.00	0.00	37,280.00	45,104.00	80.38	
			סה"כ צריכה	7,824.00	0.00	37,280.00	45,104.00		
29	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	3,436.80	0.00	11,584.00	15,020.80	44.61	
			סה"כ צריכה	3,436.80	0.00	11,584.00	15,020.80		
30	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	61.05	0.00	293.20	354.25		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112965 - 1	-641.80	0.00	-2,601.50	-3,243.30		
			15112980 - 1	704.50	0.00	2,831.00	3,535.50		
			סה"כ צריכה	123.75	0.00	522.70	646.45		
31	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	19807	קומה 09 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	14152632 - 1	11.60	0.00	53.20	64.80		
			14158950 - 1	1.78	0.00	8.26	10.03		
			15112990 - 1	102.70	0.00	491.70	594.40		
			סה"כ צריכה	116.08	0.00	553.16	669.23		
33	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	44.36	0.00	210.93	255.29		
			סה"כ צריכה	44.36	0.00	210.93	255.29		
34	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	12.65	0.00	71.65	84.30	0.30	
			סה"כ צריכה	12.65	0.00	71.65	84.30		
35	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	20.46	0.00	95.93	116.38	0.66	
			סה"כ צריכה	20.46	0.00	95.93	116.38		
36	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	31.50	0.00	157.20	188.70		
			סה"כ צריכה	31.50	0.00	157.20	188.70		
37	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	14.80	0.00	71.50	86.30		
			סה"כ צריכה	14.80	0.00	71.50	86.30		
38	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	26.40	0.00	126.30	152.70	0.25	
			סה"כ צריכה	26.40	0.00	126.30	152.70		
40	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	100.92	0.00	399.90	500.82	0.96	
			סה"כ צריכה	100.92	0.00	399.90	500.82		
42	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	8.66	0.00	57.84	66.50	1.14	
			סה"כ צריכה	8.66	0.00	57.84	66.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
45	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	7.00	0.00	30.00	37.00		
		סה"כ צריכה		7.00	0.00	30.00	37.00		
46	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	35.42	0.00	138.62	174.04		
		סה"כ צריכה		124.90	0.00	780.73	905.63		
		סה"כ צריכה		160.33	0.00	919.35	1,079.68		
47	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	14.60	0.00	62.10	76.70		
		סה"כ צריכה		14.60	0.00	62.10	76.70		
48	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
49	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	130.30	0.00	620.10	750.40	1.39	
		סה"כ צריכה		130.30	0.00	620.10	750.40		
50	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	62.60	0.00	297.94	360.54	2.01	
		סה"כ צריכה		62.60	0.00	297.94	360.54		
51	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	15,513.60	0.00	75,315.20	90,828.80	275.26	
		סה"כ צריכה		15,513.60	0.00	75,315.20	90,828.80		
52	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	5,625.60	0.00	26,054.40	31,680.00	94.40	
		סה"כ צריכה		5,625.60	0.00	26,054.40	31,680.00		
53	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	9,715.20	0.00	46,259.20	55,974.40	106.82	
		סה"כ צריכה		9,715.20	0.00	46,259.20	55,974.40		
54	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	18,700.80	0.00	86,995.20	105,696.00	278.66	
		סה"כ צריכה		18,700.80	0.00	86,995.20	105,696.00		
55	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		

