



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה


תקופת דוח: (13/08/25 - 14/07/25)

תאריך הפקה: 28/08/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בנין TIE	81029750 - 1	15.75	0.00	137.15	152.90	0.95	
			סה"כ צריכה	15.75	0.00	137.15	152.90		
2	11954	A בנין BMS מא 4.7	81029750 - 5	119.00	0.00	510.80	629.80	3.60	
			סה"כ צריכה	119.00	0.00	510.80	629.80		
3	6389	A בנין NETAPP	81029750 - 2	880.40	0.00	3,492.80	4,373.20	8.00	
			סה"כ צריכה	880.40	0.00	3,492.80	4,373.20		
4	33708	A בנין PIPL מא	16092243 - 1	172.80	0.00	535.70	708.50	2.98	
			סה"כ צריכה	172.80	0.00	535.70	708.50		
5	33707	אדוונסטט מא בנין C קומה 2	14154696 - 3	170.90	0.00	718.80	889.70	1.75	
			סה"כ צריכה	170.90	0.00	718.80	889.70		
6	11953	אולם כנסים קיידנס בנין A	81029750 - 8	52.80	0.00	210.00	262.80	3.40	
			סה"כ צריכה	52.80	0.00	210.00	262.80		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	743.60	0.00	3,244.80	3,988.40	9.67	
			סה"כ צריכה	743.60	0.00	3,244.80	3,988.40		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	1,169.60	0.00	5,351.60	6,521.20	18.62	
			סה"כ צריכה	1,169.60	0.00	5,351.60	6,521.20		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	72.40	0.00	618.00	690.40	6.44	
			סה"כ צריכה	72.40	0.00	618.00	690.40		
10	63082	זמני תאריך כניסה: 17/07/25	14154696 - 5	25.60	0.00	722.80	748.40	6.02	
			סה"כ צריכה	25.60	0.00	722.80	748.40		
11	63090	מ"א ITTEST תאריך כניסה: 17/07/25	14154696 - 6	101.60	0.00	565.76	667.36	4.87	
			סה"כ צריכה	101.60	0.00	565.76	667.36		
12	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	68.00	0.00	833.60	901.60	8.42	
			סה"כ צריכה	68.00	0.00	833.60	901.60		
13	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	32.00	0.00	431.60	463.60	7.45	
			סה"כ צריכה	32.00	0.00	431.60	463.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	11955	סולוג'אטו מ"א בנין A	81029750 - 4	198.60	0.00	1,163.20	1,361.80	5.80	
		סה"כ צריכה		198.60	0.00	1,163.20	1,361.80		
15	33709	סמסונג קומה 6 בנין C	18017250 - 1	3,162.50	0.00	11,656.00	14,818.50	65.51	
		סה"כ צריכה		3,162.50	0.00	11,656.00	14,818.50		
16	11956	סרוויס -נאו מ"א בנין A קומה 3	81029750 - 6	912.40	0.00	1,896.00	2,808.40	10.80	
		סה"כ צריכה		912.40	0.00	1,896.00	2,808.40		
17	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	481.44	0.00	1,148.00	1,629.44	15.28	
		סה"כ צריכה		481.44	0.00	1,148.00	1,629.44		
18	6390	פיליפס מא בנין A ק.5	81029750 - 3	19.60	0.00	77.60	97.20	3.20	
		סה"כ צריכה		19.60	0.00	77.60	97.20		
19	11957	קיידנס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	16.85	0.00	155.20	172.05	5.52	
		סה"כ צריכה		16.85	0.00	155.20	172.05		
20	39619	קיידנס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	307.52	0.00	716.32	1,023.84	3.79	
		סה"כ צריכה		307.52	0.00	716.32	1,023.84		
21	11958	קיידנס בנין A מא	81029750 - 7	933.80	0.00	3,840.80	4,774.60	10.80	
		סה"כ צריכה		933.80	0.00	3,840.80	4,774.60		
22	11961	קיידנס בנין B מא קומה 4	14154695 - 1	2,048.00	0.00	4,863.60	6,911.60	21.46	
		סה"כ צריכה		2,048.00	0.00	4,863.60	6,911.60		
23	11960	קיידנס בנין C מא קומה 4	14154696 - 1	184.00	0.00	474.40	658.40	9.08	
		סה"כ צריכה		184.00	0.00	474.40	658.40		
24	18342	קלאודינרי בנין B קומה 2	14154695 - 6	1,362.20	0.00	4,973.20	6,335.40	17.68	
		סה"כ צריכה		1,362.20	0.00	4,973.20	6,335.40		
25	33710	רובוטים בנין C מיזוג אויר	14154696 - 4	112.50	0.00	339.00	451.50	4.93	
		סה"כ צריכה		112.50	0.00	339.00	451.50		
		סה"כ צריכה		13,363.86	0.00	48,676.73	62,040.59		
		חשבון חברת חשמל		61,160.00		263,040.00	324,200.00		
		הפרש בקוט"ש		-47,796.14		-214,363.27	-262,159.41		
		הפרש באחוזים		-78.15%		-81.49%	-80.86%		



- פסגה (Kwh 13,363.86)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 48,676.73)

