



דוח קוט"ש

עבור: קניית

דוח מסכם עבור: דיור מוגן להבים

תקופת דוח: (26/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 28/08/25


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39068	בלתי חיוני קומת גג מ"א B2	18029675 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	39065	חדר אוכל בלתי חיוני	18029675 - 1	653.20	0.00	3,368.80	4,022.00	11.12	
			סה"כ צריכה	653.20	0.00	3,368.80	4,022.00		
3	39058	חיוני מ"א גג בניין C	18029673 - 6	188.40	0.00	889.30	1,077.70	1.79	
			סה"כ צריכה	188.40	0.00	889.30	1,077.70		
4	39071	חיוני קומת מרתף אזור מטבח	18029675 - 7	528.40	0.00	2,479.20	3,007.60	9.07	
			סה"כ צריכה	528.40	0.00	2,479.20	3,007.60		
5	43328	חיוני קומת מרתף חדר אוכל	18029675 - 12	156.32	0.00	774.40	930.72	2.55	
			סה"כ צריכה	156.32	0.00	774.40	930.72		
6	39070	לוח בלתי חיוני קומת מרתף אזור מטבח	18029675 - 6	1,461.60	0.00	13,202.40	14,664.00	118.22	
			סה"כ צריכה	1,461.60	0.00	13,202.40	14,664.00		
7	39062	לוח גנרטור ראשי שדה בלתי חיוני	17313340 - 1	5,915.30	0.00	27,747.10	33,662.40	68.94	
			סה"כ צריכה	5,915.30	0.00	27,747.10	33,662.40		
8	39063	לוח חדר משאבות חיוני	17313339 - 1	850.00	0.00	3,972.20	4,822.20	11.92	
			סה"כ צריכה	850.00	0.00	3,972.20	4,822.20		
9	39064	לוח חירום ראשי מזון משדה בלתי חיוני	17313446 - 1	1,716.80	0.00	6,923.80	8,640.60	56.46	
			סה"כ צריכה	1,716.80	0.00	6,923.80	8,640.60		
10	39059	לוח משאבות חיוני מ"א	18029673 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	39057	לוח משאבות מ"א	18029673 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	39061	לוח צ'ילר 1 בלתי חיוני גג בניין C	18029673 - 9	10,168.00	0.00	42,247.20	52,415.20	253.21	
			סה"כ צריכה	10,168.00	0.00	42,247.20	52,415.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	39055	לוח צילר 2 גג בניין C	18029673 - 3	11,713.60	0.00	56,752.00	68,465.60	275.94	
		סה"כ צריכה		11,713.60	0.00	56,752.00	68,465.60		
14	57290	לוח קומת קרקע בניין B	18029673 - 12	3,355.20	0.00	14,751.20	18,106.40	42.84	
		סה"כ צריכה		3,355.20	0.00	14,751.20	18,106.40		
15	57289	מדיקל קומה 1 בניין C	18029673 - 11	202.80	0.00	853.60	1,056.40	6.68	
		סה"כ צריכה		202.80	0.00	853.60	1,056.40		
16	39053	מכבסה בניין C קומת מרתף	18029673 - 1	153.20	0.00	7,164.40	7,317.60	74.67	
		סה"כ צריכה		153.20	0.00	7,164.40	7,317.60		
17	39066	מערכות חימום צריכה למטבח	18029675 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	39054	מערכות מיים חמים גג בניין C	18029673 - 2	1,696.60	0.00	8,450.80	10,147.40	30.58	
		סה"כ צריכה		1,696.60	0.00	8,450.80	10,147.40		
19	39056	מפסק ראשי שדה בלתי חיוני	18029673 - 4	3,259.00	0.00	15,662.00	18,921.00	244.09	
		סה"כ צריכה		3,259.00	0.00	15,662.00	18,921.00		
20	39060	צילר 3 חיוני גג בניין C	18029673 - 8	0.00	0.00	713.60	713.60	212.62	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	713.60	713.60		
21	39067	קומת מרתף אזור כביסה דיירים	18029675 - 3	44.96	0.00	156.80	201.76	9.11	
		סה"כ צריכה		44.96	0.00	156.80	201.76		
22	39069	קומת מרתף מערכות חימום מיים בריכה	18029675 - 5	210.80	0.00	853.60	1,064.40	3.57	
		סה"כ צריכה		210.80	0.00	853.60	1,064.40		
23	57288	ראשי לוח שנאי 2	18029673 - 10	29,328.00	0.00	139,484.80	168,812.80	617.95	
		סה"כ צריכה		29,328.00	0.00	139,484.80	168,812.80		
		סה"כ צריכה		71,602.18	0.00	346,447.20	418,049.38		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					418,049.38		
		הפרש באחוזים							





- פסגה (71,602.18 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפיל (346,447.20 Kwh)

