



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (29/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 31/08/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		631.00	522.10	0.00	108.90	14152620 - 1	*מיזוג אויר - לידיעה	9746	1
		38,132.50	31,604.00	0.00	6,528.50	14152634 - 1			
		66,428.10	54,688.40	0.00	11,739.70	14152642 - 1			
		22,812.20	18,878.50	0.00	3,933.70	14158920 - 1			
		12,440.60	10,295.70	0.00	2,144.90	14158979 - 1			
	4,851.48	56,387.50	47,290.00	0.00	9,097.50	15091234 - 1			
		196,831.90	163,278.70	0.00	33,553.20	סה"כ צריכה			
	5.98	4,074.00	3,358.80	0.00	715.20	15091209 - 4	דרייב נט - מעבדה ב-1 - אל פסק C חדרי תקשורת	59985	2
		4,074.00	3,358.80	0.00	715.20	סה"כ צריכה			
	655.63	223.00	186.00	0.00	37.00	15091211 - 3	דרייב נט אל פסק A1 - מעבדות קומה-1	9629	3
		223.00	186.00	0.00	37.00	סה"כ צריכה			
	655.45	165.00	137.00	0.00	28.00	15091211 - 4	דרייב נט אל פסק A2 - מעבדות קומה-1	9630	4
		165.00	137.00	0.00	28.00	סה"כ צריכה			
		-393.30	-325.70	0.00	-67.60	13148435 - 1	צריכה ציבורית	60965	5
		-295.80	-242.50	0.00	-53.30	13156969 - 1			
		-531.60	-409.30	0.00	-122.30	13199804 - 1			
		-165.65	-131.70	0.00	-33.95	13199858 - 1			
		-1,085.80	-898.70	0.00	-187.10	13199894 - 1			
		-631.00	-522.10	0.00	-108.90	14152620 - 1			
		-38,132.50	-31,604.00	0.00	-6,528.50	14152634 - 1			
		-66,428.10	-54,688.40	0.00	-11,739.70	14152642 - 1			
	0.92	-558.42	-462.84	0.00	-95.58	14155755 - 1			
	0.26	-176.35	-146.00	0.00	-30.35	14155755 - 2			
	0.96	-298.24	-237.78	0.00	-60.46	14155755 - 3			
		-22,812.20	-18,878.50	0.00	-3,933.70	14158920 - 1			
		-12,440.60	-10,295.70	0.00	-2,144.90	14158979 - 1			
	94.40	35,296.00	29,056.00	0.00	6,240.00	15091206 - 4			
	278.66	117,369.60	96,729.60	0.00	20,640.00	15091207 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091208 - 1	10,822.40	0.00	51,744.00	62,566.40	106.82	
			15091209 - 4	-715.20	0.00	-3,358.80	-4,074.00	5.98	
			15091211 - 3	-37.00	0.00	-186.00	-223.00	655.63	
			15091211 - 4	-28.00	0.00	-137.00	-165.00	655.45	
			15091218 - 1	-123.12	0.00	-588.87	-711.99	2.02	
			15091219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091219 - 3	-426.40	0.00	-2,297.60	-2,724.00	10.33	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091234 - 1	-9,097.50	0.00	-47,290.00	-56,387.50	4,851.48	
			15112865 - 1	-113.34	0.00	-726.52	-839.87		
			15112872 - 1	-979.70	0.00	-4,432.30	-5,412.00		
			15112873 - 1	-584.40	0.00	-2,176.50	-2,760.90		
			15112965 - 1	-706.30	0.00	-2,872.90	-3,579.20		
			15112982 - 1	-564.30	0.00	-2,868.40	-3,432.70		
			15140006 - 1	-202.00	0.00	-1,093.90	-1,295.90		
			15140030 - 1	13.40	0.00	40.90	54.30		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140058 - 1	-659.40	0.00	-2,670.50	-3,329.90		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-141.60	0.00	-927.20	-1,068.80	7.47	
			16092135 - 2	-91.40	0.00	-434.40	-525.80	3.23	
			16092135 - 4	-149.80	0.00	-799.60	-949.40	7.55	
			17013914 - 1	-83.42	0.00	-396.61	-480.03		
			17013974 - 1	-1,334.50	0.00	-5,616.00	-6,950.50		
			18170730 - 1	17,113.60	0.00	83,648.00	100,761.60	275.26	
			21262386 - 1	-1,253.30	0.00	-6,034.10	-7,287.40	12.82	
			סה"כ צריכה	12,432.38	0.00	57,468.07	69,900.45		
6	16929	קומה 01 - NEXTAG - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	979.70	0.00	4,432.30	5,412.00		
			סה"כ צריכה	979.70	0.00	4,432.30	5,412.00		
7	23784	קומה 01 - NEXTAG - מספק משני צד - מערב ( מזרח )	15112873 - 1	584.40	0.00	2,176.50	2,760.90		
			16092135 - 1	141.60	0.00	927.20	1,068.80	7.47	
			16092135 - 4	149.80	0.00	799.60	949.40	7.55	
			סה"כ צריכה	875.80	0.00	3,903.30	4,779.10		
8	19805	קומה 01 - NEXTAG - מספק ראשי חיוני	13156969 - 1	53.30	0.00	242.50	295.80		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	53.30	0.00	242.50	295.80		
9	27312	קומה 01 נקטט אייג'	2 - 16092135	91.40	0.00	434.40	525.80	3.23	
			1 - 17013914	83.42	0.00	396.61	480.03		
			סה"כ צריכה	174.82	0.00	831.01	1,005.83		
10	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	1 - 13148435	67.60	0.00	325.70	393.30		
			1 - 13199894	187.10	0.00	898.70	1,085.80		
			1 - 15112965	706.30	0.00	2,872.90	3,579.20		
			סה"כ צריכה	961.00	0.00	4,097.30	5,058.30		
11	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	1 - 13199804	122.30	0.00	409.30	531.60		
			1 - 17013974	1,334.50	0.00	5,616.00	6,950.50		
			סה"כ צריכה	1,456.80	0.00	6,025.30	7,482.10		
12	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	15.17	0.00	73.00	88.18	0.26	
			סה"כ צריכה	15.17	0.00	73.00	88.18		
13	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	47.79	0.00	231.42	279.21	0.92	
			סה"כ צריכה	47.79	0.00	231.42	279.21		
14	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	1 - 15112985	182.50	0.00	615.50	798.00		
			סה"כ צריכה	182.50	0.00	615.50	798.00		
15	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	15.17	0.00	73.00	88.18	0.26	
			סה"כ צריכה	15.17	0.00	73.00	88.18		
16	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	47.79	0.00	231.42	279.21	0.92	
			סה"כ צריכה	47.79	0.00	231.42	279.21		
17	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	1 - 15112982	564.30	0.00	2,868.40	3,432.70		
			1 - 15112985	-182.50	0.00	-615.50	-798.00		
			סה"כ צריכה	381.80	0.00	2,252.90	2,634.70		
18	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	1 - 13199858	33.95	0.00	131.70	165.65		
			1 - 15112865	113.34	0.00	726.52	839.87		
			1 - 15140046	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	147.29	0.00	858.22	1,005.51		
19	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	123.12	0.00	588.87	711.99	2.02	
			15091219 - 3	426.40	0.00	2,297.60	2,724.00	10.33	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	549.52	0.00	2,886.47	3,435.99		
20	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	202.00	0.00	1,093.90	1,295.90		
			15140030 - 1	-13.40	0.00	-40.90	-54.30		
			סה"כ צריכה	188.60	0.00	1,053.00	1,241.60		
21	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	60.46	0.00	237.78	298.24	0.96	
			15140058 - 1	659.40	0.00	2,670.50	3,329.90		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	719.86	0.00	2,908.28	3,628.14		
22	51076	קורנית יזין - קומה 1	21262386 - 1	1,253.30	0.00	6,034.10	7,287.40	12.82	
			סה"כ צריכה	1,253.30	0.00	6,034.10	7,287.40		
			סה"כ צריכה	54,816.00	0.00	261,177.60	315,993.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				315,993.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (54,816.00 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (261,177.60 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	1.95	0.00	16.45	18.40	1.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1.95	0.00	16.45	18.40		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	759.00	0.00	3,577.80	4,336.80	6.35	
			סה"כ צריכה	759.00	0.00	3,577.80	4,336.80		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	2,102.00	0.00	10,136.00	12,238.00	29.50	
			סה"כ צריכה	2,102.00	0.00	10,136.00	12,238.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	1,923.20	0.00	9,254.40	11,177.60	22.78	
			סה"כ צריכה	1,923.20	0.00	9,254.40	11,177.60		
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 4	2.70	0.00	18.05	20.75	0.05	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	5.00	0.00	21.70	26.70	2.64	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	4.21	0.00	20.13	24.34	0.04	
			15129244 - 13	29.90	0.00	354.30	384.20	1.16	
			סה"כ צריכה	41.81	0.00	414.18	455.99		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.10	0.00	0.40	0.50	0.10	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	101.60	0.00	636.90	738.50	1.95	
			סה"כ צריכה	101.70	0.00	637.30	739.00		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	485.76	0.00	2,649.60	3,135.36	17.40	
			15091609 - 1	838.08	0.00	2,964.80	3,802.88	9.03	
			סה"כ צריכה	1,323.84	0.00	5,614.40	6,938.24		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	1,074.56	0.00	5,163.84	6,238.40	9.40	
			15091609 - 2	290.88	0.00	1,464.96	1,755.84	9.92	
			סה"כ צריכה	1,365.44	0.00	6,628.80	7,994.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	8142	חנין 3-	15091605 - 3	561.60	0.00	2,700.16	3,261.76	4.79	
			15091609 - 3	110.72	0.00	518.72	629.44	1.17	
			סה"כ צריכה	672.32	0.00	3,218.88	3,891.20		
12	8143	חנין 4-	15091605 - 4	526.40	0.00	2,498.24	3,024.64	9.14	
			15091609 - 4	246.40	0.00	1,053.12	1,299.52	211.18	
			סה"כ צריכה	772.80	0.00	3,551.36	4,324.16		
13	11183	לשעבר DRIVENETS צד מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	11212	לשעבר דרייב נט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	15.00	0.00	72.00	87.00	0.14	
			15112981 - 1	11.60	0.00	55.10	66.70		
			סה"כ צריכה	26.60	0.00	127.10	153.70		
15	37460	לשעבר דרייבנט	17312808 - 1	14.50	0.00	63.80	78.30	114.04	
			19051936 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21262385 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	
			סה"כ צריכה	14.50	0.00	63.80	78.30		
16	56941	לשעבר קומה 07 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	22344985 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	0.00	0.00	0.10	0.10		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
19	22164	לשעבר קומה 11 דרייב נט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	2.50	0.00	13.10	15.60		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.50	0.00	13.10	15.60		
20	38499	לשעבר קומה 16 רודה שוורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	14.16	0.00	93.77	107.93	1.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	165.00	0.00	685.20	850.20		
			15140031 - 1	-133.20	0.00	-558.80	-692.00		
			סה"כ צריכה	45.96	0.00	220.17	266.13		
21	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	3.20	0.00	76.80	80.00	0.93	
			15091247 - 3	51.20	0.00	246.85	298.05	0.45	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.03	0.03	10.48	
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	14.50	0.00	69.35	83.85	0.13	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	68.90	0.00	393.03	461.93		
22	9640	מטען אל פסק A1 - מעבודות	15091211 - 1	578.00	0.00	2,800.00	3,378.00	5.04	
			סה"כ צריכה	578.00	0.00	2,800.00	3,378.00		
23	9641	מטען אל פסק A2 - מעבודות	15091211 - 2	554.00	0.00	2,698.00	3,252.00	5.06	
			סה"כ צריכה	554.00	0.00	2,698.00	3,252.00		
24	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	133.20	0.00	558.80	692.00		
			סה"כ צריכה	133.20	0.00	558.80	692.00		
25	9811	מפסק ראשי מעבודות אל פסק	15112983 - 1	0.00	0.00	0.30	0.30		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
26	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	14,450.00	0.00	70,780.00	85,230.00	249.05	
			סה"כ צריכה	14,450.00	0.00	70,780.00	85,230.00		
27	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	3,560.00	0.00	15,890.00	19,450.00	63.55	
			סה"כ צריכה	3,560.00	0.00	15,890.00	19,450.00		
28	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	8,716.80	0.00	41,699.20	50,416.00	80.38	
			סה"כ צריכה	8,716.80	0.00	41,699.20	50,416.00		
29	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	3,808.00	0.00	12,854.40	16,662.40	44.61	
			סה"כ צריכה	3,808.00	0.00	12,854.40	16,662.40		
30	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	67.60	0.00	325.70	393.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112965 - 1	-706.30	0.00	-2,872.90	-3,579.20		
			15112980 - 1	775.90	0.00	3,129.50	3,905.40		
			סה"כ צריכה	137.20	0.00	582.30	719.50		
31	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	19807	קומה 09 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	14152632 - 1	13.00	0.00	59.30	72.30		
			14158950 - 1	1.97	0.00	9.17	11.14		
			15112990 - 1	114.00	0.00	548.20	662.20		
			סה"כ צריכה	128.97	0.00	616.67	745.64		
33	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	49.20	0.00	233.90	283.10		
			סה"כ צריכה	49.20	0.00	233.90	283.10		
34	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	12.65	0.00	71.65	84.30	0.30	
			סה"כ צריכה	12.65	0.00	71.65	84.30		
35	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	23.41	0.00	110.53	133.94	0.71	
			סה"כ צריכה	23.41	0.00	110.53	133.94		
36	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	33.20	0.00	165.50	198.70		
			סה"כ צריכה	33.20	0.00	165.50	198.70		
37	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	15.40	0.00	73.30	88.70		
			סה"כ צריכה	15.40	0.00	73.30	88.70		
38	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	29.35	0.00	140.95	170.30	0.25	
			סה"כ צריכה	29.35	0.00	140.95	170.30		
40	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	111.96	0.00	440.34	552.30	0.96	
			סה"כ צריכה	111.96	0.00	440.34	552.30		
42	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	9.06	0.00	59.95	69.01	1.14	
			סה"כ צריכה	9.06	0.00	59.95	69.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
45	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	7.80	0.00	33.60	41.40		
		סה"כ צריכה		7.80	0.00	33.60	41.40		
46	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	39.85	0.00	154.60	194.45		
		סה"כ צריכה		133.06	0.00	852.88	985.93		
		סה"כ צריכה		172.91	0.00	1,007.48	1,180.39		
47	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	16.40	0.00	69.70	86.10		
		סה"כ צריכה		16.40	0.00	69.70	86.10		
48	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
49	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	144.65	0.00	692.20	836.85	1.39	
		סה"כ צריכה		144.65	0.00	692.20	836.85		
50	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	69.54	0.00	332.60	402.14	2.02	
		סה"כ צריכה		69.54	0.00	332.60	402.14		
51	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	17,113.60	0.00	83,648.00	100,761.60	275.26	
		סה"כ צריכה		17,113.60	0.00	83,648.00	100,761.60		
52	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	6,240.00	0.00	29,056.00	35,296.00	94.40	
		סה"כ צריכה		6,240.00	0.00	29,056.00	35,296.00		
53	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	10,822.40	0.00	51,744.00	62,566.40	106.82	
		סה"כ צריכה		10,822.40	0.00	51,744.00	62,566.40		
54	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	20,640.00	0.00	96,729.60	117,369.60	278.66	
		סה"כ צריכה		20,640.00	0.00	96,729.60	117,369.60		
55	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		

