



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (31/08/25 - 01/08/25)


תאריך הפקה: 01/09/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	1,533.70	0.00	8,364.10	9,897.80	21.30	
			סה"כ צריכה	1,533.70	0.00	8,364.10	9,897.80		
2	61286	אביב מליסרון - קומה 4	5 - 81007765	885.63	0.00	4,162.59	5,048.22	11.79	
			סה"כ צריכה	885.63	0.00	4,162.59	5,048.22		
3	61285	אזורי מלל תעשיות בע"מ קומה 3	4 - 81007765	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	13,073.02	0.00	53,294.27	66,367.29	155.52	
			81007765 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	
			81007907 - 2	84.97	0.00	415.85	500.83	0.68	
			81007907 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 4	508.93	0.00	3,649.14	4,158.07	16.10	
			81007907 - 8	3,519.35	0.00	30,711.50	34,230.85	165.89	
			סה"כ צריכה	17,186.26	0.00	88,070.77	105,257.04		
5	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,518.77	0.00	6,174.23	7,693.01	13.99	
			81007805 - 2	92.28	0.00	407.25	499.54	1.43	
			81007805 - 8	3,727.20	0.00	16,269.78	19,996.98	38.04	
			81007907 - 5	-130.16	0.00	-353.31	-483.47	1.13	
			סה"כ צריכה	5,208.09	0.00	22,497.96	27,706.05		
6	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-165.65	0.00	-807.08	-972.73	1.67	
			81007765 - 6	1,067.55	0.00	4,854.59	5,922.14	10.70	
			סה"כ צריכה	901.90	0.00	4,047.52	4,949.41		
7	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	213.08	0.00	1,056.46	1,269.54	6.36	
			סה"כ צריכה	213.08	0.00	1,056.46	1,269.54		
8	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	36.89	0.00	158.95	195.84	0.44	
			סה"כ צריכה	36.89	0.00	158.95	195.84		
9	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	165.65	0.00	807.08	972.73	1.67	
			81007765 - 3	1,559.90	0.00	7,147.38	8,707.28	22.21	
			81007765 - 8	-213.08	0.00	-1,056.46	-1,269.54	6.36	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,512.48	0.00	6,897.99	8,410.47		
10	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	2,220.70	0.00	10,952.90	13,173.60	35.88	
			סה"כ צריכה	2,220.70	0.00	10,952.90	13,173.60		
11	39035	קומה 06 - פרווייקט פלאפון	3 - 81007805	449.14	0.00	2,568.82	3,017.97	9.56	
			סה"כ צריכה	449.14	0.00	2,568.82	3,017.97		
12	39036	קומה 07 - פרווייקט פלאפון	5 - 81007805	585.28	0.00	2,984.05	3,569.33	11.66	
			סה"כ צריכה	585.28	0.00	2,984.05	3,569.33		
13	30571	קומה 08 - אזורי מלל	4 - 81007805	78.20	0.00	369.64	447.84	0.82	
			סה"כ צריכה	78.20	0.00	369.64	447.84		
14	39037	קומה 09 - פלאפון	7 - 81007805	2,334.60	0.00	11,312.88	13,647.48	24.36	
			סה"כ צריכה	2,334.60	0.00	11,312.88	13,647.48		
15	30580	קומה 5 - וובלנגט - SEQENS	6 - 81007907	187.19	0.00	1,377.61	1,564.80	7.88	
			סה"כ צריכה	187.19	0.00	1,377.61	1,564.80		
			סה"כ צריכה	33,333.15	0.00	164,822.24	198,155.39		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				198,155.39		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 33,333.15)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 164,822.24)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57785	מתח גבוה	1 - 01103356	24,008.50	0.00	116,441.80	140,450.30	0.58	
			סה"כ צריכה	24,008.50	0.00	116,441.80	140,450.30		
2	30558	ראשי שנאי 1	1 - 70044501	23,844.16	0.00	119,956.99	143,801.15	359.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	23,844.16	0.00	119,956.99	143,801.15		
3	30556	ראשי שנאי 2	1 - 70024121	8,803.46	0.00	40,139.78	48,943.23	91.84	
			סה"כ צריכה	8,803.46	0.00	40,139.78	48,943.23		
4	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	3,431.68	0.00	15,783.68	19,215.36	43.46	
			סה"כ צריכה	3,431.68	0.00	15,783.68	19,215.36		

