



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 03/09/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	28.92	2,784.20	2,336.10	0.00	448.10	21262516 - 1	אזורי מלל	30727	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 4			
		2,784.20	2,336.10	0.00	448.10	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 2	אזורי מלל ק. 01	44901	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048098 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	9.39	2,436.00	1,972.40	0.00	463.60	22048083 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברואן	39044	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 2			
		2,436.00	1,972.40	0.00	463.60	סה"כ צריכה			
	18.64	23,957.00	20,954.40	9.40	2,993.20	21262413 - 1	אלון ב קומה 04 טלרומינג	60241	4
	11.73	2,127.20	1,802.40	0.00	324.80	22048087 - 2			
		26,084.20	22,756.80	9.40	3,318.00	סה"כ צריכה			
	8.88	5,144.50	4,261.20	0.00	883.30	21262515 - 1	אמפרסט	30723	5
	68.53	24,392.40	19,849.60	0.00	4,542.80	22048098 - 1			
	42.29	7,853.20	6,400.00	0.00	1,453.20	22048098 - 2			
	0.65	0.70	0.70	0.00	0.00	22048110 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 2			
	44.00	29,910.60	24,851.70	0.00	5,058.90	22345172 - 1			
		36,226.40	29,718.64	0.00	6,507.76	מגדלי קירור			
		103,527.80	85,081.84	0.00	18,445.96	סה"כ צריכה			
	2.46	812.20	678.60	0.00	133.60	22048097 - 3	אמפרסט מחסן קומה (-1)	40561	6
		812.20	678.60	0.00	133.60	סה"כ צריכה			
	92.89	50,052.60	41,588.40	0.00	8,464.20	22048091 - 1	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפון	40978	7
	25.42	11,208.40	9,300.40	0.00	1,908.00	22048093 - 3			
	32.76	10,556.40	8,887.60	0.00	1,668.80	22048108 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 3			
		71,817.40	59,776.40	0.00	12,041.00	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	20281984 - 1	1,479.20	0.00	6,685.20	8,164.40	38.05	
			22048341 - 2	296.80	0.00	1,355.60	1,652.40	16.03	
			סה"כ צריכה	1,776.00	0.00	8,040.80	9,816.80		
10	57973	בניין A קומה 02 - אמפרסט	22048097 - 4	845.20	0.00	4,102.80	4,948.00	14.79	
			22048114 - 1	22.30	0.00	108.70	131.00	0.18	
			סה"כ צריכה	867.50	0.00	4,211.50	5,079.00		
11	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	22048087 - 4	4,261.20	0.00	20,813.20	25,074.40	45.15	
			סה"כ צריכה	4,261.20	0.00	20,813.20	25,074.40		
13	40983	בניין B קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048109 - 1	1,106.80	0.00	6,055.60	7,162.40	33.98	
			סה"כ צריכה	1,106.80	0.00	6,055.60	7,162.40		
14	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	1,034.80	0.00	5,619.20	6,654.00	24.15	
			סה"כ צריכה	1,034.80	0.00	5,619.20	6,654.00		
15	30678	חדר בזק	21262513 - 1	221.00	0.00	1,065.20	1,286.20	4.38	
			סה"כ צריכה	221.00	0.00	1,065.20	1,286.20		
16	44237	טרנסטק	22048087 - 1	229.60	0.00	1,310.40	1,540.00	5.98	
			סה"כ צריכה	229.60	0.00	1,310.40	1,540.00		
17	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	8,851.20	0.00	39,851.60	48,702.80	152.47	
			22048108 - 4	0.00	0.00	4.80	4.80	18.06	
			22048110 - 2	3,002.80	0.00	13,044.80	16,047.60	142.09	
			22048337 - 3	4,674.40	0.00	21,684.00	26,358.40	60.69	
			סה"כ צריכה	16,528.40	0.00	74,585.20	91,113.60		
18	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	557.20	0.00	5,535.60	6,092.80	38.65	
			סה"כ צריכה	557.20	0.00	5,535.60	6,092.80		
19	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	16,305.60	0.00	79,851.60	96,157.20	140.88	
			סה"כ צריכה	16,305.60	0.00	79,851.60	96,157.20		
20	42064	מקסילינר	20004190 - 1	155.30	0.00	552.40	707.70	4.63	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	155.30	0.00	552.40	707.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	550.60	0.00	3,415.00	3,965.60	17.99	
			סה"כ צריכה	550.60	0.00	3,415.00	3,965.60		
22	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	2,116.40	0.00	7,176.80	9,293.20	28.05	
			סה"כ צריכה	2,116.40	0.00	7,176.80	9,293.20		
23	37550	פיקומרס	22048097 - 2	72.40	0.00	455.60	528.00	4.27	
			סה"כ צריכה	72.40	0.00	455.60	528.00		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	320.40	0.00	1,371.20	1,691.60	24.24	
			22048087 - 3	623.60	0.00	7,271.60	7,895.20	39.98	
			23044389 - 4	50.25	0.00	1,120.75	1,171.00	4.27	
			סה"כ צריכה	994.25	0.00	9,763.55	10,757.80		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	6,246.80	0.00	26,703.60	32,950.40	66.56	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	224.40	0.00	1,054.40	1,278.80	8.09	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	2,789.04	0.00	12,736.56	15,525.60	90.90	
			22048341 - 3	11.80	0.00	69.90	81.70	0.82	
			22048341 - 4	19.68	0.00	41.28	60.96	0.82	
			סה"כ צריכה	9,291.72	0.00	40,605.74	49,897.46		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	653.20	0.00	3,292.80	3,946.00	14.74	
			סה"כ צריכה	653.20	0.00	3,292.80	3,946.00		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	-2,993.20	-9.40	-20,954.40	-23,957.00	18.64	
			סה"כ צריכה	-2,993.20	-9.40	-20,954.40	-23,957.00		
			סה"כ צריכה	88,579.03	0.00	423,997.93	512,576.96		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				512,576.96		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 88,579.03)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 423,997.93)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52831	לא להפקה	22048092 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048092 - 3	0.00	0.00	269.50	269.50	5.67	
			22048092 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048110 - 3	0.00	0.00	0.40	0.40	0.70	
			22048341 - 1	1,046.80	0.00	5,680.80	6,727.60	24.31	
			23044389 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044389 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044389 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,046.80	0.00	5,950.70	6,997.50		
2	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	9,296.80	0.00	42,455.20	51,752.00	90.90	
			סה"כ צריכה	9,296.80	0.00	42,455.20	51,752.00		
3	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	21,176.00	0.00	103,292.00	124,468.00	319.00	
			סה"כ צריכה	21,176.00	0.00	103,292.00	124,468.00		
4	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	38,664.00	0.00	181,216.00	219,880.00	375.52	
			סה"כ צריכה	38,664.00	0.00	181,216.00	219,880.00		
5	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	27,900.00	0.00	133,720.00	161,620.00	443.88	
			סה"כ צריכה	27,900.00	0.00	133,720.00	161,620.00		

