



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 03/09/25

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 30727 | אזורי מלל | 21262516 - 1 | 448.10 | 0.00 | 2,336.10 | 2,784.20 | 28.92 | |
| | | | 22048090 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048091 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048091 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 448.10 | 0.00 | 2,336.10 | 2,784.20 | | |
| 2 | 44901 | אזורי מלל ק. 01 | 22048091 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048098 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 39044 | אלון ב - קומה 1 סייברואן | 22048083 - 3 | 463.60 | 0.00 | 1,972.40 | 2,436.00 | 9.39 | |
| | | | 22048108 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 463.60 | 0.00 | 1,972.40 | 2,436.00 | | |
| 4 | 60241 | אלון ב קומה 04 טלרומינג | 21262413 - 1 | -102.25 | 0.00 | -791.75 | -894.00 | 18.64 | |
| | | | 22048087 - 2 | 324.80 | 0.00 | 1,802.40 | 2,127.20 | 11.73 | |
| | | | סה"כ צריכה | 222.55 | 0.00 | 1,010.65 | 1,233.20 | | |
| 5 | 30723 | אמפרסט | 21262515 - 1 | 883.30 | 0.00 | 4,261.20 | 5,144.50 | 8.88 | |
| | | | 22048098 - 1 | 4,542.80 | 0.00 | 19,849.60 | 24,392.40 | 68.53 | |
| | | | 22048098 - 2 | 1,453.20 | 0.00 | 6,400.00 | 7,853.20 | 42.29 | |
| | | | 22048110 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | |
| | | | 22048114 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22345172 - 1 | 5,058.90 | 0.00 | 24,851.70 | 29,910.60 | 44.00 | |
| | | | מגדלי קירור | 6,507.76 | 0.00 | 29,718.64 | 36,226.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,445.96 | 0.00 | 85,081.84 | 103,527.80 | | |
| 6 | 40561 | אמפרסט מחסן קומה (-1) | 22048097 - 3 | 133.60 | 0.00 | 678.60 | 812.20 | 2.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 133.60 | 0.00 | 678.60 | 812.20 | | |
| 7 | 40978 | בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפון | 22048091 - 1 | 8,464.20 | 0.00 | 41,588.40 | 50,052.60 | 92.89 | |
| | | | 22048093 - 3 | 1,908.00 | 0.00 | 9,300.40 | 11,208.40 | 25.42 | |
| | | | 22048108 - 3 | 1,668.80 | 0.00 | 8,887.60 | 10,556.40 | 32.76 | |
| | | | 22048114 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,041.00 | 0.00 | 59,776.40 | 71,817.40 | | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 8 | 40977 | בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע | 22048110 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048114 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 40979 | בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע | 20281984 - 1 | 1,479.20 | 0.00 | 6,685.20 | 8,164.40 | 38.05 | |
| | | | 22048341 - 2 | 296.80 | 0.00 | 1,355.60 | 1,652.40 | 16.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,776.00 | 0.00 | 8,040.80 | 9,816.80 | | |
| 10 | 57973 | בניין A קומה 02 - אמפרסט | 22048097 - 4 | 845.20 | 0.00 | 4,102.80 | 4,948.00 | 14.79 | |
| | | | 22048114 - 1 | 22.30 | 0.00 | 108.70 | 131.00 | 0.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 867.50 | 0.00 | 4,211.50 | 5,079.00 | | |
| 11 | 40981 | בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע | 22048085 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | 40982 | בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע | 22048087 - 4 | 4,261.20 | 0.00 | 20,813.20 | 25,074.40 | 45.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,261.20 | 0.00 | 20,813.20 | 25,074.40 | | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | 40983 | בניין B קומה 07 - מקסילינר בשיפוע | 22048109 - 1 | 1,106.80 | 0.00 | 6,055.60 | 7,162.40 | 33.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,106.80 | 0.00 | 6,055.60 | 7,162.40 | | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | 43231 | וובינג קומה 05 | 22048337 - 4 | 1,034.80 | 0.00 | 5,619.20 | 6,654.00 | 24.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,034.80 | 0.00 | 5,619.20 | 6,654.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 30678 | חדר בזק | 21262513 - 1 | 221.00 | 0.00 | 1,065.20 | 1,286.20 | 4.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 221.00 | 0.00 | 1,065.20 | 1,286.20 | | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | 44237 | טרנסטק | 22048087 - 1 | 229.60 | 0.00 | 1,310.40 | 1,540.00 | 5.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 229.60 | 0.00 | 1,310.40 | 1,540.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | 30725 | מיזוג אוויר | 22048083 - 4 | 8,851.20 | 0.00 | 39,851.60 | 48,702.80 | 152.47 | |
| | | | 22048108 - 4 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 18.06 | |
| | | | 22048110 - 2 | 3,002.80 | 0.00 | 13,044.80 | 16,047.60 | 142.09 | |
| | | | 22048337 - 3 | 4,674.40 | 0.00 | 21,684.00 | 26,358.40 | 60.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,528.40 | 0.00 | 74,585.20 | 91,113.60 | | |
| 18 | 45393 | מסעדת שומשום | 22048098 - 4 | 557.20 | 0.00 | 5,535.60 | 6,092.80 | 38.65 | |
| | | | סה"כ צריכה | 557.20 | 0.00 | 5,535.60 | 6,092.80 | | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | 44450 | מקסילינר מעבדות | 22048092 - 1 | 16,305.60 | 0.00 | 79,851.60 | 96,157.20 | 140.88 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,305.60 | 0.00 | 79,851.60 | 96,157.20 | | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | 42064 | מקסילינר | 20004190 - 1 | 155.30 | 0.00 | 552.40 | 707.70 | 4.63 | |
| | | | 20004190 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 20004190 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 155.30 | 0.00 | 552.40 | 707.70 | | |
| | | | | | | | | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 21 | 30706 | סופרמרקט + מספרה | 22048109 - 3 | 550.60 | 0.00 | 3,415.00 | 3,965.60 | 17.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 550.60 | 0.00 | 3,415.00 | 3,965.60 | | |
| 22 | 35341 | סקיילין A-5 | 22048083 - 2 | 2,116.40 | 0.00 | 7,176.80 | 9,293.20 | 28.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,116.40 | 0.00 | 7,176.80 | 9,293.20 | | |
| 23 | 37550 | פיקומרס | 22048097 - 2 | 72.40 | 0.00 | 455.60 | 528.00 | 4.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 72.40 | 0.00 | 455.60 | 528.00 | | |
| 24 | 39544 | צ'יקן פיק | 22048085 - 1 | 320.40 | 0.00 | 1,371.20 | 1,691.60 | 24.24 | |
| | | | 22048087 - 3 | 623.60 | 0.00 | 7,271.60 | 7,895.20 | 39.98 | |
| | | | 23044389 - 4 | 50.25 | 0.00 | 1,120.75 | 1,171.00 | 4.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 994.25 | 0.00 | 9,763.55 | 10,757.80 | | |
| 25 | 54386 | ציבורי מדוד | 20004190 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048085 - 2 | 6,246.80 | 0.00 | 26,703.60 | 32,950.40 | 66.56 | |
| | | | 22048085 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048090 - 1 | 224.40 | 0.00 | 1,054.40 | 1,278.80 | 8.09 | |
| | | | 22048090 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048090 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048093 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048108 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048109 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048337 - 2 | 2,789.04 | 0.00 | 12,736.56 | 15,525.60 | 90.90 | |
| | | | 22048341 - 3 | 11.80 | 0.00 | 69.90 | 81.70 | 0.82 | |
| | | | 22048341 - 4 | 19.68 | 0.00 | 41.28 | 60.96 | 0.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,291.72 | 0.00 | 40,605.74 | 49,897.46 | | |
| 26 | 50747 | קומה 02 אלון B - טלרומינג | 22048109 - 2 | 653.20 | 0.00 | 3,292.80 | 3,946.00 | 14.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 653.20 | 0.00 | 3,292.80 | 3,946.00 | | |
| 27 | 51434 | קומה 04 - איי סי | 21262413 - 1 | 102.25 | 0.00 | 791.75 | 894.00 | 18.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 102.25 | 0.00 | 791.75 | 894.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 88,579.03 | 0.00 | 423,997.93 | 512,576.96 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 512,576.96 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |





■ פסגה (Kwh 88,579.03)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 423,997.93)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 52831 | לא להפקה | 22048092 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048092 - 3 | 0.00 | 0.00 | 269.50 | 269.50 | 5.67 | |
| | | | 22048092 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048093 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048093 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048110 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | |
| | | | 22048341 - 1 | 1,046.80 | 0.00 | 5,680.80 | 6,727.60 | 24.31 | |
| | | | 23044389 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23044389 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23044389 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,046.80 | 0.00 | 5,950.70 | 6,997.50 | | |
| 2 | 30701 | לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק | 22048337 - 2 | 9,296.80 | 0.00 | 42,455.20 | 51,752.00 | 90.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,296.80 | 0.00 | 42,455.20 | 51,752.00 | | |
| 3 | 30703 | ניהול שנאי T1 | 22048083 - 1 | 21,176.00 | 0.00 | 103,292.00 | 124,468.00 | 319.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 21,176.00 | 0.00 | 103,292.00 | 124,468.00 | | |
| 4 | 30704 | ניהול שנאי T2 | 22048337 - 1 | 38,664.00 | 0.00 | 181,216.00 | 219,880.00 | 375.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 38,664.00 | 0.00 | 181,216.00 | 219,880.00 | | |
| 5 | 30705 | ניהול שנאי T3 | 22048097 - 1 | 27,900.00 | 0.00 | 133,720.00 | 161,620.00 | 443.88 | |
| | | | סה"כ צריכה | 27,900.00 | 0.00 | 133,720.00 | 161,620.00 | | |

