



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (31/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 03/09/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	57.42	3,562.40	3,090.90	0.00	471.50	22345321 - 1	KLA	57466	1
		1,474.46	1,264.49	0.00	209.97	ציבורי			
		5,036.86	4,355.39	0.00	681.47	סה"כ צריכה			
	37.17	11,731.60	10,060.40	0.00	1,671.20	23000143 - 3	אוסם קומה 1	56387	2
		4,859.94	4,115.72	0.00	744.22	ציבורי			
		16,591.54	14,176.12	0.00	2,415.42	סה"כ צריכה			
	149.49	18,771.60	16,168.40	0.00	2,603.20	23000143 - 4	מיזוג אוויר	55996	3
	122.94	16,040.00	13,490.40	0.00	2,549.60	23000919 - 2			
	17.60	7,086.80	5,886.40	0.00	1,200.40	23000919 - 4			
		41,898.40	35,545.20	0.00	6,353.20	סה"כ צריכה			
	14.46	4,182.00	3,424.00	0.00	758.00	23000919 - 3	פבליקו 3, ק	55994	4
		1,738.32	1,400.76	0.00	337.55	ציבורי			
		5,920.32	4,824.76	0.00	1,095.55	סה"כ צריכה			
	0.82	36.20	29.80	0.00	6.40	22345001 - 1	פבליקו חניון	60685	5
		36.20	29.80	0.00	6.40	סה"כ צריכה			
	18.49	6,035.36	4,910.24	0.00	1,125.12	23000143 - 2	רפואה דחופה	55993	6
		2,509.82	2,008.79	0.00	501.04	ציבורי			
		8,545.18	6,919.03	0.00	1,626.16	סה"כ צריכה			
		78,028.50	65,850.30	0.00	12,178.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		78,028.50				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (12,178.20 Kwh)
 ■ גבע (0.00 Kwh)
 ■ שפל (65,850.30 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60609	סולארי PV1 (שנאי 2)	22345422 - 1	144.60	0.00	7,277.50	7,422.10	36.55	
			סה"כ צריכה	144.60	0.00	7,277.50	7,422.10		
2	55995	ציבורי	22345001 - 1	-6.40	0.00	-29.80	-36.20	0.82	
			22345321 - 1	-471.50	0.00	-3,090.90	-3,562.40	57.42	
			22345422 - 1	144.60	0.00	7,277.50	7,422.10	36.55	
			23000143 - 1	6,686.40	0.00	37,363.20	44,049.60	202.34	
			23000143 - 2	-1,125.12	0.00	-4,910.24	-6,035.36	18.49	
			23000143 - 3	-1,671.20	0.00	-10,060.40	-11,731.60	37.17	
			23000143 - 4	-2,603.20	0.00	-16,168.40	-18,771.60	149.49	
			23000919 - 1	5,347.20	0.00	21,209.60	26,556.80	3,124.75	
			23000919 - 2	-2,549.60	0.00	-13,490.40	-16,040.00	122.94	
			23000919 - 3	-758.00	0.00	-3,424.00	-4,182.00	14.46	
			23000919 - 4	-1,200.40	0.00	-5,886.40	-7,086.80	17.60	
			סה"כ צריכה	1,792.78	0.00	8,789.76	10,582.54		
3	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	6,686.40	0.00	37,363.20	44,049.60	202.34	
			סה"כ צריכה	6,686.40	0.00	37,363.20	44,049.60		
4	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	5,347.20	0.00	21,209.60	26,556.80	3,124.75	
			סה"כ צריכה	5,347.20	0.00	21,209.60	26,556.80		

