



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/08/25 - 04/08/25)

תאריך הפקה: 04/09/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		9,048.70	7,532.10	0.00	1,516.60	13127926 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		9,048.70	7,532.10	0.00	1,516.60	סה"כ צריכה			
	414.40	166,067.00	135,749.00	0.00	30,318.00	22344634 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		166,067.00	135,749.00	0.00	30,318.00	סה"כ צריכה			
		175,115.70	143,281.10	0.00	31,834.60	סה"כ צריכה			
		187,820.00	153,680.00		34,140.00	חשבון חברת חשמל			
		-12,704.30	-10,398.90		-2,305.40	הפרש בקוט"ש			
		-6.76%	-6.77%		-6.75%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (31,834.60 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (143,281.10 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	6,650.10	5,399.40	0.00	1,250.70	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		6,650.10	5,399.40	0.00	1,250.70	סה"כ צריכה			
	41.95	27,887.58	16,298.47	5,803.98	5,785.13	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		27,887.58	16,298.47	5,803.98	5,785.13	סה"כ צריכה			
		9,048.70	7,532.10	0.00	1,516.60	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
	414.40	166,067.00	135,749.00	0.00	30,318.00	22344634 - 1			
		175,115.70	143,281.10	0.00	31,834.60	סה"כ צריכה			

