



דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (31/07/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 11/09/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	61993	אולם 1	23070725 - 2	1,499.60	0.00	5,434.40	6,934.00	18.69	
			23070726 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,499.60	0.00	5,434.40	6,934.00		
2	35434	גוד פ.א.ע בע"מ 17.ח	16226478 - 1	2,608.50	0.00	9,327.90	11,936.40	42.66	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	704.86	0.00	2,874.58	3,579.44		
			סה"כ צריכה	3,313.36	0.00	12,202.48	15,515.84		
3	38482	דוכן בי פרש	15114153 - 20	128.00	0.00	551.90	679.90	1.40	
			16226484 - 8	301.95	0.00	1,443.35	1,745.30	6.50	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	116.18	0.00	614.88	731.06		
			סה"כ צריכה	546.13	0.00	2,610.13	3,156.26		
4	35160	דוכן ממתקים פינקי	15114153 - 31	137.90	0.00	583.50	721.40	1.34	
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	37.26	0.00	179.82	217.08		
			סה"כ צריכה	175.16	0.00	763.32	938.48		
5	58185	דוכן נוטלה	16226486 - 12	1,126.50	0.00	3,939.35	5,065.85	18.71	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	304.40	0.00	1,213.99	1,518.39		
			סה"כ צריכה	1,430.90	0.00	5,153.34	6,584.24		
6	64013	דרגנועים ומעליות	16092113 - 7	18.45	0.00	60.15	78.60	0.65	
			16092113 - 8	24.20	0.00	77.40	101.60	0.81	
			16092113 - 9	29.50	0.00	94.95	124.45	0.94	
			16092113 - 10	11.60	0.00	35.45	47.05	0.72	
			16092113 - 11	9.95	0.00	30.45	40.40	0.63	
			16092113 - 12	8.80	0.00	27.05	35.85	0.57	
			16092114 - 7	45.05	0.00	144.45	189.50	1.01	
			16092114 - 8	43.70	0.00	129.50	173.20	0.94	
			16092114 - 9	30.45	0.00	95.80	126.25	0.82	
			16092114 - 10	77.25	0.00	195.80	273.05	1.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092114 - 11	97.05	0.00	232.55	329.60	1.61	
			16092114 - 12	78.55	0.00	188.45	267.00	1.45	
			16092117 - 4	17.95	0.00	74.50	92.45	0.35	
			16092117 - 5	16.90	0.00	67.70	84.60	0.37	
			16092117 - 6	1.70	0.00	4.60	6.30	0.22	
			16092173 - 1	32.05	0.00	132.40	164.45	0.59	
			16226481 - 22	30.90	0.00	116.45	147.35	0.56	
			16226481 - 23	36.30	0.00	141.00	177.30	0.62	
			16226481 - 24	14.80	0.00	47.80	62.60	0.47	
			16226481 - 25	28.45	0.00	103.30	131.75	0.62	
			16226481 - 26	23.05	0.00	71.10	94.15	0.65	
			16226481 - 27	13.80	0.00	42.10	55.90	0.50	
			17313244 - 1	27.80	0.00	129.60	157.40	1.38	
			סה"כ צריכה	718.25	0.00	2,242.55	2,960.80		
7	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	17,250.00	0.00	71,986.80	89,236.80	173.69	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	17,250.00	0.00	71,986.80	89,236.80		
8	38190	זאפה	15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18045223 - 1	2,732.70	0.00	4,545.10	7,277.80		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	738.42	0.00	1,400.66	2,139.08		
			סה"כ צריכה	3,471.12	0.00	5,945.76	9,416.88		
9	44736	חברת המזרח לשיווק מכניות בע"מ	16226486 - 8	239.20	0.00	1,679.30	1,918.50	10.06	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	64.64	0.00	517.51	582.15		
			סה"כ צריכה	303.84	0.00	2,196.81	2,500.65		
10	40405	יאנגה	15114146 - 1	304.30	0.00	1,184.10	1,488.40	8.27	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	82.23	0.00	364.90	447.13		
			סה"כ צריכה	386.53	0.00	1,549.00	1,935.53		
11	60676	לוצ'נה קומה 1	15114146 - 6	1,130.00	0.00	3,394.70	4,524.70	16.98	
			15114153 - 1	3,910.40	0.00	9,025.20	12,935.60	40.90	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,361.99	0.00	3,827.44	5,189.44		
			סה"כ צריכה	6,402.39	0.00	16,247.34	22,649.74		
12	42300	לילין ח.76	15114146 - 2	386.00	0.00	1,749.20	2,135.20	12.66	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	104.30	0.00	539.05	643.35		
			סה"כ צריכה	490.30	0.00	2,288.25	2,778.55		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	36512	מסעדת סדאפה	15114153 - 10	1,578.00	0.00	5,968.80	7,546.80	20.06	
			15114153 - 11	1,770.00	0.00	6,596.80	8,366.80	21.32	
			15114153 - 12	1,283.00	0.00	4,599.80	5,882.80	17.28	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 26	28.85	0.00	120.00	148.85	0.38	
			סה"כ צריכה	5,919.01	0.00	22,612.25	28,531.26		
14	36689	מסעדת פטריקס	15114141 - 11	8,761.60	0.00	19,194.80	27,956.40	84.50	
			15114153 - 29	2.54	0.00	5.09	7.63	0.08	
			15114153 - 30	0.27	0.00	0.78	1.06	0.04	
			סה"כ צריכה	11,132.70	0.00	25,117.75	36,250.44		
			15114154 - 7	1,590.20	0.00	5,073.20	6,663.40	19.98	
15	34491	מקדונלדס חנות 42	15114154 - 8	1,119.20	0.00	3,754.80	4,874.00	15.66	
			15114154 - 9	1,111.60	0.00	3,786.60	4,898.20	13.86	
			סה"כ צריכה	4,853.49	0.00	16,502.04	21,355.54		
			15114145 - 3	269.20	0.00	1,200.70	1,469.90	6.29	
16	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	סה"כ צריכה	341.94	0.00	1,570.72	1,912.66		
			15114145 - 3	72.74	0.00	370.02	442.76		
17	61140	פאנקי מאנקי קומה 1	23070725 - 1	9,871.20	0.00	37,616.00	47,487.20	130.36	
			23070725 - 3	-140.50	0.00	-589.10	-729.60	1.52	
			24050674 - 1	5.28	0.00	8.84	14.12	0.88	
			24050674 - 2	14.56	0.00	24.60	39.16	2.45	
			24050674 - 3	4.68	0.00	7.84	12.52	0.79	
			24050674 - 4	2.28	0.00	3.40	5.68	26.64	
			24050676 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24050676 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24050676 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24050676 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24050677 - 1	4.78	0.00	7.54	12.32	26.93	
			24050677 - 2	0.60	0.00	0.88	1.48	0.10	
			24050677 - 3	4.70	0.00	7.38	12.08	11.23	
			24050677 - 4	1.06	0.00	1.50	2.56	0.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			24050678 - 1	17.96	0.00	54.56	72.52	1.06	
			24050678 - 2	19.72	0.00	59.16	78.88	1.11	
			24050678 - 3	14.64	0.00	43.80	58.44	0.82	
			24050679 - 1	7.18	0.00	21.62	28.80	0.40	
			24050679 - 2	5.50	0.00	15.42	20.93	0.40	
			24050679 - 3	9.79	0.00	29.44	39.23	0.55	
			24050679 - 4	2.64	0.00	4.64	7.28	0.44	
			סה"כ צריכה	9,846.08	0.00	37,317.52	47,163.60		
18	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק.ק	16226486 - 1	7,951.60	0.00	34,297.60	42,249.20	148.68	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,148.65	0.00	10,569.50	12,718.14		
			סה"כ צריכה	10,100.25	0.00	44,867.10	54,967.34		
19	38864	פוט לוקר	15114141 - 10	2,980.20	0.00	12,817.00	15,797.20	59.27	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	805.30	0.00	3,949.82	4,755.11		
			סה"כ צריכה	3,785.50	0.00	16,766.82	20,552.31		
20	37260	פליפר	15114145 - 5	611.40	0.00	2,794.10	3,405.50	11.55	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	165.21	0.00	861.06	1,026.27		
			סה"כ צריכה	776.61	0.00	3,655.16	4,431.77		
21	53200	פרסקו	16226478 - 7	381.50	0.00	1,674.30	2,055.80	4.10	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	103.09	0.00	515.97	619.06		
			סה"כ צריכה	484.59	0.00	2,190.27	2,674.86		
22	40064	ציבורי	23070725 - 1	-9,871.20	0.00	-37,616.00	-47,487.20	130.36	
			23070725 - 3	-140.50	0.00	-589.10	-729.60	1.52	
			15114139 - 15	-37,644.20	0.00	-137,836.70	-175,480.90	7.02	
			23070725 - 1	-9,871.20	0.00	-37,616.00	-47,487.20	130.36	
			15114139 - 1	108,948.00	0.00	425,608.00	534,556.00	1,193.36	
			15114139 - 2	-8,526.40	0.00	-38,904.80	-47,431.20	217.14	
			15114139 - 4	-4,731.60	0.00	-18,951.20	-23,682.80	169.08	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 6	219.60	0.00	90,308.40	90,528.00	407.10	
			15114139 - 9	42,528.00	0.00	14,380.00	56,908.00	454.12	
			15114139 - 10	132.40	0.00	51,533.60	51,666.00	207.58	
			15114141 - 2	-17,250.00	0.00	-71,986.80	-89,236.80	173.69	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 5	69,076.00	0.00	252,064.00	321,140.00	716.44	
			15114141 - 7	-12,218.40	0.00	-50,886.40	-63,104.80	172.93	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114141 - 8	-0.80	0.00	-19.20	-20.00	5.56	
			15114141 - 10	-2,980.20	0.00	-12,817.00	-15,797.20	59.27	
			15114141 - 11	-8,761.60	0.00	-19,194.80	-27,956.40	84.50	
			15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 15	37,388.20	0.00	150,658.50	188,046.70	5.72	
			15114145 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114145 - 3	-269.20	0.00	-1,200.70	-1,469.90	6.29	
			15114145 - 5	-611.40	0.00	-2,794.10	-3,405.50	11.55	
			15114146 - 1	-304.30	0.00	-1,184.10	-1,488.40	8.27	
			15114146 - 2	-386.00	0.00	-1,749.20	-2,135.20	12.66	
			15114153 - 10	-1,578.00	0.00	-5,968.80	-7,546.80	20.06	
			15114153 - 11	-1,770.00	0.00	-6,596.80	-8,366.80	21.32	
			15114153 - 12	-1,283.00	0.00	-4,599.80	-5,882.80	17.28	
			15114153 - 20	-128.00	0.00	-551.90	-679.90	1.40	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 26	-28.85	0.00	-120.00	-148.85	0.38	
			15114153 - 29	-2.54	0.00	-5.09	-7.63	0.08	
			15114153 - 30	-0.27	0.00	-0.78	-1.06	0.04	
			15114153 - 31	-137.90	0.00	-583.50	-721.40	1.34	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	-12.85	0.00	-58.15	-71.00	0.14	
			15114154 - 7	-1,590.20	0.00	-5,073.20	-6,663.40	19.98	
			15114154 - 8	-1,119.20	0.00	-3,754.80	-4,874.00	15.66	
			15114154 - 9	-1,111.60	0.00	-3,786.60	-4,898.20	13.86	
			15114154 - 22	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			15114154 - 24	-3.20	0.00	-9.20	-12.40	0.67	
			15114154 - 28	-3,293.60	0.00	-8,712.80	-12,006.40	31.78	
			15114154 - 29	-3,126.40	0.00	-7,481.60	-10,608.00	31.34	
			15114154 - 30	-3,336.40	0.00	-7,593.20	-10,929.60	33.32	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.18	
			16193896 - 3	-8,421.20	0.00	-33,050.20	-41,471.40	67.87	
			16226478 - 1	-2,608.50	0.00	-9,327.90	-11,936.40	42.66	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			16226478 - 7	-381.50	0.00	-1,674.30	-2,055.80	4.10	
			16226478 - 14	-202.30	0.00	-891.60	-1,093.90	1.50	
			16226480 - 3	-214.10	0.00	-981.90	-1,196.00	9.53	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226480 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226480 - 13	-17.20	0.00	-51.40	-68.60	1.02	
			16226481 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 28	-11,778.75	0.00	-52,050.00	-63,828.75	129.43	
			16226481 - 29	-8,883.75	0.00	-39,605.00	-48,488.75	108.26	
			16226481 - 30	-8,533.75	0.00	-38,585.00	-47,118.75	106.06	
			16226482 - 22	-538.60	0.00	-2,340.20	-2,878.80	7.69	
			16226482 - 23	-551.20	0.00	-2,393.00	-2,944.20	7.21	
			16226482 - 24	-447.80	0.00	-1,953.20	-2,401.00	5.67	
			16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 31	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	-1,341.60	0.00	-5,224.00	-6,565.60	18.78	
			16226483 - 5	-1,299.20	0.00	-5,074.00	-6,373.20	17.05	
			16226483 - 6	-1,495.20	0.00	-5,997.60	-7,492.80	18.12	
			16226484 - 6	-649.20	0.00	-538.10	-1,187.30	4.80	
			16226484 - 8	-301.95	0.00	-1,443.35	-1,745.30	6.50	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-7,951.60	0.00	-34,297.60	-42,249.20	148.68	
			16226486 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 8	-239.20	0.00	-1,679.30	-1,918.50	10.06	
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313191 - 1	-13,392.60	0.00	-62,164.30	-75,556.90	318.80	
			18045223 - 1	-2,732.70	0.00	-4,545.10	-7,277.80		
			סה"כ צריכה	54,221.28	0.00	192,442.53	246,663.81		
23	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	13,392.60	0.00	62,164.30	75,556.90	318.80	
			סה"כ צריכה	13,392.60	0.00	62,164.30	75,556.90		
24	62192	צעצועים כניסה ראשית	16226482 - 22	538.60	0.00	2,340.20	2,878.80	7.69	
			16226482 - 23	551.20	0.00	2,393.00	2,944.20	7.21	
			16226482 - 24	447.80	0.00	1,953.20	2,401.00	5.67	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	415.48	0.00	2,060.55	2,476.03		
			סה"כ צריכה	1,953.08	0.00	8,746.95	10,700.03		
25	35433	צעצועים-טויי טיוב חנות 63	16226478 - 14	202.30	0.00	891.60	1,093.90	1.50	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	54.66	0.00	274.76	329.43		
			סה"כ צריכה	256.96	0.00	1,166.36	1,423.33		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	34514	קולנוע	15114139 - 15	37,644.20	0.00	137,836.70	175,480.90	7.02	
			23070725 - 1	-9,871.20	0.00	-37,616.00	-47,487.20	130.36	
			24050674 - 1	-5.28	0.00	-8.84	-14.12	0.88	
			24050674 - 2	-14.56	0.00	-24.60	-39.16	2.45	
			24050674 - 3	-4.68	0.00	-7.84	-12.52	0.79	
			24050674 - 4	-2.28	0.00	-3.40	-5.68	26.64	
			24050676 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24050676 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24050676 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24050677 - 1	-4.78	0.00	-7.54	-12.32	26.93	
			24050677 - 2	-0.60	0.00	-0.88	-1.48	0.10	
			24050677 - 3	-4.70	0.00	-7.38	-12.08	11.23	
			24050677 - 4	-1.06	0.00	-1.50	-2.56	0.20	
			24050678 - 1	-17.96	0.00	-54.56	-72.52	1.06	
			24050678 - 2	-19.72	0.00	-59.16	-78.88	1.11	
			24050678 - 3	-14.64	0.00	-43.80	-58.44	0.82	
			24050679 - 1	-7.18	0.00	-21.62	-28.80	0.40	
			24050679 - 2	-5.50	0.00	-15.42	-20.93	0.40	
			24050679 - 3	-9.79	0.00	-29.44	-39.23	0.55	
			24050679 - 4	-2.64	0.00	-4.64	-7.28	0.44	
			סה"כ צריכה	27,657.62	0.00	99,930.08	127,587.70		
27	64015	קולנוע צילרים + אולם 1	15114141 - 1	9,069.00	0.00	36,466.20	45,535.20	419.05	
			15114141 - 13	25,102.40	0.00	86,479.20	111,581.60	292.50	
			23070725 - 2	1,499.60	0.00	5,434.40	6,934.00	18.69	
			23070726 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	35,671.00	0.00	128,379.80	164,050.80		
28	38868	קפה ללוש	16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	1,341.60	0.00	5,224.00	6,565.60	18.78	
			16226483 - 5	1,299.20	0.00	5,074.00	6,373.20	17.05	
			16226483 - 6	1,495.20	0.00	5,997.60	7,492.80	18.12	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,117.61	0.00	5,021.82	6,139.43		
			סה"כ צריכה	5,253.61	0.00	21,317.42	26,571.03		
29	62002	קרפור	15114146 - 3	1,139.60	0.00	5,018.70	6,158.30	8.88	
			16193896 - 3	8,421.20	0.00	33,050.20	41,471.40	67.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226481 - 28	11,778.75	0.00	52,050.00	63,828.75	129.43	
			16226481 - 29	8,883.75	0.00	39,605.00	48,488.75	108.26	
			16226481 - 30	8,533.75	0.00	38,585.00	47,118.75	106.06	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	10,472.76	0.00	51,867.79	62,340.55		
			סה"כ צריכה	49,229.81	0.00	220,176.69	269,406.50		
30	49789	ריבר	15114153 - 24	106.70	0.00	475.30	582.00	1.70	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	12.85	0.00	58.15	71.00	0.14	
			15114154 - 28	3,293.60	0.00	8,712.80	12,006.40	31.78	
			15114154 - 29	3,126.40	0.00	7,481.60	10,608.00	31.34	
			15114154 - 30	3,336.40	0.00	7,593.20	10,929.60	33.32	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,668.63	0.00	7,495.02	10,163.66		
			סה"כ צריכה	12,544.58	0.00	31,816.07	44,360.66		
			סה"כ צריכה	283,408.29	0.00	1,065,360.02	1,348,768.31		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,348,768.31		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 283,408.29)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 1,065,360.02)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים - מועמס על שוכרים)	15114139 - 2	8,526.40	0.00	38,904.80	47,431.20	217.14	
			15114139 - 4	4,731.60	0.00	18,951.20	23,682.80	169.08	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 7	12,218.40	0.00	50,886.40	63,104.80	172.93	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226484 - 6	649.20	0.00	538.10	1,187.30	4.80	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	26,125.60	0.00	109,280.50	135,406.10		
2	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	219.60	0.00	90,308.40	90,528.00	407.10	
			סה"כ צריכה	219.60	0.00	90,308.40	90,528.00		
3	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	132.40	0.00	51,533.60	51,666.00	207.58	
			סה"כ צריכה	132.40	0.00	51,533.60	51,666.00		
4	43378	ציבורי חניון P1	15114154 - 7	-1,590.20	0.00	-5,073.20	-6,663.40	19.98	
			15114154 - 8	-1,119.20	0.00	-3,754.80	-4,874.00	15.66	
			15114154 - 9	-1,111.60	0.00	-3,786.60	-4,898.20	13.86	
			15114154 - 22	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			15114154 - 24	-3.20	0.00	-9.20	-12.40	0.67	
			15114154 - 28	-3,293.60	0.00	-8,712.80	-12,006.40	31.78	
			15114154 - 29	-3,126.40	0.00	-7,481.60	-10,608.00	31.34	
			15114154 - 30	-3,336.40	0.00	-7,593.20	-10,929.60	33.32	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.18	
			16226477 - 1	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.03	
			16226477 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 14	-0.50	0.00	-1.70	-2.20	0.10	
			16226478 - 1	-2,608.50	0.00	-9,327.90	-11,936.40	42.66	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			16226478 - 7	-381.50	0.00	-1,674.30	-2,055.80	4.10	
			16226478 - 14	-202.30	0.00	-891.60	-1,093.90	1.50	
			16226480 - 3	-214.10	0.00	-981.90	-1,196.00	9.53	
			16226480 - 13	-17.20	0.00	-51.40	-68.60	1.02	
			16226480 - 15	17,501.00	0.00	51,294.90	68,795.90		
			סה"כ צריכה	496.30	0.00	1,954.00	2,450.30		
5	43379	ציבורי חניון P2	15114145 - 3	-269.20	0.00	-1,200.70	-1,469.90	6.29	
			15114145 - 5	-611.40	0.00	-2,794.10	-3,405.50	11.55	
			15114145 - 15	20,459.70	0.00	62,476.30	82,936.00		
			15114146 - 1	-304.30	0.00	-1,184.10	-1,488.40	8.27	
			15114146 - 2	-386.00	0.00	-1,749.20	-2,135.20	12.66	
			15114153 - 10	-1,578.00	0.00	-5,968.80	-7,546.80	20.06	
			15114153 - 11	-1,770.00	0.00	-6,596.80	-8,366.80	21.32	
			15114153 - 12	-1,283.00	0.00	-4,599.80	-5,882.80	17.28	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114153 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 15	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 20	-128.00	0.00	-551.90	-679.90	1.40	
			15114153 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 31	-137.90	0.00	-583.50	-721.40	1.34	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	-12.85	0.00	-58.15	-71.00	0.14	
			סה"כ צריכה	13,979.05	0.00	37,189.25	51,168.30		
6	42800	ציבורי חניון P4	16226483 - 4	-1,341.60	0.00	-5,224.00	-6,565.60	18.78	
			16226483 - 5	-1,299.20	0.00	-5,074.00	-6,373.20	17.05	
			16226483 - 6	-1,495.20	0.00	-5,997.60	-7,492.80	18.12	
			16226484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 8	-301.95	0.00	-1,443.35	-1,745.30	6.50	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 15	5,114.60	0.00	18,467.00	23,581.60		
			סה"כ צריכה	676.65	0.00	728.05	1,404.70		
7	42802	ציבורי חניון P5	16226482 - 22	-538.60	0.00	-2,340.20	-2,878.80	7.69	
			16226482 - 23	-551.20	0.00	-2,393.00	-2,944.20	7.21	
			16226482 - 24	-447.80	0.00	-1,953.20	-2,401.00	5.67	
			16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 31	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-7,951.60	0.00	-34,297.60	-42,249.20	148.68	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 12	-1,126.50	0.00	-3,939.35	-5,065.85	18.71	
			16226486 - 15	12,044.90	0.00	51,388.00	63,432.90		
			סה"כ צריכה	1,429.20	0.00	6,464.65	7,893.85		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-13,392.60	0.00	-62,164.30	-75,556.90	318.80	
			20281981 - 1	16,261.70	0.00	70,796.90	87,058.60	319.25	
			סה"כ צריכה	2,869.10	0.00	8,632.60	11,501.70		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 1 6 5 4 3 2)	16226480 - 15	17,501.00	0.00	51,294.90	68,795.90		
			סה"כ צריכה	17,501.00	0.00	51,294.90	68,795.90		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 9 8)	15114145 - 15	20,459.70	0.00	62,476.30	82,936.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20,459.70	0.00	62,476.30	82,936.00		
11	42799	ראשי P4 (למונים: 23 22)	15 - 16226484	5,114.60	0.00	18,467.00	23,581.60		
			סה"כ צריכה	5,114.60	0.00	18,467.00	23,581.60		
12	42801	ראשי P5 (למונים: 21 20)	15 - 16226486	12,044.90	0.00	51,388.00	63,432.90		
			סה"כ צריכה	12,044.90	0.00	51,388.00	63,432.90		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	1 - 20281981	16,261.70	0.00	70,796.90	87,058.60	319.25	
			סה"כ צריכה	16,261.70	0.00	70,796.90	87,058.60		
14	34507	ראשי שנאי T1	15 - 15114141	37,388.20	0.00	150,658.50	188,046.70	5.72	
			סה"כ צריכה	37,388.20	0.00	150,658.50	188,046.70		
15	34496	ראשי שנאי T2	9 - 15114139	42,528.00	0.00	14,380.00	56,908.00	454.12	
			סה"כ צריכה	42,528.00	0.00	14,380.00	56,908.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	1 - 15114139	108,948.00	0.00	425,608.00	534,556.00	1,193.36	
			סה"כ צריכה	108,948.00	0.00	425,608.00	534,556.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	5 - 15114141	69,076.00	0.00	252,064.00	321,140.00	716.44	
			סה"כ צריכה	69,076.00	0.00	252,064.00	321,140.00		

