



דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (31/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 11/09/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35434	גוד פ.א.ע בע"מ ח.17	16226478 - 1	2,075.80	0.00	8,860.40	10,936.20	44.57	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	620.83	0.00	3,267.34	3,888.17		
			סה"כ צריכה	2,696.63	0.00	12,127.74	14,824.37		
2	38482	דוכן בי פרש	15114153 - 20	112.45	0.00	537.75	650.20	1.27	
			16226484 - 8	283.40	0.00	1,453.70	1,737.10	6.70	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	118.39	0.00	734.36	852.75		
			סה"כ צריכה	514.24	0.00	2,725.81	3,240.05		
3	35160	דוכן ממתקים פינקי	15114153 - 31	112.70	0.00	562.55	675.25	1.45	
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	33.71	0.00	207.44	241.15		
			סה"כ צריכה	146.41	0.00	769.99	916.40		
4	58185	דוכן נטלה	16226486 - 12	1,014.00	0.00	3,842.40	4,856.40	15.31	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	303.27	0.00	1,416.92	1,720.18		
			סה"כ צריכה	1,317.27	0.00	5,259.32	6,576.58		
5	64013	דרגנועים ומעליות	16092113 - 7	26.90	0.00	74.80	101.70	0.65	
			16092113 - 8	35.80	0.00	97.85	133.65	0.79	
			16092113 - 9	43.30	0.00	119.15	162.45	0.94	
			16092113 - 10	28.05	0.00	80.65	108.70	0.75	
			16092113 - 11	24.90	0.00	71.05	95.95	0.67	
			16092113 - 12	21.75	0.00	62.65	84.40	0.61	
			16092114 - 7	50.20	0.00	188.25	238.45	1.23	
			16092114 - 8	48.85	0.00	167.85	216.70	1.18	
			16092114 - 9	33.40	0.00	125.85	159.25	1.06	
			16092114 - 10	75.00	0.00	207.25	282.25	1.29	
			16092114 - 11	99.45	0.00	247.70	347.15	1.53	
			16092114 - 12	79.40	0.00	199.70	279.10	1.28	
			16092117 - 4	16.25	0.00	74.55	90.80	0.39	
			16092117 - 5	10.15	0.00	45.10	55.25	0.33	
			16092117 - 6	1.75	0.00	5.20	6.95	0.26	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092173 - 1	29.50	0.00	131.20	160.70	0.55	
			16226481 - 22	25.60	0.00	121.80	147.40	1.61	
			16226481 - 23	29.95	0.00	143.40	173.35	1.71	
			16226481 - 24	10.95	0.00	52.00	62.95	1.59	
			16226481 - 25	23.90	0.00	112.20	136.10	0.59	
			16226481 - 26	17.80	0.00	81.00	98.80	0.62	
			16226481 - 27	10.55	0.00	49.80	60.35	0.50	
			17313244 - 1	21.20	-699.90	108.00	-570.70	1.38	
			סה"כ צריכה	764.60	-699.90	2,567.00	2,631.70		
6	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	16,203.00	0.00	74,692.20	90,895.20	196.10	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	16,203.00	0.00	74,692.20	90,895.20		
7	38190	זאפה	15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18045223 - 1	3,263.40	0.00	5,970.10	9,233.50		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	976.02	0.00	2,201.52	3,177.54		
			סה"כ צריכה	4,239.42	0.00	8,171.62	12,411.04		
8	44736	חברת המזרח לשיווק מכוניות בע"מ	16226486 - 8	220.40	0.00	1,670.20	1,890.60	9.86	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	65.92	0.00	615.90	681.82		
			סה"כ צריכה	286.32	0.00	2,286.10	2,572.42		
9	40405	יאנגה	15114146 - 1	241.30	0.00	1,123.10	1,364.40	7.21	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	72.17	0.00	414.15	486.32		
			סה"כ צריכה	313.47	0.00	1,537.25	1,850.72		
10	60676	לוצ'נה קומה 1	15114146 - 6	1,040.00	0.00	4,224.10	5,264.10	18.55	
			15114153 - 1	3,261.60	0.00	8,586.00	11,847.60	37.78	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,286.53	0.00	4,723.82	6,010.35		
			סה"כ צריכה	5,588.13	0.00	17,533.92	23,122.05		
11	42300	ללין ח.76	15114146 - 2	327.30	0.00	1,466.80	1,794.10	12.26	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	97.89	0.00	540.89	638.78		
			סה"כ צריכה	425.19	0.00	2,007.69	2,432.88		
12	36512	מסעדת סדאפה	15114153 - 10	1,201.60	0.00	6,035.20	7,236.80	18.99	
			15114153 - 11	1,420.80	0.00	6,754.60	8,175.40	20.31	
			15114153 - 12	952.80	0.00	4,663.40	5,616.20	16.83	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 26	25.35	0.00	117.95	143.30	0.35	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,076.86	0.00	6,479.50	7,556.35		
			סה"כ צריכה	4,677.41	0.00	24,050.65	28,728.05		
13	36689	מסעדת פטריקס	11 - 15114141	7,652.00	0.00	18,111.20	25,763.20	84.87	
			15114153 - 29	0.86	0.00	1.79	2.66	0.09	
			15114153 - 30	0.58	0.00	1.73	2.30	0.04	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,289.00	0.00	6,679.94	8,968.94		
			סה"כ צריכה	9,942.44	0.00	24,794.66	34,737.10		
14	34491	מקדונלדס חנות 42	7 - 15114154	1,411.60	0.00	5,083.60	6,495.20	20.24	
			8 - 15114154	898.60	0.00	3,406.80	4,305.40	13.72	
			9 - 15114154	957.00	0.00	3,702.80	4,659.80	14.10	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	977.16	0.00	4,496.34	5,473.49		
			סה"כ צריכה	4,244.36	0.00	16,689.54	20,933.89		
15	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	3 - 15114145	46.60	0.00	367.40	414.00	5.09	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	13.94	0.00	135.48	149.42		
			סה"כ צריכה	60.54	0.00	502.88	563.42		
16	61140	פאנקי מאנקי קומה 1	1 - 23070725	9,331.20	0.00	36,912.80	46,244.00	132.40	
			23070725 - 3	-155.40	0.00	-764.30	-919.70	2.19	
			24050674 - 1	109.92	0.00	543.24	653.16	0.89	
			24050674 - 2	303.64	0.00	1,502.28	1,805.92	2.45	
			24050674 - 3	97.72	0.00	482.96	580.68	0.79	
			24050674 - 4	47.52	0.00	144.68	192.20	0.78	
			24050676 - 1	442.16	0.00	2,108.65	2,550.81	3.48	
			24050676 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			24050676 - 3	161.88	0.00	770.51	932.39	1.27	
			24050676 - 4	231.01	0.00	1,099.49	1,330.51	1.82	
			24050677 - 1	99.66	0.00	493.94	593.60	0.80	
			24050677 - 2	12.68	0.00	38.48	51.16	0.10	
			24050677 - 3	98.34	0.00	487.18	585.52	0.79	
			24050677 - 4	21.90	0.00	67.06	88.96	0.26	
			24050678 - 1	124.76	0.00	621.64	746.40	1.07	
			24050678 - 2	137.68	0.00	677.96	815.64	1.12	
			24050678 - 3	102.12	0.00	501.84	603.96	0.86	
			24050679 - 1	49.97	0.00	247.62	297.58	0.40	
			24050679 - 2	50.06	0.00	248.10	298.16	0.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			24050679 - 3	68.05	0.00	337.30	405.34	0.55	
			24050679 - 4	55.12	0.00	273.01	328.13	0.45	
			סה"כ צריכה	11,389.99	0.00	46,794.43	58,184.42		
17	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק.ק	16226486 - 1	6,434.80	0.00	29,150.00	35,584.80	148.98	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	1,924.53	0.00	10,749.29	12,673.82		
			סה"כ צריכה	8,359.33	0.00	39,899.29	48,258.62		
18	38864	פוט לוקר	15114141 - 10	2,386.80	0.00	11,326.40	13,713.20	58.41	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	713.85	0.00	4,176.70	4,890.54		
			סה"כ צריכה	3,100.65	0.00	15,503.10	18,603.74		
19	37260	פלפר	15114145 - 5	468.50	0.00	2,208.40	2,676.90	13.11	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	140.12	0.00	814.36	954.48		
			סה"כ צריכה	608.62	0.00	3,022.76	3,631.38		
20	53200	פרסקו	16226478 - 7	334.60	0.00	1,619.90	1,954.50	3.88	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	100.07	0.00	597.35	697.42		
			סה"כ צריכה	434.67	0.00	2,217.25	2,651.92		
21	40064	ציבורי	15114139 - 15	-36,618.10	0.00	-154,380.20	-190,998.30	7.30	
			24050679 - 1	-49.97	0.00	-247.62	-297.58	0.40	
			24050679 - 2	-50.06	0.00	-248.10	-298.16	0.40	
			24050679 - 3	-68.05	0.00	-337.30	-405.34	0.55	
			24050679 - 4	-55.12	0.00	-273.01	-328.13	0.45	
			24050678 - 1	-124.76	0.00	-621.64	-746.40	1.07	
			24050678 - 2	-137.68	0.00	-677.96	-815.64	1.12	
			24050678 - 3	-102.12	0.00	-501.84	-603.96	0.86	
			24050677 - 1	-99.66	0.00	-493.94	-593.60	0.80	
			24050677 - 2	-12.68	0.00	-38.48	-51.16	0.10	
			24050677 - 3	-98.34	0.00	-487.18	-585.52	0.79	
			24050677 - 4	-21.90	0.00	-67.06	-88.96	0.26	
			24050674 - 1	-109.92	0.00	-543.24	-653.16	0.89	
			24050674 - 2	-303.64	0.00	-1,502.28	-1,805.92	2.45	
			24050674 - 3	-97.72	0.00	-482.96	-580.68	0.79	
			24050674 - 4	-47.52	0.00	-144.68	-192.20	0.78	
			24050676 - 1	-442.16	0.00	-2,108.65	-2,550.81	3.48	
			24050676 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			24050676 - 3	-161.88	0.00	-770.51	-932.39	1.27	
			23070725 - 1	-9,331.20	0.00	-36,912.80	-46,244.00	132.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23070725 - 1	-9,331.20	0.00	-36,912.80	-46,244.00	132.40	
			23070725 - 3	-155.40	0.00	-764.30	-919.70	2.19	
			24050679 - 1	-49.97	0.00	-247.62	-297.58	0.40	
			24050679 - 2	-50.06	0.00	-248.10	-298.16	0.40	
			24050679 - 3	-68.05	0.00	-337.30	-405.34	0.55	
			24050679 - 4	-55.12	0.00	-273.01	-328.13	0.45	
			24050678 - 1	-124.76	0.00	-621.64	-746.40	1.07	
			24050678 - 2	-137.68	0.00	-677.96	-815.64	1.12	
			24050678 - 3	-102.12	0.00	-501.84	-603.96	0.86	
			24050677 - 1	-99.66	0.00	-493.94	-593.60	0.80	
			24050677 - 2	-12.68	0.00	-38.48	-51.16	0.10	
			24050677 - 3	-98.34	0.00	-487.18	-585.52	0.79	
			24050677 - 4	-21.90	0.00	-67.06	-88.96	0.26	
			24050674 - 1	-109.92	0.00	-543.24	-653.16	0.89	
			24050674 - 2	-303.64	0.00	-1,502.28	-1,805.92	2.45	
			24050674 - 3	-97.72	0.00	-482.96	-580.68	0.79	
			24050674 - 4	-47.52	0.00	-144.68	-192.20	0.78	
			24050676 - 1	-442.16	0.00	-2,108.65	-2,550.81	3.48	
			24050676 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			24050676 - 3	-161.88	0.00	-770.51	-932.39	1.27	
			24050676 - 4	-231.01	0.00	-1,099.49	-1,330.51	1.82	
			15114139 - 1	96,212.00	0.00	416,484.00	512,696.00	1,233.64	
			15114139 - 2	-8,891.20	0.00	-42,480.40	-51,371.60	225.48	
			15114139 - 4	-4,109.60	0.00	-24,752.00	-28,861.60	229.69	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 6	36.00	0.00	70,586.40	70,622.40	406.93	
			15114139 - 9	41,004.00	0.00	54,424.00	95,428.00	475.96	
			15114139 - 10	31.60	0.00	47,777.20	47,808.80	208.57	
			15114141 - 2	-16,203.00	0.00	-74,692.20	-90,895.20	196.10	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 5	57,144.00	0.00	235,804.00	292,948.00	767.84	
			15114141 - 7	-11,420.00	0.00	-53,632.00	-65,052.00	116.61	
			15114141 - 8	-161.20	0.00	-690.00	-851.20	6.63	
			15114141 - 10	-2,386.80	0.00	-11,326.40	-13,713.20	58.41	
			15114141 - 11	-7,652.00	0.00	-18,111.20	-25,763.20	84.87	
			15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 15	55,015.30	0.00	249,525.80	304,541.10	5.96	
			15114145 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114145 - 3	-46.60	0.00	-367.40	-414.00	5.09	
			15114145 - 5	-468.50	0.00	-2,208.40	-2,676.90	13.11	
			15114146 - 1	-241.30	0.00	-1,123.10	-1,364.40	7.21	
			15114146 - 2	-327.30	0.00	-1,466.80	-1,794.10	12.26	
			15114153 - 10	-1,201.60	0.00	-6,035.20	-7,236.80	18.99	
			15114153 - 11	-1,420.80	0.00	-6,754.60	-8,175.40	20.31	
			15114153 - 12	-952.80	0.00	-4,663.40	-5,616.20	16.83	
			15114153 - 20	-112.45	0.00	-537.75	-650.20	1.27	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 26	-25.35	0.00	-117.95	-143.30	0.35	
			15114153 - 29	-0.86	0.00	-1.79	-2.66	0.09	
			15114153 - 30	-0.58	0.00	-1.73	-2.30	0.04	
			15114153 - 31	-112.70	0.00	-562.55	-675.25	1.45	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	-11.95	0.00	-57.25	-69.20	0.14	
			15114154 - 7	-1,411.60	0.00	-5,083.60	-6,495.20	20.24	
			15114154 - 8	-898.60	0.00	-3,406.80	-4,305.40	13.72	
			15114154 - 9	-957.00	0.00	-3,702.80	-4,659.80	14.10	
			15114154 - 22	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 24	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 28	-3,030.00	0.00	-8,418.80	-11,448.80	33.87	
			15114154 - 29	-2,881.60	0.00	-7,134.80	-10,016.40	33.50	
			15114154 - 30	-3,100.80	0.00	-7,338.80	-10,439.60	35.55	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	-2.35	0.00	-27.35	-29.70	0.88	
			16193896 - 3	-6,924.40	0.00	-25,074.00	-31,998.40	66.81	
			16226478 - 1	-2,075.80	0.00	-8,860.40	-10,936.20	44.57	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			16226478 - 7	-334.60	0.00	-1,619.90	-1,954.50	3.88	
			16226478 - 14	-185.50	0.00	-906.20	-1,091.70	1.50	
			16226480 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226480 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226480 - 13	-1.10	0.00	-12.50	-13.60	0.98	
			16226481 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 28	-9,586.25	0.00	-47,256.25	-56,842.50	111.43	
			16226481 - 29	-7,485.00	0.00	-36,648.75	-44,133.75	93.89	
			16226481 - 30	-7,327.50	0.00	-36,222.50	-43,550.00	90.71	




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	10.75	-3,728.06	-2,859.91	0.00	-868.15	16226482 - 22			
	9.89	-3,316.47	-2,553.09	0.00	-763.38	16226482 - 23			
	8.33	-2,529.20	-1,919.05	0.00	-610.15	16226482 - 24			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226482 - 28			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226482 - 31			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226482 - 32			
	18.28	-5,982.20	-4,919.20	0.00	-1,063.00	16226483 - 4			
	18.28	-6,500.40	-5,359.40	0.00	-1,141.00	16226483 - 5			
	17.81	-7,104.60	-5,854.40	0.00	-1,250.20	16226483 - 6			
	4.83	-1,188.90	-592.60	0.00	-596.30	16226484 - 6			
	6.70	-1,737.10	-1,453.70	0.00	-283.40	16226484 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226485 - 5			
	148.98	-35,584.80	-29,150.00	0.00	-6,434.80	16226486 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226486 - 7			
	9.86	-1,890.60	-1,670.20	0.00	-220.40	16226486 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226486 - 11			
	318.80	-75,241.40	-62,943.70	0.00	-12,297.70	17313191 - 1			
		-9,233.50	-5,970.10	0.00	-3,263.40	18045223 - 1			
		317,967.07	258,898.01	0.00	59,069.06	סה"כ צריכה			
	318.80	75,241.40	62,943.70	0.00	12,297.70	17313191 - 1	צמפיון מוטורס	34513	22
		75,241.40	62,943.70	0.00	12,297.70	סה"כ צריכה			
	10.75	3,728.06	2,859.91	0.00	868.15	16226482 - 22	צעצועים כניסה ראשית	62192	23
	9.89	3,316.47	2,553.09	0.00	763.38	16226482 - 23			
	8.33	2,529.20	1,919.05	0.00	610.15	16226482 - 24			
		3,374.19	2,703.75	0.00	670.44	צריכת חשמל מיזוג אוויר			
		12,947.92	10,035.81	0.00	2,912.12	סה"כ צריכה			
	1.50	1,091.70	906.20	0.00	185.50	16226478 - 14	צעצועים-טויי טיוב חנות 63	35433	24
		389.65	334.17	0.00	55.48	צריכת חשמל מיזוג אוויר			
		1,481.35	1,240.37	0.00	240.98	סה"כ צריכה			
	7.30	190,998.30	154,380.20	0.00	36,618.10	15114139 - 15	קולנוע	34514	25
	132.40	-46,244.00	-36,912.80	0.00	-9,331.20	23070725 - 1			
	0.89	-653.16	-543.24	0.00	-109.92	24050674 - 1			
	2.45	-1,805.92	-1,502.28	0.00	-303.64	24050674 - 2			
	0.79	-580.68	-482.96	0.00	-97.72	24050674 - 3			
	0.78	-192.20	-144.68	0.00	-47.52	24050674 - 4			

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.48	-2,550.81	-2,108.65	0.00	-442.16	24050676 - 1			
	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24050676 - 2			
	1.27	-932.39	-770.51	0.00	-161.88	24050676 - 3			
	0.80	-593.60	-493.94	0.00	-99.66	24050677 - 1			
	0.10	-51.16	-38.48	0.00	-12.68	24050677 - 2			
	0.79	-585.52	-487.18	0.00	-98.34	24050677 - 3			
	0.26	-88.96	-67.06	0.00	-21.90	24050677 - 4			
	1.07	-746.40	-621.64	0.00	-124.76	24050678 - 1			
	1.12	-815.64	-677.96	0.00	-137.68	24050678 - 2			
	0.86	-603.96	-501.84	0.00	-102.12	24050678 - 3			
	0.40	-297.58	-247.62	0.00	-49.97	24050679 - 1			
	0.40	-298.16	-248.10	0.00	-50.06	24050679 - 2			
	0.55	-405.34	-337.30	0.00	-68.05	24050679 - 3			
	0.45	-328.13	-273.01	0.00	-55.12	24050679 - 4			
		133,224.68	107,920.96	0.00	25,303.72	סה"כ צריכה			
	419.24	157,210.80	129,082.20	0.00	28,128.60	15114141 - 1	קולנוע צילרים + אולם 1	64015	26
	301.58	86,307.20	69,217.60	0.00	17,089.60	15114141 - 13			
	25.99	7,238.80	5,839.60	0.00	1,399.20	23070725 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23070726 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23070726 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23070726 - 3			
		250,756.80	204,139.40	0.00	46,617.40	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226482 - 28	קפה ללוש	38868	27
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226482 - 32			
	18.28	5,982.20	4,919.20	0.00	1,063.00	16226483 - 4			
	18.28	6,500.40	5,359.40	0.00	1,141.00	16226483 - 5			
	17.81	7,104.60	5,854.40	0.00	1,250.20	16226483 - 6			
		6,982.26	5,949.17	0.00	1,033.09	צריכת חשמל מיזוג אויר			
		26,569.46	22,082.17	0.00	4,487.29	סה"כ צריכה			
	10.64	7,142.20	5,913.30	0.00	1,228.90	15114146 - 3	קרפור	62002	28
	66.81	31,998.40	25,074.00	0.00	6,924.40	16193896 - 3			
	111.43	56,842.50	47,256.25	0.00	9,586.25	16226481 - 28			
	93.89	44,133.75	36,648.75	0.00	7,485.00	16226481 - 29			
	90.71	43,550.00	36,222.50	0.00	7,327.50	16226481 - 30			
		65,460.46	55,724.76	0.00	9,735.69	צריכת חשמל מיזוג אויר			
		249,127.31	206,839.56	0.00	42,287.74	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	49789	ריבר	15114153 - 24	90.60	0.00	451.35	541.95	1.79	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	11.95	0.00	57.25	69.20	0.14	
			15114154 - 28	3,030.00	0.00	8,418.80	11,448.80	33.87	
			15114154 - 29	2,881.60	0.00	7,134.80	10,016.40	33.50	
			15114154 - 30	3,100.80	0.00	7,338.80	10,439.60	35.55	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,726.11	0.00	8,629.30	11,355.41		
			סה"כ צריכה	11,841.06	0.00	32,030.30	43,871.36		
			סה"כ צריכה	280,369.73	-699.90	1,209,283.51	1,488,953.34		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,488,953.34		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 280,369.73)
■ גבע (Kwh -699.90)
■ שפל (Kwh 1,209,283.51)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים) - מועמס על שוכרים)	15114139 - 2	8,891.20	0.00	42,480.40	51,371.60	225.48	
			15114139 - 4	4,109.60	0.00	24,752.00	28,861.60	229.69	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 7	11,420.00	0.00	53,632.00	65,052.00	116.61	
			16226484 - 6	596.30	0.00	592.60	1,188.90	4.83	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	25,017.10	0.00	121,457.00	146,474.10		
2	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	36.00	0.00	70,586.40	70,622.40	406.93	
			סה"כ צריכה	36.00	0.00	70,586.40	70,622.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	31.60	0.00	47,777.20	47,808.80	208.57	
			סה"כ צריכה	31.60	0.00	47,777.20	47,808.80		
4	43378	ציבורי חניון P1	15114154 - 7	-1,411.60	0.00	-5,083.60	-6,495.20	20.24	
			15114154 - 8	-898.60	0.00	-3,406.80	-4,305.40	13.72	
			15114154 - 9	-957.00	0.00	-3,702.80	-4,659.80	14.10	
			15114154 - 22	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 24	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 28	-3,030.00	0.00	-8,418.80	-11,448.80	33.87	
			15114154 - 29	-2,881.60	0.00	-7,134.80	-10,016.40	33.50	
			15114154 - 30	-3,100.80	0.00	-7,338.80	-10,439.60	35.55	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	-2.35	0.00	-27.35	-29.70	0.88	
			16226477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			16226477 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 1	-2,075.80	0.00	-8,860.40	-10,936.20	44.57	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			16226478 - 7	-334.60	0.00	-1,619.90	-1,954.50	3.88	
			16226478 - 14	-185.50	0.00	-906.20	-1,091.70	1.50	
			16226480 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226480 - 13	-1.10	0.00	-12.50	-13.60	0.98	
			16226480 - 15	15,316.20	0.00	48,335.40	63,651.60		
			סה"כ צריכה	437.25	0.00	1,823.45	2,260.70		
5	43379	ציבורי חניון P2	15114145 - 3	-46.60	0.00	-367.40	-414.00	5.09	
			15114145 - 5	-468.50	0.00	-2,208.40	-2,676.90	13.11	
			15114145 - 15	17,182.30	0.00	62,266.30	79,448.60		
			15114146 - 1	-241.30	0.00	-1,123.10	-1,364.40	7.21	
			15114146 - 2	-327.30	0.00	-1,466.80	-1,794.10	12.26	
			15114153 - 10	-1,201.60	0.00	-6,035.20	-7,236.80	18.99	
			15114153 - 11	-1,420.80	0.00	-6,754.60	-8,175.40	20.31	
			15114153 - 12	-952.80	0.00	-4,663.40	-5,616.20	16.83	
			15114153 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 14	-0.80	0.00	-0.20	-1.00	0.84	
			15114153 - 15	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.49	
			15114153 - 20	-112.45	0.00	-537.75	-650.20	1.27	
			15114153 - 23	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.16	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 31	-112.70	0.00	-562.55	-675.25	1.45	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	-11.95	0.00	-57.25	-69.20	0.14	
			סה"כ צריכה	12,285.50	0.00	38,488.55	50,774.05		
6	42800	ציבורי חניון P4	16226483 - 4	-1,063.00	0.00	-4,919.20	-5,982.20	18.28	
			16226483 - 5	-1,141.00	0.00	-5,359.40	-6,500.40	18.28	
			16226483 - 6	-1,250.20	0.00	-5,854.40	-7,104.60	17.81	
			16226484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 8	-283.40	0.00	-1,453.70	-1,737.10	6.70	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 15	4,353.20	0.00	18,372.80	22,726.00		
			סה"כ צריכה	615.60	0.00	786.10	1,401.70		
7	42802	ציבורי חניון P5	16226482 - 22	-868.15	0.00	-2,859.91	-3,728.06	10.75	
			16226482 - 23	-763.38	0.00	-2,553.09	-3,316.47	9.89	
			16226482 - 24	-610.15	0.00	-1,919.05	-2,529.20	8.33	
			16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 31	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-6,434.80	0.00	-29,150.00	-35,584.80	148.98	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 12	-1,014.00	0.00	-3,842.40	-4,856.40	15.31	
			16226486 - 15	10,835.90	0.00	48,946.70	59,782.60		
			סה"כ צריכה	1,145.43	0.00	8,622.24	9,767.67		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-12,297.70	0.00	-62,943.70	-75,241.40	318.80	
			20281981 - 1	15,483.80	0.00	72,454.30	87,938.10	319.25	
			סה"כ צריכה	3,186.10	0.00	9,510.60	12,696.70		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 6 5 4 3 2)	16226480 - 15	15,316.20	0.00	48,335.40	63,651.60		
			סה"כ צריכה	15,316.20	0.00	48,335.40	63,651.60		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 9 8)	15114145 - 15	17,182.30	0.00	62,266.30	79,448.60		
			סה"כ צריכה	17,182.30	0.00	62,266.30	79,448.60		
11	42799	ראשי P4 (למונים: 23 22)	16226484 - 15	4,353.20	0.00	18,372.80	22,726.00		
			סה"כ צריכה	4,353.20	0.00	18,372.80	22,726.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	42801	ראשי P5 (למונים: 21 20)	16226486 - 15	10,835.90	0.00	48,946.70	59,782.60		
			סה"כ צריכה	10,835.90	0.00	48,946.70	59,782.60		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	20281981 - 1	15,483.80	0.00	72,454.30	87,938.10	319.25	
			סה"כ צריכה	15,483.80	0.00	72,454.30	87,938.10		
14	34507	ראשי שנאי T1	15114141 - 15	55,015.30	0.00	249,525.80	304,541.10	5.96	
			סה"כ צריכה	55,015.30	0.00	249,525.80	304,541.10		
15	34496	ראשי שנאי T2	15114139 - 9	41,004.00	0.00	54,424.00	95,428.00	475.96	
			סה"כ צריכה	41,004.00	0.00	54,424.00	95,428.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	15114139 - 1	96,212.00	0.00	416,484.00	512,696.00	1,233.64	
			סה"כ צריכה	96,212.00	0.00	416,484.00	512,696.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	15114141 - 5	57,144.00	0.00	235,804.00	292,948.00	767.84	
			סה"כ צריכה	57,144.00	0.00	235,804.00	292,948.00		

